

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/16 01	SR	49,57	V	0,22	V	97,96	V	0,01	V	0,24	V	144,42	V	30318	V
2016/06/16 02	SR	46,65	V	0,22	V	89,59	V	0,00	V	0,23	V	144,97	V	30608	V
2016/06/16 03	SR	48,38	V	0,23	V	85,80	V	0,00	V	0,22	V	145,58	V	29671	V
2016/06/16 04	SR	51,89	V	0,20	V	86,30	V	0,02	V	0,21	V	145,16	V	29518	V
2016/06/16 05	SR	33,56	V	0,17	V	105,12	V	0,00	V	0,27	V	145,53	V	32177	V
2016/06/16 06	SR	19,88	V	0,18	V	127,34	V	0,00	V	0,22	V	147,69	V	33950	V
2016/06/16 07	SR	22,91	V	0,16	V	115,68	V	0,00	V	0,22	V	148,22	V	33354	V
2016/06/16 08	SR	28,83	V	0,22	V	108,18	V	0,00	V	0,23	V	147,97	V	32801	V
2016/06/16 09	SR	32,08	V	0,28	V	110,23	V	0,00	V	0,24	V	148,86	V	31949	V
2016/06/16 10	SR	27,10	V	0,28	V	109,69	V	0,00	V	0,27	V	149,46	V	33081	V
2016/06/16 11	SR	17,32	V	0,24	V	121,88	V	0,00	V	0,22	V	148,47	V	33172	V
2016/06/16 12	SR	9,07	V	0,20	V	141,11	V	0,00	V	0,23	V	146,85	V	34378	V
2016/06/16 13	SR	10,31	V	0,20	V	148,00	V	0,00	V	0,23	V	146,77	V	33645	V
2016/06/16 14	SR	21,89	V	0,23	V	126,97	V	0,00	V	0,23	V	146,55	V	32095	V
2016/06/16 15	SR	12,03	V	0,15	V	141,04	V	0,00	V	0,24	V	148,34	V	34196	V
2016/06/16 16	SR	14,87	V	0,14	V	131,04	V	0,00	V	0,23	V	148,60	V	33405	V
2016/06/16 17	SR	18,71	V	0,16	V	122,01	V	0,00	V	0,23	V	148,21	V	32632	V
2016/06/16 18	SR	20,74	V	0,14	V	119,40	V	0,00	V	0,23	V	147,64	V	33005	V
2016/06/16 19	SR	23,22	V	0,14	V	122,19	V	0,01	V	0,23	V	147,44	V	33076	V
2016/06/16 20	SR	16,84	V	0,13	V	124,94	V	0,00	V	0,28	V	147,14	V	33095	V
2016/06/16 21	SR	21,43	V	0,17	V	119,54	V	0,00	V	0,23	V	147,40	V	32696	V
2016/06/16 22	SR	51,00	V	0,24	V	89,12	V	0,00	V	0,24	V	147,56	V	30168	V
2016/06/16 23	SR	52,08	V	0,29	V	101,87	V	0,00	V	0,24	V	147,88	V	31367	V
2016/06/16 24	SR	104,37	V	0,45	V	100,09	V	0,09	V	0,28	V	148,34	V	30782	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9,1-104,4	0,1-0,4	85,8-148,0	0,0-0,1	0,2-0,3	144,4-149,5	29518,3-34378,1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31,4	0,2	114,4	0	0,2	147,3	32297,4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: