

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO ₂ R 021		CO ₂ R 057		NOX NO ₂ R 027		SO ₂ R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/18 01	SR	9,39	V	0,03	V	152,61	V	0,00	V	0,25	V	142,91	V	33562	V
2016/06/18 02	SR	16,25	V	0,03	V	121,70	V	0,00	V	0,25	V	144,61	V	33611	V
2016/06/18 03	SR	23,68	V	0,02	V	106,94	V	0,00	V	0,25	V	144,98	V	33410	V
2016/06/18 04	SR	12,24	V	0,05	V	148,86	V	0,00	V	0,37	V	145,94	V	35194	V
2016/06/18 05	SR	8,64	V	0,06	V	145,87	V	0,00	V	0,27	V	147,07	V	35620	V
2016/06/18 06	SR	13,31	V	0,14	V	130,17	V	0,00	V	0,26	V	147,74	V	35761	V
2016/06/18 07	SR	16,79	V	0,12	V	122,96	V	0,00	V	0,27	V	148,48	V	35758	V
2016/06/18 08	SR	17,55	V	0,07	V	119,24	V	0,00	V	0,26	V	147,62	V	35490	V
2016/06/18 09	SR	14,57	V	0,11	V	130,59	V	0,00	V	0,27	V	147,65	V	35401	V
2016/06/18 10	SR	12,69	V	0,15	V	140,86	V	0,00	V	0,30	V	147,34	V	35008	V
2016/06/18 11	SR	51,42	V	0,32	V	91,59	V	0,00	V	0,28	V	146,23	V	28883	V
2016/06/18 12	SR	31,89	V	0,17	V	104,67	V	0,00	V	0,26	V	145,59	V	31810	V
2016/06/18 13	SR	21,89	V	0,09	V	114,22	V	0,00	V	0,26	V	146,69	V	34112	V
2016/06/18 14	SR	21,76	V	0,02	V	118,82	V	0,00	V	0,26	V	146,23	V	33234	V
2016/06/18 15	SR	18,36	V	0,01	V	119,97	V	0,00	V	0,29	V	146,59	V	33769	V
2016/06/18 16	SR	18,54	V	0,01	V	125,00	V	0,00	V	0,26	V	147,03	V	34457	V
2016/06/18 17	SR	21,62	V	0,05	V	126,79	V	0,00	V	0,25	V	147,09	V	33075	V
2016/06/18 18	SR	15,83	V	0,01	V	133,60	V	0,00	V	0,25	V	146,43	V	34217	V
2016/06/18 19	SR	14,57	V	0,01	V	135,66	V	0,00	V	0,26	V	147,53	V	34996	V
2016/06/18 20	SR	16,63	V	0,01	V	117,46	V	0,00	V	0,25	V	148,40	V	34442	V
2016/06/18 21	SR	23,10	V	0,01	V	109,86	V	0,00	V	0,28	V	148,47	V	34337	V
2016/06/18 22	SR	57,05	V	0,18	V	85,75	V	0,00	V	0,27	V	148,18	V	31540	V
2016/06/18 23	SR	29,04	V	0,04	V	94,96	V	0,00	V	0,25	V	147,69	V	33190	V
2016/06/18 24	SR	17,54	V	0,02	V	114,16	V	0,00	V	0,25	V	148,20	V	33937	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-57.1	0.0-0.3	85.8-152.6	0.0-0.0	0.2-0.4	142.9-148.5	28883.0-35761.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21	0.1	121.3	0	0.3	146.9	33950.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: