

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/19 01	SR	35,46	V	0,05	V	88,97	V	0,00	V	0,28	V	147,94	V	31976	V
2016/06/19 02	SR	30,74	V	0,04	V	96,42	V	0,00	V	0,26	V	148,44	V	33333	V
2016/06/19 03	SR	21,43	V	0,02	V	105,44	V	0,00	V	0,26	V	148,82	V	33459	V
2016/06/19 04	SR	12,50	V	0,07	V	131,92	V	0,00	V	0,26	V	148,75	V	34351	V
2016/06/19 05	SR	16,20	V	0,08	V	121,04	V	0,00	V	0,29	V	149,01	V	33301	V
2016/06/19 06	SR	26,76	V	0,10	V	111,11	V	0,00	V	0,26	V	148,03	V	30888	V
2016/06/19 07	SR	16,40	V	0,13	V	117,67	V	0,00	V	0,26	V	149,20	V	33259	V
2016/06/19 08	SR	35,52	V	0,24	V	101,15	V	0,01	V	0,25	V	148,15	V	31953	V
2016/06/19 09	SR	21,65	V	0,09	V	106,19	V	0,00	V	0,23	V	146,07	V	32114	V
2016/06/19 10	SR	15,45	V	0,04	V	119,68	V	0,00	V	0,23	V	146,69	V	33622	V
2016/06/19 11	SR	16,35	V	0,03	V	126,32	V	0,00	V	0,24	V	147,15	V	34045	V
2016/06/19 12	SR	27,58	V	0,05	V	103,32	V	0,00	V	0,23	V	146,76	V	31942	V
2016/06/19 13	SR	20,68	V	0,05	V	124,06	V	0,00	V	0,24	V	146,55	V	33534	V
2016/06/19 14	SR	19,48	V	0,03	V	120,31	V	0,00	V	0,23	V	146,88	V	33759	V
2016/06/19 15	SR	33,89	V	0,03	V	99,14	V	0,00	V	0,23	V	145,88	V	31450	V
2016/06/19 16	SR	41,73	V	0,09	V	105,11	V	0,00	V	0,24	V	145,50	V	31131	V
2016/06/19 17	SR	50,41	V	0,08	V	96,60	V	0,00	V	0,28	V	145,14	V	30011	V
2016/06/19 18	SR	37,48	V	0,04	V	102,73	V	0,00	V	0,24	V	145,10	V	31197	V
2016/06/19 19	SR	22,85	V	0,03	V	113,65	V	0,00	V	0,23	V	145,60	V	32791	V
2016/06/19 20	SR	16,87	V	0,02	V	127,69	V	0,00	V	0,23	V	146,25	V	33595	V
2016/06/19 21	SR	11,17	V	0,02	V	142,77	V	0,00	V	0,29	V	146,64	V	34601	V
2016/06/19 22	SR	17,96	V	0,03	V	141,01	V	0,00	V	0,23	V	146,71	V	33634	V
2016/06/19 23	SR	19,91	V	0,01	V	137,73	V	0,00	V	0,22	V	146,28	V	33444	V
2016/06/19 24	SR	29,51	V	0,05	V	141,94	V	0,02	V	0,23	V	146,36	V	32263	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-50.4	0.0-0.2	89.0-142.8	0.0-0.0	0.2-0.3	145.1-149.2	30011.1-34601.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	0.1	115.9	0	0.2	147	32735.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: