

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/02 01	SR	5,60	V	0,26	V	170,14	V	0,00	V	0,43	V	145,19	V	28343	V
2016/06/02 02	SR	12,17	V	0,26	V	151,64	V	0,00	V	0,32	V	144,67	V	27893	V
2016/06/02 03	SR	10,39	V	0,28	V	174,23	V	0,00	V	0,40	V	144,48	V	28459	V
2016/06/02 04	SR	30,93	V	0,29	V	128,67	V	0,00	V	0,30	V	143,73	V	26374	V
2016/06/02 05	SR	26,22	V	0,28	V	128,36	V	0,00	V	0,31	V	144,41	V	26911	V
2016/06/02 06	SR	32,41	V	0,28	V	134,90	V	0,01	V	0,35	V	145,15	V	26699	V
2016/06/02 07	SR	14,31	V	0,28	V	149,59	V	0,00	V	0,42	V	146,25	V	27888	V
2016/06/02 08	SR	27,37	V	0,38	V	134,52	V	0,00	V	0,44	V	147,47	V	27036	V
2016/06/02 09	SR	43,18	V	0,41	V	123,22	V	0,01	V	0,43	V	148,02	V	25948	V
2016/06/02 10	SR	83,48	V	0,53	V	104,40	V	0,00	V	0,45	V	148,34	V	23306	V
2016/06/02 11	SR	35,63	V	0,28	V	123,03	V	0,01	V	0,36	V	146,28	V	25434	V
2016/06/02 12	SR	11,46	V	0,30	V	146,99	V	0,00	V	0,42	V	146,16	V	27355	V
2016/06/02 13	SR	13,20	V	0,29	V	151,03	V	0,00	V	0,42	V	146,09	V	27628	V
2016/06/02 14	SR	19,67	V	0,25	V	122,22	V	0,00	V	0,37	V	145,77	V	26917	V
2016/06/02 15	SR	21,35	V	0,25	V	136,23	V	0,00	V	0,39	V	145,82	V	27189	V
2016/06/02 16	SR	25,72	V	0,24	V	113,71	V	0,00	V	0,35	V	145,32	V	26486	V
2016/06/02 17	SR	26,30	V	0,25	V	115,46	V	0,00	V	0,39	V	145,72	V	26374	V
2016/06/02 18	SR	61,26	V	0,32	V	116,96	V	0,01	V	0,37	V	145,65	V	23793	V
2016/06/02 19	SR	15,93	V	0,18	V	140,00	V	0,00	V	0,39	V	146,24	V	26731	V
2016/06/02 20	SR	23,00	V	0,18	V	133,85	V	0,00	V	0,34	V	146,07	V	25764	V
2016/06/02 21	SR	42,32	V	0,19	V	123,74	V	0,00	V	0,31	V	144,77	V	24292	V
2016/06/02 22	SR	34,99	V	0,17	V	118,93	V	0,00	V	0,31	V	144,55	V	25453	V
2016/06/02 23	SR	19,82	V	0,22	V	133,51	V	0,00	V	0,30	V	143,92	V	25544	V
2016/06/02 24	SR	19,40	V	0,20	V	128,77	V	0,00	V	0,28	V	143,99	V	26048	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-83.5	0.2-0.5	104.4-174.2	0.0-0.0	0.3-0.5	143.7-148.3	23305.9-28458.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.3	0.3	133.5	0	0.4	145.6	26411.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: