

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/20 01	SR	13,66	V	0,01	V	148,47	V	0,00	V	0,26	V	146,98	V	34448	V
2016/06/20 02	SR	31,12	V	0,02	V	127,74	V	0,00	V	0,22	V	146,20	V	32557	V
2016/06/20 03	SR	14,93	V	0,02	V	141,04	V	0,00	V	0,22	V	147,25	V	34418	V
2016/06/20 04	SR	19,87	V	0,02	V	134,62	V	0,00	V	0,22	V	146,84	V	33149	V
2016/06/20 05	SR	40,48	V	0,09	V	118,41	V	0,00	V	0,24	V	146,31	V	31228	V
2016/06/20 06	SR	61,85	V	0,11	V	107,02	V	0,03	V	0,24	V	146,59	V	30634	V
2016/06/20 07	SR	35,88	V	0,05	V	108,98	V	0,00	V	0,22	V	147,69	V	31598	V
2016/06/20 08	SR	14,35	V	0,10	V	131,52	V	0,00	V	0,21	V	146,69	V	33216	V
2016/06/20 09	SR	10,16	V	0,09	V	136,96	V	0,00	V	0,24	V	147,17	V	34321	V
2016/06/20 10	SR	49,52	V	0,09	V	104,00	V	0,00	V	0,23	V	147,64	V	31299	V
2016/06/20 11	SR	49,96	V	0,08	V	108,37	V	0,00	V	0,23	V	147,51	V	30970	V
2016/06/20 12	SR	31,56	V	0,04	V	110,26	V	0,00	V	0,23	V	147,56	V	31904	V
2016/06/20 13	SR	67,46	V	0,10	V	95,00	V	0,02	V	0,27	V	147,07	V	28378	V
2016/06/20 14	SR	21,28	V	0,04	V	120,35	V	0,00	V	0,24	V	146,74	V	32277	V
2016/06/20 15	SR	7,21	V	0,01	V	146,50	V	0,00	V	0,24	V	146,36	V	34294	V
2016/06/20 16	SR	10,45	V	0,01	V	148,44	V	0,00	V	0,29	V	147,80	V	35237	V
2016/06/20 17	SR	46,05	V	0,04	V	103,98	V	0,00	V	0,26	V	147,44	V	30375	V
2016/06/20 18	SR	10,51	V	0,01	V	134,66	V	0,00	V	0,24	V	146,56	V	33590	V
2016/06/20 19	SR	9,05	V	0,02	V	140,79	V	0,00	V	0,24	V	146,50	V	33916	V
2016/06/20 20	SR	10,09	V	0,02	V	147,51	V	0,00	V	0,27	V	147,69	V	35091	V
2016/06/20 21	SR	11,32	V	0,03	V	153,57	V	0,00	V	0,25	V	147,92	V	34343	V
2016/06/20 22	SR	5,92	V	0,01	V	158,49	V	0,00	V	0,23	V	147,03	V	34768	V
2016/06/20 23	SR	9,53	V	0,02	V	149,04	V	0,00	V	0,22	V	146,15	V	33357	V
2016/06/20 24	SR	14,63	V	0,01	V	120,36	V	0,00	V	0,22	V	146,37	V	33743	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-67.5	0.0-0.1	95.0-158.5	0.0-0.0	0.2-0.3	146.1-147.9	28378.3-35237.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	0	129	0	0.2	147	32879.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: