

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/21 01	SR	13,29	V	0,01	V	123,00	V	0,00	V	0,22	V	147,15	V	32970	V
2016/06/21 02	SR	8,79	V	0,04	V	165,76	V	0,00	V	0,27	V	147,73	V	33696	V
2016/06/21 03	SR	22,36	V	0,06	V	139,76	V	0,00	V	0,24	V	148,06	V	31734	V
2016/06/21 04	SR	24,84	V	0,07	V	127,05	V	0,00	V	0,23	V	148,44	V	31321	V
2016/06/21 05	SR	30,77	V	0,07	V	108,59	V	0,00	V	0,25	V	147,73	V	29896	V
2016/06/21 06	SR	18,69	V	0,05	V	109,76	V	0,00	V	0,22	V	147,30	V	30752	V
2016/06/21 07	SR	32,07	V	0,08	V	103,80	V	0,00	V	0,22	V	147,39	V	29926	V
2016/06/21 08	SR	51,06	V	0,02	V	119,24	V	0,07	V	0,24	V	145,59	V	29003	V
2016/06/21 09	SR	12,24	V	0,01	V	118,52	V	0,00	V	0,22	V	146,31	V	32700	V
2016/06/21 10	SR	26,63	V	0,01	V	104,52	V	0,00	V	0,25	V	145,87	V	30358	V
2016/06/21 11	SR	42,25	V	0,01	V	106,87	V	0,00	V	0,24	V	145,94	V	29039	V
2016/06/21 12	SR	10,55	V	0,01	V	125,86	V	0,00	V	0,23	V	145,93	V	32402	V
2016/06/21 13	SR	41,69	V	0,01	V	110,87	V	0,00	V	0,26	V	147,06	V	30126	V
2016/06/21 14	SR	75,84	V	0,02	V	91,44	V	0,25	V	0,28	V	146,51	V	27040	V
2016/06/21 15	SR	5,72	V	0,10	V	157,79	V	0,00	V	0,25	V	147,38	V	34828	V
2016/06/21 16	SR	6,65	V	0,09	V	161,63	V	0,00	V	0,26	V	149,41	V	35556	V
2016/06/21 17	SR	9,13	V	0,10	V	135,59	V	0,00	V	0,24	V	148,25	V	33805	V
2016/06/21 18	SR	9,26	V	0,07	V	133,14	V	0,00	V	0,24	V	147,20	V	34057	V
2016/06/21 19	SR	23,81	V	0,01	V	104,32	V	0,00	V	0,24	V	147,45	V	32204	V
2016/06/21 20	SR	30,63	V	0,02	V	97,68	V	0,00	V	0,30	V	147,13	V	31695	V
2016/06/21 21	SR	15,95	V	0,01	V	109,33	V	0,00	V	0,25	V	148,04	V	33286	V
2016/06/21 22	SR	15,29	V	0,01	V	116,69	V	0,00	V	0,26	V	148,56	V	33268	V
2016/06/21 23	SR	7,70	V	0,01	V	134,23	V	0,00	V	0,26	V	149,74	V	34737	V
2016/06/21 24	SR	7,63	V	0,01	V	137,31	V	0,00	V	0,28	V	150,80	V	35266	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-75.8	0.0-0.1	91.4-165.8	0.0-0.2	0.2-0.3	145.6-150.8	27040.2-35555.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.6	0	122.6	0	0.2	147.5	32069.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: