

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/24 01	SR	12,18	V	0,20	V	153,06	V	0,00	V	0,22	V	148,65	V	34761	V
2016/06/24 02	SR	30,56	V	0,19	V	114,14	V	0,00	V	0,22	V	148,20	V	33906	V
2016/06/24 03	SR	44,73	V	0,23	V	90,66	V	0,00	V	0,35	V	146,87	V	31645	V
2016/06/24 04	SR	18,12	V	0,16	V	130,83	V	0,00	V	0,22	V	147,29	V	33487	V
2016/06/24 05	SR	15,80	V	0,15	V	135,30	V	0,00	V	0,22	V	148,18	V	33531	V
2016/06/24 06	SR	33,29	V	0,19	V	134,71	V	0,00	V	0,22	V	148,32	V	32161	V
2016/06/24 07	SR	8,61	V	0,15	V	158,45	V	0,00	V	0,22	V	149,19	V	33794	V
2016/06/24 08	SR	28,61	V	0,17	V	138,75	V	0,00	V	0,20	V	149,20	V	32507	V
2016/06/24 09	SR	77,90	V	0,44	V	116,43	V	0,00	V	0,22	V	145,82	V	30104	V
2016/06/24 10	SR	44,32	V	0,28	V	129,89	V	0,00	V	0,20	V	141,84	V	30069	V
2016/06/24 11	SR	51,51	V	0,42	NV	168,21	V	0,80	V	0,24	NV	134,41	V	19240	NV
2016/06/24 12	SR	65,44	V	0,66	V	126,47	V	0,31	V	0,29	V	134,24	V	28608	V
2016/06/24 13	SR	52,37	V	0,36	V	126,14	V	0,00	V	0,22	V	140,35	V	31311	V
2016/06/24 14	SR	35,19	V	0,30	V	128,91	V	0,00	V	0,22	V	141,76	V	31232	V
2016/06/24 15	SR	22,71	V	0,26	V	140,43	V	0,00	V	0,22	V	142,27	V	32038	V
2016/06/24 16	SR	43,82	V	0,38	V	135,45	V	0,00	V	0,22	V	142,20	V	30346	V
2016/06/24 17	SR	7,10	V	0,26	V	166,40	V	0,00	V	0,24	V	142,32	V	32224	V
2016/06/24 18	SR	51,80	V	0,37	V	118,18	V	0,01	V	0,22	V	142,45	V	30120	V
2016/06/24 19	SR	67,69	V	0,43	V	108,57	V	0,00	V	0,23	V	142,92	V	28164	V
2016/06/24 20	SR	19,67	V	0,21	V	133,01	V	0,00	V	0,22	V	144,84	V	32505	V
2016/06/24 21	SR	59,68	V	0,49	V	101,38	V	0,00	V	0,31	V	145,81	V	30949	V
2016/06/24 22	SR	99,97	V	1,11	V	75,30	V	0,00	V	0,26	V	146,78	V	29343	V
2016/06/24 23	SR	48,61	V	0,33	V	87,17	V	0,00	V	0,24	V	147,95	V	30149	V
2016/06/24 24	SR	40,15	V	0,23	V	85,02	V	0,00	V	0,21	V	146,89	V	30089	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-100.0	0.1-1.1	75.3-168.2	0.0-0.8	0.2-0.3	134.2-149.2	28164.1-34761.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.8	0.3	125.1	0	0.2	144.5	31436.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: