

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/25 01	SR	16,23	V	0,15	V	114,83	V	0,00	V	0,21	V	147,27	V	31880	V
2016/06/25 02	SR	24,64	V	0,14	V	102,72	V	0,00	V	0,20	V	146,36	V	30398	V
2016/06/25 03	SR	21,54	V	0,12	V	109,42	V	0,00	V	0,21	V	146,66	V	31240	V
2016/06/25 04	SR	23,77	V	0,11	V	98,99	V	0,00	V	0,20	V	147,80	V	31040	V
2016/06/25 05	SR	31,11	V	0,12	V	92,66	V	0,00	V	0,24	V	147,07	V	29886	V
2016/06/25 06	SR	52,75	V	0,16	V	77,41	V	0,00	V	0,22	V	146,83	V	27730	V
2016/06/25 07	SR	61,79	V	0,16	V	74,25	V	0,00	V	0,22	V	145,95	V	26901	V
2016/06/25 08	SR	32,53	V	0,19	V	95,40	V	0,00	V	0,27	V	146,52	V	31130	V
2016/06/25 09	SR	77,27	V	0,42	V	72,82	V	0,00	V	0,25	V	147,22	V	28689	V
2016/06/25 10	SR	139,57	V	0,79	V	74,43	V	0,01	V	0,28	V	147,87	V	27247	V
2016/06/25 11	SR	63,08	V	0,38	V	89,80	V	0,00	V	0,25	V	147,03	V	31100	V
2016/06/25 12	SR	72,77	V	0,20	V	78,44	V	0,01	V	0,26	V	145,72	V	29131	V
2016/06/25 13	SR	40,22	V	0,17	V	88,11	V	0,00	V	0,27	V	144,99	V	30502	V
2016/06/25 14	SR	52,09	V	0,16	V	87,90	V	0,00	V	0,27	V	144,54	V	29349	V
2016/06/25 15	SR	85,94	V	0,30	V	77,76	V	0,00	V	0,29	V	144,95	V	28879	V
2016/06/25 16	SR	72,52	V	0,37	V	88,65	V	0,00	V	0,27	V	146,92	V	31401	V
2016/06/25 17	SR	38,25	V	0,17	V	106,08	V	0,00	V	0,27	V	147,66	V	33444	V
2016/06/25 18	SR	17,63	V	0,13	V	131,36	V	0,00	V	0,31	V	148,61	V	34882	V
2016/06/25 19	SR	21,69	V	0,13	V	131,02	V	0,00	V	0,26	V	148,54	V	34931	V
2016/06/25 20	SR	17,19	V	0,15	V	127,01	V	0,00	V	0,26	V	149,05	V	34854	V
2016/06/25 21	SR	13,22	V	0,18	V	134,02	V	0,00	V	0,26	V	148,53	V	35307	V
2016/06/25 22	SR	17,30	V	0,15	V	119,39	V	0,00	V	0,32	V	149,12	V	34699	V
2016/06/25 23	SR	32,09	V	0,13	V	97,74	V	0,00	V	0,24	V	148,49	V	32372	V
2016/06/25 24	SR	25,81	V	0,11	V	99,33	V	0,00	V	0,25	V	148,21	V	32722	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-139.6	0.1-0.8	72.8-134.0	0.0-0.0	0.2-0.3	144.5-149.1	26900.7-35307.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.2	98.7	0	0.3	147.2	31238
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

