

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/26 01	SR	39,99	V	0,11	V	88,65	V	0,00	V	0,24	V	148,52	V	31414	V
2016/06/26 02	SR	26,36	V	0,07	V	96,67	V	0,00	V	0,25	V	148,48	V	31843	V
2016/06/26 03	SR	31,82	V	0,08	V	87,73	V	0,00	V	0,26	V	148,23	V	30484	V
2016/06/26 04	SR	12,48	V	0,03	V	116,43	V	0,00	V	0,23	V	148,45	V	32066	V
2016/06/26 05	SR	21,99	V	0,02	V	103,55	V	0,00	V	0,23	V	148,32	V	31040	V
2016/06/26 06	SR	18,72	V	0,02	V	107,23	V	0,00	V	0,23	V	148,28	V	31686	V
2016/06/26 07	SR	8,33	V	0,03	V	132,04	V	0,00	V	0,26	V	149,06	V	33398	V
2016/06/26 08	SR	9,11	V	0,11	V	135,79	V	0,00	V	0,24	V	149,87	V	34029	V
2016/06/26 09	SR	10,35	V	0,10	V	129,36	V	0,00	V	0,24	V	149,16	V	33532	V
2016/06/26 10	SR	22,54	V	0,11	V	107,73	V	0,00	V	0,24	V	147,36	V	32158	V
2016/06/26 11	SR	27,96	V	0,15	V	101,53	V	0,00	V	0,23	V	146,55	V	30859	V
2016/06/26 12	SR	13,14	V	0,13	V	124,65	V	0,00	V	0,24	V	146,20	V	32313	V
2016/06/26 13	SR	25,55	V	0,17	V	103,78	V	0,00	V	0,24	V	146,40	V	31300	V
2016/06/26 14	SR	20,21	V	0,16	V	115,71	V	0,00	V	0,24	V	146,13	V	31614	V
2016/06/26 15	SR	21,18	V	0,18	V	112,98	V	0,00	V	0,33	V	146,40	V	31683	V
2016/06/26 16	SR	23,11	V	0,18	V	112,48	V	0,00	V	0,25	V	146,72	V	31991	V
2016/06/26 17	SR	10,02	V	0,18	V	139,69	V	0,00	V	0,25	V	147,64	V	33446	V
2016/06/26 18	SR	31,30	V	0,19	V	125,39	V	0,00	V	0,25	V	147,80	V	32232	V
2016/06/26 19	SR	13,71	V	0,28	V	149,35	V	0,00	V	2,69	V	147,33	V	32797	V
2016/06/26 20	SR	26,27	V	0,16	V	130,87	V	0,00	V	0,28	V	146,77	V	30865	V
2016/06/26 21	SR	73,55	V	0,18	V	84,86	V	0,01	V	0,27	V	145,60	V	27030	V
2016/06/26 22	SR	52,26	V	0,12	V	91,99	V	0,02	V	0,27	V	146,85	V	28439	V
2016/06/26 23	SR	33,86	V	0,10	V	101,23	V	0,00	V	0,26	V	147,36	V	28714	V
2016/06/26 24	SR	27,22	V	0,06	V	101,32	V	0,00	V	0,25	V	147,50	V	29575	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-73.5	0.0-0.3	84.9-149.4	0.0-0.0	0.2-2.7	145.6-149.9	27030.1-34028.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25	0.1	112.5	0	0.4	147.5	31437.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: