

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/27 01	SR	38,55	V	0,13	V	94,09	V	0,00	V	0,27	V	147,71	V	28051	V
2016/06/27 02	SR	33,66	V	0,09	V	92,88	V	0,00	V	0,30	V	147,90	V	28845	V
2016/06/27 03	SR	16,84	V	0,04	V	113,50	V	0,00	V	0,26	V	148,15	V	30942	V
2016/06/27 04	SR	13,96	V	0,03	V	129,32	V	0,00	V	0,26	V	149,90	V	32569	V
2016/06/27 05	SR	17,24	V	0,03	V	121,78	V	0,00	V	0,25	V	149,99	V	31345	V
2016/06/27 06	SR	15,81	V	0,01	V	122,42	V	0,00	V	0,24	V	149,48	V	30917	V
2016/06/27 07	SR	24,17	V	0,05	V	112,07	V	0,00	V	0,25	V	149,29	V	30610	V
2016/06/27 08	SR	35,35	V	0,20	V	101,43	V	0,00	V	0,34	V	147,54	V	29802	V
2016/06/27 09	SR	44,87	V	0,25	V	97,66	V	0,00	V	0,30	V	144,46	V	28065	V
2016/06/27 10	SR	34,23	V	0,21	V	111,57	V	0,00	V	0,23	V	141,64	V	29383	V
2016/06/27 11	SR	35,51	V	0,23	V	116,07	V	0,00	V	0,23	V	141,58	V	29615	V
2016/06/27 12	SR	30,74	V	0,21	V	113,22	V	0,00	V	0,29	V	141,56	V	29781	V
2016/06/27 13	SR	38,08	V	0,20	V	100,59	V	0,00	V	0,24	V	142,42	V	29760	V
2016/06/27 14	SR	29,96	V	0,22	V	108,09	V	0,00	V	0,25	V	143,35	V	30643	V
2016/06/27 15	SR	22,20	V	0,20	V	122,50	V	0,00	V	0,25	V	143,86	V	31772	V
2016/06/27 16	SR	12,09	V	0,17	V	130,29	V	0,00	V	0,26	V	144,40	V	32796	V
2016/06/27 17	SR	26,83	V	0,20	V	93,77	V	0,00	V	0,27	V	145,37	V	32126	V
2016/06/27 18	SR	10,96	V	0,18	V	137,85	V	0,00	V	0,26	V	145,74	V	33463	V
2016/06/27 19	SR	5,51	V	0,20	V	165,70	V	0,00	V	0,28	V	146,58	V	34482	V
2016/06/27 20	SR	5,51	V	0,23	V	152,18	V	0,00	V	0,30	V	146,97	V	34820	V
2016/06/27 21	SR	9,07	V	0,23	V	151,93	V	0,00	V	0,29	V	147,16	V	34242	V
2016/06/27 22	SR	71,59	V	0,46	V	66,87	V	0,00	V	0,27	V	146,46	V	28723	V
2016/06/27 23	SR	33,75	V	0,20	V	83,11	V	0,00	V	0,25	V	146,12	V	30890	V
2016/06/27 24	SR	31,08	V	0,17	V	92,01	V	0,00	V	0,24	V	146,21	V	30977	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-71.6	0.0-0.5	66.9-165.7	0.0-0.0	0.2-0.3	141.6-150.0	28051.3-34820.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.6	0.2	113.8	0	0.3	146	31025.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: