

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/28 01	SR	74,99	V	0,34	V	69,34	V	0,00	V	0,25	V	145,31	V	26787	V
2016/06/28 02	SR	153,55	V	2,31	V	63,60	V	0,03	V	0,31	V	145,62	V	24323	V
2016/06/28 03	SR	130,29	V	2,60	V	97,78	V	0,17	V	0,32	V	148,33	V	29627	V
2016/06/28 04	SR	44,25	V	0,36	V	90,82	V	0,00	V	0,25	V	149,08	V	32165	V
2016/06/28 05	SR	46,26	V	0,33	V	86,40	V	0,00	V	0,26	V	149,17	V	32097	V
2016/06/28 06	SR	34,43	V	0,17	V	90,64	V	0,00	V	0,30	V	149,69	V	32834	V
2016/06/28 07	SR	29,15	V	0,15	V	95,42	V	0,00	V	0,24	V	149,04	V	31730	V
2016/06/28 08	SR	13,42	V	0,12	V	120,61	V	0,00	V	0,26	V	148,12	V	33109	V
2016/06/28 09	SR	33,84	V	0,16	V	86,16	V	0,00	V	0,26	V	147,24	V	32811	V
2016/06/28 10	SR	36,26	V	0,17	V	92,36	V	0,00	V	0,26	V	147,13	V	32127	V
2016/06/28 11	SR	49,71	V	0,25	V	77,40	V	0,00	V	0,28	V	146,81	V	30413	V
2016/06/28 12	SR	40,12	V	0,21	V	87,47	V	0,00	V	0,27	V	147,41	V	32193	V
2016/06/28 13	SR	37,14	V	0,16	V	86,11	V	0,00	V	0,27	V	148,04	V	32171	V
2016/06/28 14	SR	55,83	V	0,38	V	82,99	V	0,00	V	0,29	V	147,78	V	32298	V
2016/06/28 15	SR	34,91	V	0,23	V	102,51	V	0,00	V	0,29	V	149,90	V	32382	V
2016/06/28 16	SR	12,88	V	0,11	V	117,56	V	0,00	V	0,35	V	148,40	V	32752	V
2016/06/28 17	SR	85,78	V	0,81	V	85,82	V	0,00	V	0,29	V	148,51	V	29712	V
2016/06/28 18	SR	42,21	V	0,27	V	91,48	V	0,00	V	0,25	V	149,23	V	32293	V
2016/06/28 19	SR	130,85	V	2,19	V	77,33	V	0,13	V	0,35	V	150,47	V	28905	V
2016/06/28 20	SR	83,88	V	1,12	V	90,37	V	0,01	V	0,31	V	150,80	V	31909	V
2016/06/28 21	SR	72,42	V	0,82	V	91,27	V	0,00	V	0,29	V	150,15	V	32485	V
2016/06/28 22	SR	149,27	V	3,68	V	85,02	V	0,12	V	0,36	V	150,20	V	27219	V
2016/06/28 23	SR	87,11	V	2,84	V	110,15	V	0,24	V	0,33	V	149,05	V	30090	V
2016/06/28 24	SR	115,35	V	3,06	V	102,93	V	0,45	V	0,33	V	149,03	V	29051	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-153.6	0.1-3.7	63.6-120.6	0.0-0.4	0.2-0.4	145.3-150.8	24323.4-33109.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.4	1	90.9	0	0.3	148.5	30895.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: