

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTCT	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/06/29							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	100 mg/Nm3		150 mg/Nm3		5 mg/Nm3		
VALORE MIN-MAX	20.5-211.3	0.1-3.6	77.7-138.6	0.0-1.1	0.8-1.5	129.1-135.3	31160.6-33655.6
MEDIA GIORNALIERA	70.7	0.6	103.2	0.1	1	132.8	32514.8
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2017/06/29		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/29 01	SR	31,41	V	0,09	V	100,36	V	0,00	V	0,86	V	132,25	V	31161	V
2017/06/29 02	SR	28,07	V	0,11	V	114,26	V	0,00	V	0,87	V	133,64	V	32386	V
2017/06/29 03	SR	50,63	V	0,10	V	93,68	V	0,00	V	0,84	V	134,50	V	31248	V
2017/06/29 04	SR	63,09	V	0,15	V	93,60	V	0,00	V	0,82	V	133,91	V	31545	V
2017/06/29 05	SR	65,49	V	0,21	V	90,05	V	0,01	V	0,82	V	133,78	V	31502	V
2017/06/29 06	SR	80,50	V	0,19	V	85,03	V	0,00	V	0,83	V	134,69	V	31747	V
2017/06/29 07	SR	96,94	V	0,31	V	90,32	V	0,00	V	0,83	V	131,73	V	31751	V
2017/06/29 08	SR	20,51	V	0,06	V	138,59	V	0,00	V	0,94	V	132,81	V	33363	V
2017/06/29 09	SR	84,55	V	0,25	V	92,45	V	0,00	V	0,85	V	135,34	V	32480	V
2017/06/29 10	SR	104,57	V	0,31	V	88,30	V	0,00	V	0,94	V	134,17	V	31909	V
2017/06/29 11	SR	85,12	V	0,29	V	97,37	V	0,00	V	1,00	V	131,00	V	32650	V
2017/06/29 12	SR	28,15	V	0,14	V	119,16	V	0,00	V	1,08	V	129,48	V	33606	V
2017/06/29 13	SR	36,47	V	0,16	V	105,56	V	0,00	V	1,10	V	130,88	V	33620	V
2017/06/29 14	SR	96,42	V	0,29	V	77,68	V	0,00	V	0,97	V	132,75	V	33499	V
2017/06/29 15	SR	L 209,77	18	2,41	V	88,73	V	0,20	V	1,03	V	129,09	V	31970	V
2017/06/29 16	SR	L 211,30	18	3,57	V	105,45	V	1,11	V	1,49	V	131,32	V	33359	V
2017/06/29 17	SR	68,24	V	1,32	V	111,72	V	0,03	V	1,31	V	133,38	V	33459	V
2017/06/29 18	SR	83,41	V	1,78	V	105,40	V	0,10	V	1,13	V	133,83	V	33656	V
2017/06/29 19	SR	67,72	V	1,59	V	107,17	V	0,13	V	1,07	V	133,40	V	33096	V
2017/06/29 20	SR	36,49	V	0,29	V	121,24	V	0,00	V	1,02	V	133,20	V	32579	V
2017/06/29 21	SR	49,57	V	0,21	V	104,50	V	0,00	V	0,93	V	133,27	V	31370	V
2017/06/29 22	SR	44,63	V	0,23	V	102,14	V	0,00	V	0,94	V	133,81	V	32129	V
2017/06/29 23	SR	21,68	V	0,21	V	127,01	V	0,00	V	0,93	V	134,11	V	33048	V
2017/06/29 24	SR	32,99	V	0,21	V	116,07	V	0,00	V	0,87	V	130,91	V	33225	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-211.3	0.1-3.6	77.7-138.6	0.0-1.1	0.8-1.5	129.1-135.3	31160.6-33655.6
Supero Orario	2	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	0.6	103.2	0.1	1	132.8	32514.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: