

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/29 01	SR	114,02	V	3,78	V	96,85	V	0,26	V	0,43	V	149,84	V	28362	V
2016/06/29 02	SR	143,29	V	5,70	V	95,35	V	0,51	V	0,37	V	149,68	V	24820	V
2016/06/29 03	SR	111,87	V	3,04	V	97,95	V	0,48	V	0,33	V	150,16	V	28914	V
2016/06/29 04	SR	28,84	V	0,56	V	130,99	V	0,07	V	0,29	V	150,54	V	33427	V
2016/06/29 05	SR	46,58	V	0,70	V	120,91	V	0,00	V	0,33	V	150,95	V	32755	V
2016/06/29 06	SR	102,56	V	2,38	V	105,77	V	0,01	V	0,31	V	151,96	V	30108	V
2016/06/29 07	SR	47,29	V	0,85	V	122,86	V	0,00	V	0,29	V	153,00	V	34169	V
2016/06/29 08	SR	89,54	V	2,40	V	108,66	V	0,03	V	0,32	V	151,15	V	30436	V
2016/06/29 09	SR	141,00	V	3,73	V	100,76	V	0,04	V	0,42	V	149,80	V	27272	V
2016/06/29 10	SR	117,63	V	3,43	V	104,67	V	0,03	V	0,37	V	147,89	V	28179	V
2016/06/29 11	SR	69,75	V	1,65	V	113,56	V	0,00	V	0,28	V	146,98	V	30876	V
2016/06/29 12	SR	25,29	V	0,30	V	120,86	V	0,00	V	0,25	V	146,90	V	33745	V
2016/06/29 13	SR	80,32	V	1,82	V	103,87	V	0,02	V	0,34	V	146,95	V	31154	V
2016/06/29 14	SR	151,70	V	3,97	NV	91,41	V	0,44	V	0,36	NV	147,98	V	27048	NV
2016/06/29 15	SR	73,07	V	2,65	V	112,34	V	0,05	V	0,32	V	148,65	V	30775	V
2016/06/29 16	SR	63,41	V	1,82	V	112,63	V	0,00	V	0,31	V	148,48	V	30943	V
2016/06/29 17	SR	84,34	V	2,40	V	114,46	V	0,01	V	0,31	V	147,99	V	29656	V
2016/06/29 18	SR	73,55	V	1,59	V	113,63	V	0,00	V	0,28	V	148,27	V	31315	V
2016/06/29 19	SR	59,21	V	1,18	V	110,45	V	0,00	V	0,27	V	147,95	V	31577	V
2016/06/29 20	SR	75,59	V	0,75	V	89,48	V	0,00	V	0,25	V	147,09	V	28761	V
2016/06/29 21	SR	91,36	V	1,97	V	102,23	V	0,04	V	0,28	V	147,33	V	29260	V
2016/06/29 22	SR	30,04	V	0,43	V	116,25	V	0,00	V	0,26	V	148,32	V	32315	V
2016/06/29 23	SR	41,14	V	0,45	V	101,40	V	0,00	V	0,25	V	148,05	V	31658	V
2016/06/29 24	SR	30,25	V	0,24	V	109,35	V	0,00	V	0,24	V	147,77	V	31116	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.3-151.7	0.2-5.7	89.5-131.0	0.0-0.5	0.2-0.4	146.9-153.0	24820.3-34168.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.8	1.9	108.2	0.1	0.3	148.9	30504
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: