

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/03 01	SR	14,63	V	0,18	V	136,98	V	0,00	V	0,33	V	144,68	V	27276	V
2016/06/03 02	SR	37,21	V	0,21	V	116,47	V	0,03	V	0,37	V	145,99	V	26717	V
2016/06/03 03	SR	23,45	V	0,24	V	127,75	V	0,00	V	0,41	V	147,13	V	26547	V
2016/06/03 04	SR	15,47	V	0,24	V	147,65	V	0,00	V	0,40	V	147,70	V	27282	V
2016/06/03 05	SR	22,01	V	0,23	V	124,43	V	0,00	V	0,34	V	147,49	V	26328	V
2016/06/03 06	SR	25,11	V	0,23	V	112,09	V	0,00	V	0,31	V	147,10	V	26279	V
2016/06/03 07	SR	36,81	V	0,24	V	95,04	V	0,00	V	0,31	V	147,13	V	25608	V
2016/06/03 08	SR	40,46	V	0,35	V	107,68	V	0,00	V	0,38	V	148,43	V	26379	V
2016/06/03 09	SR	24,10	V	0,31	V	125,43	V	0,00	V	0,35	V	147,38	V	26277	V
2016/06/03 10	SR	20,64	V	0,25	V	136,41	V	0,00	V	0,35	V	146,77	V	26869	V
2016/06/03 11	SR	17,72	V	0,24	V	133,63	V	0,00	V	0,29	V	144,44	V	26295	V
2016/06/03 12	SR	16,55	V	0,23	V	129,94	V	0,00	V	0,31	V	144,89	V	27629	V
2016/06/03 13	SR	25,22	V	0,19	V	113,33	V	0,00	V	0,29	V	145,33	V	26857	V
2016/06/03 14	SR	15,22	V	0,16	V	128,62	V	0,00	V	0,31	V	145,42	V	27089	V
2016/06/03 15	SR	13,85	V	0,21	V	134,26	V	0,00	V	0,32	V	146,36	V	27498	V
2016/06/03 16	SR	11,72	V	0,22	V	141,79	V	0,00	V	0,31	V	146,59	V	27398	V
2016/06/03 17	SR	25,99	V	0,28	V	119,09	V	0,00	V	0,29	V	146,00	V	25788	V
2016/06/03 18	SR	29,20	V	0,24	V	121,52	V	0,00	V	0,27	V	144,95	V	24811	V
2016/06/03 19	SR	72,83	V	0,29	V	102,47	V	0,00	V	0,29	V	144,21	V	22653	V
2016/06/03 20	SR	87,78	V	0,25	V	82,53	V	0,00	V	0,30	V	144,25	V	21959	V
2016/06/03 21	SR	24,48	V	0,14	V	113,00	V	0,00	V	0,27	V	145,23	V	25598	V
2016/06/03 22	SR	55,09	V	0,17	V	71,39	V	0,00	V	0,51	V	145,26	V	24442	V
2016/06/03 23	SR	19,74	V	0,13	V	95,07	V	0,00	V	0,35	V	146,82	V	27909	V
2016/06/03 24	SR	22,31	V	0,19	V	113,51	V	0,00	V	0,33	V	146,84	V	29128	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-87.8	0.1-0.3	71.4-147.7	0.0-0.0	0.3-0.5	144.2-148.4	21959.3-29128.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.1	0.2	117.9	0	0.3	146.1	26275.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: