

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/04

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/06/04 01 | SR       | 20,80    | V     | 0,17      | V     | 107,98        | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 146,38         | V     | 28348            | V     |
| 2016/06/04 02 | SR       | 15,55    | V     | 0,14      | V     | 117,84        | V     | 0,00      | V     | 0,43      | V     | 147,08         | V     | 28621            | V     |
| 2016/06/04 03 | SR       | 24,48    | V     | 0,16      | V     | 110,79        | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 146,97         | V     | 27696            | V     |
| 2016/06/04 04 | SR       | 33,75    | V     | 0,18      | V     | 97,88         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 146,41         | V     | 27330            | V     |
| 2016/06/04 05 | SR       | 30,90    | V     | 0,20      | V     | 97,77         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 146,94         | V     | 27605            | V     |
| 2016/06/04 06 | SR       | 37,36    | V     | 0,26      | V     | 98,40         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 147,40         | V     | 26732            | V     |
| 2016/06/04 07 | SR       | 23,38    | V     | 0,33      | V     | 108,55        | V     | 0,00      | V     | 0,39      | V     | 148,10         | V     | 28034            | V     |
| 2016/06/04 08 | SR       | 30,01    | V     | 0,30      | V     | 103,28        | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 146,12         | V     | 27377            | V     |
| 2016/06/04 09 | SR       | 12,16    | V     | 0,29      | V     | 145,60        | V     | 0,00      | V     | 0,45      | V     | 145,75         | V     | 28618            | V     |
| 2016/06/04 10 | SR       | 12,57    | V     | 0,25      | V     | 120,52        | V     | 0,00      | V     | 0,39      | V     | 146,27         | V     | 28437            | V     |
| 2016/06/04 11 | SR       | 19,88    | V     | 0,26      | V     | 100,19        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 145,91         | V     | 27105            | V     |
| 2016/06/04 12 | SR       | 38,73    | V     | 0,25      | V     | 89,89         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 144,81         | V     | 25114            | V     |
| 2016/06/04 13 | SR       | 26,35    | V     | 0,21      | V     | 100,29        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 144,64         | V     | 26519            | V     |
| 2016/06/04 14 | SR       | 20,53    | V     | 0,19      | V     | 107,52        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 144,47         | V     | 26309            | V     |
| 2016/06/04 15 | SR       | 25,49    | V     | 0,19      | V     | 107,13        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 144,02         | V     | 26170            | V     |
| 2016/06/04 16 | SR       | 18,57    | V     | 0,19      | V     | 121,84        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 144,05         | V     | 26920            | V     |
| 2016/06/04 17 | SR       | 53,49    | V     | 0,30      | V     | 98,84         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 144,73         | V     | 25515            | V     |
| 2016/06/04 18 | SR       | 32,38    | V     | 0,20      | V     | 108,67        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 145,01         | V     | 26878            | V     |
| 2016/06/04 19 | SR       | 17,81    | V     | 0,14      | V     | 125,00        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 144,96         | V     | 27560            | V     |
| 2016/06/04 20 | SR       | 28,74    | V     | 0,10      | V     | 107,92        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 145,79         | V     | 27164            | V     |
| 2016/06/04 21 | SR       | 20,95    | V     | 0,11      | V     | 111,30        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 145,44         | V     | 27070            | V     |
| 2016/06/04 22 | SR       | 56,82    | V     | 0,22      | V     | 109,46        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 145,35         | V     | 25146            | V     |
| 2016/06/04 23 | SR       | 53,88    | V     | 0,21      | V     | 113,53        | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 145,42         | V     | 24995            | V     |
| 2016/06/04 24 | SR       | 25,08    | V     | 0,13      | V     | 121,18        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 146,73         | V     | 26660            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 12.2-56.8    | 0.1-0.3     | 89.9-145.6   | 0.0-0.0      | 0.3-0.4     | 144.0-148.1 | 24995.4-28621.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 28.3         | 0.2         | 109.6        | 0            | 0.3         | 145.8       | 26996.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: