

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/05 01	SR	20,49	V	0,13	V	126,40	V	0,00	V	0,31	V	147,30	V	27461	V
2016/06/05 02	SR	14,51	V	0,11	V	134,59	V	0,00	V	0,38	V	147,51	V	27510	V
2016/06/05 03	SR	12,44	V	0,13	V	144,92	V	0,00	V	0,33	V	147,69	V	27915	V
2016/06/05 04	SR	12,77	V	0,13	V	155,77	V	0,00	V	0,35	V	148,74	V	28411	V
2016/06/05 05	SR	21,91	V	0,14	V	143,25	V	0,00	V	0,32	V	149,06	V	27436	V
2016/06/05 06	SR	25,88	V	0,16	V	126,56	V	0,00	V	0,30	V	148,99	V	27182	V
2016/06/05 07	SR	40,15	V	0,25	V	108,04	V	0,00	V	0,31	V	149,29	V	25914	V
2016/06/05 08	SR	32,56	V	0,24	V	111,51	V	0,00	V	0,28	V	149,00	V	27082	V
2016/06/05 09	SR	25,66	V	0,24	V	123,23	V	0,00	V	0,29	V	148,60	V	27547	V
2016/06/05 10	SR	14,52	V	0,19	V	141,22	V	0,00	V	0,28	V	148,49	V	27566	V
2016/06/05 11	SR	19,14	V	0,17	V	129,09	V	0,00	V	0,26	V	147,54	V	27025	V
2016/06/05 12	SR	27,98	V	0,16	V	110,69	V	0,00	V	0,26	V	146,82	V	25892	V
2016/06/05 13	SR	27,06	V	0,12	V	99,94	V	0,00	V	0,25	V	146,67	V	26060	V
2016/06/05 14	SR	7,41	V	0,09	V	155,28	V	0,00	V	0,29	V	147,39	V	28408	V
2016/06/05 15	SR	11,15	V	0,11	V	143,29	V	0,00	V	0,28	V	148,08	V	28238	V
2016/06/05 16	SR	21,06	V	0,09	V	128,08	V	0,00	V	0,26	V	147,45	V	27407	V
2016/06/05 17	SR	21,66	V	0,08	V	125,63	V	0,00	V	0,28	V	147,32	V	27066	V
2016/06/05 18	SR	21,38	V	0,07	V	112,69	V	0,00	V	0,27	V	147,44	V	27103	V
2016/06/05 19	SR	24,29	V	0,09	V	115,05	V	0,00	V	0,29	V	147,76	V	27247	V
2016/06/05 20	SR	21,34	V	0,08	V	127,81	V	0,00	V	0,29	V	147,88	V	27739	V
2016/06/05 21	SR	22,22	V	0,11	V	114,23	V	0,00	V	0,32	V	146,79	V	27648	V
2016/06/05 22	SR	13,10	V	0,13	V	133,55	V	0,00	V	0,28	V	147,31	V	28780	V
2016/06/05 23	SR	19,32	V	0,13	V	130,52	V	0,00	V	0,26	V	147,22	V	28193	V
2016/06/05 24	SR	20,51	V	0,12	V	143,19	V	0,00	V	0,27	V	146,95	V	27534	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-40.2	0.1-0.2	99.9-155.8	0.0-0.0	0.3-0.4	146.7-149.3	25891.6-28779.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.8	0.1	128.5	0	0.3	147.8	27431.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: