

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/06 01	SR	15,75	V	0,08	V	146,76	V	0,00	V	0,30	V	148,58	V	28655	V
2016/06/06 02	SR	29,75	V	0,12	V	117,03	V	0,00	V	0,27	V	148,72	V	27352	V
2016/06/06 03	SR	15,00	V	0,12	V	133,10	V	0,00	V	0,29	V	149,48	V	28660	V
2016/06/06 04	SR	20,44	V	0,16	V	124,52	V	0,00	V	0,29	V	150,11	V	28201	V
2016/06/06 05	SR	21,68	V	0,14	V	109,15	V	0,00	V	0,37	V	150,19	V	28406	V
2016/06/06 06	SR	11,83	V	0,13	V	128,32	V	0,00	V	0,30	V	151,22	V	28559	V
2016/06/06 07	SR	19,44	V	0,20	V	113,21	V	0,00	V	0,29	V	151,18	V	28342	V
2016/06/06 08	SR	18,16	V	0,22	V	108,53	V	0,00	V	0,25	V	150,92	V	29099	V
2016/06/06 09	SR	28,11	V	0,26	V	112,48	V	0,00	V	0,23	V	148,04	V	26790	V
2016/06/06 10	SR	31,65	V	0,21	V	114,67	V	0,00	V	0,23	V	146,67	V	25843	V
2016/06/06 11	SR	10,70	V	0,14	V	137,20	V	0,00	V	0,24	V	146,48	V	28378	V
2016/06/06 12	SR	23,47	V	0,17	V	109,14	V	0,00	V	0,29	V	149,31	V	28485	V
2016/06/06 13	SR	21,04	V	0,13	V	107,94	V	0,00	V	0,25	V	148,72	V	28075	V
2016/06/06 14	SR	19,83	V	0,12	V	116,24	V	0,00	V	0,25	V	148,03	V	27707	V
2016/06/06 15	SR	20,19	V	0,11	V	151,12	V	0,00	V	0,29	V	149,20	V	28720	V
2016/06/06 16	SR	20,84	V	0,14	V	115,30	V	0,00	V	0,29	V	150,03	V	28936	V
2016/06/06 17	SR	53,46	V	0,33	V	86,34	V	0,00	V	0,37	V	150,65	V	26298	V
2016/06/06 18	SR	122,90	V	1,35	V	68,31	V	0,05	V	0,38	V	151,34	V	24537	V
2016/06/06 19	SR	70,61	V	0,99	V	101,90	V	0,03	V	0,33	V	149,42	V	27807	V
2016/06/06 20	SR	114,58	V	2,10	V	74,63	V	0,00	V	0,39	V	150,00	V	24250	V
2016/06/06 21	SR	51,32	V	0,39	V	79,91	V	0,00	V	0,36	V	150,79	V	28346	V
2016/06/06 22	SR	38,28	V	0,23	V	85,72	V	0,00	V	0,34	V	150,41	V	28045	V
2016/06/06 23	SR	45,16	V	0,21	V	87,77	V	0,00	V	0,34	V	149,65	V	27339	V
2016/06/06 24	SR	40,19	V	0,20	V	82,94	V	0,00	V	0,36	V	150,28	V	27731	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-122.9	0.1-2.1	68.3-151.1	0.0-0.1	0.2-0.4	146.5-151.3	24250.3-29099.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.3	108.8	0	0.3	149.6	27690
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 