

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/08 01	SR	9,85	V	0,03	V	138,83	V	0,00	V	0,30	V	146,92	V	33531	V
2016/06/08 02	SR	49,85	V	0,25	V	84,52	V	0,00	V	0,33	V	147,75	V	31401	V
2016/06/08 03	SR	71,30	V	0,44	V	72,82	V	0,00	V	0,35	V	148,56	V	28042	V
2016/06/08 04	SR	31,79	V	0,11	V	102,49	V	0,00	V	0,31	V	149,19	V	31826	V
2016/06/08 05	SR	38,82	V	0,30	V	87,30	V	0,00	V	0,33	V	149,72	V	31620	V
2016/06/08 06	SR	47,67	V	0,23	V	77,80	V	0,00	V	0,31	V	149,99	V	30109	V
2016/06/08 07	SR	46,56	V	0,18	V	77,76	V	0,00	V	0,29	V	150,12	V	29206	V
2016/06/08 08	SR	55,05	V	0,36	V	80,24	V	0,00	V	0,29	V	148,86	V	29346	V
2016/06/08 09	SR	42,01	V	0,26	V	89,26	V	0,00	V	0,27	V	148,25	V	31421	V
2016/06/08 10	SR	62,17	V	0,39	V	71,36	V	0,00	V	0,29	V	148,13	V	29289	V
2016/06/08 11	SR	49,12	V	0,24	V	82,11	V	0,00	V	0,29	V	148,47	V	31566	V
2016/06/08 12	SR	65,47	V	0,22	V	76,43	V	0,00	V	0,29	V	148,24	V	28075	V
2016/06/08 13	SR	36,82	V	0,13	V	92,18	V	0,00	V	0,27	V	147,85	V	29674	V
2016/06/08 14	SR	9,63	V	0,07	V	137,84	V	0,00	V	0,29	V	149,03	V	32916	V
2016/06/08 15	SR	7,20	V	0,11	V	149,19	V	0,00	V	0,29	V	149,55	V	33568	V
2016/06/08 16	SR	36,23	V	0,19	V	132,15	V	0,00	V	0,31	V	149,24	V	31085	V
2016/06/08 17	SR	37,72	V	0,16	V	88,04	V	0,00	V	0,27	V	147,73	V	29323	V
2016/06/08 18	SR	52,59	V	0,16	V	81,50	V	0,00	V	0,29	V	147,92	V	27806	V
2016/06/08 19	SR	33,91	V	0,13	V	90,63	V	0,00	V	0,26	V	147,98	V	29744	V
2016/06/08 20	SR	15,25	V	0,10	V	121,53	V	0,00	V	0,27	V	147,75	V	33076	V
2016/06/08 21	SR	28,76	V	0,13	V	116,34	V	0,00	V	0,26	V	147,34	V	32162	V
2016/06/08 22	SR	41,28	V	0,16	V	94,72	V	0,00	V	0,52	V	144,80	V	28951	V
2016/06/08 23	SR	27,67	V	0,14	V	100,47	V	0,00	V	0,26	V	143,67	V	30427	V
2016/06/08 24	SR	21,76	V	0,19	V	116,50	V	0,00	V	0,29	V	145,65	V	32325	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-71.3	0.0-0.4	71.4-149.2	0.0-0.0	0.3-0.5	143.7-150.1	27806.0-33568.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.3	0.2	98.4	0	0.3	148	30687.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: