

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/01 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/01 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/02 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/02 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/03 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 10	AV	319,22	NV	111,42	NV	30,58	NV	30,96	NV	0,46	NV	24,80	NV	2196	NV
2018/06/03 11	AV	318,05	V	106,59	V	34,25	NV	27,51	V	0,49	V	25,10	V	2244	V
2018/06/03 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/03 13	AV	147,89	NV	35,30	NV	39,58	NV	10,59	NV	0,45	NV	26,94	NV	1912	NV
2018/06/03 14	AV	106,42	NV	19,66	NV	42,86	NV	3,17	NV	0,26	NV	28,99	NV	3658	NV
2018/06/03 15	AV	100,82	NV	19,86	NV	54,40	NV	2,20	NV	0,27	NV	31,51	NV	4080	NV
2018/06/03 16	AV	125,99	NV	32,58	NV	65,16	NV	6,14	NV	1,05	NV	33,09	NV	2927	NV
2018/06/03 17	AV	88,37	NV	19,22	NV	69,66	NV	1,56	NV	2,38	NV	35,30	NV	4167	NV
2018/06/03 18	AV	99,90	NV	20,81	NV	61,52	NV	4,14	NV	0,38	NV	36,79	NV	3951	NV
2018/06/03 19	AV	105,65	NV	19,80	NV	57,80	NV	2,50	NV	0,26	NV	36,65	NV	4461	NV
2018/06/03 20	AV	86,90	NV	12,09	NV	63,57	NV	3,47	NV	0,82	NV	37,26	NV	4827	NV
2018/06/03 21	AV	115,53	NV	21,66	NV	55,38	NV	5,75	NV	0,41	NV	37,36	NV	4675	NV
2018/06/03 22	AV	102,93	V	23,40	V	61,77	V	7,81	V	0,59	V	37,06	V	4909	V
2018/06/03 23	AV	102,38	NV	24,64	NV	63,77	NV	8,43	NV	0,46	NV	36,81	NV	4779	NV
2018/06/03 24	SP	96,92	NV	34,11	NV	91,37	NV	9,06	NV	0,74	NV	36,01	NV	4632	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo	Valore Minimo e Valore Massimo
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/04 01	AV	82,90	V	34,14	V	114,10	V	14,46	V	1,21	V	37,25	V	4367	NV
2018/06/04 02	SP	69,10	V	43,23	V	132,33	V	18,31	V	2,30	V	38,70	V	4269	NV
2018/06/04 03	AV	112,69	NV	20,77	NV	57,14	NV	6,01	NV	0,29	NV	40,41	NV	4155	NV
2018/06/04 04	AV	104,03	NV	24,57	NV	67,03	NV	7,84	NV	0,38	NV	41,89	NV	4447	NV
2018/06/04 05	AV	97,47	NV	27,34	NV	67,43	NV	4,01	NV	0,50	NV	44,24	NV	5274	NV
2018/06/04 06	AV	100,48	NV	17,54	NV	59,53	NV	0,45	NV	0,28	NV	46,33	NV	4949	NV
2018/06/04 07	AV	83,77	NV	28,70	NV	79,28	NV	0,93	NV	1,20	NV	46,90	NV	5258	NV
2018/06/04 08	AV	99,54	NV	24,59	NV	69,11	NV	3,61	NV	0,39	NV	48,29	NV	4792	NV
2018/06/04 09	AV	119,18	NV	29,84	NV	70,11	NV	7,31	NV	0,36	NV	49,90	NV	4711	NV
2018/06/04 10	AV	103,40	NV	18,33	NV	60,52	NV	4,68	NV	0,27	NV	50,70	NV	4782	NV
2018/06/04 11	AV	133,20	NV	31,41	NV	68,28	NV	5,13	NV	0,22	NV	51,58	NV	5385	NV
2018/06/04 12	AV	113,71	NV	22,40	NV	56,49	NV	5,68	NV	0,29	NV	52,81	NV	4804	NV
2018/06/04 13	AV	93,20	NV	14,28	NV	64,47	NV	4,50	NV	0,20	NV	55,12	NV	5502	NV
2018/06/04 14	AV	95,79	NV	19,89	NV	67,75	NV	5,32	NV	0,23	NV	56,23	NV	5435	NV
2018/06/04 15	AV	75,01	NV	11,30	NV	73,54	NV	1,19	NV	0,18	NV	56,80	NV	6219	NV
2018/06/04 16	AV	109,68	NV	24,09	NV	70,31	NV	6,01	NV	0,18	NV	59,56	NV	6021	NV
2018/06/04 17	AV	127,36	NV	26,22	NV	66,03	NV	7,18	NV	0,18	NV	59,25	NV	6394	NV
2018/06/04 18	AV	140,22	NV	31,48	NV	67,11	NV	7,84	NV	0,16	NV	60,82	NV	6421	NV
2018/06/04 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/04 20	AV	189,55	NV	43,83	NV	64,95	NV	10,66	NV	0,18	NV	64,84	NV	6319	NV
2018/06/04 21	AV	113,58	NV	24,46	NV	62,66	NV	8,63	NV	0,27	NV	65,76	NV	6313	NV
2018/06/04 22	AV	96,40	NV	21,21	NV	71,58	NV	6,77	NV	0,18	NV	66,94	NV	6201	NV
2018/06/04 23	AV	42,46	NV	7,98	NV	75,71	NV	1,38	NV	0,18	NV	68,66	NV	6031	NV
2018/06/04 24	AV	374,29	NV	127,00	NV	76,76	NV	41,54	NV	0,31	NV	69,87	NV	6280	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/05 01	AV	508,75	NV	150,63	NV	74,86	NV	55,44	NV	0,46	NV	71,05	NV	6323	NV
2018/06/05 02	AV	388,18	NV	111,47	NV	73,41	NV	41,20	NV	0,26	NV	72,49	NV	6503	NV
2018/06/05 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/05 04	AV	500,07	NV	150,93	NV	77,18	NV	56,08	NV	0,32	NV	75,56	NV	6495	NV
2018/06/05 05	AV	509,41	NV	152,47	NV	76,06	NV	53,80	NV	0,35	NV	76,60	NV	6449	NV
2018/06/05 06	AV	509,57	NV	156,09	NV	75,58	NV	54,72	NV	0,35	NV	77,62	NV	6101	NV
2018/06/05 07	AV	512,77	NV	155,88	NV	74,76	NV	55,88	NV	0,47	NV	78,36	NV	6508	NV
2018/06/05 08	AV	498,22	NV	151,56	NV	74,33	NV	53,74	NV	0,43	NV	79,80	NV	6320	NV
2018/06/05 09	AV	393,61	NV	116,50	NV	74,59	NV	42,03	NV	0,41	NV	80,64	NV	6693	NV
2018/06/05 10	AV	164,34	NV	42,51	NV	77,40	NV	9,84	NV	0,25	NV	82,87	NV	6591	NV
2018/06/05 11	AV	46,71	NV	7,08	NV	80,52	NV	1,09	NV	1,69	NV	83,61	NV	6447	NV
2018/06/05 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/05 13	AV	471,77	NV	189,62	NV	50,71	NV	51,36	NV	1,51	NV	82,09	NV	5757	NV
2018/06/05 14	AV	234,07	V	78,91	V	76,53	V	24,51	V	7,42	V	82,74	V	5811	V
2018/06/05 15	AV	38,75	V	42,82	V	94,86	V	31,83	V	154,02	V	83,12	V	0,00	NV
2018/06/05 16	AV	38,78	V	26,25	V	68,51	V	22,44	V	179,46	V	84,90	V	6361	NV
2018/06/05 17	AV	137,36	V	29,19	V	71,82	V	7,08	V	0,82	V	87,42	V	6489	V
2018/06/05 18	AV	33,46	V	19,66	V	104,96	V	12,86	V	31,26	V	87,71	V	5927	NV
2018/06/05 19	AV	72,35	V	22,24	V	74,57	V	1,34	V	7,09	V	88,10	V	7391	V
2018/06/05 20	AV	651,81	V	27,07	V	110,65	V	6,04	V	22,83	V	94,34	V	16036	V
2018/06/05 21	AV	674,32	V	6,00	V	153,91	V	0,22	V	10,04	V	86,66	V	16039	V
2018/06/05 22	AV	280,81	V	2,16	V	194,46	V	0,12	V	7,56	V	82,04	V	15972	V
2018/06/05 23	AV	95,02	V	1,14	V	168,01	V	0,15	V	15,08	V	84,49	V	19967	V
2018/06/05 24	AV	13,91	V	1,09	V	182,32	V	0,27	V	10,89	V	92,25	V	20283	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/06 01	AV	12,95	V	1,33	V	203,64	V	0,33	V	8,61	V	98,83	V	15428	V
2018/06/06 02	AV	230,53	V	2,56	V	216,22	V	0,62	V	7,93	V	102,34	V	13583	V
2018/06/06 03	AV	98,34	V	1,56	V	209,25	V	1,54	V	8,25	V	107,04	V	15021	V
2018/06/06 04	AV	61,40	V	1,44	V	223,27	V	0,92	V	7,44	V	108,58	V	13082	V
2018/06/06 05	AV	175,02	V	1,69	V	208,36	V	1,12	V	7,68	V	109,63	V	12827	V
2018/06/06 06	AV	220,77	V	1,61	V	197,69	V	1,33	V	9,36	V	110,52	V	12994	V
2018/06/06 07	AV	311,11	V	2,21	V	194,47	V	1,67	V	9,40	V	110,03	V	12557	V
2018/06/06 08	AV	301,14	V	2,32	V	194,25	V	1,53	V	8,85	V	109,66	V	11950	V
2018/06/06 09	AV	229,16	V	2,04	V	202,23	V	1,28	V	0,98	V	99,71	V	10629	V
2018/06/06 10	AV	57,19	V	2,13	V	219,83	V	0,00	V	0,55	V	101,51	V	10725	V
2018/06/06 11	AV	43,14	V	1,35	V	217,16	V	0,01	V	0,52	V	102,07	V	10541	V
2018/06/06 12	AV	92,36	V	1,28	V	201,46	V	0,17	V	0,47	V	98,23	V	11244	V
2018/06/06 13	AV	85,65	V	1,10	V	204,72	V	0,43	V	0,43	V	100,41	V	11269	V
2018/06/06 14	SR	1298,47	18	4,09	NV	180,68	V	1,89	V	0,54	NV	101,62	V	11028	NV
2018/06/06 15	SR	67,21	V	5,27	V	115,13	V	2,81	V	0,77	V	102,99	V	12105	V
2018/06/06 16	SR	1216,31	18	11,14	V	75,79	V	2,68	V	0,59	V	106,92	V	16131	V
2018/06/06 17	99	43,05	NV	1,14	NV	86,76	NV	0,03	NV	0,54	NV	105,14	NV	15508	NV
2018/06/06 18	SR	11,74	NV	0,50	NV	126,20	NV	0,42	NV	3,10	NV	105,98	NV	25041	NV
2018/06/06 19	SR	5,77	V	0,39	V	140,82	V	0,53	V	0,89	V	107,06	V	26041	V
2018/06/06 20	SR	4,35	V	0,39	V	143,42	V	0,48	V	0,51	V	107,34	V	25605	V
2018/06/06 21	SR	10,12	V	0,50	V	203,91	V	1,25	V	121,32	18	110,30	V	32607	V
2018/06/06 22	SR	62,43	V	0,52	V	210,11	V	0,83	V	111,82	18	117,61	V	39183	V
2018/06/06 23	SR	4,34	V	0,31	V	159,68	V	0,06	V	1,07	V	116,26	V	32345	V
2018/06/06 24	SR	4,85	V	0,29	V	148,52	V	0,11	V	0,85	V	113,43	V	30992	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-298.5	0.3-11.1	75.8-210.1	0.1-2.8	0.5-21.3	101.6-117.6	12105.0-39182.9
Supero Orario	2	0	0	0	2	0	0
Media Giornaliera	74.9	2.4	153.1	1.2	4.7	109.3	26876
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/07 01	SR	25,15	V	0,55	V	151,03	V	0,52	V	0,95	V	112,88	V	31202	V
2018/06/07 02	SR	6,64	V	0,28	V	143,70	V	0,17	V	0,72	V	112,73	V	30770	V
2018/06/07 03	SR	9,51	V	0,28	V	133,02	V	0,24	V	0,55	V	112,63	V	30257	V
2018/06/07 04	SR	24,66	V	0,39	V	135,72	V	0,00	V	0,85	V	112,61	V	31626	V
2018/06/07 05	SP	49,57	V	0,99	V	145,62	V	0,23	V	3,28	V	116,14	V	29634	V
2018/06/07 06	SP	926,29	V	130,62	V	211,69	V	44,47	V	1,35	V	101,17	V	5262	V
2018/06/07 07	SP	1000,00	V	154,39	V	191,46	V	109,17	V	2,03	V	93,34	V	5086	V
2018/06/07 08	SP	1000,00	V	88,79	V	128,38	V	68,29	V	0,67	V	89,43	V	4733	V
2018/06/07 09	SP	1000,00	V	79,99	V	147,23	V	49,19	V	1,15	V	87,30	V	4553	V
2018/06/07 10	SP	1000,00	V	156,48	V	103,94	V	296,47	V	11,05	V	85,90	V	13980	V
2018/06/07 11	SP	1000,00	V	224,33	V	67,70	V	463,64	V	28,61	V	84,76	V	19533	V
2018/06/07 12	SP	1000,00	NV	186,47	NV	153,25	NV	334,40	NV	8,03	NV	84,06	NV	3109	NV
2018/06/07 13	SP	1000,00	V	215,06	V	69,70	V	425,32	V	12,22	V	83,04	V	3051	V
2018/06/07 14	SP	1000,00	V	239,67	V	64,60	V	477,94	V	21,51	V	82,00	V	2920	V
2018/06/07 15	AV	1000,00	NV	329,75	NV	85,73	NV	475,10	NV	15,08	NV	81,28	NV	3212	NV
2018/06/07 16	AV	1000,00	NV	264,40	NV	63,84	NV	330,04	NV	20,80	NV	81,29	NV	3323	NV
2018/06/07 17	SP	1000,00	V	276,04	V	57,83	NV	308,89	V	20,70	V	81,17	V	3205	V
2018/06/07 18	SP	1000,00	V	538,28	V	35,24	NV	221,35	V	6,64	V	80,84	V	3174	NV
2018/06/07 19	SP	1000,00	V	932,14	V	40,42	NV	223,92	V	3,36	V	80,59	V	0,00	NV
2018/06/07 20	SP	1000,00	V	1000,00	V	67,93	V	217,69	V	3,97	V	80,13	V	0,00	NV
2018/06/07 21	SP	1000,00	V	1000,00	V	90,59	V	188,78	V	13,02	V	80,03	V	0,00	NV
2018/06/07 22	SP	1000,00	V	1000,00	V	104,88	V	177,42	V	45,80	V	83,56	V	0,00	NV
2018/06/07 23	SP	1000,00	NV	1000,00	NV	99,90	NV	155,59	NV	25,48	NV	84,32	NV	0,00	NV
2018/06/07 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-25.2	0.3-0.6	133.0-151.0	0.0-0.5	0.6-1.0	112.6-112.9	30257.3-31625.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.5	0.4	140.9	0.2	0.8	112.7	30963.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/08 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/08 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/09 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/09 08	AV	385,72	NV	142,50	NV	62,91	NV	32,30	NV	20,52	NV	54,20	NV	4499	NV
2018/06/09 09	AV	731,53	NV	147,61	NV	80,78	NV	38,46	NV	56,69	NV	54,38	NV	4185	NV
2018/06/09 10	AV	1000,00	V	98,73	V	98,24	V	65,69	V	58,57	V	54,98	V	4094	V
2018/06/09 11	AV	377,20	V	60,62	V	175,16	V	16,77	V	22,32	V	59,95	V	15395	V
2018/06/09 12	AV	32,31	V	21,96	V	180,33	V	0,28	V	14,16	V	64,82	V	16594	V
2018/06/09 13	AV	7,42	V	17,66	V	160,67	V	0,40	V	15,60	V	69,69	V	16128	V
2018/06/09 14	AV	12,69	V	16,14	V	189,91	V	0,74	V	1,04	V	72,89	V	21606	V
2018/06/09 15	AV	19,12	V	18,72	V	201,64	V	4,33	V	0,53	V	89,18	V	22991	V
2018/06/09 16	AV	16,85	V	15,73	V	168,79	V	5,32	V	0,62	V	98,25	V	21478	V
2018/06/09 17	SR	32,95	V	9,73	V	99,07	V	15,02	V	0,88	V	109,23	V	26000	V
2018/06/09 18	SR	52,61	V	9,93	V	129,61	V	8,65	V	3,43	V	116,43	V	34958	V
2018/06/09 19	SR	38,37	V	3,59	V	120,94	V	2,76	V	2,24	V	120,39	V	38191	V
2018/06/09 20	SR	30,17	V	5,91	V	124,59	V	3,59	V	1,92	V	121,55	V	35522	V
2018/06/09 21	SR	34,86	V	5,60	V	121,23	V	2,27	V	2,01	V	122,47	V	35041	V
2018/06/09 22	SR	33,39	V	4,65	V	122,07	V	1,95	V	1,90	V	122,85	V	35323	V
2018/06/09 23	SR	45,12	V	4,35	V	110,29	V	1,79	V	1,94	V	123,83	V	35320	V
2018/06/09 24	SR	41,56	V	3,99	V	110,06	V	0,71	V	2,10	V	124,49	V	35506	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.2-52.6	3.6-9.9	99.1-129.6	0.7-15.0	0.9-3.4	109.2-124.5	25999.9-38191.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.6	6	117.2	4.6	2.1	120.2	34482.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/10 01	SR	49,94	V	3,95	V	102,35	V	1,17	V	1,91	V	125,41	V	35091	V
2018/06/10 02	SR	65,25	V	3,57	V	95,84	V	0,61	V	1,84	V	125,63	V	34948	V
2018/06/10 03	SR	61,35	V	3,16	V	98,94	V	0,20	V	1,53	V	125,34	V	34664	V
2018/06/10 04	SR	52,68	V	2,89	V	104,48	V	0,26	V	1,66	V	125,01	V	34693	V
2018/06/10 05	SR	24,50	V	2,68	V	131,22	V	0,23	V	1,73	V	125,63	V	35252	V
2018/06/10 06	SR	24,96	V	2,86	V	138,26	V	0,45	V	1,44	V	126,43	V	34443	V
2018/06/10 07	SR	51,19	V	2,80	V	111,87	V	0,04	V	1,40	V	126,29	V	34279	V
2018/06/10 08	SR	43,13	V	2,66	V	118,45	V	0,00	V	1,39	V	126,12	V	34061	V
2018/06/10 09	SR	94,65	V	2,84	V	91,98	V	0,02	V	1,34	V	126,41	V	33733	V
2018/06/10 10	SR	92,84	V	2,61	V	91,25	V	0,00	V	1,35	V	126,72	V	33569	V
2018/06/10 11	SR	84,43	V	2,41	V	95,44	V	0,00	V	1,37	V	126,95	V	33730	V
2018/06/10 12	SR	86,28	V	2,12	V	93,27	V	0,01	V	1,36	V	127,29	V	33847	V
2018/06/10 13	SR	102,50	V	2,40	V	87,85	V	0,34	V	1,29	V	127,11	V	33560	V
2018/06/10 14	SR	106,89	V	2,26	V	90,86	V	0,68	V	1,47	V	126,94	V	33618	V
2018/06/10 15	SR	107,32	V	2,09	V	81,69	V	0,37	V	1,49	V	127,00	V	33600	V
2018/06/10 16	SR	128,24	V	1,91	V	73,94	V	0,00	V	1,48	V	127,00	V	33384	V
2018/06/10 17	SR	72,92	V	1,41	V	84,50	V	0,00	V	1,63	V	126,99	V	33881	V
2018/06/10 18	SR	106,35	V	1,75	V	67,59	V	0,05	V	1,89	V	127,51	V	33799	V
2018/06/10 19	SR	106,59	V	1,91	V	81,25	V	0,06	V	2,72	V	127,34	V	33502	V
2018/06/10 20	SR	70,11	V	1,24	V	84,04	V	0,00	V	2,86	V	128,23	V	34747	V
2018/06/10 21	SR	88,25	V	1,43	V	79,30	V	0,00	V	2,59	V	128,19	V	34165	V
2018/06/10 22	SR	72,25	V	1,43	V	82,91	V	0,00	V	2,77	V	128,51	V	33523	V
2018/06/10 23	SR	66,17	V	1,13	V	83,03	V	0,00	V	2,56	V	128,70	V	34522	V
2018/06/10 24	SR	77,62	V	1,14	V	77,92	V	0,00	V	2,71	V	129,22	V	34669	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.5-128.2	1.1-4.0	67.6-138.3	0.0-1.2	1.3-2.9	125.0-129.2	33384.0-35252.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.5	2.3	93.7	0.2	1.8	126.9	34136.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____