

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/01 01	SR	39,02	V	0,58	V	111,83	V	1,88	V	0,86	V	119,30	V	19241	V
2024/06/01 02	SR	65,50	V	0,61	V	98,47	V	3,49	V	0,80	V	124,99	V	18976	V
2024/06/01 03	SR	75,14	V	0,73	V	95,89	V	2,95	V	0,89	V	124,78	V	18917	V
2024/06/01 04	SR	25,71	V	0,42	V	128,25	V	3,48	V	0,87	V	120,63	V	19140	V
2024/06/01 05	SR	90,61	V	1,23	V	100,56	V	4,78	V	0,75	V	124,50	V	20072	V
2024/06/01 06	SR	105,08	V	1,41	V	88,35	V	3,95	V	0,71	V	125,50	V	19625	V
2024/06/01 07	SR	39,19	V	0,46	V	110,35	V	2,02	V	0,86	V	121,69	V	19467	V
2024/06/01 08	SR	83,98	V	1,02	V	95,76	V	1,87	V	0,76	V	119,10	V	19419	V
2024/06/01 09	SR	22,58	V	0,40	V	122,83	V	1,47	V	2,41	V	118,44	V	19107	V
2024/06/01 10	SR	20,11	V	0,38	V	136,84	V	3,93	V	1,28	V	118,84	V	19023	V
2024/06/01 11	SR	4,77	V	0,53	V	161,54	V	2,15	V	5,44	V	115,01	V	19293	V
2024/06/01 12	SR	39,48	V	0,61	V	143,19	V	3,56	V	2,22	V	111,70	V	19658	V
2024/06/01 13	SR	91,03	V	2,32	V	132,70	V	8,58	V	1,33	V	112,28	V	19737	V
2024/06/01 14	SR	9,45	V	0,38	V	182,74	V	11,79	V	1,40	V	111,70	V	19868	V
2024/06/01 15	SR	108,05	V	1,32	V	114,50	V	9,27	V	1,01	V	112,99	V	19892	V
2024/06/01 16	SR	46,80	V	0,46	V	125,65	V	9,65	V	0,90	V	111,79	V	20098	V
2024/06/01 17	SR	86,48	V	0,64	V	100,88	V	8,19	V	0,96	V	111,12	V	20166	V
2024/06/01 18	SR	129,16	V	1,38	V	95,72	V	7,39	V	0,90	V	111,32	V	20108	V
2024/06/01 19	SR	147,22	V	1,35	V	85,23	V	6,02	V	0,97	V	111,46	V	20191	V
2024/06/01 20	SR	141,69	V	1,82	V	94,37	V	6,13	V	0,91	V	111,40	V	20162	V
2024/06/01 21	SR	139,83	V	1,45	V	99,93	V	5,68	V	0,97	V	111,54	V	20180	V
2024/06/01 22	SR	109,29	V	1,42	V	110,83	V	5,82	V	1,01	V	112,95	V	20091	V
2024/06/01 23	SR	76,71	V	0,81	V	119,49	V	6,14	V	1,04	V	113,78	V	20166	V
2024/06/01 24	SR	48,32	V	0,42	V	116,99	V	4,91	V	1,07	V	113,96	V	20164	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-147.2	0.4-2.3	85.2-182.7	1.5-11.8	0.7-5.4	111.1-125.5	18916.9-20191.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	0.9	115.5	5.2	1.3	116.3	19698.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pino

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/02 01	SR	55,45	V	0,47	V	119,20	V	3,93	V	1,05	V	111,07	V	20355	V
2024/06/02 02	SR	28,16	V	0,36	V	141,79	V	7,00	V	1,00	V	114,10	V	20303	V
2024/06/02 03	SR	31,90	V	0,44	V	146,29	V	6,87	V	0,98	V	114,58	V	20352	V
2024/06/02 04	SR	41,61	V	0,36	V	130,39	V	6,09	V	0,91	V	116,39	V	20359	V
2024/06/02 05	SR	37,43	V	0,34	V	128,93	V	3,93	V	0,88	V	114,55	V	21361	V
2024/06/02 06	SR	131,38	V	1,94	V	105,89	V	4,23	V	0,86	V	115,93	V	20970	V
2024/06/02 07	SR	68,01	V	0,48	V	110,26	V	5,52	V	0,91	V	115,50	V	20841	V
2024/06/02 08	SR	60,01	V	0,67	V	128,32	V	5,27	V	1,04	V	115,87	V	20580	V
2024/06/02 09	SR	4,03	V	0,24	V	171,89	V	6,43	V	1,10	V	112,54	V	20677	V
2024/06/02 10	SR	3,99	V	0,24	V	174,59	V	6,68	V	1,08	V	113,61	V	20652	V
2024/06/02 11	SR	53,17	V	0,46	V	127,95	V	5,41	V	1,08	V	117,07	V	20601	V
2024/06/02 12	SR	36,13	V	0,29	V	130,83	V	5,32	V	1,08	V	113,41	V	20680	V
2024/06/02 13	SR	58,04	V	0,38	V	116,17	V	3,38	V	1,08	V	112,65	V	20594	V
2024/06/02 14	SR	45,95	V	0,33	V	115,75	V	4,67	V	1,11	V	115,20	V	20443	V
2024/06/02 15	SR	103,82	V	0,78	V	99,84	V	4,61	V	1,01	V	114,14	V	20294	V
2024/06/02 16	SR	94,59	V	1,01	V	106,03	V	5,31	V	0,96	V	116,52	V	20384	V
2024/06/02 17	SR	71,62	V	0,49	V	112,52	V	4,80	V	0,99	V	115,87	V	20412	V
2024/06/02 18	SR	77,35	V	0,87	V	114,77	V	4,95	V	0,96	V	114,71	V	20494	V
2024/06/02 19	SR	85,29	V	1,29	V	112,41	V	6,25	V	1,02	V	115,97	V	20263	V
2024/06/02 20	SR	85,48	V	2,14	V	118,14	V	6,18	V	0,94	V	115,91	V	20415	V
2024/06/02 21	SR	80,30	V	1,50	V	114,97	V	4,36	V	0,99	V	116,14	V	20345	V
2024/06/02 22	SR	37,43	V	0,35	V	123,71	V	3,33	V	1,09	V	114,88	V	20590	V
2024/06/02 23	SR	21,31	V	0,26	V	123,46	V	2,82	V	1,05	V	114,07	V	20637	V
2024/06/02 24	SR	50,32	V	0,38	V	103,65	V	3,73	V	1,00	V	117,85	V	20489	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-131.4	0.2-2.1	99.8-174.6	2.8-7.0	0.9-1.1	111.1-117.9	20263.4-21360.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.8	0.7	124.1	5	1	114.9	20545.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]