

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/01 01	SR	81,70	V	1,30	V	106,38	V	0,00	V	0,58	V	130,18	V	39291	V
2017/06/01 02	SR	143,54	V	1,76	V	91,91	V	0,03	V	0,55	V	128,99	V	38173	V
2017/06/01 03	SR	95,59	V	0,77	V	93,32	V	0,00	V	0,55	V	128,12	V	37539	V
2017/06/01 04	SR	29,34	V	0,36	V	120,01	V	0,00	V	0,56	V	128,80	V	38609	V
2017/06/01 05	SR	22,64	V	0,32	V	120,45	V	0,00	V	0,57	V	129,41	V	38858	V
2017/06/01 06	SR	46,62	V	0,33	V	90,27	V	0,00	V	0,54	V	128,07	V	37666	V
2017/06/01 07	SR	65,76	V	0,39	V	82,88	V	0,00	V	0,56	V	127,40	V	37075	V
2017/06/01 08	SR	20,43	V	0,29	V	117,66	V	0,00	V	0,59	V	129,07	V	38453	V
2017/06/01 09	SR	20,39	V	0,39	V	119,69	V	0,00	V	0,63	V	129,87	V	38024	V
2017/06/01 10	SR	10,25	V	0,36	V	148,37	V	0,00	V	0,70	V	130,14	V	39142	V
2017/06/01 11	SR	12,74	V	0,35	V	138,13	V	0,00	V	0,73	V	130,33	V	38191	V
2017/06/01 12	SR	7,97	V	0,36	V	167,50	V	0,00	V	0,78	V	129,99	V	39145	V
2017/06/01 13	SR	18,63	V	0,42	V	155,01	V	0,00	V	0,81	V	130,89	V	40564	V
2017/06/01 14	SR	23,02	V	0,40	V	118,98	V	0,00	V	0,85	V	130,83	V	39110	V
2017/06/01 15	SR	33,91	V	0,41	V	100,88	V	0,00	V	0,89	V	129,29	V	38254	V
2017/06/01 16	SR	34,90	V	0,48	V	103,59	V	0,00	V	0,95	V	128,06	V	38774	V
2017/06/01 17	SR	58,89	V	0,61	V	93,64	V	0,00	V	0,94	V	130,06	V	38375	V
2017/06/01 18	SR	77,37	V	0,55	V	73,11	V	0,00	V	0,78	V	128,99	V	36882	V
2017/06/01 19	SR	50,03	V	0,50	V	93,46	V	0,00	V	0,69	V	129,78	V	38156	V
2017/06/01 20	SR	29,59	V	0,45	V	93,25	V	0,00	V	0,63	V	130,04	V	37484	V
2017/06/01 21	SR	16,28	V	0,43	V	115,67	V	0,00	V	0,65	V	126,86	V	38724	V
2017/06/01 22	SR	42,00	V	2,00	V	172,21	V	0,03	V	0,82	V	126,98	V	40657	V
2017/06/01 23	SP	1000,00	25	771,65	25	33,47	25	163,73	25	53,72	25	112,28	25	0,00	NV
2017/06/01 24	SP	1000,00	25	414,04	25	2,66	25	70,98	25	67,49	25	102,95	25	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-143.5	0.3-2.0	73.1-172.2	0.0-0.0	0.5-0.9	126.9-130.9	36882.5-40657.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.8	0.6	114.4	0	0.7	129.2	38506.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/02 01	SP	891,19	25	136,87	25	0,10	25	1,50	25	72,61	25	99,88	25	0,00	NV
2017/06/02 02	SP	515,97	NV	88,47	NV	0,11	NV	0,00	NV	60,33	NV	99,65	25	0,00	NV
2017/06/02 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	100,56	25	0,00	NV
2017/06/02 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	101,48	25	0,00	NV
2017/06/02 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	103,06	25	0,00	NV
2017/06/02 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	104,28	25	0,00	NV
2017/06/02 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	104,44	25	0,00	NV
2017/06/02 08	SP	30,66	NV	58,93	NV	4,07	NV	0,00	NV	77,58	NV	103,50	25	5205	NV
2017/06/02 09	AV	49,97	25	5,07	25	79,35	25	0,00	25	2,48	25	94,75	25	5043	25
2017/06/02 10	AV	302,72	25	8,89	25	175,04	25	0,74	25	2,33	25	94,85	25	10568	25
2017/06/02 11	AV	38,87	25	1,55	25	204,72	25	0,00	25	1,66	25	101,38	25	19803	25
2017/06/02 12	AV	11,75	25	1,33	25	186,39	25	0,00	25	1,65	25	99,46	25	14784	25
2017/06/02 13	AV	27,30	25	1,28	25	142,69	25	0,08	25	1,15	25	107,40	25	25223	25
2017/06/02 14	SR	2,81	V	0,72	V	161,28	V	0,00	V	1,10	V	114,15	V	35909	V
2017/06/02 15	SR	13,55	V	0,66	V	135,80	V	0,00	V	0,93	V	114,89	V	38492	V
2017/06/02 16	SR	32,76	V	0,70	V	107,26	V	0,00	V	0,83	V	115,32	V	38646	V
2017/06/02 17	SR	55,73	V	0,77	V	89,27	V	0,00	V	0,81	V	115,55	V	38260	V
2017/06/02 18	SR	85,37	V	0,81	V	75,57	V	0,00	V	0,80	V	118,81	V	37947	V
2017/06/02 19	SR	58,01	V	0,71	V	82,35	V	0,00	V	0,82	V	125,53	V	37662	V
2017/06/02 20	SR	76,76	V	0,71	V	72,28	V	0,00	V	0,76	V	127,60	V	37453	V
2017/06/02 21	SR	58,45	V	0,62	V	80,43	V	0,00	V	0,71	V	127,79	V	37968	V
2017/06/02 22	SR	27,90	V	0,55	V	102,19	V	0,00	V	0,66	V	128,07	V	37465	V
2017/06/02 23	SR	41,23	V	0,52	V	96,63	V	0,00	V	0,63	V	126,95	V	36876	V
2017/06/02 24	SR	48,51	V	0,53	V	86,12	V	0,00	V	0,63	V	125,08	V	37332	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-85.4	0.5-0.8	72.3-161.3	0.0-0.0	0.6-1.1	114.2-128.1	35909.3-38646.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.6	0.7	99	0	0.8	121.8	37637.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/03 01	SR	81,27	V	0,59	V	70,77	V	0,00	V	0,65	V	128,39	V	38265	V
2017/06/03 02	SR	69,70	V	0,69	V	91,07	V	0,00	V	0,70	V	131,66	V	40420	V
2017/06/03 03	SR	41,63	V	0,66	V	118,75	V	0,00	V	0,70	V	134,29	V	41861	V
2017/06/03 04	SR	6,58	V	0,49	V	158,22	V	0,00	V	0,68	V	134,57	V	42273	V
2017/06/03 05	SR	10,01	V	0,45	V	139,99	V	0,00	V	0,63	V	133,77	V	40538	V
2017/06/03 06	SR	13,15	V	0,43	V	127,21	V	0,00	V	0,60	V	131,94	V	39320	V
2017/06/03 07	SR	13,36	V	0,42	V	129,24	V	0,00	V	0,64	V	131,47	V	36446	V
2017/06/03 08	SR	30,71	V	0,75	V	196,94	V	0,00	V	1,21	NV	122,17	V	25413	V
2017/06/03 09	SR	64,73	V	0,61	NV	224,43	V	0,12	V	1,10	NV	122,03	V	27224	NV
2017/06/03 10	SR	0,00	V	0,61	V	201,19	V	0,00	V	1,36	V	116,32	V	21727	V
2017/06/03 11	SR	0,00	V	0,59	V	220,33	V	0,00	V	1,43	V	115,88	V	25319	V
2017/06/03 12	SR	0,00	V	0,55	V	213,25	V	0,00	V	1,25	V	118,55	V	28536	V
2017/06/03 13	SR	0,00	V	0,46	V	172,33	V	0,00	V	1,02	V	118,58	V	25591	V
2017/06/03 14	SR	0,01	V	0,45	V	170,55	V	0,00	V	1,08	V	116,97	V	24847	V
2017/06/03 15	SR	0,00	25	0,61	25	188,07	25	0,00	25	1,49	25	116,02	25	22195	25
2017/06/03 16	SP	465,32	25	14,36	25	209,48	25	3,24	25	2,89	25	105,69	25	4630	25
2017/06/03 17	SP	961,20	25	31,20	25	158,91	25	8,55	25	3,06	25	98,91	25	3885	25
2017/06/03 18	SP	1000,00	25	79,11	25	186,59	25	34,51	25	2,55	25	94,87	25	3736	25
2017/06/03 19	SP	619,38	25	31,82	25	212,30	25	12,84	25	1,67	25	93,00	25	4317	25
2017/06/03 20	SP	986,11	25	111,48	25	159,77	25	39,63	25	3,81	25	92,18	25	4499	25
2017/06/03 21	SP	1000,00	25	197,59	25	120,24	25	78,43	25	9,06	25	93,17	25	0,00	NV
2017/06/03 22	SP	1000,00	25	190,45	25	122,29	25	75,65	25	12,75	25	91,48	25	0,00	NV
2017/06/03 23	SP	1000,00	25	128,12	25	131,78	25	61,01	25	19,31	25	91,87	25	0,00	NV
2017/06/03 24	SP	1000,00	25	70,49	25	138,60	25	52,13	25	25,54	25	95,86	25	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-81.3	0.4-0.8	70.8-224.4	0.0-0.1	0.6-1.4	115.9-134.6	21726.5-42273.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.7	0.5	159.6	0	0.9	125.5	33119.6
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/04 01	SP	1000,00	25	49,11	25	123,71	25	44,13	25	26,26	25	92,23	25	0,00	NV
2017/06/04 02	SP	1000,00	25	56,75	25	145,62	25	60,92	25	38,74	25	91,64	25	0,00	NV
2017/06/04 03	SP	967,33	25	57,13	25	157,31	25	60,39	25	47,24	25	91,44	25	0,00	NV
2017/06/04 04	SP	728,16	25	56,56	25	141,57	25	62,42	25	52,45	25	91,11	25	0,00	NV
2017/06/04 05	SP	494,19	NV	59,79	NV	130,27	NV	68,53	NV	56,37	NV	90,82	25	0,00	NV
2017/06/04 06	SP	406,42	NV	60,42	NV	121,93	NV	90,19	NV	58,65	NV	90,39	25	0,00	NV
2017/06/04 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	89,97	25	0,00	NV
2017/06/04 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	89,16	25	0,00	NV
2017/06/04 09	SP	344,14	25	128,63	25	112,03	25	0,00	25	161,40	25	88,26	25	0,00	NV
2017/06/04 10	AV	248,46	25	134,28	25	66,60	25	0,00	25	178,13	25	87,43	25	0,00	NV
2017/06/04 11	AV	142,86	25	123,51	25	20,92	25	0,00	25	168,89	25	86,76	25	3101	NV
2017/06/04 12	AV	68,12	25	8,59	25	66,30	25	0,00	25	4,90	25	86,70	25	3400	25
2017/06/04 13	AV	43,26	25	4,22	25	69,88	25	0,00	25	3,03	25	87,03	25	3634	25
2017/06/04 14	AV	237,08	25	6,79	25	148,63	25	0,55	25	2,69	25	94,19	25	10235	25
2017/06/04 15	AV	5,06	25	1,36	25	162,56	25	0,00	25	1,73	25	106,09	25	21450	25
2017/06/04 16	AV	19,98	25	1,47	25	183,75	25	0,00	25	2,19	25	108,45	25	19937	25
2017/06/04 17	AV	0,06	25	1,15	25	180,49	25	0,00	25	1,62	25	116,97	25	27767	25
2017/06/04 18	SR	3,16	25	0,80	25	154,98	25	0,00	25	1,07	25	126,23	25	34688	25
2017/06/04 19	SR	9,91	V	0,67	V	130,53	V	0,00	V	0,92	V	126,62	V	34135	V
2017/06/04 20	SR	3,46	V	0,65	V	145,27	V	0,00	V	0,98	V	119,64	V	31986	V
2017/06/04 21	SR	7,59	V	0,64	V	140,39	V	0,00	V	0,87	V	115,57	V	32122	V
2017/06/04 22	SR	7,77	V	0,62	V	142,73	V	0,00	V	0,75	V	114,37	V	31576	V
2017/06/04 23	SR	4,93	V	0,56	V	154,38	V	0,00	V	0,82	V	114,51	V	32635	V
2017/06/04 24	SR	28,11	V	0,51	V	146,63	V	0,00	V	0,82	V	113,84	V	31789	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-28.1	0.5-0.7	130.5-154.4	0.0-0.0	0.7-1.0	113.8-126.6	31576.1-34135.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.3	0.6	143.3	0	0.9	117.4	32373.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: