

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/10 01	SR	32,88	V	0,38	V	117,82	V	0,00	V	0,23	V	82,37	V	28995	V
2019/06/10 02	SR	32,22	V	0,36	V	113,16	V	0,00	V	0,27	V	82,50	V	29344	V
2019/06/10 03	SR	22,45	V	0,37	V	122,11	V	0,00	V	0,20	V	94,32	V	28663	V
2019/06/10 04	SR	14,98	V	0,38	V	130,19	V	0,00	V	0,17	V	82,91	V	29361	V
2019/06/10 05	SR	17,47	V	0,37	V	125,33	V	0,00	V	0,23	V	82,31	V	29883	V
2019/06/10 06	SR	17,87	V	0,37	V	127,12	V	0,00	V	0,29	V	83,12	V	30619	V
2019/06/10 07	SR	28,96	V	0,38	V	108,75	V	0,00	V	0,39	V	86,12	V	32787	V
2019/06/10 08	SR	26,65	V	0,38	V	114,53	V	0,00	V	0,47	V	100,64	V	33202	V
2019/06/10 09	SR	10,57	V	0,52	V	171,33	V	0,00	V	0,40	V	124,48	V	25197	V
2019/06/10 10	SR	26,75	V	1,19	V	201,95	V	0,11	V	0,28	V	117,79	V	27727	V
2019/06/10 11	SR	50,50	V	0,42	V	103,45	V	0,00	V	0,33	V	124,65	V	30669	V
2019/06/10 12	SR	69,90	V	0,53	V	101,00	V	0,00	V	0,35	V	126,47	V	31388	V
2019/06/10 13	SR	81,31	V	0,61	V	109,57	V	0,00	V	0,35	V	128,42	V	31949	V
2019/06/10 14	SR	96,41	V	0,74	V	107,49	V	0,00	V	2,01	V	113,27	V	31306	V
2019/06/10 15	SR	116,09	V	1,11	V	110,66	V	0,04	V	0,59	V	89,86	V	30746	V
2019/06/10 16	SR	81,83	V	0,63	V	116,44	V	0,00	V	1,00	V	88,01	V	30920	V
2019/06/10 17	SR	71,67	V	0,52	V	114,91	V	0,00	V	0,99	V	87,58	V	31113	V
2019/06/10 18	SR	68,03	V	0,52	V	113,39	V	0,00	V	0,94	V	87,51	V	31268	V
2019/06/10 19	SR	47,14	V	0,46	V	129,30	V	0,00	V	1,02	V	93,18	V	32043	V
2019/06/10 20	SR	56,43	V	0,49	V	128,77	V	0,00	V	0,44	V	87,96	V	31473	V
2019/06/10 21	SR	63,81	V	0,64	V	133,90	V	0,01	V	0,42	V	86,83	V	30898	V
2019/06/10 22	SR	22,22	V	0,41	V	160,85	V	0,00	V	0,58	V	91,66	V	31895	V
2019/06/10 23	SR	13,40	V	0,40	V	146,17	V	0,00	V	0,41	V	87,15	V	32391	V
2019/06/10 24	SR	7,12	V	0,42	V	152,51	V	0,00	V	0,57	V	87,23	V	33051	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-116.1	0.4-1.2	101.0-202.0	0.0-0.1	0.2-2.0	82.3-128.4	25196.6-33202.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.9	0.5	127.5	0	0.5	96.5	30703.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/11 01	SR	19,39	V	0,40	V	137,00	V	0,00	V	0,62	V	86,98	V	32749	V
2019/06/11 02	SR	20,86	V	0,46	V	141,81	V	0,00	V	0,71	V	88,20	V	33514	V
2019/06/11 03	SR	39,85	V	1,46	V	116,91	V	0,97	V	0,55	V	113,83	V	32514	V
2019/06/11 04	SR	44,00	V	0,42	V	94,00	V	0,00	V	0,34	V	87,72	V	32811	V
2019/06/11 05	SR	53,23	V	0,39	V	81,33	V	0,00	V	0,33	V	87,10	V	32842	V
2019/06/11 06	SR	82,15	V	0,46	V	67,60	V	0,00	V	0,33	V	86,69	V	32098	V
2019/06/11 07	SR	89,62	V	0,60	V	73,57	V	0,00	V	0,36	V	98,45	V	32756	V
2019/06/11 08	SR	80,82	V	0,53	V	79,87	V	0,00	V	0,24	V	90,98	V	30585	V
2019/06/11 09	SR	109,87	V	0,85	V	75,10	V	0,00	V	0,24	V	85,72	V	29194	V
2019/06/11 10	SR	95,03	V	0,78	V	86,24	V	0,00	V	0,31	V	85,59	V	29496	V
2019/06/11 11	SR	77,47	V	0,52	V	93,03	V	0,00	V	0,31	V	85,89	V	29366	V
2019/06/11 12	SR	87,01	V	0,77	V	94,99	V	0,00	V	0,34	V	94,54	V	29515	V
2019/06/11 13	SR	96,44	V	0,98	V	94,85	V	0,03	V	0,31	V	87,83	V	29710	V
2019/06/11 14	SR	51,46	V	0,42	V	127,14	V	0,00	V	0,45	V	88,38	V	31029	V
2019/06/11 15	SR	49,08	V	0,45	V	131,13	V	0,00	V	0,46	V	89,12	V	31142	V
2019/06/11 16	SR	19,07	V	0,41	V	150,90	V	0,00	V	0,55	V	106,90	V	32463	V
2019/06/11 17	SR	43,17	V	0,43	V	137,98	V	0,00	V	0,42	V	106,02	V	30501	V
2019/06/11 18	SR	76,35	V	0,74	V	116,83	V	0,00	V	0,33	V	92,40	V	30447	V
2019/06/11 19	SR	49,30	V	0,45	V	116,98	V	0,00	V	0,24	V	86,53	V	30612	V
2019/06/11 20	SR	59,57	V	0,56	V	111,15	V	0,00	V	0,29	V	86,22	V	31154	V
2019/06/11 21	SR	71,39	V	0,63	V	95,95	V	0,00	V	0,26	V	85,54	V	30458	V
2019/06/11 22	SR	59,11	V	0,56	V	104,49	V	0,00	V	0,32	V	86,29	V	30963	V
2019/06/11 23	SR	64,45	V	0,59	V	100,15	V	0,00	V	0,22	V	90,15	V	29790	V
2019/06/11 24	SR	66,34	V	0,66	V	102,21	V	0,01	V	0,34	V	85,31	V	30896	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-109.9	0.4-1.5	67.6-150.9	0.0-1.0	0.2-0.7	85.3-113.8	29193.9-33513.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.7	0.6	105.5	0	0.4	90.9	31108.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/12 01	SR	46,59	V	0,41	V	109,97	V	0,00	V	0,46	V	85,76	V	31563	V
2019/06/12 02	SR	31,46	V	0,41	V	120,08	V	0,00	V	0,57	V	86,72	V	32763	V
2019/06/12 03	SR	24,95	V	0,43	V	136,07	V	0,00	V	0,63	V	119,52	V	32793	V
2019/06/12 04	SR	26,55	V	0,43	V	131,23	V	0,00	V	0,47	V	110,77	V	32362	V
2019/06/12 05	SR	31,85	V	0,40	V	114,33	V	0,00	V	0,31	V	88,48	V	32178	V
2019/06/12 06	SR	35,47	V	0,39	V	105,75	V	0,00	V	0,34	V	87,57	V	31728	V
2019/06/12 07	SR	29,98	V	0,38	V	115,20	V	0,00	V	0,37	V	104,01	V	32579	V
2019/06/12 08	SR	14,72	V	0,42	V	157,36	V	0,00	V	0,40	V	88,85	V	32406	V
2019/06/12 09	SR	2,89	V	0,44	V	186,44	V	0,00	V	0,30	V	119,97	V	29769	V
2019/06/12 10	SR	0,05	V	0,48	V	191,63	V	0,00	V	0,17	V	117,05	V	25078	V
2019/06/12 11	SR	6,84	V	0,44	V	163,09	V	0,00	V	0,15	V	113,28	V	25270	V
2019/06/12 12	SR	110,30	V	1,16	V	87,75	V	0,02	V	0,64	V	97,90	V	27995	V
2019/06/12 13	SR	104,34	V	0,91	V	92,48	V	0,00	V	0,54	V	86,39	V	30625	V
2019/06/12 14	SR	85,08	V	0,45	V	87,79	V	0,00	V	0,82	V	88,31	V	31260	V
2019/06/12 15	SR	43,03	V	1,02	V	149,39	V	0,07	V	1,41	V	100,45	V	32543	V
2019/06/12 16	SR	66,95	V	0,67	V	99,30	V	0,00	V	1,03	V	101,36	V	31148	V
2019/06/12 17	SR	44,15	V	0,43	V	96,26	V	0,00	V	1,75	V	102,10	V	31357	V
2019/06/12 18	SR	85,87	V	0,89	V	89,14	V	0,02	V	1,55	V	102,34	V	30931	V
2019/06/12 19	SR	38,65	V	0,49	V	107,52	V	0,00	V	1,35	V	102,36	V	30950	V
2019/06/12 20	SR	44,13	V	0,68	V	117,09	V	0,02	V	1,58	V	102,63	V	30631	V
2019/06/12 21	SR	51,82	V	0,64	V	114,02	V	0,00	V	0,83	V	100,69	V	30913	V
2019/06/12 22	SR	26,37	V	0,42	V	112,84	V	0,00	V	1,32	V	101,97	V	31664	V
2019/06/12 23	SR	46,90	V	0,41	V	90,45	V	0,00	V	1,04	V	101,86	V	31105	V
2019/06/12 24	SR	36,05	V	0,41	V	100,71	V	0,00	V	1,51	V	103,64	V	31656	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-110.3	0.4-1.2	87.7-191.6	0.0-0.1	0.2-1.8	85.8-120.0	25078.0-32793.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.1	0.6	119.8	0	0.8	100.6	30886.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 135

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/13 01	SR	22,21	V	0,42	V	118,92	V	0,00	V	0,98	V	91,92	V	31047	V
2019/06/13 02	SR	29,02	V	0,42	V	120,62	V	0,00	V	0,77	V	89,07	V	31059	V
2019/06/13 03	SR	46,51	V	0,41	V	97,79	V	0,00	V	0,72	V	88,71	V	30631	V
2019/06/13 04	SR	86,92	V	0,52	V	70,72	V	0,00	V	0,77	V	89,99	V	30481	V
2019/06/13 05	SR	70,94	V	0,48	V	80,39	V	0,00	V	0,68	V	113,54	V	30806	V
2019/06/13 06	SR	47,80	V	0,48	V	104,98	V	0,00	V	0,50	V	89,03	V	30817	V
2019/06/13 07	SR	54,24	V	0,48	V	109,76	V	0,00	V	0,54	V	88,45	V	32972	V
2019/06/13 08	SR	50,84	V	0,93	V	161,45	V	0,01	V	0,89	V	108,49	V	33576	V
2019/06/13 09	SR	29,15	V	0,46	V	158,22	V	0,00	V	0,73	V	130,22	V	30607	V
2019/06/13 10	SR	56,24	V	0,97	V	127,70	V	0,03	V	0,68	V	130,10	V	30340	V
2019/06/13 11	SR	20,78	V	0,41	V	145,06	V	0,00	V	0,78	V	131,77	V	31094	V
2019/06/13 12	SR	18,31	V	0,41	V	153,05	V	0,00	V	0,78	V	133,17	V	31464	V
2019/06/13 13	SR	16,28	V	0,41	V	151,73	V	0,00	V	0,75	V	134,21	V	30972	V
2019/06/13 14	SR	20,77	V	0,41	V	136,96	V	0,00	V	0,65	V	134,18	V	29880	V
2019/06/13 15	SR	36,60	V	0,49	V	121,07	V	0,00	V	0,72	V	133,93	V	30193	V
2019/06/13 16	SR	49,68	V	0,49	V	107,50	V	0,00	V	0,83	V	134,54	V	30590	V
2019/06/13 17	SR	30,10	V	0,42	V	119,33	V	0,00	V	0,85	V	136,79	V	31617	V
2019/06/13 18	SR	19,33	V	0,43	V	138,12	V	0,00	V	0,96	V	138,40	V	32649	V
2019/06/13 19	SR	25,84	V	0,42	V	127,89	V	0,00	V	0,96	V	138,72	V	32451	V
2019/06/13 20	SR	28,76	V	0,42	V	110,44	V	0,00	V	0,92	V	138,02	V	32189	V
2019/06/13 21	SR	84,19	V	0,86	V	79,36	V	0,03	V	0,82	V	137,55	V	30485	V
2019/06/13 22	SR	48,75	V	0,42	V	103,93	V	0,00	V	0,66	V	133,09	V	29692	V
2019/06/13 23	SR	60,59	V	0,49	V	103,08	V	0,00	V	0,61	V	130,53	V	29143	V
2019/06/13 24	SR	60,04	V	0,52	V	107,17	V	0,00	V	0,60	V	130,48	V	29816	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-86.9	0.4-1.0	70.7-161.4	0.0-0.0	0.5-1.0	88.5-138.7	29142.8-33576.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.5	119	0	0.8	121	31023.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/14 01	SR	19,20	V	0,43	V	137,25	V	0,00	V	0,71	V	131,83	V	32153	V
2019/06/14 02	SR	18,34	V	0,44	V	155,80	V	0,00	V	0,82	V	132,64	V	32444	V
2019/06/14 03	SR	39,19	V	0,50	V	150,78	V	0,00	V	0,78	V	132,44	V	31756	V
2019/06/14 04	SR	90,62	V	0,61	V	105,78	V	0,00	V	0,66	V	131,17	V	29776	V
2019/06/14 05	SR	82,22	V	0,58	V	109,15	V	0,00	V	0,69	V	130,75	V	29943	V
2019/06/14 06	SR	24,14	V	0,43	V	170,61	V	0,00	V	0,91	V	132,54	V	32028	V
2019/06/14 07	SR	61,45	V	0,89	V	150,90	V	0,06	V	0,77	V	134,11	V	32650	V
2019/06/14 08	SR	49,51	V	0,57	V	143,47	V	1,93	V	0,68	V	133,18	V	31470	V
2019/06/14 09	SR	61,73	V	0,87	V	136,69	V	5,17	V	0,67	V	129,98	V	30062	V
2019/06/14 10	SR	51,62	V	0,58	V	141,41	V	4,22	V	0,62	V	130,16	V	29897	V
2019/06/14 11	SR	22,61	V	0,42	V	164,23	V	3,88	V	0,72	V	131,56	V	30984	V
2019/06/14 12	SR	25,79	V	0,41	V	155,07	V	2,86	V	0,70	V	132,52	V	31019	V
2019/06/14 13	SR	55,59	V	0,52	V	116,12	V	1,36	V	0,61	V	132,05	V	29898	V
2019/06/14 14	SR	77,59	V	0,74	V	101,00	V	0,15	V	0,60	V	132,07	V	29622	V
2019/06/14 15	SR	30,14	V	0,40	V	138,17	V	0,00	V	0,67	V	133,34	V	30827	V
2019/06/14 16	SR	40,85	V	0,41	V	128,40	V	0,00	V	0,62	V	133,67	V	30184	V
2019/06/14 17	SR	38,30	V	0,40	V	127,70	V	0,00	V	0,81	V	132,81	V	29991	V
2019/06/14 18	SR	34,54	V	0,41	V	134,56	V	0,00	V	0,54	V	130,12	V	29364	V
2019/06/14 19	SR	35,21	V	0,42	V	133,29	V	0,17	V	0,55	V	130,42	V	29962	V
2019/06/14 20	SR	52,80	V	0,47	V	119,83	V	0,24	V	0,49	V	129,99	V	29263	V
2019/06/14 21	SR	50,93	V	0,40	V	103,17	V	0,08	V	0,47	V	129,17	V	28981	V
2019/06/14 22	SR	48,03	V	0,43	V	111,21	V	0,14	V	0,53	V	129,94	V	29816	V
2019/06/14 23	SR	46,88	V	0,45	V	104,62	V	0,02	V	0,56	V	131,36	V	30310	V
2019/06/14 24	SR	52,15	V	0,42	V	93,02	V	0,00	V	0,55	V	131,97	V	30107	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-90.6	0.4-0.9	93.0-170.6	0.0-5.2	0.5-0.9	129.2-134.1	28981.0-32649.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.2	0.5	130.5	0.8	0.7	131.7	30521.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. Mo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/15 01	SR	82,43	V	0,97	V	90,69	V	0,04	V	0,56	V	132,26	V	30078	V
2019/06/15 02	SR	85,33	V	0,63	V	86,36	V	0,00	V	0,49	V	131,55	V	29388	V
2019/06/15 03	SR	53,78	V	0,41	V	89,22	V	0,00	V	0,56	V	132,28	V	30081	V
2019/06/15 04	SR	47,82	V	0,43	V	95,28	V	0,00	V	0,55	V	133,16	V	30297	V
2019/06/15 05	SR	61,01	V	0,44	V	87,56	V	0,00	V	0,56	V	133,68	V	30419	V
2019/06/15 06	SR	59,12	V	0,39	V	88,53	V	0,00	V	0,57	V	133,80	V	30195	V
2019/06/15 07	SR	57,03	V	0,41	V	95,66	V	0,00	V	0,64	V	134,01	V	30365	V
2019/06/15 08	SR	57,89	V	0,44	V	101,31	V	0,00	V	0,67	V	131,46	V	30472	V
2019/06/15 09	SR	41,67	V	0,41	V	115,67	V	0,00	V	0,70	V	131,59	V	31062	V
2019/06/15 10	SR	43,07	V	0,40	V	115,93	V	0,00	V	0,69	V	131,64	V	30616	V
2019/06/15 11	SR	40,93	V	0,41	V	122,26	V	0,00	V	0,64	V	131,48	V	30280	V
2019/06/15 12	SR	60,50	V	0,47	V	116,11	V	0,00	V	0,63	V	131,54	V	28190	V
2019/06/15 13	SR	48,18	V	0,47	V	113,19	V	0,00	V	0,52	V	129,92	V	28075	V
2019/06/15 14	SR	68,07	V	0,47	V	99,22	V	0,00	V	0,48	V	129,01	V	27665	V
2019/06/15 15	SR	48,61	V	0,47	V	99,86	V	0,00	V	0,53	V	129,51	V	28406	V
2019/06/15 16	SR	73,48	V	0,45	V	89,67	V	0,00	V	0,72	V	130,76	V	28670	V
2019/06/15 17	SR	48,67	V	0,40	V	100,35	V	0,00	V	0,74	V	132,12	V	29296	V
2019/06/15 18	SR	67,62	V	0,43	V	93,79	V	0,00	V	0,64	V	134,28	V	28937	V
2019/06/15 19	SR	80,38	V	0,61	V	97,58	V	0,00	V	0,67	V	134,15	V	28839	V
2019/06/15 20	SR	50,04	V	0,55	V	122,19	V	0,00	V	0,73	V	132,29	V	30717	V
2019/06/15 21	SR	56,64	V	0,54	V	110,72	V	0,00	V	0,64	V	131,01	V	27306	V
2019/06/15 22	SR	118,29	V	1,69	V	102,43	V	0,10	V	0,53	V	129,94	V	28426	V
2019/06/15 23	SR	66,66	V	1,47	V	136,50	V	0,12	V	0,58	V	130,62	V	29364	V
2019/06/15 24	SR	56,12	V	1,18	V	158,18	V	0,76	V	0,53	V	129,99	V	28659	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.9-118.3	0.4-1.7	86.4-158.2	0.0-0.8	0.5-0.7	129.0-134.3	27306.0-31061.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	0.6	105.3	0	0.6	131.8	29408.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/16 01	SR	38,69	V	1,44	V	178,05	V	1,13	V	0,59	V	130,05	V	29241	V
2019/06/16 02	SR	24,14	V	0,48	V	170,40	V	0,92	V	0,60	V	130,42	V	29824	V
2019/06/16 03	SR	14,55	V	0,42	V	165,67	V	0,10	V	0,71	V	130,45	V	30416	V
2019/06/16 04	SR	17,23	V	0,44	V	161,05	V	0,00	V	0,74	V	131,04	V	31018	V
2019/06/16 05	SR	17,97	V	0,42	V	147,33	V	0,00	V	0,86	V	131,14	V	31120	V
2019/06/16 06	SR	49,93	V	0,57	V	125,16	V	0,02	V	0,73	V	131,48	V	30323	V
2019/06/16 07	SR	62,41	V	3,62	V	140,16	V	0,60	V	0,73	V	132,76	V	29960	V
2019/06/16 08	SR	32,45	V	0,99	V	167,86	V	0,05	V	1,28	V	132,67	V	30462	V
2019/06/16 09	SR	107,21	V	1,57	V	135,18	V	0,17	V	0,72	V	131,70	V	28761	V
2019/06/16 10	SR	61,30	V	3,15	V	164,26	V	2,70	V	0,92	V	132,21	V	29410	V
2019/06/16 11	SR	50,45	V	0,57	V	125,04	V	1,87	V	0,84	V	132,23	V	29209	V
2019/06/16 12	SR	69,43	V	0,68	V	101,57	V	1,83	V	0,68	V	132,42	V	28332	V
2019/06/16 13	SR	78,21	V	0,71	V	108,96	V	1,46	V	0,62	V	132,24	V	27784	V
2019/06/16 14	SR	58,34	V	0,54	V	117,51	V	0,63	V	0,63	V	130,18	V	28380	V
2019/06/16 15	SR	47,76	V	0,44	V	113,05	V	0,13	V	0,66	V	128,57	V	28576	V
2019/06/16 16	SR	28,28	V	0,43	V	130,26	V	0,05	V	0,69	V	128,77	V	28889	V
2019/06/16 17	SR	15,47	V	0,42	V	150,28	V	0,00	V	0,82	V	129,53	V	29317	V
2019/06/16 18	SR	13,87	V	0,41	V	149,13	V	0,01	V	0,78	V	130,55	V	29269	V
2019/06/16 19	SR	82,74	V	2,18	V	114,60	V	0,41	V	0,68	V	130,41	V	27938	V
2019/06/16 20	SR	68,30	V	0,63	V	108,77	V	0,00	V	0,65	V	129,21	V	27787	V
2019/06/16 21	SR	39,08	V	0,42	V	112,48	V	0,00	V	0,74	V	129,21	V	28053	V
2019/06/16 22	SR	56,02	V	0,49	V	104,01	V	0,00	V	0,70	V	129,66	V	28035	V
2019/06/16 23	SR	59,01	V	0,58	V	108,00	V	0,00	V	0,70	V	129,25	V	27538	V
2019/06/16 24	SR	82,57	V	0,91	V	92,07	V	0,04	V	0,67	V	129,46	V	27393	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-107.2	0.4-3.6	92.1-178.0	0.0-2.7	0.6-1.3	128.6-132.8	27392.6-31119.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49	0.9	133	0.5	0.7	130.7	29043
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

