




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_ R 021		COT_ R 057		NOX_ NO2_ R 027		SO2_ R 026		PLV_ R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/10 01	SR	7,68	V	0,30	V	129,84	V	2,58	V	1,00	V	126,92	V	19424	V
2024/06/10 02	SR	7,57	V	0,30	V	129,14	V	2,79	V	0,94	V	127,18	V	19332	V
2024/06/10 03	SR	7,07	V	0,30	V	132,90	V	2,31	V	0,99	V	127,41	V	19288	V
2024/06/10 04	SR	48,14	V	4,81	V	139,10	V	8,15	V	0,95	V	127,65	V	18815	V
2024/06/10 05	SR	3,26	V	0,49	V	156,28	V	5,36	V	0,85	V	127,14	V	19232	V
2024/06/10 06	SR	2,16	V	0,38	V	165,70	V	4,99	V	0,79	V	126,28	V	18393	V
2024/06/10 07	SR	0,00	V	0,49	V	213,49	V	1,82	V	0,70	V	118,14	V	14498	V
2024/06/10 08	SR	0,03	V	0,48	V	190,29	V	2,67	V	0,71	V	112,82	V	14668	V
2024/06/10 09	SR	1,35	V	0,40	V	145,10	V	5,67	V	0,62	V	110,77	V	14385	V
2024/06/10 10	SR	69,04	V	0,87	V	94,59	V	3,17	V	0,51	V	108,90	V	14080	V
2024/06/10 11	SR	63,68	V	0,81	V	97,72	V	3,52	V	0,57	V	108,11	V	13739	V
2024/06/10 12	SP	36,09	V	0,93	V	166,48	V	5,28	V	0,53	V	105,69	V	10414	V
2024/06/10 13	SP	861,04	NV	19,84	NV	192,26	NV	6,94	NV	0,35	V	101,97	V	8429	NV
2024/06/10 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,28	V	102,54	V	0,00	NV
2024/06/10 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	104,10	V	0,00	NV
2024/06/10 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	104,60	V	0,00	NV
2024/06/10 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	V	104,04	V	0,00	NV
2024/06/10 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	NV	103,03	NV	0,00	NV
2024/06/10 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	NV	100,39	NV	0,00	NV
2024/06/10 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,42	V	98,59	V	0,00	NV
2024/06/10 21	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,43	V	96,24	V	0,00	NV
2024/06/10 22	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	94,17	V	0,00	NV
2024/06/10 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,28	V	92,02	V	0,00	NV
2024/06/10 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,49	V	90,85	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-69.0	0.3-4.8	94.6-213.5	1.8-8.1	0.5-1.0	108.1-127.7	13738.8-19423.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.1	0.9	144.9	3.9	0.8	120.1	16895.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/11 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,66	V	88,74	V	0,00	NV
2024/06/11 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,49	V	85,12	V	0,00	NV
2024/06/11 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	80,18	V	0,00	NV
2024/06/11 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	77,14	V	0,00	NV
2024/06/11 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/11 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,93	NV	69,25	NV	0,00	NV
2024/06/11 13	AV	872,27	NV	107,47	NV	81,71	NV	0,81	NV	11,00	V	73,09	V	7304	NV
2024/06/11 14	AV	1000,00	V	170,08	V	204,30	V	9,56	V	26,88	V	71,87	V	15731	V
2024/06/11 15	AV	1000,00	V	139,69	V	235,12	V	1,00	V	21,36	V	68,61	V	17164	V
2024/06/11 16	AV	296,39	V	79,02	V	224,43	V	0,25	V	8,17	V	72,40	V	16748	V
2024/06/11 17	AV	4,00	V	39,45	V	213,45	V	0,00	V	3,85	V	79,38	V	16367	V
2024/06/11 18	AV	20,45	V	25,13	V	198,71	V	0,00	V	1,78	V	87,98	V	13642	V
2024/06/11 19	AV	26,45	V	18,83	V	184,92	V	2,66	V	0,56	V	90,28	V	10530	V
2024/06/11 20	AV	2,07	V	10,50	V	162,60	V	20,27	V	0,39	V	94,60	V	11686	V
2024/06/11 21	AV	80,86	V	12,13	V	110,57	V	23,36	V	4,30	V	101,45	V	17698	V
2024/06/11 22	SR	28,52	V	7,05	V	103,03	V	10,58	V	4,24	V	107,67	V	20571	V
2024/06/11 23	SR	25,44	V	5,23	V	107,39	V	9,79	V	3,50	V	109,60	V	21013	V
2024/06/11 24	SR	46,74	V	3,89	V	100,10	V	12,06	V	3,35	V	109,93	V	20962	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.4-46.7	3.9-7.1	100.1-107.4	9.8-12.1	3.4-4.2	107.7-109.9	20570.5-21012.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.6	5.4	103.5	10.8	3.7	109.1	20848.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/12 01	SR	28,62	V	3,30	V	112,10	V	10,37	V	3,44	V	110,24	V	21068	V
2024/06/12 02	SR	35,02	V	2,78	V	104,59	V	9,40	V	3,51	V	110,63	V	20959	V
2024/06/12 03	SR	57,88	V	2,51	V	91,22	V	6,27	V	3,41	V	110,56	V	20811	V
2024/06/12 04	SR	126,09	V	3,23	V	72,94	V	5,05	V	3,51	V	110,07	V	20270	V
2024/06/12 05	SR	110,74	V	3,31	V	89,82	V	8,95	V	2,57	V	109,85	V	20842	V
2024/06/12 06	SR	108,75	V	2,96	V	96,19	V	8,25	V	2,37	V	110,17	V	20426	V
2024/06/12 07	SR	52,14	V	4,58	V	141,81	V	12,34	V	2,23	V	108,11	V	16970	V
2024/06/12 08	SR	0,00	V	1,78	V	202,53	V	8,91	V	0,69	V	98,48	V	14408	V
2024/06/12 09	SR	1,19	V	1,42	V	185,22	V	10,21	V	2,77	V	103,26	V	19928	V
2024/06/12 10	SR	0,73	V	1,42	V	212,39	V	9,20	V	1,58	V	101,71	V	17157	V
2024/06/12 11	SR	0,20	V	1,38	V	214,32	V	9,59	V	2,17	V	103,01	V	17043	V
2024/06/12 12	SR	13,39	V	1,16	V	172,74	V	9,62	V	3,79	V	106,71	V	20915	V
2024/06/12 13	SR	60,56	V	1,27	V	117,43	V	7,92	V	3,69	V	110,66	V	20846	V
2024/06/12 14	SR	58,19	V	1,27	V	121,72	V	8,05	V	2,36	V	112,31	V	20753	V
2024/06/12 15	SR	57,61	V	1,34	V	123,61	V	8,21	V	2,12	V	113,18	V	20641	V
2024/06/12 16	SR	48,62	V	1,01	V	117,21	V	7,64	V	1,86	V	113,26	V	20721	V
2024/06/12 17	SR	62,96	V	1,05	V	108,76	V	6,70	V	1,62	V	113,26	V	20688	V
2024/06/12 18	SR	38,77	V	0,88	V	118,83	V	6,81	V	1,56	V	112,51	V	20609	V
2024/06/12 19	SR	7,67	V	0,82	V	147,57	V	5,01	V	1,83	V	111,14	V	20222	V
2024/06/12 20	SR	6,43	V	0,77	V	149,06	V	5,12	V	1,69	V	110,47	V	20764	V
2024/06/12 21	SR	18,36	V	0,74	V	121,43	V	4,55	V	1,55	V	110,61	V	20774	V
2024/06/12 22	SR	43,75	V	0,79	V	94,94	V	1,96	V	1,53	V	111,18	V	20603	V
2024/06/12 23	SR	58,83	V	0,81	V	85,39	V	0,65	V	1,51	V	111,77	V	20690	V
2024/06/12 24	SR	14,46	V	0,73	V	122,46	V	0,56	V	1,56	V	111,82	V	20689	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-126.1	0.7-4.6	72.9-214.3	0.6-12.3	0.7-3.8	98.5-113.3	14407.5-21068.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	1.7	130.2	7.1	2.3	109.4	19949.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/13 01	SR	20,68	V	0,66	V	114,15	V	0,63	V	1,54	V	111,91	V	20729	V
2024/06/13 02	SR	10,63	V	0,66	V	127,51	V	0,81	V	1,53	V	112,14	V	20694	V
2024/06/13 03	SR	12,90	V	0,63	V	122,53	V	0,13	V	1,53	V	111,99	V	20737	V
2024/06/13 04	SR	15,44	V	0,62	V	117,69	V	0,01	V	1,52	V	112,00	V	20735	V
2024/06/13 05	SR	16,23	V	0,81	V	116,17	V	0,02	V	1,38	V	112,22	V	21517	V
2024/06/13 06	SR	21,83	V	0,64	V	111,29	V	0,01	V	1,35	V	112,74	V	21659	V
2024/06/13 07	SR	33,40	V	0,66	V	102,06	V	0,00	V	1,77	V	113,06	V	21376	V
2024/06/13 08	SR	28,37	V	0,68	V	111,42	V	0,00	V	1,58	V	112,38	V	21133	V
2024/06/13 09	SR	14,01	V	0,63	V	123,24	V	0,19	V	1,51	V	111,92	V	21086	V
2024/06/13 10	SR	15,25	V	0,57	V	122,22	V	0,39	V	1,49	V	112,50	V	21004	V
2024/06/13 11	SR	8,99	V	0,64	V	134,76	V	0,44	V	1,51	V	113,01	V	21085	V
2024/06/13 12	SR	13,49	V	0,62	V	128,31	V	0,34	V	1,79	V	113,69	V	21041	V
2024/06/13 13	SR	15,78	V	0,56	V	130,89	V	1,02	V	1,50	V	113,69	V	21071	V
2024/06/13 14	SR	21,69	V	0,53	V	120,92	V	1,02	V	1,42	V	113,92	V	21032	V
2024/06/13 15	SR	40,87	V	0,56	V	106,80	V	0,88	V	1,34	V	114,10	V	20982	V
2024/06/13 16	SR	68,65	V	0,72	V	91,75	V	0,64	V	1,30	V	114,69	V	20900	V
2024/06/13 17	SR	52,89	V	0,55	V	91,12	V	0,08	V	1,30	V	114,86	V	20841	V
2024/06/13 18	SR	41,61	V	0,51	V	93,83	V	0,00	V	1,37	V	115,20	V	20788	V
2024/06/13 19	SR	36,54	V	0,58	V	96,27	V	0,00	V	1,47	V	115,48	V	20783	V
2024/06/13 20	SR	145,13	V	1,40	V	62,47	V	0,00	V	2,84	V	115,70	V	20839	V
2024/06/13 21	SR	94,84	V	1,18	V	72,41	V	0,00	V	3,81	V	115,87	V	20729	V
2024/06/13 22	SR	89,40	V	0,98	V	71,66	V	0,00	V	1,96	V	114,80	V	20763	V
2024/06/13 23	SR	102,21	V	0,95	V	62,77	V	0,02	V	2,41	V	114,61	V	20797	V
2024/06/13 24	SR	56,32	V	0,76	V	84,07	V	0,13	V	1,80	V	114,01	V	20904	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-145.1	0.5-1.4	62.5-134.8	0.0-1.0	1.3-3.8	111.9-115.9	20693.9-21658.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.7	104.8	0.3	1.7	113.6	20967.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/14 01	SR	26,73	V	0,47	V	96,38	V	0,02	V	1,78	V	113,54	V	21086	V
2024/06/14 02	SR	39,96	V	0,56	V	89,48	V	0,01	V	5,55	V	113,75	V	21038	V
2024/06/14 03	SR	81,18	V	2,06	V	86,92	V	1,32	V	4,70	V	112,57	V	20779	V
2024/06/14 04	SR	20,33	V	0,46	V	108,76	V	1,45	V	1,65	V	113,05	V	21048	V
2024/06/14 05	SR	23,71	V	0,55	V	98,90	V	1,00	V	1,45	V	113,27	V	21992	V
2024/06/14 06	SR	42,34	V	0,53	V	89,78	V	1,05	V	1,41	V	113,53	V	22018	V
2024/06/14 07	SR	31,15	V	0,61	V	102,36	V	1,11	V	1,44	V	113,90	V	21599	V
2024/06/14 08	SR	28,25	V	0,45	V	95,39	V	1,14	V	1,42	V	114,52	V	21467	V
2024/06/14 09	SR	40,68	V	0,48	V	88,98	V	1,54	V	1,40	V	115,08	V	21347	V
2024/06/14 10	SR	48,94	V	0,51	V	82,94	V	0,21	V	1,28	V	115,96	V	21204	V
2024/06/14 11	SR	32,33	V	0,51	V	100,42	V	0,59	V	1,31	V	116,14	V	21085	V
2024/06/14 12	SR	27,57	V	0,41	V	99,40	V	1,12	V	1,36	V	116,73	V	21118	V
2024/06/14 13	SR	13,42	V	0,40	V	118,52	V	1,28	V	1,39	V	117,01	V	21070	V
2024/06/14 14	SR	13,23	V	0,40	V	120,72	V	1,19	V	1,38	V	116,79	V	21130	V
2024/06/14 15	SR	19,32	V	0,44	V	110,43	V	0,13	V	1,31	V	117,24	V	21114	V
2024/06/14 16	SR	18,93	V	0,47	V	111,79	V	0,00	V	1,67	V	117,70	V	20949	V
2024/06/14 17	SR	18,77	V	0,44	V	116,06	V	0,11	V	1,43	V	115,72	V	21063	V
2024/06/14 18	SR	36,67	V	0,48	V	99,53	V	0,00	V	1,41	V	114,40	V	21096	V
2024/06/14 19	SR	73,70	V	0,68	V	76,12	V	0,00	V	1,32	V	114,38	V	21070	V
2024/06/14 20	SR	76,29	V	0,62	V	69,60	V	0,00	V	1,34	V	114,58	V	21090	V
2024/06/14 21	SR	44,30	V	0,49	V	86,15	V	0,00	V	1,58	V	114,74	V	21094	V
2024/06/14 22	SR	42,50	V	0,52	V	90,45	V	0,05	V	1,82	V	114,51	V	21222	V
2024/06/14 23	SR	22,55	V	0,39	V	99,01	V	0,01	V	1,41	V	115,66	V	21167	V
2024/06/14 24	SR	18,86	V	0,38	V	107,75	V	0,04	V	1,34	V	116,32	V	21231	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-81.2	0.4-2.1	69.6-120.7	0.0-1.5	1.3-5.5	112.6-117.7	20779.3-22018.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.1	0.6	97.7	0.6	1.8	115	21211.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/15 01	SR	12,30	V	0,38	V	111,72	V	0,83	V	1,38	V	116,29	V	21259	V
2024/06/15 02	SR	15,05	V	0,39	V	108,93	V	0,97	V	1,50	V	116,10	V	21397	V
2024/06/15 03	SR	40,57	V	0,51	V	92,09	V	1,36	V	6,52	V	115,35	V	21057	V
2024/06/15 04	SR	61,90	V	0,83	V	85,34	V	1,11	V	1,34	V	115,14	V	21039	V
2024/06/15 05	SR	16,13	V	0,50	V	108,47	V	0,50	V	1,47	V	116,11	V	21422	V
2024/06/15 06	SR	82,39	V	0,96	V	76,71	V	0,16	V	1,28	V	115,96	V	21147	V
2024/06/15 07	SR	113,57	V	1,01	V	63,79	V	0,05	V	1,25	V	116,24	V	20869	V
2024/06/15 08	SR	76,30	V	0,74	V	73,55	V	0,01	V	1,30	V	116,81	V	20849	V
2024/06/15 09	SR	29,20	V	0,43	V	95,54	V	0,00	V	1,35	V	116,97	V	20917	V
2024/06/15 10	SR	64,09	V	0,54	V	78,57	V	0,00	V	1,31	V	117,57	V	20792	V
2024/06/15 11	SR	106,20	V	0,91	V	68,92	V	0,02	V	1,32	V	118,35	V	20533	V
2024/06/15 12	SR	36,88	V	0,41	V	94,30	V	0,00	V	1,44	V	118,98	V	20558	V
2024/06/15 13	SR	57,41	V	0,44	V	81,81	V	0,00	V	1,41	V	118,76	V	20624	V
2024/06/15 14	SR	28,75	V	0,35	V	99,14	V	0,00	V	1,50	V	120,02	V	20566	V
2024/06/15 15	SR	16,96	V	0,32	V	106,24	V	0,00	V	1,58	V	120,33	V	20665	V
2024/06/15 16	SR	21,68	V	0,31	V	100,55	V	0,00	V	1,57	V	121,35	V	20626	V
2024/06/15 17	SR	5,52	V	0,31	V	133,35	V	0,00	V	1,63	V	121,95	V	20641	V
2024/06/15 18	SR	39,19	V	0,36	V	90,27	V	0,00	V	1,52	V	122,46	V	20771	V
2024/06/15 19	SR	95,33	V	0,89	V	73,89	V	0,03	V	1,53	V	124,15	V	20561	V
2024/06/15 20	SR	123,64	V	0,97	V	65,15	V	0,01	V	1,50	V	125,28	V	20389	V
2024/06/15 21	SR	101,28	V	0,69	V	70,53	V	0,00	V	1,95	V	125,90	V	20332	V
2024/06/15 22	SR	114,21	V	2,14	V	74,70	V	0,52	V	1,81	V	124,64	V	20284	V
2024/06/15 23	SR	140,30	V	2,81	V	88,58	V	1,05	V	1,55	V	125,90	V	20094	V
2024/06/15 24	SR	44,82	V	0,42	V	99,90	V	0,81	V	1,46	V	127,24	V	20274	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-140.3	0.3-2.8	63.8-133.3	0.0-1.4	1.3-6.5	115.1-127.2	20094.1-21422.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.2	0.7	89.3	0.3	1.7	119.9	20736.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Jo



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/16 01	SR	22,38	V	0,33	V	109,51	V	1,18	V	1,35	V	127,65	V	20264	V
2024/06/16 02	SR	15,05	V	0,33	V	114,77	V	0,85	V	6,82	V	127,03	V	20267	V
2024/06/16 03	SR	69,46	V	0,65	V	89,42	V	1,16	V	1,71	V	125,93	V	20175	V
2024/06/16 04	SR	48,59	V	0,43	V	96,03	V	1,76	V	1,39	V	126,26	V	20205	V
2024/06/16 05	SR	58,38	V	0,87	V	106,21	V	2,85	V	1,37	V	126,49	V	20443	V
2024/06/16 06	SR	45,27	V	0,51	V	103,73	V	2,33	V	1,32	V	126,08	V	20499	V
2024/06/16 07	SR	87,14	V	0,92	V	94,49	V	2,34	V	1,36	V	126,30	V	20225	V
2024/06/16 08	SR	98,38	V	1,68	V	96,62	V	2,53	V	1,34	V	126,65	V	19940	V
2024/06/16 09	SR	33,12	V	0,41	V	101,89	V	1,49	V	1,50	V	126,94	V	19918	V
2024/06/16 10	SR	104,50	V	1,14	V	77,03	V	1,59	V	1,68	V	127,33	V	19840	V
2024/06/16 11	SR	29,96	V	0,42	V	104,02	V	1,44	V	1,68	V	127,65	V	19748	V
2024/06/16 12	SR	88,51	V	0,97	V	81,79	V	1,32	V	1,66	V	128,08	V	19709	V
2024/06/16 13	SR	42,44	V	0,44	V	96,79	V	0,84	V	1,60	V	128,11	V	19777	V
2024/06/16 14	SR	99,75	V	1,65	V	83,79	V	0,89	V	1,64	V	128,28	V	19641	V
2024/06/16 15	SR	74,23	V	0,58	V	89,06	V	1,39	V	1,68	V	128,20	V	19765	V
2024/06/16 16	SR	51,51	V	0,50	V	97,93	V	1,53	V	1,49	V	127,96	V	19884	V
2024/06/16 17	SR	75,06	V	0,55	V	86,19	V	1,12	V	1,45	V	128,17	V	19863	V
2024/06/16 18	SR	107,71	V	1,10	V	79,51	V	1,06	V	1,38	V	128,42	V	19858	V
2024/06/16 19	SR	60,22	V	0,63	V	89,47	V	0,52	V	1,36	V	128,63	V	19816	V
2024/06/16 20	SR	101,01	V	1,11	V	82,55	V	0,43	V	1,40	V	128,78	V	19833	V
2024/06/16 21	SR	38,07	V	0,41	V	96,79	V	0,17	V	1,36	V	129,24	V	19917	V
2024/06/16 22	SR	31,85	V	0,38	V	100,56	V	0,08	V	1,37	V	129,72	V	19945	V
2024/06/16 23	SR	30,66	V	0,38	V	99,89	V	0,00	V	1,61	V	130,01	V	19930	V
2024/06/16 24	SR	22,11	V	0,36	V	106,17	V	0,00	V	1,56	V	130,14	V	19908	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-107.7	0.3-1.7	77.0-114.8	0.0-2.9	1.3-6.8	125.9-130.1	19640.5-20499.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	0.7	95.2	1.2	1.7	127.8	19973.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/17 01	SR	29,07	V	0,37	V	100,49	V	0,02	V	1,74	V	130,27	V	19950	V
2024/06/17 02	SR	15,94	V	0,35	V	113,80	V	0,00	V	1,75	V	130,28	V	19890	V
2024/06/17 03	SR	28,10	V	0,38	V	104,00	V	0,08	V	1,65	V	130,49	V	19870	V
2024/06/17 04	SR	26,49	V	0,36	V	106,86	V	0,14	V	1,67	V	130,49	V	19867	V
2024/06/17 05	SR	41,16	V	0,57	V	102,11	V	0,53	V	1,64	V	130,68	V	20223	V
2024/06/17 06	SR	40,48	V	0,45	V	100,28	V	0,79	V	1,61	V	130,85	V	20112	V
2024/06/17 07	SR	83,29	V	0,79	V	83,78	V	0,84	V	1,84	V	131,34	V	20061	V
2024/06/17 08	SR	59,55	V	0,47	V	85,63	V	0,44	V	1,59	V	131,62	V	19916	V
2024/06/17 09	SR	40,77	V	0,41	V	93,46	V	0,19	V	1,51	V	131,83	V	19813	V
2024/06/17 10	SR	17,34	V	0,38	V	116,12	V	0,53	V	1,58	V	131,94	V	19702	V
2024/06/17 11	SR	41,72	V	0,53	V	106,51	V	0,87	V	1,68	V	132,00	V	19762	V
2024/06/17 12	SR	21,42	V	0,35	V	120,94	V	1,47	V	1,63	V	131,87	V	19678	V
2024/06/17 13	SR	69,12	V	1,10	V	107,29	V	1,98	V	1,61	V	131,72	V	19683	V
2024/06/17 14	SR	71,27	V	1,35	V	96,29	V	3,07	V	2,08	V	131,24	V	19623	V
2024/06/17 15	SR	107,47	V	1,26	V	68,22	V	2,41	V	1,52	V	128,58	V	19567	V
2024/06/17 16	SR	69,38	V	0,48	V	72,29	V	1,87	V	1,35	V	128,13	V	19625	V
2024/06/17 17	SR	83,56	V	0,67	V	71,40	V	1,44	V	1,72	V	127,99	V	19583	V
2024/06/17 18	SR	122,19	V	1,22	V	64,41	V	1,04	V	1,47	V	127,69	V	19567	V
2024/06/17 19	SR	99,76	V	0,64	V	66,39	V	0,03	V	1,52	V	127,67	V	19617	V
2024/06/17 20	SR	43,30	V	0,40	V	84,29	V	0,00	V	1,46	V	127,66	V	19571	V
2024/06/17 21	SR	106,03	V	1,01	V	67,88	V	0,09	V	1,69	V	127,58	V	19547	V
2024/06/17 22	SR	70,18	V	0,55	V	75,79	V	0,00	V	1,54	V	127,16	V	19508	V
2024/06/17 23	SR	93,34	V	0,75	V	72,83	V	0,01	V	1,52	V	127,07	V	19534	V
2024/06/17 24	SR	117,62	V	0,80	V	71,63	V	0,00	V	1,53	V	127,46	V	19505	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-122.2	0.3-1.4	64.4-120.9	0.0-3.1	1.3-2.1	127.1-132.0	19504.8-20222.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.7	89.7	0.7	1.6	129.7	19740.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/17 01	SR	29,07	V	0,37	V	100,49	V	0,02	V	1,74	V	130,27	V	19950	V
2024/06/17 02	SR	15,94	V	0,35	V	113,80	V	0,00	V	1,75	V	130,28	V	19890	V
2024/06/17 03	SR	28,10	V	0,38	V	104,00	V	0,08	V	1,65	V	130,49	V	19870	V
2024/06/17 04	SR	26,49	V	0,36	V	106,86	V	0,14	V	1,67	V	130,49	V	19867	V
2024/06/17 05	SR	41,16	V	0,57	V	102,11	V	0,53	V	1,64	V	130,68	V	20223	V
2024/06/17 06	SR	40,48	V	0,45	V	100,28	V	0,79	V	1,61	V	130,85	V	20112	V
2024/06/17 07	SR	83,29	V	0,79	V	83,78	V	0,84	V	1,84	V	131,34	V	20061	V
2024/06/17 08	SR	59,55	V	0,47	V	85,63	V	0,44	V	1,59	V	131,62	V	19916	V
2024/06/17 09	SR	40,77	V	0,41	V	93,46	V	0,19	V	1,51	V	131,83	V	19813	V
2024/06/17 10	SR	17,34	V	0,38	V	116,12	V	0,53	V	1,58	V	131,94	V	19702	V
2024/06/17 11	SR	41,72	V	0,53	V	106,51	V	0,87	V	1,68	V	132,00	V	19762	V
2024/06/17 12	SR	21,42	V	0,35	V	120,94	V	1,47	V	1,63	V	131,87	V	19678	V
2024/06/17 13	SR	69,12	V	1,10	V	107,29	V	1,98	V	1,61	V	131,72	V	19683	V
2024/06/17 14	SR	71,27	V	1,35	V	96,29	V	3,07	V	2,08	V	131,24	V	19623	V
2024/06/17 15	SR	107,47	V	1,26	V	68,22	V	2,41	V	1,52	V	128,58	V	19567	V
2024/06/17 16	SR	69,38	V	0,48	V	72,29	V	1,87	V	1,35	V	128,13	V	19625	V
2024/06/17 17	SR	83,56	V	0,67	V	71,40	V	1,44	V	1,72	V	127,99	V	19583	V
2024/06/17 18	SR	122,19	V	1,22	V	64,41	V	1,04	V	1,47	V	127,69	V	19567	V
2024/06/17 19	SR	99,76	V	0,64	V	66,39	V	0,03	V	1,52	V	127,67	V	19617	V
2024/06/17 20	SR	43,30	V	0,40	V	84,29	V	0,00	V	1,46	V	127,66	V	19571	V
2024/06/17 21	SR	106,03	V	1,01	V	67,88	V	0,09	V	1,69	V	127,58	V	19547	V
2024/06/17 22	SR	70,18	V	0,55	V	75,79	V	0,00	V	1,54	V	127,16	V	19508	V
2024/06/17 23	SR	93,34	V	0,75	V	72,83	V	0,01	V	1,52	V	127,07	V	19534	V
2024/06/17 24	SR	117,62	V	0,80	V	71,63	V	0,00	V	1,53	V	127,46	V	19505	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-122.2	0.3-1.4	64.4-120.9	0.0-3.1	1.3-2.1	127.1-132.0	19504.8-20222.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.7	89.7	0.7	1.6	129.7	19740.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/18 01	SR	117,04	V	1,04	V	75,54	V	0,03	V	1,47	V	127,58	V	19527	V
2024/06/18 02	SR	34,04	V	0,36	V	95,04	V	0,00	V	1,45	V	127,77	V	19562	V
2024/06/18 03	SR	25,96	V	0,35	V	102,03	V	0,00	V	1,45	V	127,85	V	19592	V
2024/06/18 04	SR	32,62	V	0,36	V	93,90	V	0,00	V	1,42	V	127,88	V	19597	V
2024/06/18 05	SR	25,37	V	0,40	V	92,93	V	0,00	V	1,44	V	127,93	V	20098	V
2024/06/18 06	SR	56,17	V	0,47	V	75,78	V	0,00	V	1,46	V	128,29	V	20060	V
2024/06/18 07	SR	35,06	V	0,37	V	80,63	V	0,21	V	1,52	V	128,36	V	20027	V
2024/06/18 08	SR	79,30	V	0,83	V	67,81	V	0,84	V	1,44	V	128,59	V	19838	V
2024/06/18 09	SR	83,80	V	1,28	V	70,81	V	2,59	V	1,42	V	128,54	V	19646	V
2024/06/18 10	SR	42,21	V	0,51	V	81,59	V	1,40	V	1,59	V	128,96	V	19736	V
2024/06/18 11	SR	32,16	V	0,33	V	88,14	V	0,62	V	1,48	V	129,35	V	19665	V
2024/06/18 12	SR	105,45	V	0,84	V	63,53	V	0,54	V	1,57	V	130,06	V	19712	V
2024/06/18 13	SR	149,38	V	1,55	V	61,88	V	0,41	V	1,52	V	130,30	V	19685	V
2024/06/18 14	SR	104,26	V	1,50	V	79,63	V	0,62	V	9,49	V	129,39	V	19465	V
2024/06/18 15	SR	135,68	V	2,38	V	71,63	V	2,15	V	1,83	V	127,68	V	19519	V
2024/06/18 16	SR	146,35	V	2,11	V	67,46	V	2,24	V	1,46	V	127,82	V	19481	V
2024/06/18 17	SR	75,27	V	0,99	V	81,58	V	1,93	V	1,34	V	127,73	V	19429	V
2024/06/18 18	SR	93,08	V	0,53	V	68,33	V	1,87	V	1,58	V	127,75	V	19556	V
2024/06/18 19	SR	63,69	V	0,44	V	81,95	V	3,10	V	1,35	V	126,84	V	19731	V
2024/06/18 20	SR	71,07	V	0,53	V	76,73	V	3,56	V	1,50	V	126,41	V	19749	V
2024/06/18 21	SR	26,33	V	0,29	V	97,63	V	5,31	V	1,44	V	126,18	V	19803	V
2024/06/18 22	SR	67,89	V	1,05	V	91,05	V	6,10	V	1,57	V	126,10	V	19710	V
2024/06/18 23	SR	15,54	V	0,25	V	118,76	V	7,49	V	1,46	V	125,98	V	19893	V
2024/06/18 24	SR	11,82	V	0,26	V	123,82	V	5,97	V	1,38	V	125,94	V	19969	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-149.4	0.2-2.4	61.9-123.8	0.0-7.5	1.3-9.5	125.9-130.3	19428.9-20097.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	0.8	83.7	2	1.8	127.9	19710.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. m. la


RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/19 01	SR	16,80	V	0,28	V	120,58	V	5,96	V	1,43	V	126,20	V	19907	V
2024/06/19 02	SR	11,58	V	0,24	V	124,74	V	5,62	V	1,45	V	126,58	V	19943	V
2024/06/19 03	SR	21,84	V	0,25	V	110,61	V	5,54	V	1,42	V	126,83	V	19931	V
2024/06/19 04	SR	29,80	V	0,30	V	107,47	V	4,85	V	1,43	V	127,10	V	19871	V
2024/06/19 05	SR	16,96	V	0,38	V	111,51	V	3,56	V	1,52	V	127,30	V	19565	V
2024/06/19 06	SR	47,91	V	0,46	V	87,05	V	2,94	V	1,54	V	127,64	V	19443	V
2024/06/19 07	SR	38,94	V	0,42	V	92,30	V	2,88	V	1,45	V	127,86	V	19457	V
2024/06/19 08	SR	44,15	V	0,38	V	83,69	V	3,41	V	1,45	V	128,08	V	19356	V
2024/06/19 09	SR	62,12	V	0,61	V	79,12	V	3,87	V	1,45	V	128,36	V	19202	V
2024/06/19 10	SR	62,85	V	0,56	V	82,75	V	3,78	V	1,46	V	128,66	V	19131	V
2024/06/19 11	SR	96,48	V	1,42	V	83,54	V	4,18	V	1,35	V	129,04	V	19059	V
2024/06/19 12	SR	27,66	V	0,39	V	107,30	V	4,64	V	1,28	V	129,19	V	19089	V
2024/06/19 13	SR	80,84	V	0,82	V	85,83	V	5,36	V	1,55	V	129,04	V	19026	V
2024/06/19 14	SR	168,80	V	3,01	V	70,42	V	6,82	V	1,34	V	128,00	V	18903	V
2024/06/19 15	SR	28,83	V	0,29	V	93,30	V	5,23	V	1,32	V	128,19	V	19199	V
2024/06/19 16	SR	20,32	V	0,32	V	108,47	V	4,19	V	1,30	V	128,27	V	19118	V
2024/06/19 17	SR	97,02	V	1,89	V	84,19	V	6,06	V	1,46	V	128,49	V	19051	V
2024/06/19 18	SR	25,70	V	0,29	V	96,35	V	4,54	V	1,37	V	128,89	V	19091	V
2024/06/19 19	SR	72,55	V	0,72	V	75,95	V	3,65	V	1,39	V	128,92	V	19062	V
2024/06/19 20	SR	69,37	V	0,48	V	70,24	V	2,64	V	1,58	V	128,85	V	19070	V
2024/06/19 21	SR	74,18	V	0,55	V	71,75	V	1,15	V	1,31	V	128,45	V	19102	V
2024/06/19 22	SR	52,25	V	0,40	V	79,11	V	0,04	V	1,38	V	128,58	V	19095	V
2024/06/19 23	SR	87,64	V	0,57	V	66,26	V	0,00	V	1,31	V	128,92	V	19179	V
2024/06/19 24	SR	97,10	V	0,75	V	67,94	V	0,01	V	1,23	V	128,54	V	18904	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-168.8	0.2-3.0	66.3-124.7	0.0-6.8	1.2-1.6	126.2-129.2	18903.3-19942.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.3	0.7	90	3.8	1.4	128.2	19281.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 