

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX N02 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/11 01	SR	111,33	V	1,38	V	70,92	V	0,00	V	2,27	V	129,68	V	34677	V
2018/06/11 02	SR	57,50	V	1,12	V	98,02	V	0,00	V	1,87	V	129,82	V	34701	V
2018/06/11 03	SR	36,64	V	1,43	V	118,62	V	0,00	V	1,80	V	129,99	V	33304	V
2018/06/11 04	SR	63,15	V	1,36	V	92,73	V	0,00	V	1,59	V	130,31	V	34130	V
2018/06/11 05	SR	88,77	V	1,32	V	85,02	V	0,00	V	1,59	V	130,45	V	34394	V
2018/06/11 06	SR	69,02	V	1,13	V	94,10	V	0,00	V	1,75	V	130,51	V	34469	V
2018/06/11 07	SR	53,56	V	1,00	V	96,93	V	0,00	V	1,91	V	130,58	V	34463	V
2018/06/11 08	SR	34,66	V	0,96	V	113,30	V	0,00	V	2,16	V	130,77	V	34637	V
2018/06/11 09	SR	40,62	V	1,34	V	112,03	V	0,00	V	2,06	V	130,93	V	32921	V
2018/06/11 10	SR	70,26	V	1,70	V	94,27	V	0,18	V	1,90	V	130,79	V	34271	V
2018/06/11 11	SR	54,25	V	1,09	V	97,23	V	0,00	V	1,87	V	130,69	V	34222	V
2018/06/11 12	SR	39,74	NV	1,00	NV	104,80	NV	0,00	NV	2,19	NV	130,41	NV	34417	NV
2018/06/11 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/11 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/06/11 15	SR	133,15	NV	7,04	NV	120,21	NV	4,11	NV	1,70	NV	130,68	NV	32731	NV
2018/06/11 16	SR	135,63	V	2,50	V	74,62	V	0,12	V	1,74	V	130,97	V	33336	V
2018/06/11 17	SR	100,13	V	4,37	V	94,32	V	2,86	V	1,61	V	131,45	V	32885	V
2018/06/11 18	SR	78,25	V	0,97	V	78,37	V	0,00	V	1,47	V	131,79	V	31808	V
2018/06/11 19	SR	129,04	V	1,23	V	67,04	V	0,00	V	1,43	V	132,05	V	33296	V
2018/06/11 20	SR	45,01	V	0,47	V	96,38	V	0,00	V	1,60	V	132,12	V	33527	V
2018/06/11 21	SR	65,26	V	0,51	V	89,60	V	0,00	V	1,70	V	132,14	V	33531	V
2018/06/11 22	SR	111,03	V	1,09	V	81,91	V	0,02	V	1,64	V	132,48	V	32057	V
2018/06/11 23	SR	120,85	V	1,06	V	87,69	V	0,01	V	1,55	V	132,01	V	32853	V
2018/06/11 24	SR	72,08	V	1,02	V	107,61	V	0,08	V	1,68	V	131,58	V	33101	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.7-135.6	0.5-4.4	67.0-118.6	0.0-2.9	1.4-2.3	129.7-132.5	31808.0-34700.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.9	1.4	92.5	0.2	1.8	131.1	33629
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Muto

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/12 01	SR	67,55	V	0,40	V	87,49	V	0,00	V	1,62	V	131,60	V	33075	V
2018/06/12 02	SR	65,11	V	0,40	V	83,55	V	0,00	V	1,45	V	131,72	V	32985	V
2018/06/12 03	SR	90,76	V	0,62	V	83,38	V	0,00	V	1,47	V	131,64	V	31873	V
2018/06/12 04	SR	73,22	V	0,31	V	84,89	V	0,00	V	1,66	V	131,70	V	33202	V
2018/06/12 05	SR	93,98	V	0,72	V	76,20	V	0,06	V	1,88	V	131,81	V	33336	V
2018/06/12 06	SR	61,18	V	0,25	V	91,64	V	0,00	V	1,99	V	131,93	V	33417	V
2018/06/12 07	SR	45,70	V	0,15	V	96,50	V	0,00	V	1,87	V	132,03	V	33358	V
2018/06/12 08	SR	65,16	V	0,29	V	85,78	V	0,00	V	2,32	V	132,16	V	33382	V
2018/06/12 09	SR	71,98	V	0,80	V	82,74	V	0,24	V	5,43	V	132,59	V	34245	V
2018/06/12 10	SR	55,38	V	0,13	V	82,08	V	0,00	V	2,54	V	133,54	V	34497	V
2018/06/12 11	SR	43,99	V	0,08	V	91,58	V	0,00	V	2,25	V	134,03	V	34580	V
2018/06/12 12	SR	48,50	V	0,08	V	86,55	V	0,00	V	2,29	V	134,75	V	34651	V
2018/06/12 13	SR	49,59	V	0,08	V	86,17	V	0,00	V	2,07	V	134,62	V	34385	V
2018/06/12 14	SR	49,32	V	0,06	V	86,95	V	0,00	V	2,52	V	134,76	V	34930	V
2018/06/12 15	SR	56,34	V	0,86	V	93,89	V	0,30	V	2,29	V	134,85	V	34326	V
2018/06/12 16	SR	63,94	V	0,82	V	97,40	V	0,00	V	2,24	V	134,19	V	34914	V
2018/06/12 17	SR	80,09	V	1,09	V	120,36	V	0,00	V	2,12	V	133,65	V	34206	V
2018/06/12 18	SR	56,39	V	0,80	V	111,79	V	0,00	V	1,39	V	133,68	V	33981	V
2018/06/12 19	SR	75,45	V	0,78	V	97,80	V	0,00	V	0,80	V	131,23	V	31730	V
2018/06/12 20	SR	35,77	V	0,66	V	122,73	V	0,00	V	0,87	V	130,82	V	32637	V
2018/06/12 21	SR	27,51	V	0,67	V	132,58	V	0,00	V	0,99	V	131,36	V	33194	V
2018/06/12 22	SR	47,62	V	0,91	V	112,21	V	0,02	V	1,40	V	132,46	V	33088	V
2018/06/12 23	SR	37,02	V	0,73	V	114,20	V	0,00	V	1,62	V	133,44	V	33331	V
2018/06/12 24	SR	32,21	V	0,66	V	115,16	V	0,00	V	1,72	V	133,69	V	33562	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.5-94.0	0.1-1.1	76.2-132.6	0.0-0.3	0.8-5.4	130.8-134.9	31730.3-34930.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.1	0.5	96.8	0	1.9	132.8	33620.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/13 01	SR	26,28	V	0,68	V	122,55	V	0,00	V	2,12	V	134,76	V	34497	V
2018/06/13 02	SR	44,62	V	0,73	V	105,39	V	0,00	V	2,07	V	135,89	V	34699	V
2018/06/13 03	SR	50,73	V	0,75	V	102,66	V	0,00	V	2,07	V	136,46	V	34862	V
2018/06/13 04	SR	91,71	V	1,25	V	93,18	V	0,01	V	1,77	V	136,56	V	34656	V
2018/06/13 05	SR	109,53	V	1,52	V	94,97	V	0,01	V	1,85	V	136,47	V	32938	V
2018/06/13 06	SR	57,99	V	0,94	V	109,74	V	0,00	V	1,75	V	136,56	V	34637	V
2018/06/13 07	SR	71,38	V	0,86	V	98,44	V	0,00	V	1,76	V	136,65	V	34325	V
2018/06/13 08	SR	39,63	V	0,68	V	116,02	V	0,00	V	1,52	V	136,69	V	34507	V
2018/06/13 09	SR	83,09	V	1,07	V	93,22	V	0,00	V	1,67	V	136,48	V	32547	V
2018/06/13 10	SR	80,66	V	0,88	V	95,92	V	0,00	V	1,44	V	135,59	V	33312	V
2018/06/13 11	SR	74,37	V	0,93	V	102,47	V	0,01	V	1,68	V	134,86	V	33402	V
2018/06/13 12	SR	48,55	V	0,64	V	107,94	V	0,00	V	1,78	V	134,95	V	33404	V
2018/06/13 13	SR	74,73	V	1,13	V	104,97	V	0,04	V	1,61	V	134,70	V	33129	V
2018/06/13 14	SR	36,27	V	0,59	V	114,34	V	0,00	V	1,74	V	135,07	V	33460	V
2018/06/13 15	SR	25,79	V	0,62	V	120,61	V	0,00	V	1,88	V	136,06	V	34367	V
2018/06/13 16	SR	28,65	V	0,61	V	114,94	V	0,00	V	1,97	V	136,46	V	34336	V
2018/06/13 17	SR	27,17	V	0,60	V	112,43	V	0,00	V	2,50	V	136,48	V	34715	V
2018/06/13 18	SR	13,81	V	0,59	V	140,92	V	0,00	V	2,80	V	136,96	V	35206	V
2018/06/13 19	SR	26,59	V	0,58	V	115,81	V	0,00	V	2,94	V	136,99	V	35137	V
2018/06/13 20	SR	40,00	V	0,62	V	103,87	V	0,00	V	2,84	V	137,08	V	35010	V
2018/06/13 21	SR	25,91	V	0,59	V	120,16	V	0,00	V	3,02	V	137,23	V	35079	V
2018/06/13 22	SR	61,16	V	0,70	V	94,55	V	0,00	V	2,73	V	136,80	V	34162	V
2018/06/13 23	SR	36,89	V	0,57	V	110,28	V	0,00	V	2,81	V	136,53	V	34243	V
2018/06/13 24	SR	24,06	V	0,57	V	126,73	V	0,00	V	3,21	V	136,89	V	34649	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-109.5	0.6-1.5	93.2-140.9	0.0-0.0	1.4-3.2	134.7-137.2	32547.3-35206.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50	0.8	109.3	0	2.1	136.2	34220
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/14 01	SR	27,53	V	0,57	V	127,10	V	0,00	V	2,73	V	136,57	V	34780	V
2018/06/14 02	SR	39,68	V	0,60	V	110,84	V	0,00	V	2,60	V	136,16	V	34435	V
2018/06/14 03	SR	71,37	V	0,70	V	87,47	V	0,00	V	2,42	V	135,66	V	33800	V
2018/06/14 04	SR	42,44	V	0,55	V	97,03	V	0,00	V	2,43	V	136,14	V	34537	V
2018/06/14 05	SR	74,50	V	0,65	V	79,02	V	0,00	V	2,32	V	136,52	V	33994	V
2018/06/14 06	SR	78,53	V	0,64	V	83,54	V	0,00	V	2,28	V	136,80	V	34319	V
2018/06/14 07	SR	55,40	V	0,57	V	90,77	V	0,00	V	2,68	V	137,29	V	34477	V
2018/06/14 08	SR	44,76	NV	0,60	NV	94,99	NV	0,00	NV	2,47	NV	138,01	V	34940	NV
2018/06/14 09	SR	47,06	V	0,60	V	96,17	V	0,00	V	2,45	V	138,27	V	34541	V
2018/06/14 10	SR	48,18	V	0,58	V	89,05	V	0,00	V	3,41	V	135,93	V	34112	V
2018/06/14 11	SR	27,44	V	0,64	V	105,06	V	0,00	V	2,35	V	131,97	V	34761	V
2018/06/14 12	SR	30,32	V	0,63	V	98,94	V	0,00	V	2,20	V	131,32	V	34610	V
2018/06/14 13	SR	38,08	V	0,61	V	92,73	V	0,00	V	2,31	V	131,55	V	34854	V
2018/06/14 14	SR	36,61	V	0,56	V	96,52	V	0,00	V	2,34	V	131,89	V	35017	V
2018/06/14 15	SR	27,48	V	0,54	V	110,19	V	0,00	V	2,54	V	132,55	V	35085	V
2018/06/14 16	SR	6,58	V	0,64	V	146,78	V	0,00	V	3,44	V	132,34	V	35644	V
2018/06/14 17	SR	73,61	V	1,19	V	176,38	V	0,00	V	2,12	V	127,10	V	27300	V
2018/06/14 18	SR	42,67	V	1,39	V	132,88	V	0,08	V	0,32	V	117,88	V	21927	V
2018/06/14 19	SR	34,94	V	0,61	V	106,16	V	0,00	V	1,49	V	122,60	V	32042	V
2018/06/14 20	SR	49,16	V	0,59	V	95,76	V	0,00	V	1,79	V	128,47	V	33847	V
2018/06/14 21	SR	65,32	V	0,99	V	86,24	V	0,05	V	1,78	V	129,56	V	33578	V
2018/06/14 22	SR	47,60	V	0,61	V	95,63	V	0,00	V	2,26	V	130,76	V	34044	V
2018/06/14 23	SR	47,18	V	0,56	V	90,80	V	0,00	V	1,88	V	131,36	V	34234	V
2018/06/14 24	SR	60,26	V	0,76	V	85,93	V	0,02	V	1,46	V	131,16	V	33494	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-78.5	0.5-1.4	79.0-176.4	0.0-0.1	0.3-3.4	117.9-138.3	21926.9-35644.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.6	0.7	103.5	0	2.2	132.4	33453.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/15 01	SR	35,80	V	0,59	V	101,67	V	0,01	V	1,64	V	131,33	V	34159	V
2018/06/15 02	SR	29,70	V	0,50	V	103,78	V	0,00	V	1,88	V	132,31	V	34566	V
2018/06/15 03	SR	62,08	V	0,58	V	86,74	V	0,00	V	1,62	V	132,98	V	34585	V
2018/06/15 04	SR	75,81	V	0,59	V	81,91	V	0,00	V	1,38	V	132,85	V	34105	V
2018/06/15 05	SR	95,86	V	0,63	V	79,83	V	0,00	V	1,28	V	132,27	V	33563	V
2018/06/15 06	SR	104,56	V	0,71	V	75,05	V	0,00	V	1,39	V	132,94	V	33824	V
2018/06/15 07	SR	103,18	V	0,94	V	87,70	V	0,00	V	2,35	V	134,02	V	34513	V
2018/06/15 08	SR	100,18	V	0,80	V	81,41	V	0,00	V	1,52	NV	133,48	V	34474	V
2018/06/15 09	SR	61,72	V	0,60	V	92,12	V	0,00	V	1,61	V	132,87	V	34620	V
2018/06/15 10	SR	35,58	V	0,58	V	107,23	V	0,00	V	1,80	V	132,94	V	34660	V
2018/06/15 11	SR	27,74	V	0,51	V	115,82	V	0,00	V	2,07	V	133,16	V	34960	V
2018/06/15 12	SR	46,86	V	0,53	V	96,35	V	0,00	V	1,65	V	132,95	V	34012	V
2018/06/15 13	SR	43,70	V	0,59	V	99,24	V	0,00	V	2,15	V	132,43	V	33724	V
2018/06/15 14	SR	26,38	V	0,47	V	110,70	V	0,00	V	2,19	V	132,51	V	34343	V
2018/06/15 15	SR	42,89	V	0,52	V	98,43	V	0,00	V	2,25	V	131,99	V	34010	V
2018/06/15 16	SR	91,61	V	0,87	V	85,11	V	0,00	V	2,61	V	133,04	V	34790	V
2018/06/15 17	SR	53,79	V	0,57	V	91,23	V	0,00	V	2,49	V	132,88	V	34537	V
2018/06/15 18	SR	68,16	V	0,71	V	80,33	V	0,00	V	2,85	V	133,78	V	33476	V
2018/06/15 19	SR	79,05	V	0,72	V	75,15	V	0,00	V	3,20	V	134,00	V	34290	V
2018/06/15 20	SR	95,35	V	0,71	V	62,47	V	0,00	V	2,59	V	133,06	V	34340	V
2018/06/15 21	SR	123,93	V	2,04	V	61,98	V	0,45	V	2,43	V	133,08	V	34206	V
2018/06/15 22	SR	54,50	V	0,66	V	98,29	V	0,00	V	2,26	V	133,05	V	34292	V
2018/06/15 23	SR	89,18	V	1,01	V	80,45	V	0,00	V	2,02	V	133,46	V	34197	V
2018/06/15 24	SR	99,47	V	1,01	V	75,99	V	0,00	V	1,79	V	133,68	V	34028	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.4-123.9	0.5-2.0	62.0-115.8	0.0-0.4	1.3-3.2	131.3-134.0	33475.8-34960.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	0.7	88.7	0	2.1	133	34261.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/16 01	SR	100,59	V	1,56	V	79,30	V	0,00	V	1,83	V	134,04	V	33297	V
2018/06/16 02	SR	70,13	V	1,11	V	84,53	V	0,00	V	1,73	V	134,34	V	33557	V
2018/06/16 03	SR	91,21	V	2,58	V	86,34	V	0,15	V	1,78	V	134,54	V	33739	V
2018/06/16 04	SR	143,06	V	4,82	V	84,75	V	0,13	V	1,90	V	135,04	V	33578	V
2018/06/16 05	SR	60,25	V	1,58	V	97,89	V	0,00	V	1,95	V	135,68	V	33810	V
2018/06/16 06	SR	30,23	V	0,58	V	100,36	V	0,00	V	1,70	V	136,00	V	33739	V
2018/06/16 07	SR	63,21	V	0,80	V	93,68	V	0,01	V	2,23	V	136,23	V	33784	V
2018/06/16 08	SR	68,92	V	0,68	V	82,46	V	0,00	V	1,94	V	135,34	V	33867	V
2018/06/16 09	SR	82,77	V	0,90	V	78,04	V	0,02	V	1,90	V	135,16	V	33691	V
2018/06/16 10	SR	69,58	V	4,77	V	77,20	V	0,01	V	7,48	V	135,26	V	34019	V
2018/06/16 11	SR	117,99	V	0,81	V	74,18	V	0,00	V	1,78	V	135,40	V	33816	V
2018/06/16 12	SR	47,89	V	0,51	V	94,36	V	0,00	V	2,22	V	135,47	V	33802	V
2018/06/16 13	SR	70,80	V	0,68	V	81,42	V	0,00	V	1,62	V	135,26	V	34004	V
2018/06/16 14	SR	121,74	V	4,01	V	84,91	V	2,33	V	1,94	V	135,06	V	33712	V
2018/06/16 15	SR	66,97	V	0,61	V	77,20	V	0,00	V	2,30	V	134,74	V	33978	V
2018/06/16 16	SR	77,77	V	0,78	V	75,99	V	0,00	V	2,51	V	134,16	V	33808	V
2018/06/16 17	SR	96,99	V	0,87	V	69,05	V	0,00	V	2,85	V	133,88	V	33795	V
2018/06/16 18	SR	57,79	V	0,63	V	89,41	V	0,00	V	3,44	V	133,59	V	33938	V
2018/06/16 19	SR	45,35	V	0,62	V	87,61	V	0,00	V	2,94	V	133,28	V	34513	V
2018/06/16 20	SR	36,02	V	0,52	V	90,99	V	0,00	V	3,01	V	133,73	V	34734	V
2018/06/16 21	SR	66,79	V	0,64	V	79,72	V	0,00	V	2,81	V	133,87	V	34695	V
2018/06/16 22	SR	61,87	V	0,56	V	77,40	V	0,00	V	2,29	V	133,77	V	34387	V
2018/06/16 23	SR	85,81	V	0,76	V	70,15	V	0,00	V	2,31	V	134,10	V	34263	V
2018/06/16 24	SR	35,41	V	0,46	V	99,25	V	0,00	V	2,48	V	133,99	V	34562	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.2-143.1	0.5-4.8	69.0-100.4	0.0-2.3	1.6-7.5	133.3-136.2	33297.0-34734.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	1.3	84	0.1	2.5	134.7	33961.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Murto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/17 01	SR	56,11	V	0,84	V	102,87	V	0,02	V	2,51	V	134,24	V	34339	V
2018/06/17 02	SR	14,57	V	0,45	V	131,29	V	0,00	V	3,08	V	134,99	V	35245	V
2018/06/17 03	SR	20,53	V	0,45	V	118,37	V	0,00	V	2,81	V	135,41	V	35071	V
2018/06/17 04	SR	19,04	V	0,44	V	117,24	V	0,00	V	2,55	V	135,62	V	34861	V
2018/06/17 05	SR	40,73	V	0,47	V	81,59	V	0,00	V	2,47	V	136,34	V	34601	V
2018/06/17 06	SR	36,63	V	0,54	V	103,05	V	0,00	V	2,41	V	137,05	V	34447	V
2018/06/17 07	SR	52,71	V	0,51	V	83,70	V	0,00	V	3,01	V	137,48	V	33809	V
2018/06/17 08	SR	52,36	V	0,54	V	89,99	V	0,00	V	3,11	V	135,78	V	33750	V
2018/06/17 09	SR	94,63	V	1,42	V	79,47	V	0,06	V	6,13	V	135,92	V	33419	V
2018/06/17 10	SR	47,67	V	0,53	V	90,65	V	0,21	V	5,81	V	135,78	V	34513	V
2018/06/17 11	SR	51,18	V	0,50	V	86,83	V	0,00	V	2,94	V	134,87	V	33751	V
2018/06/17 12	SR	58,50	V	0,56	V	87,85	V	0,00	V	2,23	V	133,11	V	33945	V
2018/06/17 13	SR	35,56	V	0,42	V	97,56	V	0,00	V	2,56	V	133,40	V	34581	V
2018/06/17 14	SR	88,07	V	1,64	V	81,89	V	0,46	V	2,68	V	133,22	V	34372	V
2018/06/17 15	SR	118,55	V	1,02	V	67,25	V	0,02	V	2,94	V	132,76	V	34895	V
2018/06/17 16	SR	99,82	V	0,62	V	66,93	V	0,00	V	2,64	V	132,62	V	34558	V
2018/06/17 17	SR	92,74	V	0,63	V	69,06	V	0,00	V	3,00	V	132,87	V	34554	V
2018/06/17 18	SR	89,63	V	0,65	V	73,68	V	0,00	V	2,77	V	132,31	V	34548	V
2018/06/17 19	SR	81,40	V	0,58	V	76,26	V	0,00	V	2,42	V	132,29	V	34526	V
2018/06/17 20	SR	95,85	V	0,74	V	77,13	V	0,00	V	2,57	V	132,49	V	34596	V
2018/06/17 21	SR	101,71	V	0,72	V	74,17	V	0,00	V	2,48	V	132,68	V	34491	V
2018/06/17 22	SR	78,56	V	0,62	V	86,94	V	0,00	V	2,34	V	133,31	V	34369	V
2018/06/17 23	SR	86,94	V	0,65	V	84,32	V	0,00	V	2,42	V	134,07	V	34491	V
2018/06/17 24	SR	52,40	V	0,49	V	95,71	V	0,00	V	2,41	V	134,51	V	34531	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-118.6	0.4-1.6	66.9-131.3	0.0-0.5	2.2-6.1	132.3-137.5	33418.8-35244.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.2	0.7	88.5	0	2.9	134.3	34427.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/18 01	SR	42,68	V	0,43	V	90,68	V	0,00	V	2,58	V	134,60	V	34302	V
2018/06/18 02	SR	43,88	V	0,44	V	91,55	V	0,00	V	2,55	V	134,64	V	34146	V
2018/06/18 03	SR	22,88	V	0,46	V	131,30	V	0,00	V	2,87	V	134,58	V	34393	V
2018/06/18 04	SR	76,70	V	0,67	V	81,64	V	0,00	V	2,03	V	133,50	V	32823	V
2018/06/18 05	SR	58,06	V	0,59	V	85,54	V	0,00	V	2,10	V	133,61	V	32658	V
2018/06/18 06	SR	74,12	V	0,74	V	83,20	V	0,00	V	1,99	V	133,71	V	32627	V
2018/06/18 07	SR	54,25	V	1,09	V	103,37	V	0,22	V	2,25	V	134,60	V	33237	V
2018/06/18 08	SR	53,54	V	1,69	V	130,02	V	1,02	V	3,48	V	134,42	V	33971	V
2018/06/18 09	SR	20,93	V	0,46	V	123,83	V	0,00	V	2,53	V	134,16	V	34050	V
2018/06/18 10	SR	11,19	V	0,47	V	147,01	V	0,00	V	4,40	V	133,96	V	34770	V
2018/06/18 11	SR	46,22	V	1,47	V	109,89	V	0,85	V	4,81	V	134,87	V	34856	V
2018/06/18 12	SR	35,52	V	0,47	V	97,41	V	0,00	V	2,99	V	134,98	V	35184	V
2018/06/18 13	SR	33,92	V	0,44	V	92,41	V	0,00	V	2,85	V	134,99	V	34886	V
2018/06/18 14	SR	37,22	V	0,44	V	91,08	V	0,00	V	3,12	V	135,35	V	35075	V
2018/06/18 15	SR	35,31	V	0,46	V	101,15	V	0,00	V	2,94	V	135,58	V	34797	V
2018/06/18 16	SR	22,01	V	0,40	V	115,54	V	0,00	V	2,57	V	135,75	V	34482	V
2018/06/18 17	SR	70,61	V	0,82	V	88,71	V	0,00	V	3,16	V	134,57	V	33556	V
2018/06/18 18	SR	39,39	V	0,45	V	98,31	V	0,00	V	2,85	V	133,71	V	34189	V
2018/06/18 19	SR	33,06	V	0,44	V	101,07	V	0,00	V	3,25	V	134,47	V	34530	V
2018/06/18 20	SR	44,96	V	0,49	V	94,20	V	0,00	V	3,07	V	134,69	V	34254	V
2018/06/18 21	SR	37,20	V	0,56	V	117,35	V	0,00	V	3,17	V	134,69	V	34452	V
2018/06/18 22	SR	36,72	V	0,49	V	110,83	V	0,00	V	4,04	V	135,01	V	34757	V
2018/06/18 23	SR	45,86	V	0,55	V	104,70	V	0,00	V	3,73	V	135,15	V	34415	V
2018/06/18 24	SR	75,67	V	0,78	V	88,28	V	0,00	V	3,44	V	135,26	V	34432	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-76.7	0.4-1.7	81.6-147.0	0.0-1.0	2.0-4.8	133.5-135.7	32627.4-35184.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.6	103.3	0.1	3	134.6	34201.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/19 01	SR	70,33	V	0,70	V	84,82	V	0,00	V	3,05	V	135,70	V	34272	V
2018/06/19 02	SR	91,38	V	1,32	V	72,51	V	0,06	V	2,93	V	136,06	V	34138	V
2018/06/19 03	SR	52,25	V	0,65	V	91,70	V	0,00	V	2,77	V	136,26	V	34045	V
2018/06/19 04	SR	49,08	V	0,53	V	89,58	V	0,00	V	3,03	V	136,44	V	34234	V
2018/06/19 05	SR	50,89	V	0,54	V	90,37	V	0,00	V	3,36	V	136,67	V	34218	V
2018/06/19 06	SR	60,25	V	1,86	V	106,63	V	0,45	V	3,54	V	136,93	V	34235	V
2018/06/19 07	SR	107,71	V	2,81	V	90,00	V	0,53	V	3,20	V	136,71	V	33750	V
2018/06/19 08	SR	134,42	V	2,74	V	88,73	V	0,22	V	2,88	V	136,94	V	33568	V
2018/06/19 09	SR	140,67	V	2,61	V	71,87	V	0,38	V	4,03	V	136,10	V	33419	V
2018/06/19 10	SR	98,59	V	3,29	V	135,58	V	0,90	V	3,73	V	134,36	V	34227	V
2018/06/19 11	SR	128,52	V	3,19	V	80,64	V	1,58	V	3,39	V	134,85	V	33499	V
2018/06/19 12	SR	51,90	V	0,64	V	101,24	V	0,00	V	3,23	V	135,29	V	33864	V
2018/06/19 13	SR	53,77	V	1,20	V	125,62	V	0,07	V	3,57	V	135,48	V	34434	V
2018/06/19 14	SR	64,93	V	1,08	V	108,95	V	0,05	V	3,32	V	135,07	V	33531	V
2018/06/19 15	SR	20,39	V	0,42	V	136,17	V	0,00	V	4,26	V	134,24	V	33720	V
2018/06/19 16	SR	72,92	V	0,88	V	92,55	V	0,03	V	3,28	V	134,30	V	34017	V
2018/06/19 17	SR	70,88	V	0,56	V	72,11	V	0,00	V	3,15	V	135,09	V	33946	V
2018/06/19 18	SR	69,95	V	0,65	V	80,05	V	0,00	V	2,80	V	135,64	V	34082	V
2018/06/19 19	SR	33,19	V	0,43	V	107,11	V	0,00	V	3,16	V	135,95	V	34578	V
2018/06/19 20	SR	27,50	V	0,43	V	112,53	V	0,00	V	3,03	V	136,19	V	34424	V
2018/06/19 21	SR	22,70	V	0,44	V	136,11	V	0,00	V	3,20	V	136,30	V	34481	V
2018/06/19 22	SR	61,10	V	0,60	V	108,28	V	0,00	V	2,92	V	136,16	V	34290	V
2018/06/19 23	SR	72,48	V	0,70	V	93,74	V	0,01	V	2,97	V	135,82	V	34083	V
2018/06/19 24	SR	40,75	V	0,44	V	106,92	V	0,00	V	3,08	V	136,86	V	34376	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-140.7	0.4-3.3	71.9-136.2	0.0-1.6	2.8-4.3	134.2-136.9	33418.5-34577.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	1.2	99.3	0.2	3.2	135.8	34059.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/20 01	SR	36,22	V	0,43	V	109,76	V	0,00	V	3,01	V	137,18	V	34418	V
2018/06/20 02	SR	21,96	V	0,39	V	118,74	V	0,00	V	2,89	V	137,26	V	34512	V
2018/06/20 03	SR	52,47	V	0,65	V	100,45	V	0,02	V	2,82	V	137,44	V	34144	V
2018/06/20 04	SR	83,09	V	0,64	V	78,05	V	0,00	V	2,89	V	136,82	V	33414	V
2018/06/20 05	SR	61,89	V	0,55	V	91,06	V	0,00	V	2,61	V	137,00	V	33563	V
2018/06/20 06	SR	47,65	V	0,41	V	88,96	V	0,00	V	2,35	V	137,97	V	33995	V
2018/06/20 07	SR	65,63	V	0,46	V	79,50	V	0,00	V	2,20	V	138,36	V	33742	V
2018/06/20 08	SR	136,82	V	1,46	V	66,40	V	0,12	V	2,49	V	138,60	V	33386	V
2018/06/20 09	SR	93,39	V	0,60	V	76,77	V	0,00	V	2,43	V	139,06	V	33466	V
2018/06/20 10	SR	72,94	V	0,56	V	84,77	V	3,40	V	3,51	V	138,70	V	33706	V
2018/06/20 11	SR	37,82	V	0,43	V	107,53	V	0,00	V	2,57	V	136,46	V	33542	V
2018/06/20 12	SR	74,36	V	1,62	V	95,24	V	0,29	V	2,67	V	136,49	V	33856	V
2018/06/20 13	SR	74,40	V	0,65	V	85,01	V	0,00	V	2,60	V	136,44	V	34295	V
2018/06/20 14	SR	90,24	V	1,02	V	84,34	V	0,02	V	2,24	V	135,51	V	33596	V
2018/06/20 15	SR	63,33	V	0,66	V	81,61	V	0,01	V	2,42	V	135,49	V	33421	V
2018/06/20 16	SR	28,79	V	0,37	V	101,91	V	0,00	V	3,61	V	136,14	V	34094	V
2018/06/20 17	SR	21,89	V	0,40	V	109,66	V	0,00	V	3,35	NV	136,00	V	34313	V
2018/06/20 18	SR	22,69	V	0,36	V	106,14	V	0,00	V	2,61	V	136,08	V	34372	V
2018/06/20 19	SR	35,53	V	0,39	V	89,46	V	0,00	V	2,56	V	135,80	V	33910	V
2018/06/20 20	SR	26,64	V	0,38	V	99,56	V	0,00	V	2,53	V	136,38	V	34112	V
2018/06/20 21	SR	42,01	V	0,48	V	94,09	V	0,00	V	2,17	V	136,89	V	34136	V
2018/06/20 22	SR	68,01	V	0,59	V	73,94	V	0,01	V	1,86	V	137,59	V	34235	V
2018/06/20 23	SR	91,48	V	0,71	V	68,40	V	0,00	V	1,73	V	138,38	V	34230	V
2018/06/20 24	SR	55,69	V	0,46	V	79,17	V	0,00	V	1,68	V	138,67	V	34204	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-136.8	0.4-1.6	66.4-118.7	0.0-3.4	1.7-3.6	135.5-139.1	33386.2-34511.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	0.6	90.4	0.2	2.5	137.1	33944.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/21 01	SR	63,98	V	0,58	V	83,67	V	0,00	V	1,80	V	138,74	V	34342	V
2018/06/21 02	SR	39,83	V	0,67	V	102,27	V	0,04	V	1,79	V	138,80	V	34131	V
2018/06/21 03	SR	77,37	V	1,21	V	104,32	V	0,06	V	1,86	V	139,03	V	33791	V
2018/06/21 04	SR	76,76	V	1,40	V	111,85	V	0,14	V	2,05	V	139,00	V	33883	V
2018/06/21 05	SR	58,26	V	1,04	V	115,32	V	0,07	V	2,20	V	138,83	V	33803	V
2018/06/21 06	SR	63,78	V	0,72	V	99,95	V	0,00	V	2,02	V	138,56	V	33648	V
2018/06/21 07	SR	50,08	V	0,73	V	106,47	V	0,01	V	2,30	V	138,14	V	33573	V
2018/06/21 08	SR	47,30	V	0,59	V	100,41	V	0,00	V	2,26	V	138,33	V	33535	V
2018/06/21 09	SR	121,87	V	1,79	V	70,68	V	0,16	V	2,27	V	138,22	V	33154	V
2018/06/21 10	SR	97,20	V	8,82	V	77,07	V	0,21	V	112,06	18	138,58	V	33002	V
2018/06/21 11	SR	66,73	V	0,95	V	81,66	V	0,08	V	3,00	V	139,08	V	33101	V
2018/06/21 12	SR	47,53	V	0,41	V	87,50	V	0,00	V	1,96	V	139,38	V	33100	V
2018/06/21 13	SR	46,48	V	0,40	V	88,97	V	0,00	V	2,11	V	139,70	V	33109	V
2018/06/21 14	SR	63,29	V	0,51	V	76,08	V	0,00	V	3,80	V	139,03	V	32315	V
2018/06/21 15	SR	60,95	V	0,44	V	70,22	V	0,00	V	1,86	V	135,62	V	31595	V
2018/06/21 16	SR	44,54	V	0,39	V	87,84	V	0,00	V	2,23	V	135,42	V	33600	V
2018/06/21 17	SR	27,37	V	0,35	V	101,61	V	0,00	V	2,35	V	136,72	V	34180	V
2018/06/21 18	SR	8,62	V	0,34	V	131,84	V	0,00	V	2,53	V	137,28	V	34287	V
2018/06/21 19	SR	17,52	V	0,33	V	111,91	V	0,00	V	3,20	V	137,28	V	33987	V
2018/06/21 20	SR	51,82	V	0,45	V	72,95	V	0,00	V	2,90	V	136,86	V	33899	V
2018/06/21 21	SR	41,58	V	0,40	V	75,82	V	0,00	V	3,09	V	136,87	V	33818	V
2018/06/21 22	SR	82,67	V	0,89	V	74,09	V	0,01	V	2,72	V	137,24	V	33648	V
2018/06/21 23	SR	69,83	V	0,80	V	79,89	V	0,01	V	2,30	V	138,05	V	33603	V
2018/06/21 24	SR	64,31	V	0,71	V	89,45	V	0,00	V	2,25	V	138,26	V	33454	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-121.9	0.3-8.8	70.2-131.8	0.0-0.2	1.8-12.1	135.4-139.7	31594.7-34342.2
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	57.9	1	91.7	0	2.8	138	33523.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/22 01	SR	33,81	V	0,42	V	98,30	V	0,00	V	2,46	V	138,45	V	33558	V
2018/06/22 02	SR	28,21	V	0,38	V	102,10	V	0,00	V	2,83	V	138,66	V	33557	V
2018/06/22 03	SR	34,49	V	0,40	V	94,07	V	0,00	V	2,76	V	138,84	V	33405	V
2018/06/22 04	SR	71,44	V	1,47	V	89,97	V	0,20	V	2,43	V	138,89	V	33282	V
2018/06/22 05	SR	69,53	V	1,17	V	85,37	V	0,14	V	2,52	V	139,10	V	33453	V
2018/06/22 06	SR	77,13	V	2,25	V	102,26	V	0,48	V	2,94	V	138,60	V	33970	V
2018/06/22 07	SR	47,28	V	0,45	V	90,82	V	0,00	V	3,24	V	138,12	V	34038	V
2018/06/22 08	SR	104,69	V	1,37	V	84,78	V	0,04	V	3,57	V	137,94	V	33737	V
2018/06/22 09	SR	105,28	V	1,58	V	80,00	V	0,09	V	4,49	V	137,89	V	33648	V
2018/06/22 10	SR	97,38	V	1,94	V	102,92	V	0,18	V	3,62	V	135,24	V	32518	V
2018/06/22 11	SR	94,44	V	0,97	V	77,65	V	0,01	V	3,36	V	134,75	V	32156	V
2018/06/22 12	SR	107,36	V	1,39	V	72,94	V	0,11	V	3,36	V	134,85	V	32663	V
2018/06/22 13	SR	87,23	V	0,71	V	73,78	V	0,00	V	3,31	V	135,26	V	32972	V
2018/06/22 14	SR	60,99	V	0,52	V	82,57	V	0,00	V	3,03	V	136,07	V	32970	V
2018/06/22 15	SR	68,88	V	0,60	V	73,29	V	0,00	V	5,43	V	136,14	V	32231	V
2018/06/22 16	SR	29,77	V	0,39	V	93,62	V	0,00	V	2,64	V	134,20	V	32063	V
2018/06/22 17	SR	43,53	V	0,40	V	79,88	V	0,00	V	2,44	V	134,99	V	32245	V
2018/06/22 18	SR	67,06	V	0,53	V	68,30	V	0,00	V	1,88	V	134,96	V	31836	V
2018/06/22 19	SR	49,39	V	0,45	V	77,67	V	0,00	V	1,94	V	135,03	V	32077	V
2018/06/22 20	SR	60,57	V	0,54	V	73,90	V	0,00	V	2,03	V	135,44	V	32112	V
2018/06/22 21	SR	45,05	V	0,56	V	89,35	V	0,00	V	2,29	V	136,06	V	32671	V
2018/06/22 22	SR	62,52	V	0,72	V	90,67	V	0,00	V	2,11	V	137,13	V	32662	V
2018/06/22 23	SR	71,82	V	0,54	V	72,31	V	0,00	V	1,76	V	137,80	V	32591	V
2018/06/22 24	SR	59,35	V	0,49	V	79,20	V	0,00	V	1,82	V	138,10	V	32641	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.2-107.4	0.4-2.3	68.3-102.9	0.0-0.5	1.8-5.4	134.2-139.1	31836.0-34038.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	0.8	84.8	0.1	2.8	136.8	32877.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/23 01	SR	43,81	V	0,43	V	90,72	V	0,00	V	1,86	V	138,44	V	32771	V
2018/06/23 02	SR	45,71	V	0,47	V	90,47	V	0,00	V	1,98	V	138,74	V	33150	V
2018/06/23 03	SR	102,55	V	1,12	V	76,22	V	0,05	V	1,83	V	138,50	V	33129	V
2018/06/23 04	SR	75,40	V	0,68	V	88,62	V	0,00	V	1,93	V	138,66	V	33242	V
2018/06/23 05	SR	80,48	V	0,76	V	84,85	V	0,00	V	1,86	V	139,07	V	32881	V
2018/06/23 06	SR	29,47	V	0,40	V	110,99	V	0,00	V	1,98	V	138,99	V	32814	V
2018/06/23 07	SR	24,53	V	0,38	V	115,05	V	0,00	V	1,89	V	139,19	V	32801	V
2018/06/23 08	SR	27,64	V	0,37	V	107,82	V	0,00	V	2,16	V	139,33	V	32702	V
2018/06/23 09	SR	37,21	V	0,38	V	102,95	V	0,00	V	2,48	V	138,88	V	32543	V
2018/06/23 10	SR	27,71	V	0,35	V	113,60	V	0,00	V	2,68	V	138,89	V	33343	V
2018/06/23 11	SR	45,86	V	0,47	V	101,60	V	0,00	V	2,74	V	139,12	V	33017	V
2018/06/23 12	SR	21,02	V	0,33	V	115,99	V	0,00	V	2,54	V	139,38	V	33284	V
2018/06/23 13	SR	26,33	V	0,33	V	102,06	V	0,00	V	2,46	V	139,46	V	33184	V
2018/06/23 14	SR	117,49	V	1,22	V	62,35	V	0,05	V	2,66	V	139,76	V	33455	V
2018/06/23 15	SR	119,16	V	1,45	V	65,06	V	0,22	V	2,07	V	139,67	V	33416	V
2018/06/23 16	SR	49,88	V	0,38	V	82,52	V	0,00	V	2,15	V	139,85	V	33493	V
2018/06/23 17	SR	70,53	V	0,63	V	73,64	V	0,00	V	2,33	V	140,38	V	33265	V
2018/06/23 18	SR	46,80	V	0,35	V	80,71	V	0,00	V	2,28	V	140,69	V	33206	V
2018/06/23 19	SR	52,52	V	0,50	V	80,27	V	0,01	V	2,29	V	140,99	V	33033	V
2018/06/23 20	SR	48,80	V	0,37	V	79,29	V	0,00	V	2,32	V	141,23	V	32644	V
2018/06/23 21	SR	42,85	V	0,35	V	87,19	V	0,00	V	3,29	V	140,01	V	32674	V
2018/06/23 22	SR	63,00	V	0,51	V	80,83	V	0,00	V	2,42	V	137,50	V	33455	V
2018/06/23 23	SR	95,37	V	0,61	V	64,27	V	0,00	V	2,15	V	136,34	V	33511	V
2018/06/23 24	SR	83,85	V	0,52	V	66,57	V	0,00	V	2,00	V	136,36	V	33594	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.0-119.2	0.3-1.5	62.3-116.0	0.0-0.2	1.8-3.3	136.3-141.2	32542.5-33593.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.6	88.5	0	2.3	139.1	33108.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/24 01	SR	81,25	V	0,63	V	66,14	V	0,01	V	2,04	V	136,62	V	33816	V
2018/06/24 02	SR	96,37	V	0,54	V	60,54	V	0,00	V	2,02	V	136,48	V	33571	V
2018/06/24 03	SR	107,63	V	0,61	V	62,23	V	0,00	V	1,84	V	136,53	V	33535	V
2018/06/24 04	SR	70,31	V	0,41	V	76,29	V	0,00	V	1,91	V	137,12	V	33561	V
2018/06/24 05	SR	69,21	V	0,41	V	72,45	V	0,00	V	2,02	V	137,39	V	33343	V
2018/06/24 06	SR	51,83	V	0,38	V	78,20	V	0,00	V	2,05	V	137,50	V	33162	V
2018/06/24 07	SR	106,58	V	0,71	V	62,68	V	0,00	V	2,03	V	137,81	V	32819	V
2018/06/24 08	SR	69,24	V	0,45	V	72,81	V	0,00	V	1,95	V	138,47	V	32684	V
2018/06/24 09	SR	44,85	V	0,37	V	88,16	V	0,00	V	2,91	V	138,66	V	32535	V
2018/06/24 10	SR	14,48	V	0,34	V	119,73	V	0,00	V	2,24	V	137,70	V	32525	V
2018/06/24 11	SR	30,58	V	0,33	V	93,89	V	0,00	V	2,29	V	137,77	V	32289	V
2018/06/24 12	SR	45,01	V	0,37	V	81,29	V	0,00	V	2,20	V	137,87	V	32164	V
2018/06/24 13	SR	39,14	V	0,33	V	84,36	V	0,00	V	2,42	V	137,95	V	32053	V
2018/06/24 14	SR	69,09	V	0,84	V	77,95	V	0,06	V	2,82	V	138,90	V	32149	V
2018/06/24 15	SR	86,33	V	1,29	V	75,45	V	0,13	V	2,83	V	139,38	V	31849	V
2018/06/24 16	SR	98,09	V	1,19	V	75,05	V	0,06	V	2,17	V	138,40	V	31893	V
2018/06/24 17	SR	111,31	V	1,18	V	67,87	V	0,05	V	2,10	V	138,25	V	31676	V
2018/06/24 18	SR	82,43	V	1,02	V	68,71	V	0,07	V	2,29	V	138,31	V	31711	V
2018/06/24 19	SR	63,40	V	0,43	V	64,29	V	0,00	V	2,22	V	138,67	V	32959	V
2018/06/24 20	SR	92,59	V	0,82	V	60,24	V	0,02	V	2,21	V	138,80	V	32978	V
2018/06/24 21	SR	64,57	V	0,43	V	67,45	V	0,00	V	2,22	V	139,24	V	32800	V
2018/06/24 22	SR	48,37	V	0,40	V	78,30	V	0,00	V	2,43	V	139,30	V	32720	V
2018/06/24 23	SR	105,11	V	1,06	V	67,40	V	0,02	V	2,64	V	138,72	V	32573	V
2018/06/24 24	SR	84,50	V	0,53	V	67,16	V	0,00	V	2,45	V	138,44	V	32632	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-111.3	0.3-1.3	60.2-119.7	0.0-0.1	1.8-2.9	136.5-139.4	31675.6-33816.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.2	0.6	74.5	0	2.3	138.1	32666.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giorgio Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/25 01	SR	129,19	V	1,27	V	59,66	NV	0,08	V	2,27	V	138,33	V	33291	V
2018/06/25 02	SR	111,12	V	0,78	V	64,08	V	0,00	V	2,25	V	138,54	V	33435	V
2018/06/25 03	SR	104,42	V	0,76	V	66,98	V	0,01	V	2,19	V	138,96	V	33178	V
2018/06/25 04	SR	67,62	V	0,38	V	70,99	V	0,00	V	2,52	V	139,27	V	33093	V
2018/06/25 05	SR	63,65	V	0,42	V	72,01	V	0,00	V	2,54	V	139,62	V	32924	V
2018/06/25 06	SR	55,38	V	0,47	V	76,54	V	0,01	V	3,22	V	139,56	V	32749	V
2018/06/25 07	SR	72,50	V	0,62	V	69,58	V	0,00	V	4,19	V	139,97	V	32507	V
2018/06/25 08	SR	32,05	V	0,28	V	85,42	V	0,00	V	2,78	V	140,51	V	32729	V
2018/06/25 09	SR	32,10	V	0,27	V	86,73	V	0,00	V	4,01	V	139,85	V	32298	V
2018/06/25 10	SR	32,89	V	0,32	V	89,68	V	0,00	V	2,78	V	137,45	V	31855	V
2018/06/25 11	SR	36,94	V	0,36	V	94,97	V	0,00	V	2,68	V	137,52	V	31991	V
2018/06/25 12	SR	46,34	V	0,44	V	89,56	V	0,00	V	2,43	V	137,85	V	31813	V
2018/06/25 13	SR	62,39	V	0,68	V	85,17	V	0,02	V	3,03	V	137,29	V	31518	V
2018/06/25 14	SR	69,41	V	0,80	V	88,15	V	0,02	V	2,36	V	136,89	V	31367	V
2018/06/25 15	SR	66,94	V	0,56	V	77,94	V	0,02	V	1,96	V	136,46	V	30752	V
2018/06/25 16	SR	72,13	V	0,65	V	76,25	V	0,01	V	2,30	V	136,58	V	30881	V
2018/06/25 17	SR	35,18	V	0,41	V	108,88	V	0,00	V	2,86	V	137,61	V	32048	V
2018/06/25 18	SR	75,95	V	0,68	V	83,49	V	0,01	V	2,62	V	138,08	V	31787	V
2018/06/25 19	SR	29,99	V	0,33	V	109,23	V	0,00	V	3,41	V	138,35	V	31950	V
2018/06/25 20	SR	29,48	V	0,33	V	106,88	V	0,00	V	2,73	V	137,66	V	31825	V
2018/06/25 21	SR	85,96	V	0,68	V	78,95	V	0,00	V	2,37	V	137,81	V	31384	V
2018/06/25 22	SR	63,48	V	0,58	V	88,26	V	0,00	V	3,02	V	137,40	V	31504	V
2018/06/25 23	SR	94,99	V	1,03	V	77,23	V	0,04	V	3,34	V	137,02	V	32833	V
2018/06/25 24	SR	75,99	V	0,58	V	77,32	V	0,01	V	2,76	V	137,15	V	33935	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.5-129.2	0.3-1.3	64.1-109.2	0.0-0.1	2.0-4.2	136.5-140.5	30752.0-33934.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.4	0.6	83.7	0	2.8	138.2	32235.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 25

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]