

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/13 01	SR	61,22	V	0,39	V	72,62	V	0,00	V	0,74	V	130,18	V	30687	V
2017/06/13 02	SR	26,56	V	0,36	V	100,40	V	0,00	V	0,76	V	129,80	V	31940	V
2017/06/13 03	SR	39,18	V	0,34	V	87,54	V	0,00	V	0,75	V	130,49	V	32089	V
2017/06/13 04	SR	31,23	V	0,33	V	93,67	V	0,00	V	0,75	V	133,37	V	31993	V
2017/06/13 05	SR	34,28	V	0,31	V	96,09	V	0,00	V	0,75	V	133,75	V	31906	V
2017/06/13 06	SR	24,99	V	0,32	V	120,98	V	0,00	V	0,75	V	134,12	V	31873	V
2017/06/13 07	SR	14,20	V	0,31	V	138,79	V	0,00	V	0,78	V	133,80	V	32552	V
2017/06/13 08	SR	19,01	V	0,30	V	127,46	V	0,00	V	0,83	V	134,91	V	33415	V
2017/06/13 09	SR	28,05	V	0,22	V	119,85	V	0,00	V	0,84	V	133,97	V	33012	V
2017/06/13 10	SR	36,21	V	0,24	V	117,97	V	0,00	V	0,89	V	131,42	V	31927	V
2017/06/13 11	SR	66,97	V	0,35	V	107,79	V	0,00	V	0,93	V	129,26	V	31649	V
2017/06/13 12	SR	23,84	V	0,24	V	128,36	V	0,00	V	0,97	V	129,71	V	32331	V
2017/06/13 13	SR	47,38	V	0,24	V	118,24	V	0,00	V	0,99	V	129,09	V	32003	V
2017/06/13 14	SR	33,23	V	0,27	V	124,26	V	0,00	V	1,08	V	129,24	V	32434	V
2017/06/13 15	SR	28,21	V	0,22	V	118,29	V	0,00	V	1,13	V	130,44	V	32758	V
2017/06/13 16	SR	20,42	V	0,29	V	132,46	V	0,00	V	1,15	V	128,96	V	32868	V
2017/06/13 17	SR	4,40	V	0,31	V	158,93	V	0,00	V	1,21	V	130,98	V	34583	V
2017/06/13 18	SR	5,89	V	0,26	V	137,57	V	0,00	V	1,04	V	131,94	V	33331	V
2017/06/13 19	SR	35,34	V	0,33	V	105,72	V	0,00	V	0,99	V	130,02	V	31209	V
2017/06/13 20	SR	29,38	V	0,28	V	115,94	V	0,00	V	0,93	V	128,72	V	31354	V
2017/06/13 21	SR	36,97	V	0,32	V	116,90	V	0,00	V	0,88	V	128,57	V	31724	V
2017/06/13 22	SR	77,91	V	0,60	V	107,47	V	0,00	V	0,84	V	127,76	V	32125	V
2017/06/13 23	SR	46,44	V	0,37	V	104,96	V	0,00	V	0,82	V	129,05	V	31659	V
2017/06/13 24	SR	36,80	V	0,33	V	118,09	V	0,00	V	0,81	V	129,42	V	32004	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		4,4-77,9		0,2-0,6		72,6-158,9		0,0-0,0		0,7-1,2		127,8-134,9		30687,5-34583,0	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		33,7		0,3		115,4		0		0,9		130,8		32226,1	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/14 01	SR	66,39	V	0,43	V	94,55	V	0,00	V	0,79	V	130,27	V	31556	V
2017/06/14 02	SR	36,13	V	0,31	V	107,12	V	0,00	V	0,76	V	130,48	V	32004	V
2017/06/14 03	SR	16,42	V	0,28	V	133,21	V	0,00	V	0,81	V	131,37	V	32720	V
2017/06/14 04	SR	28,80	V	0,28	V	129,04	V	0,00	V	0,80	V	131,85	V	32750	V
2017/06/14 05	SR	67,90	V	0,39	V	106,80	V	0,00	V	0,75	V	131,27	V	31828	V
2017/06/14 06	SR	22,42	V	0,24	V	135,01	V	0,00	V	0,78	V	131,61	V	32741	V
2017/06/14 07	SR	12,57	V	0,25	V	147,00	V	0,00	V	0,75	V	132,47	V	33232	V
2017/06/14 08	SR	24,62	V	0,26	V	133,35	V	0,00	V	0,82	V	130,62	V	32741	V
2017/06/14 09	SR	70,59	V	0,30	V	96,76	V	0,00	V	0,85	V	128,86	V	31454	V
2017/06/14 10	SR	69,26	NV	0,26	NV	84,48	NV	0,00	NV	0,87	NV	128,26	V	31802	NV
2017/06/14 11	SR	42,45	V	0,18	V	99,50	V	0,00	V	0,94	V	127,14	V	31596	V
2017/06/14 12	SR	35,22	V	0,16	V	116,87	V	0,00	V	0,99	V	128,71	V	31736	V
2017/06/14 13	SR	33,32	V	0,19	V	122,88	V	0,00	V	1,01	V	128,69	V	31260	V
2017/06/14 14	SR	54,55	V	0,23	V	101,64	V	0,00	V	1,03	V	128,32	V	30821	V
2017/06/14 15	SR	14,08	V	0,17	V	132,28	V	0,00	V	1,10	V	128,13	V	32602	V
2017/06/14 16	SR	22,53	V	0,26	V	139,24	V	0,00	V	1,04	V	129,62	V	32664	V
2017/06/14 17	SR	49,97	V	0,29	V	98,91	V	0,00	V	0,91	V	128,35	V	31799	V
2017/06/14 18	SR	58,62	V	0,35	V	93,88	V	0,00	V	0,65	V	127,65	V	33547	V
2017/06/14 19	SR	50,84	V	0,30	V	90,20	V	0,00	V	0,68	V	126,92	V	32455	V
2017/06/14 20	SR	68,93	V	0,33	V	100,73	V	0,00	V	0,70	V	125,27	V	31009	V
2017/06/14 21	SR	66,50	V	0,31	V	104,14	V	0,00	V	0,70	V	123,40	V	31354	V
2017/06/14 22	SR	45,18	V	0,24	V	100,06	V	0,00	V	0,69	V	127,29	V	31748	V
2017/06/14 23	SR	22,71	V	0,22	V	116,96	V	0,00	V	0,78	V	130,25	V	34309	V
2017/06/14 24	SR	19,70	V	0,19	V	116,93	V	0,00	V	0,76	V	132,21	V	34358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12,6-70,6	0,2-0,4	90,2-147,0	0,0-0,0	0,7-1,1	123,4-132,5	30820,6-34357,6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40,5	0,3	113,8	0	0,8	129,1	32273,1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		
			CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE		

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/15 01	SR	58,33	V	2,12	V	137,47	V	1,09	V	0,74	V	131,78	V	34032	V
2017/06/15 02	SR	34,10	V	0,38	V	158,23	V	0,21	V	0,77	V	130,31	V	34899	V
2017/06/15 03	SR	143,26	V	1,27	V	133,44	V	0,45	V	0,72	V	128,60	V	32904	V
2017/06/15 04	SR	90,47	V	0,56	V	128,09	V	0,22	V	0,71	V	127,05	V	32716	V
2017/06/15 05	SR	88,23	V	0,34	V	121,55	V	0,02	V	0,72	V	128,88	V	32743	V
2017/06/15 06	SR	46,20	V	0,19	V	135,50	V	0,00	V	0,71	V	130,40	V	34061	V
2017/06/15 07	SR	21,73	V	0,11	V	139,93	V	0,00	V	0,74	V	131,69	V	34230	V
2017/06/15 08	SR	18,02	V	0,14	V	143,51	V	0,00	V	0,74	V	132,46	V	34572	V
2017/06/15 09	SR	18,63	V	0,13	V	152,46	V	0,00	V	0,80	V	132,98	V	34998	V
2017/06/15 10	SR	17,28	V	0,17	V	158,26	V	0,00	V	0,85	V	133,31	V	35209	V
2017/06/15 11	SR	151,48	V	2,05	V	111,67	V	0,50	V	0,86	V	131,90	V	33801	V
2017/06/15 12	SR	59,59	V	0,30	V	113,69	V	0,00	V	0,89	V	132,79	V	33686	V
2017/06/15 13	SR	119,85	V	0,75	V	104,61	V	0,01	V	0,92	V	132,47	V	32573	V
2017/06/15 14	SR	75,88	V	0,36	V	86,21	V	0,00	V	0,99	V	130,64	V	32968	V
2017/06/15 15	SR	59,48	V	0,30	V	81,37	V	0,00	V	0,96	V	130,56	V	33696	V
2017/06/15 16	SR	50,12	V	0,31	V	82,28	V	0,00	V	1,04	V	126,92	V	33647	V
2017/06/15 17	SR	23,49	V	0,28	V	106,99	V	0,00	V	1,04	V	129,90	V	32871	V
2017/06/15 18	SR	13,71	V	0,22	V	117,94	V	0,00	V	0,97	V	130,28	V	32925	V
2017/06/15 19	SR	13,70	V	0,24	V	108,91	V	0,00	V	0,93	V	130,15	V	33232	V
2017/06/15 20	SR	7,93	V	0,26	V	129,58	V	0,00	V	0,95	V	129,86	V	34657	V
2017/06/15 21	SR	28,41	V	0,26	V	112,12	V	0,00	V	0,94	V	130,62	V	34340	V
2017/06/15 22	SR	72,19	V	0,33	V	76,86	V	0,00	V	0,87	V	131,71	V	34057	V
2017/06/15 23	SR	21,43	V	0,31	V	121,14	V	0,00	V	0,89	V	133,12	V	35773	V
2017/06/15 24	SR	11,65	V	0,27	V	143,38	V	0,00	V	0,87	V	133,36	V	35264	V

Campo Scala		0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max		7,9-151,5	0,1-2,1	76,9-158,3	0,0-1,1	0,7-1,0	126,9-133,4	32573,4-35773,4
Supero Orario		0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera		51,9	0,5	121	0,1	0,9	130,9	33910,6
Supero Giornaliero		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		IAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/16 01	SR	59,63	V	0,51	V	135,93	V	0,02	V	0,85	V	131,80	V	34843	V
2017/06/16 02	SR	26,50	V	0,27	V	132,60	V	0,00	V	0,83	V	131,18	V	34113	V
2017/06/16 03	SR	36,79	V	0,32	V	143,86	V	0,00	V	0,85	V	131,91	V	35263	V
2017/06/16 04	SR	43,73	V	0,38	V	129,25	V	0,02	V	0,81	V	132,16	V	36856	V
2017/06/16 05	SR	52,43	V	0,33	V	111,85	V	0,00	V	0,76	V	130,83	V	34382	V
2017/06/16 06	SR	44,22	V	0,28	V	107,60	V	0,00	V	0,75	V	132,19	V	34283	V
2017/06/16 07	SR	85,38	V	0,65	V	116,33	V	0,01	V	0,73	V	129,75	V	33713	V
2017/06/16 08	SR	95,25	V	2,16	V	126,17	V	1,13	V	0,82	V	132,87	V	35294	V
2017/06/16 09	SR	41,99	V	0,20	V	107,24	V	0,00	V	0,79	V	131,44	V	33253	V
2017/06/16 10	SR	48,12	V	0,59	V	112,27	V	0,15	V	0,91	V	129,11	V	28892	V
2017/06/16 11	SR	74,88	V	1,85	V	166,18	V	1,30	V	1,14	V	119,74	V	26045	V
2017/06/16 12	SR	448,90	25	32,13	25	186,97	25	8,78	25	7,06	25	114,26	25	13412	NV
2017/06/16 13	SP	227,84	25	1,99	25	242,29	25	0,00	25	3,40	25	103,48	25	14810	25
2017/06/16 14	AV	8,34	25	0,57	25	227,46	25	0,00	25	2,11	25	103,82	25	24570	25
2017/06/16 15	SR	29,56	V	0,22	V	151,13	V	0,98	V	1,15	V	124,76	V	32125	V
2017/06/16 16	SR	21,01	V	0,23	V	158,03	V	1,14	V	1,17	V	128,17	V	31737	V
2017/06/16 17	SR	15,54	V	0,21	V	153,73	V	2,53	V	1,16	V	130,10	V	31842	V
2017/06/16 18	SR	29,89	V	0,23	V	121,49	V	0,37	V	1,06	V	129,78	V	31272	V
2017/06/16 19	SR	11,98	V	0,20	V	145,80	V	1,35	V	1,02	V	129,61	V	32625	V
2017/06/16 20	SR	16,73	V	0,20	V	138,25	V	1,20	V	0,97	V	130,41	V	32525	V
2017/06/16 21	SR	48,31	V	0,32	V	118,49	V	0,29	V	0,91	V	130,70	V	32106	V
2017/06/16 22	SR	13,44	V	0,20	V	146,87	V	0,01	V	0,90	V	130,93	V	33450	V
2017/06/16 23	SR	14,84	V	0,19	V	152,19	V	0,01	V	0,87	V	131,60	V	33936	V
2017/06/16 24	SR	10,37	V	0,17	V	147,85	V	0,00	V	0,87	V	130,95	V	35419	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		10.4-95.3		0.2-2.2		107.2-166.2		0.0-2.5		0.7-1.2		119.7-132.9		26045.2-36856.0	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		39.1		0.5		134.4		0.5		0.9		130		33046.5	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/17 01	SR	11,62	V	0,16	V	151,20	V	0,00	V	0,86	V	129,42	V	36649	V
2017/06/17 02	SR	47,99	V	0,23	V	123,14	V	0,00	V	0,82	V	130,59	V	34956	V
2017/06/17 03	SR	50,93	V	0,26	V	114,63	V	0,00	V	0,81	V	130,71	V	34079	V
2017/06/17 04	SR	48,75	V	0,22	V	118,44	V	0,00	V	0,83	V	132,26	V	34695	V
2017/06/17 05	SR	44,18	V	0,22	V	122,27	V	0,00	V	0,82	V	132,67	V	34377	V
2017/06/17 06	SR	49,05	V	0,19	V	110,82	V	0,00	V	0,78	V	129,55	V	33714	V
2017/06/17 07	SR	55,90	V	0,24	V	110,41	V	0,00	V	0,78	V	127,45	V	33346	V
2017/06/17 08	SR	33,50	V	0,16	V	115,46	V	0,00	V	0,82	V	130,78	V	32723	V
2017/06/17 09	SR	29,33	V	0,18	V	121,52	V	0,00	V	0,81	V	132,66	V	33993	V
2017/06/17 10	SR	33,01	V	0,19	V	117,88	V	0,00	V	0,87	V	130,79	V	33659	V
2017/06/17 11	SR	21,26	V	0,19	V	128,09	V	0,00	V	0,95	V	131,12	V	33893	V
2017/06/17 12	SR	32,22	V	0,24	V	132,25	V	0,00	V	0,94	V	130,68	V	32385	V
2017/06/17 13	SR	41,23	V	0,33	V	127,83	V	0,01	V	0,94	V	130,67	V	32212	V
2017/06/17 14	SR	57,11	V	0,32	V	117,45	V	0,00	V	1,00	V	130,45	V	31928	V
2017/06/17 15	SR	58,61	V	0,26	V	102,72	V	0,00	V	1,14	V	131,17	V	33325	V
2017/06/17 16	SR	127,56	V	0,85	V	95,39	V	0,00	V	1,23	V	134,13	V	34882	V
2017/06/17 17	SR	76,51	V	0,54	V	104,45	V	0,00	V	1,25	V	133,90	V	34128	V
2017/06/17 18	SR	48,89	V	0,37	V	113,73	V	0,00	V	1,12	V	135,18	V	34965	V
2017/06/17 19	SR	31,16	V	0,25	V	115,45	V	0,00	V	1,08	V	134,89	V	34576	V
2017/06/17 20	SR	57,77	V	0,32	V	98,73	V	0,00	V	1,03	V	135,13	V	34226	V
2017/06/17 21	SR	76,78	V	0,47	V	102,08	V	0,00	V	0,97	V	134,69	V	35671	V
2017/06/17 22	SR	72,54	V	0,46	V	107,52	V	0,00	V	0,89	V	133,55	V	34836	V
2017/06/17 23	SR	50,38	V	0,31	V	103,81	V	0,00	V	0,89	V	133,80	V	34864	V
2017/06/17 24	SR	35,61	V	0,27	V	106,98	V	0,00	V	0,87	V	133,21	V	34603	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11,6-127,6	0,2-0,8	95,4-151,2	0,0-0,0	0,8-1,2	127,4-135,2	31927,6-36649,4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49,7	0,3	115,1	0	0,9	132,1	34111,8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/18 01	SR	24,80	V	0,24	V	117,73	V	0,00	V	0,87	V	133,80	V	34285	V
2017/06/18 02	SR	46,87	V	0,27	V	97,84	V	0,00	V	0,81	V	133,89	V	33494	V
2017/06/18 03	SR	29,36	V	0,21	V	116,50	V	0,00	V	0,80	V	133,17	V	32958	V
2017/06/18 04	SR	24,45	V	0,19	V	129,16	V	0,00	V	0,80	V	132,64	V	33336	V
2017/06/18 05	SR	28,84	V	0,19	V	130,59	V	0,00	V	0,78	V	131,87	V	32962	V
2017/06/18 06	SR	22,58	V	0,17	V	141,67	V	0,00	V	0,78	V	133,04	V	33084	V
2017/06/18 07	SR	63,06	V	0,22	V	104,25	V	0,00	V	0,78	V	133,30	V	32302	V
2017/06/18 08	SR	93,47	V	0,42	V	87,04	V	0,03	V	0,78	V	131,58	V	33125	V
2017/06/18 09	SR	16,56	V	0,16	V	129,11	V	0,00	V	0,81	V	130,72	V	34462	V
2017/06/18 10	SR	26,76	V	0,20	V	114,17	V	0,00	V	0,84	V	131,88	V	33546	V
2017/06/18 11	SR	30,81	V	0,20	V	106,56	V	0,00	V	0,89	V	132,72	V	33208	V
2017/06/18 12	SR	83,90	V	0,39	V	89,06	V	0,00	V	0,90	V	132,48	V	32272	V
2017/06/18 13	SR	47,00	V	0,26	V	100,23	V	0,00	V	0,94	V	129,86	V	33827	V
2017/06/18 14	SR	56,48	V	0,28	V	106,53	V	0,00	V	0,98	V	130,13	V	32318	V
2017/06/18 15	SR	43,06	V	0,43	V	131,42	V	0,13	V	1,02	V	129,26	V	32404	V
2017/06/18 16	SR	73,07	V	0,70	V	128,66	V	1,41	V	1,01	V	126,95	V	32244	V
2017/06/18 17	SR	39,01	V	0,37	V	134,94	V	0,71	V	1,09	V	127,96	V	33493	V
2017/06/18 18	SR	30,37	V	0,28	V	129,76	V	0,00	V	0,98	V	127,87	V	34879	V
2017/06/18 19	SR	28,82	V	0,31	V	128,77	V	0,01	V	0,96	V	129,35	V	33774	V
2017/06/18 20	SR	19,40	V	0,23	V	133,22	V	0,07	V	0,92	V	129,60	V	33938	V
2017/06/18 21	SR	11,87	V	0,23	V	148,32	V	0,10	V	0,93	V	130,79	V	34866	V
2017/06/18 22	SR	26,62	V	0,29	V	150,65	V	3,21	V	0,82	V	130,49	V	33324	V
2017/06/18 23	SR	19,64	V	0,27	V	161,37	V	5,84	V	0,82	V	129,60	V	33412	V
2017/06/18 24	SR	5,76	V	0,17	V	171,89	V	1,94	V	0,84	V	129,69	V	35148	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5,8-93,5	0,2-0,7	87,0-171,9	0,0-5,8	0,8-1,1	127,0-133,9	32243,9-35147,9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37,2	0,3	124,6	0,6	0,9	130,9	33444,2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/19 01	SR	38,81	V	0,19	V	123,82	V	0,00	V	0,77	V	129,42	V	33400	V
2017/06/19 02	SR	11,26	V	0,17	V	147,20	V	0,00	V	0,80	V	126,14	V	35009	V
2017/06/19 03	SR	55,72	V	0,23	V	103,56	V	0,00	V	0,76	V	128,97	V	33923	V
2017/06/19 04	SR	87,42	V	0,50	V	90,97	V	0,03	V	0,74	V	128,90	V	32480	V
2017/06/19 05	SR	24,03	V	0,12	V	119,00	V	0,00	V	0,75	V	129,27	V	32816	V
2017/06/19 06	SR	19,95	V	0,12	V	127,76	V	0,00	V	0,75	V	130,52	V	32967	V
2017/06/19 07	SR	42,39	V	0,13	V	108,56	V	0,00	V	0,76	V	131,62	V	32233	V
2017/06/19 08	SR	33,39	V	0,12	V	110,77	V	0,00	V	0,81	V	131,61	V	32333	V
2017/06/19 09	SR	47,87	V	0,13	V	93,66	V	0,00	V	0,85	V	130,24	V	32253	V
2017/06/19 10	SR	31,11	V	0,12	V	102,17	V	0,00	V	0,89	V	129,95	V	32979	V
2017/06/19 11	SR	28,19	V	0,14	V	101,85	V	0,00	V	0,92	V	127,71	V	33197	V
2017/06/19 12	SR	42,20	V	0,17	V	93,95	V	0,00	V	0,94	V	128,41	V	32600	V
2017/06/19 13	SR	100,33	V	0,44	V	75,22	V	0,00	V	0,94	V	128,73	V	31372	V
2017/06/19 14	SR	56,51	V	0,21	V	91,39	V	0,00	V	1,03	V	126,81	V	33024	V
2017/06/19 15	SR	122,06	V	0,41	V	66,23	V	0,00	V	1,06	V	127,79	V	32236	V
2017/06/19 16	SR	56,59	V	0,24	V	84,21	V	0,00	V	1,10	V	129,08	V	32461	V
2017/06/19 17	SR	66,89	V	0,32	V	82,87	V	0,00	V	1,11	V	130,01	V	32711	V
2017/06/19 18	SR	42,24	V	0,32	V	100,13	V	0,00	V	1,04	V	131,55	V	33834	V
2017/06/19 19	SR	16,14	V	0,23	V	112,87	V	0,00	V	1,03	V	131,29	V	33262	V
2017/06/19 20	SR	10,04	V	0,23	V	125,68	V	0,00	V	0,98	V	131,11	V	33861	V
2017/06/19 21	SR	7,83	V	0,26	V	158,36	V	0,15	V	0,97	V	129,55	V	35073	V
2017/06/19 22	SR	44,02	V	0,34	V	136,77	V	0,96	V	0,86	V	129,95	V	33229	V
2017/06/19 23	SR	9,71	V	0,26	V	143,80	V	0,00	V	0,89	V	130,43	V	34822	V
2017/06/19 24	SR	7,22	V	0,24	V	148,44	V	0,00	V	0,86	V	130,98	V	35730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7,2-122,1	0,1-0,5	66,2-158,4	0,0-1,0	0,7-1,1	126,1-131,6	31371,6-35729,7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41,7	0,2	110,4	0	0,9	129,6	33241,9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Autto

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/20 01	SR	20,15	V	0,24	V	130,75	V	0,00	V	0,82	V	130,53	V	34223	V
2017/06/20 02	SR	28,65	V	0,24	V	132,12	V	0,14	V	0,80	V	128,06	V	34012	V
2017/06/20 03	SR	51,38	V	0,24	V	109,03	V	0,10	V	0,78	V	129,32	V	32381	V
2017/06/20 04	SR	61,02	V	0,27	V	114,01	V	0,04	V	0,79	V	130,30	V	33059	V
2017/06/20 05	SR	50,63	V	0,22	V	120,57	V	0,65	V	0,79	V	130,54	V	32763	V
2017/06/20 06	SR	25,04	V	0,18	V	145,43	V	2,46	V	0,89	V	131,32	V	33488	V
2017/06/20 07	SR	57,25	V	0,34	V	129,18	V	1,74	V	0,82	V	132,13	V	33035	V
2017/06/20 08	SR	27,89	V	0,20	V	136,87	V	2,62	V	0,83	V	133,31	V	33395	V
2017/06/20 09	SR	16,81	V	0,14	V	149,46	V	2,27	V	0,88	V	132,83	V	33677	V
2017/06/20 10	SR	24,98	V	0,13	V	134,90	V	2,27	V	0,92	V	132,53	V	33099	V
2017/06/20 11	SR	29,61	V	0,16	V	118,78	V	0,12	V	0,96	V	130,90	V	33024	V
2017/06/20 12	SR	44,70	V	0,18	V	107,21	V	0,00	V	0,96	V	130,35	V	32659	V
2017/06/20 13	SR	78,80	V	0,24	V	85,19	V	0,00	V	0,93	V	130,16	V	31913	V
2017/06/20 14	SR	41,23	V	0,17	V	121,17	V	0,00	V	1,08	V	130,98	V	32820	V
2017/06/20 15	SR	27,70	V	0,17	V	129,28	V	0,00	V	1,14	V	132,50	V	33049	V
2017/06/20 16	SR	41,81	V	0,25	V	116,41	V	0,00	V	1,15	V	132,20	V	32884	V
2017/06/20 17	SR	50,62	V	0,35	V	111,84	V	0,00	V	1,16	V	132,22	V	32652	V
2017/06/20 18	SR	34,60	V	0,27	V	108,87	V	0,00	V	1,08	V	131,62	V	32570	V
2017/06/20 19	SR	6,55	V	0,24	V	131,62	V	0,00	V	1,13	V	132,15	V	34935	V
2017/06/20 20	SR	3,88	V	0,23	V	154,31	V	0,00	V	1,11	V	134,13	V	35401	V
2017/06/20 21	SR	41,32	V	0,26	V	112,98	V	0,00	V	0,98	V	133,05	V	32753	V
2017/06/20 22	SR	47,63	V	0,31	V	134,44	V	0,00	V	0,93	V	130,23	V	33573	V
2017/06/20 23	SR	1,16	V	0,44	V	253,87	V	0,00	V	1,36	V	130,82	V	38161	V
2017/06/20 24	SR	39,52	V	1,65	NV	218,05	V	7,97	V	1,50	NV	130,33	V	36718	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.2-78.8	0.1-0.4	85.2-253.9	0.0-8.0	0.8-1.4	128.1-134.1	31912.9-38160.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.2	133.6	0.8	1	131.4	33457.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Mario RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]