

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/17 01	SR	174,68	V	4,99	V	125,72	V	5,40	V	0,64	V	125,58	V	36473	V
2025/06/17 02	SR	114,29	V	1,00	V	128,48	V	2,21	V	0,63	V	125,74	V	36551	V
2025/06/17 03	SR	192,68	V	2,80	V	110,84	V	4,25	V	0,73	V	125,70	V	36709	V
2025/06/17 04	SR	89,95	V	0,21	V	126,01	V	4,21	V	0,65	V	125,94	V	36768	V
2025/06/17 05	SR	109,33	V	0,47	V	122,46	V	3,62	V	0,63	V	126,14	V	36885	V
2025/06/17 06	SR	172,52	V	1,48	V	107,91	V	3,79	V	0,63	V	126,38	V	36679	V
2025/06/17 07	SR	121,00	V	0,95	V	114,98	V	3,86	V	0,71	V	126,78	V	36722	V
2025/06/17 08	SR	166,41	V	2,85	V	120,48	V	4,59	V	0,65	V	126,81	V	36739	V
2025/06/17 09	SR	10,98	V	0,01	V	206,93	V	4,24	V	0,70	V	126,28	V	37023	V
2025/06/17 10	SR	259,35	V	11,04	V	159,90	V	11,07	V	0,73	V	125,11	V	37135	V
2025/06/17 11	SR	1467,90	18	131,98	18	82,79	V	43,87	V	0,83	V	124,98	V	35139	V
2025/06/17 12	SR	1410,91	18	18,80	V	86,31	V	27,75	V	0,70	V	125,23	V	36282	V
2025/06/17 13	SR	268,46	V	10,77	V	147,24	V	17,42	V	0,86	V	119,12	V	37044	V
2025/06/17 14	SR	52,49	V	0,17	V	162,64	V	8,08	V	0,96	V	112,04	V	37702	V
2025/06/17 15	SR	1375,62	18	17,58	V	112,19	V	19,18	V	0,81	V	111,62	V	37198	V
2025/06/17 16	SR	1300,82	18	24,23	V	171,72	V	48,34	V	1,25	V	110,65	V	35829	V
2025/06/17 17	SR	0,12	V	0,01	V	301,36	V	14,70	V	1,42	V	108,03	V	38619	V
2025/06/17 18	SR	41,02	V	0,24	V	200,28	V	13,29	V	1,24	V	107,06	V	38287	V
2025/06/17 19	SR	46,46	V	0,05	V	165,81	V	9,89	V	1,15	V	106,51	V	38225	V
2025/06/17 20	SR	137,62	V	3,99	V	157,80	V	9,22	V	1,07	V	106,26	V	37940	V
2025/06/17 21	SR	23,80	V	0,06	V	185,41	V	6,50	V	1,10	V	106,44	V	38201	V
2025/06/17 22	SR	46,71	V	0,46	V	172,42	V	5,11	V	1,06	V	105,53	V	38075	V
2025/06/17 23	SR	38,16	V	0,19	V	168,35	V	3,90	V	1,09	V	104,71	V	38280	V
2025/06/17 24	SR	53,85	V	0,45	V	160,54	V	3,06	V	1,03	V	104,31	V	38501	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-467.9	0.0-32.0	82.8-301.4	2.2-48.3	0.6-1.4	104.3-126.8	35138.8-38618.9
Supero Orario	4	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	153.1	5.6	149.9	11.6	0.9	117.2	37208.5
Supero Giornaliero	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/18 01	SR	83,61	V	0,75	V	155,67	V	2,47	V	1,04	V	103,76	V	38538	V
2025/06/18 02	SR	61,23	V	0,32	V	150,65	V	1,57	V	1,05	V	103,56	V	38613	V
2025/06/18 03	SR	49,46	V	0,36	V	167,03	V	1,62	V	1,05	V	103,47	V	38597	V
2025/06/18 04	SR	51,55	V	0,31	V	163,23	V	1,22	V	1,04	V	103,41	V	38475	V
2025/06/18 05	SR	109,46	V	1,85	V	147,14	V	1,52	V	1,00	V	103,08	V	38540	V
2025/06/18 06	SR	67,29	V	0,35	V	158,32	V	0,93	V	1,03	V	102,64	V	38576	V
2025/06/18 07	SR	185,91	V	4,89	V	133,90	V	2,32	V	1,01	V	102,77	V	38460	V
2025/06/18 08	SR	198,18	V	5,26	V	137,48	V	4,14	V	0,96	V	103,36	V	38506	V
2025/06/18 09	SR	1426,30	18	21,28	V	103,13	V	21,91	V	1,05	V	104,87	V	37728	V
2025/06/18 10	SR	24,58	V	2,32	V	178,63	V	2,09	V	1,04	V	107,01	V	38393	V
2025/06/18 11	SR	93,50	V	1,55	V	154,18	V	2,43	V	0,95	V	108,59	V	38311	V
2025/06/18 12	SR	69,90	V	0,49	V	162,51	V	0,75	V	0,94	V	109,18	V	38095	V
2025/06/18 13	SR	19,04	V	0,02	V	188,68	V	1,11	V	0,91	V	110,08	V	38000	V
2025/06/18 14	SR	68,17	V	0,68	V	160,86	V	7,47	V	0,96	V	110,84	V	38093	V
2025/06/18 15	SR	147,89	V	2,11	V	141,09	V	21,12	V	0,89	V	111,06	V	38026	V
2025/06/18 16	SR	1410,80	18	12,46	V	99,82	V	35,40	V	0,91	V	111,58	V	37798	V
2025/06/18 17	SR	64,79	V	1,73	V	181,95	V	17,60	V	1,03	V	110,55	V	38282	V
2025/06/18 18	SR	217,53	V	7,65	V	122,19	V	10,97	V	0,93	V	110,67	V	37592	V
2025/06/18 19	SR	15,41	V	0,01	V	164,42	V	2,28	V	0,95	V	111,21	V	37875	V
2025/06/18 20	SR	1627,69	18	134,09	18	74,76	V	31,60	V	0,77	V	112,06	V	36469	V
2025/06/18 21	SR	1806,30	18	147,29	18	69,28	V	50,85	V	0,83	V	112,84	V	35565	V
2025/06/18 22	SR	116,71	V	1,87	V	141,25	V	0,95	V	0,83	V	112,50	V	37516	V
2025/06/18 23	SR	22,49	V	0,03	V	156,40	V	0,00	V	0,95	V	111,73	V	37884	V
2025/06/18 24	SR	106,04	V	1,92	V	138,21	V	0,40	V	0,89	V	111,89	V	37802	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-806.3	0.0-47.3	69.3-188.7	0.0-50.8	0.8-1.0	102.6-112.8	35565.0-38612.8
Supero Orario	4	2	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	168.5	6.2	143.8	9.3	1	108	37988.8
Supero Giornaliero	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/19 01	SR	1335,95	18	11,97	V	100,99	V	3,79	V	0,85	V	112,42	V	37420	V
2025/06/19 02	SR	46,12	V	0,28	V	138,41	V	0,16	V	0,95	V	112,60	V	37592	V
2025/06/19 03	SR	29,38	V	0,08	V	146,55	V	0,39	V	0,92	V	112,37	V	37766	V
2025/06/19 04	SR	156,40	V	2,66	V	128,43	V	0,99	V	0,90	V	112,75	V	37755	V
2025/06/19 05	SR	52,20	V	0,19	V	149,70	V	0,49	V	0,90	V	112,89	V	37772	V
2025/06/19 06	SR	26,50	V	0,12	V	161,91	V	0,44	V	0,90	V	112,91	V	37820	V
2025/06/19 07	SR	1348,41	18	16,20	V	114,62	V	10,44	V	0,95	V	113,28	V	37112	V
2025/06/19 08	SR	249,61	V	9,96	V	132,53	V	7,59	V	0,92	V	113,92	V	36955	V
2025/06/19 09	SR	37,59	V	0,41	V	171,83	V	0,84	V	0,96	V	113,62	V	37401	V
2025/06/19 10	SR	1563,59	18	144,91	18	102,75	V	59,42	V	1,03	V	114,22	V	34288	V
2025/06/19 11	SR	75,94	V	4,80	V	186,12	V	12,10	V	0,96	V	115,44	V	36947	V
2025/06/19 12	SR	14,35	V	0,01	V	194,97	V	4,92	V	1,06	V	115,07	V	37174	V
2025/06/19 13	SR	100,24	V	1,01	V	139,95	V	2,72	V	1,01	V	115,43	V	36909	V
2025/06/19 14	SR	177,31	V	7,18	V	127,17	V	13,54	V	1,07	V	116,25	V	36474	V
2025/06/19 15	SR	74,98	V	3,69	V	182,65	V	8,81	V	1,16	V	116,80	V	36852	V
2025/06/19 16	SR	1338,34	18	16,01	V	94,12	V	19,10	V	1,08	V	117,40	V	36073	V
2025/06/19 17	SR	208,35	V	5,07	V	108,86	V	1,37	V	1,21	V	118,50	V	35876	V
2025/06/19 18	SR	1457,21	18	13,86	V	70,03	V	5,21	V	1,05	V	117,65	V	35384	V
2025/06/19 19	SR	259,52	V	5,92	V	96,86	V	0,86	V	1,08	V	116,83	V	35849	V
2025/06/19 20	SR	290,27	V	5,03	V	76,75	V	0,81	V	0,95	V	116,41	V	36075	V
2025/06/19 21	SR	263,14	V	4,82	V	81,58	V	0,57	V	1,05	V	116,12	V	36202	V
2025/06/19 22	SR	1305,53	18	17,47	V	100,59	V	15,55	V	0,93	V	116,11	V	35717	V
2025/06/19 23	SR	95,70	V	0,22	V	117,47	V	0,00	V	0,88	V	115,71	V	36682	V
2025/06/19 24	SR	88,84	V	1,52	V	129,25	V	0,23	V	0,89	V	115,29	V	36873	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-563.6	0.0-44.9	70.0-195.0	0.0-59.4	0.8-1.2	112.4-118.5	34288.2-37819.7
Supero Orario	6	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	191.5	7.2	127.3	7.1	1	115	36707
Supero Giornaliero	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rino La

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/20 01	SR	86,93	V	0,12	V	117,98	V	0,00	V	0,85	V	115,02	V	36753	V
2025/06/20 02	SR	162,19	V	0,91	V	111,49	V	0,01	V	0,86	V	114,77	V	36691	V
2025/06/20 03	SR	137,14	V	0,75	V	117,25	V	0,00	V	0,80	V	114,94	V	36678	V
2025/06/20 04	SR	179,48	V	2,10	V	114,21	V	0,09	V	0,84	V	115,25	V	36625	V
2025/06/20 05	SR	102,06	V	0,63	V	126,52	V	0,00	V	0,82	V	115,66	V	36628	V
2025/06/20 06	SR	79,61	V	0,48	V	127,18	V	0,00	V	0,82	V	115,39	V	36659	V
2025/06/20 07	SR	128,86	V	1,17	V	105,97	V	0,26	V	0,80	V	114,70	V	36659	V
2025/06/20 08	SR	222,59	V	5,25	V	94,55	V	1,27	V	0,71	V	115,01	V	36326	V
2025/06/20 09	SR	92,54	V	1,60	V	122,22	V	0,28	V	1,96	V	112,86	V	35931	V
2025/06/20 10	SR	165,19	V	3,79	V	103,91	V	1,37	V	0,71	V	111,14	V	36515	V
2025/06/20 11	SR	132,18	V	0,72	V	108,89	V	0,05	V	0,65	V	112,02	V	36456	V
2025/06/20 12	SR	128,88	V	1,07	V	119,67	V	0,49	V	0,66	V	112,70	V	36469	V
2025/06/20 13	SR	104,50	V	0,51	V	114,03	V	0,30	V	0,64	V	113,02	V	36555	V
2025/06/20 14	SR	143,03	V	0,53	V	114,72	V	0,15	V	0,69	V	113,11	V	36501	V
2025/06/20 15	SR	217,79	V	6,13	V	125,27	V	1,27	V	0,67	V	113,58	V	36072	V
2025/06/20 16	SR	3,83	V	0,01	V	185,59	V	0,00	V	0,76	V	112,26	V	36765	V
2025/06/20 17	SR	52,53	V	1,14	V	174,97	V	0,27	V	0,71	V	110,19	V	36829	V
2025/06/20 18	SR	280,14	V	6,51	V	101,11	V	1,23	V	0,66	V	110,50	V	36375	V
2025/06/20 19	SR	1359,45	18	13,47	V	99,70	V	6,12	V	0,70	V	111,10	V	36282	V
2025/06/20 20	SR	158,18	V	0,83	V	131,72	V	0,05	V	0,65	V	112,43	V	36594	V
2025/06/20 21	SR	109,52	V	0,16	V	146,25	V	0,00	V	0,69	V	112,77	V	36760	V
2025/06/20 22	SR	67,29	V	0,25	V	161,20	V	0,00	V	0,71	V	113,16	V	36703	V
2025/06/20 23	SR	86,20	V	0,28	V	153,03	V	0,00	V	0,70	V	113,31	V	36676	V
2025/06/20 24	SR	132,89	V	0,38	V	136,48	V	0,00	V	0,65	V	113,71	V	36639	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-359.5	0.0-13.5	94.5-185.6	0.0-6.1	0.6-2.0	110.2-115.7	35931.2-36828.7
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	138.9	2	125.6	0.6	0.8	113.3	36547.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/21 01	SR	98,48	V	0,43	V	140,42	V	0,01	V	0,69	V	113,70	V	36822	V
2025/06/21 02	SR	46,94	V	0,13	V	153,53	V	0,00	V	0,69	V	113,09	V	37031	V
2025/06/21 03	SR	52,06	V	0,35	V	158,11	V	0,01	V	0,65	V	112,35	V	37048	V
2025/06/21 04	SR	81,02	V	0,24	V	141,64	V	0,00	V	0,71	V	112,59	V	36897	V
2025/06/21 05	SR	86,17	V	2,06	V	159,93	V	0,28	V	0,69	V	112,40	V	37179	V
2025/06/21 06	SR	9,31	V	0,01	V	179,68	V	0,00	V	0,72	V	111,76	V	37354	V
2025/06/21 07	SR	125,83	V	2,73	V	133,72	V	0,35	V	0,70	V	111,64	V	37268	V
2025/06/21 08	SR	157,53	V	3,57	V	125,19	V	0,58	V	1,29	V	110,85	V	36659	V
2025/06/21 09	SR	224,75	V	8,97	V	130,99	V	7,09	V	0,69	V	110,20	V	36546	V
2025/06/21 10	SR	107,97	V	0,99	V	137,19	V	0,06	V	0,63	V	111,69	V	36671	V
2025/06/21 11	SR	104,05	V	1,10	V	137,28	V	0,10	V	0,63	V	111,92	V	36747	V
2025/06/21 12	SR	204,79	V	7,40	V	118,92	V	7,50	V	0,63	V	113,05	V	36064	V
2025/06/21 13	SR	129,58	V	1,53	V	131,37	V	1,26	V	0,62	V	114,19	V	36376	V
2025/06/21 14	SR	132,80	V	2,33	V	133,12	V	1,58	V	0,66	V	114,82	V	36312	V
2025/06/21 15	SR	191,19	V	2,33	V	110,11	V	0,37	V	0,62	V	115,15	V	36270	V
2025/06/21 16	SR	188,73	V	3,47	V	106,98	V	1,20	V	0,65	V	115,38	V	36271	V
2025/06/21 17	SR	56,60	V	0,05	V	134,44	V	0,10	V	0,62	V	115,69	V	36307	V
2025/06/21 18	SR	108,92	V	1,62	V	124,04	V	0,57	V	0,63	V	115,80	V	36222	V
2025/06/21 19	SR	66,82	V	0,08	V	132,43	V	0,03	V	0,63	V	115,82	V	36515	V
2025/06/21 20	SR	139,99	V	0,85	V	107,57	V	0,10	V	0,64	V	115,64	V	36544	V
2025/06/21 21	SR	97,53	V	0,09	V	110,75	V	0,00	V	0,68	V	115,74	V	36549	V
2025/06/21 22	SR	197,52	V	1,46	V	101,66	V	0,15	V	0,65	V	115,76	V	36418	V
2025/06/21 23	SR	144,85	V	0,41	V	111,39	V	0,01	V	0,71	V	116,29	V	36462	V
2025/06/21 24	SR	139,60	V	0,51	V	110,23	V	0,01	V	0,66	V	116,56	V	36385	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-224.7	0.0-9.0	101.7-179.7	0.0-7.5	0.6-1.3	110.2-116.6	36064.2-37354.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.5	1.8	130.4	0.9	0.7	113.8	36621.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/22 01	SR	133,42	V	1,16	V	116,79	V	0,15	V	0,69	V	116,61	V	36374	V
2025/06/22 02	SR	103,04	V	0,16	V	119,52	V	0,00	V	0,68	V	116,82	V	36490	V
2025/06/22 03	SR	119,10	V	0,29	V	115,15	V	0,00	V	0,67	V	116,88	V	36543	V
2025/06/22 04	SR	152,66	V	0,42	V	106,08	V	0,00	V	0,72	V	116,27	V	36479	V
2025/06/22 05	SR	189,39	V	1,75	V	109,53	V	0,34	V	0,68	V	115,61	V	36542	V
2025/06/22 06	SR	75,79	V	0,07	V	130,89	V	0,00	V	0,72	V	116,07	V	36758	V
2025/06/22 07	SR	147,73	V	1,39	V	120,79	V	0,15	V	0,68	V	115,65	V	36656	V
2025/06/22 08	SR	274,84	V	4,37	V	106,06	V	0,70	V	0,67	V	115,99	V	36222	V
2025/06/22 09	SR	27,01	V	0,01	V	161,41	V	0,00	V	0,73	V	115,95	V	36364	V
2025/06/22 10	SR	40,89	V	0,01	V	152,08	V	0,00	V	0,68	V	115,89	V	36327	V
2025/06/22 11	SR	166,60	V	0,94	V	120,11	V	0,02	V	0,64	V	116,38	V	36133	V
2025/06/22 12	SR	170,87	V	1,84	V	121,89	V	0,24	V	0,65	V	116,71	V	36036	V
2025/06/22 13	SR	101,42	V	0,25	V	131,63	V	0,01	V	0,66	V	117,00	V	36129	V
2025/06/22 14	SR	107,13	V	0,17	V	130,99	V	0,00	V	0,69	V	117,27	V	36184	V
2025/06/22 15	SR	66,51	V	0,17	V	141,82	V	0,00	V	0,65	V	117,43	V	36085	V
2025/06/22 16	SR	140,16	V	2,61	V	128,30	V	0,38	V	0,68	V	117,48	V	36020	V
2025/06/22 17	SR	97,32	V	1,01	V	133,05	V	0,07	V	0,69	V	117,44	V	35965	V
2025/06/22 18	SR	88,86	V	0,23	V	123,19	V	0,01	V	0,66	V	117,33	V	35892	V
2025/06/22 19	SR	196,07	V	4,45	V	115,29	V	0,68	V	0,70	V	117,31	V	35667	V
2025/06/22 20	SR	102,70	V	0,77	V	124,23	V	0,06	V	0,69	V	118,02	V	35682	V
2025/06/22 21	SR	187,45	V	3,49	V	110,81	V	0,63	V	0,58	V	117,52	V	35782	V
2025/06/22 22	SR	38,82	V	0,02	V	151,13	V	0,00	V	0,46	V	116,68	V	36002	V
2025/06/22 23	SR	32,65	V	0,05	V	163,38	V	0,00	V	0,77	V	116,33	V	36463	V
2025/06/22 24	SR	187,64	V	2,79	V	122,94	V	0,39	V	0,67	V	116,59	V	36154	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.0-274.8	0.0-4.5	106.1-163.4	0.0-0.7	0.5-0.8	115.6-118.0	35666.6-36757.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.8	1.2	127.4	0.2	0.7	116.7	36206.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]