

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/17 01	SR	77,73	V	1,13	V	109,12	V	0,05	V	0,68	V	130,01	V	27662	V
2019/06/17 02	SR	72,84	V	0,82	V	107,88	V	0,00	V	0,68	V	130,65	V	27441	V
2019/06/17 03	SR	72,48	V	0,74	V	109,24	V	0,00	V	0,72	V	131,14	V	27557	V
2019/06/17 04	SR	47,74	V	0,49	V	108,04	V	0,00	V	0,75	V	131,50	V	27548	V
2019/06/17 05	SR	61,38	V	0,56	V	98,56	V	0,00	V	0,76	V	132,42	V	28003	V
2019/06/17 06	SR	51,89	V	0,43	V	100,40	V	0,00	V	0,86	V	133,39	V	28441	V
2019/06/17 07	SR	30,74	V	0,41	V	116,76	V	0,00	V	0,81	V	133,06	V	29221	V
2019/06/17 08	SR	25,15	V	0,41	V	125,09	V	0,00	V	0,79	V	130,90	V	29341	V
2019/06/17 09	SR	38,96	V	0,42	V	104,96	V	0,00	V	0,72	V	130,38	V	28778	V
2019/06/17 10	SR	38,94	V	0,41	V	106,89	V	0,00	V	0,71	V	129,56	V	28507	V
2019/06/17 11	SR	28,09	V	0,40	V	122,66	V	0,00	V	0,70	V	129,91	V	28778	V
2019/06/17 12	SP	68,60	NV	0,91	NV	155,02	NV	0,02	NV	0,99	V	130,17	V	29231	NV
2019/06/17 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	120,37	V	0,00	NV
2019/06/17 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	119,79	V	0,00	NV
2019/06/17 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	122,03	V	0,00	NV
2019/06/17 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,62	V	123,07	V	0,00	NV
2019/06/17 17	AV	617,32	V	37,23	V	189,91	V	6,12	V	0,43	V	122,88	V	15616	V
2019/06/17 18	AV	31,74	V	4,66	V	225,34	V	6,04	V	0,25	V	124,52	V	15865	V
2019/06/17 19	AV	63,14	V	3,07	V	209,55	V	2,51	V	0,26	V	121,75	V	13164	V
2019/06/17 20	AV	56,50	V	4,09	V	130,10	V	5,72	V	0,16	V	129,03	V	18451	V
2019/06/17 21	SR	105,03	V	4,69	V	117,99	V	3,68	V	0,37	V	123,28	V	23730	V
2019/06/17 22	SR	123,89	V	1,62	V	83,36	V	0,19	V	0,49	V	121,92	V	27248	V
2019/06/17 23	SR	44,92	V	0,72	V	103,97	V	0,00	V	0,54	V	124,50	V	27903	V
2019/06/17 24	SR	46,38	V	0,72	V	123,71	V	0,06	V	0,62	V	126,38	V	28592	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.2-123.9	0.4-4.7	83.4-125.1	0.0-3.7	0.4-0.9	121.9-133.4	23730.4-29341.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.7	0.9	109.2	0.3	0.7	129.3	27916.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/18 01	SR	56,46	V	0,70	V	125,26	V	0,22	V	0,73	V	127,64	V	28743	V
2019/06/18 02	SR	28,91	V	0,53	V	141,69	V	0,00	V	0,80	V	128,87	V	29574	V
2019/06/18 03	SR	54,91	V	0,54	V	109,80	V	0,00	V	0,69	V	129,15	V	28666	V
2019/06/18 04	SR	62,36	V	0,51	V	89,58	V	0,00	V	0,72	V	128,98	V	28257	V
2019/06/18 05	SR	83,32	V	0,97	V	93,07	V	0,00	V	0,65	V	129,41	V	25954	V
2019/06/18 06	SR	67,73	V	0,60	V	89,61	V	0,00	V	0,73	V	129,85	V	27849	V
2019/06/18 07	SR	43,11	V	0,47	V	100,94	V	0,00	V	0,79	V	131,34	V	28728	V
2019/06/18 08	SR	36,90	V	0,48	V	102,18	V	0,00	V	0,79	V	133,13	V	28854	V
2019/06/18 09	SR	51,75	V	0,43	V	88,72	V	0,00	V	0,66	V	133,66	V	27950	V
2019/06/18 10	SR	45,15	V	0,40	V	96,85	V	0,00	V	0,68	V	130,30	V	27463	V
2019/06/18 11	SR	64,81	V	0,43	V	83,46	V	0,00	V	0,72	V	129,38	V	27497	V
2019/06/18 12	SR	80,76	V	0,48	V	85,48	V	0,00	V	0,70	V	130,13	V	27749	V
2019/06/18 13	SR	66,67	V	0,41	V	88,89	V	0,00	V	0,74	V	131,34	V	27712	V
2019/06/18 14	SR	64,66	V	0,39	V	89,51	V	0,00	V	0,67	V	131,48	V	27412	V
2019/06/18 15	SR	109,82	V	0,48	V	75,39	V	0,00	V	0,74	V	132,08	V	27392	V
2019/06/18 16	SR	93,82	V	0,45	V	79,90	V	0,00	V	0,79	V	132,96	V	26187	V
2019/06/18 17	SR	148,30	V	1,04	V	75,02	V	0,00	V	0,69	V	133,51	V	26952	V
2019/06/18 18	SR	185,97	V	2,14	V	87,49	V	0,07	V	0,82	V	134,78	V	28043	V
2019/06/18 19	SR	68,10	V	0,57	V	106,98	V	0,00	V	1,04	V	136,64	V	29205	V
2019/06/18 20	SR	49,43	V	0,41	V	107,48	V	0,00	V	1,03	V	136,51	V	29117	V
2019/06/18 21	SR	48,27	V	0,41	V	97,59	V	0,00	V	1,08	V	136,61	V	29002	V
2019/06/18 22	SR	68,24	V	0,52	V	84,60	V	0,00	V	0,83	V	136,71	V	28565	V
2019/06/18 23	SR	70,84	V	0,83	V	94,67	V	0,02	V	0,73	V	136,97	V	28294	V
2019/06/18 24	SR	30,07	V	0,40	V	103,99	V	0,00	V	0,69	V	137,58	V	28662	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.9-186.0	0.4-2.1	75.0-141.7	0.0-0.2	0.7-1.1	127.6-137.6	25953.8-29573.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	0.6	95.8	0	0.8	132.5	28076.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/19 01	SR	26,75	V	0,41	V	108,47	V	0,00	V	0,82	V	138,03	V	28715	V
2019/06/19 02	SR	23,24	V	0,40	V	114,10	V	0,00	V	0,76	V	138,44	V	28567	V
2019/06/19 03	SR	32,33	V	0,39	V	91,85	V	0,00	V	0,59	V	137,98	V	26984	V
2019/06/19 04	SR	45,84	V	1,36	V	102,77	V	0,15	V	0,18	V	131,63	V	21858	V
2019/06/19 05	SR	0,48	V	0,43	V	145,24	V	0,00	V	0,15	V	125,16	V	22579	V
2019/06/19 06	SR	4,35	V	0,44	V	147,20	V	0,00	V	0,15	V	121,05	V	21705	V
2019/06/19 07	SR	10,76	V	0,46	V	130,29	V	0,00	V	0,15	V	119,59	V	20397	V
2019/06/19 08	SR	23,72	V	0,62	V	145,65	V	0,00	V	0,16	V	120,24	V	21920	V
2019/06/19 09	SR	93,29	V	1,42	V	109,37	V	0,10	V	1,41	V	125,99	V	26533	V
2019/06/19 10	SR	94,97	V	0,55	V	74,68	V	0,00	V	4,69	V	126,29	V	30271	V
2019/06/19 11	SR	85,45	V	0,54	V	78,26	V	0,00	V	1,47	V	121,06	V	28981	V
2019/06/19 12	SR	62,96	V	0,63	V	90,77	V	0,02	V	1,16	V	90,29	V	28812	V
2019/06/19 13	SR	49,90	V	0,40	V	95,09	V	0,00	V	1,26	V	89,10	V	29350	V
2019/06/19 14	SR	82,82	V	0,56	V	85,45	V	0,00	V	0,78	V	105,06	V	29230	V
2019/06/19 15	SR	110,89	V	1,03	V	73,12	V	0,06	V	0,55	V	121,91	V	28897	V
2019/06/19 16	SR	65,21	V	0,40	V	88,13	V	0,00	V	0,45	V	102,43	V	29324	V
2019/06/19 17	SR	42,74	V	0,39	V	96,46	V	0,00	V	0,54	V	103,14	V	29847	V
2019/06/19 18	SR	30,42	V	0,40	V	107,59	V	0,00	V	0,73	V	103,41	V	31476	V
2019/06/19 19	SR	36,33	V	0,41	V	107,91	V	0,00	V	0,86	V	117,39	V	32853	V
2019/06/19 20	SR	51,23	V	0,42	V	90,44	V	0,00	V	0,87	V	134,59	V	30738	V
2019/06/19 21	SR	82,59	V	0,86	V	78,97	V	0,05	V	0,71	V	135,65	V	30936	V
2019/06/19 22	SR	42,85	V	0,41	V	98,88	V	0,00	V	0,92	V	137,48	V	31916	V
2019/06/19 23	SR	41,64	V	0,42	V	92,37	V	0,00	V	0,82	V	139,09	V	31630	V
2019/06/19 24	SR	64,86	V	0,55	V	80,22	V	0,00	V	0,78	V	139,40	V	30834	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-110.9	0.4-1.4	73.1-147.2	0.0-0.2	0.1-4.7	89.1-139.4	20397.5-32853.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.6	101.4	0	0.9	121.9	28098.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/20 01	SR	50,03	V	0,42	V	84,03	V	0,00	V	0,82	V	140,19	V	31382	V
2019/06/20 02	SR	69,34	V	0,45	V	71,95	V	0,00	V	0,73	V	140,52	V	30767	V
2019/06/20 03	SR	81,21	V	0,56	V	76,95	V	0,00	V	0,77	V	140,91	V	30827	V
2019/06/20 04	SR	55,00	V	0,50	V	86,45	V	0,00	V	0,87	V	141,94	V	31504	V
2019/06/20 05	SR	76,36	V	0,90	V	85,87	V	0,00	V	2,16	V	127,61	V	31166	V
2019/06/20 06	SR	113,67	V	1,42	V	80,71	V	0,00	V	1,04	V	103,74	V	30439	V
2019/06/20 07	SR	101,71	V	1,30	V	83,94	V	0,00	V	1,25	V	104,36	V	31922	V
2019/06/20 08	SR	100,87	V	0,85	V	73,02	V	0,00	V	0,88	V	103,75	V	31154	V
2019/06/20 09	SR	88,93	V	0,49	V	61,48	V	0,00	V	0,69	V	103,10	V	30026	V
2019/06/20 10	SR	85,65	V	0,60	V	63,76	V	0,00	V	0,74	V	103,12	V	29697	V
2019/06/20 11	SR	55,40	V	0,42	V	77,00	V	0,00	V	0,79	V	103,41	V	30411	V
2019/06/20 12	SR	37,74	V	0,40	V	90,23	V	0,00	V	0,84	V	103,58	V	30984	V
2019/06/20 13	SR	62,82	V	0,43	V	72,78	V	0,00	V	0,79	V	103,10	V	29872	V
2019/06/20 14	SR	35,57	V	0,41	V	95,65	V	0,00	V	0,88	V	103,54	V	31054	V
2019/06/20 15	SR	33,01	V	0,39	V	90,24	V	0,00	V	0,73	V	103,28	V	30314	V
2019/06/20 16	SR	50,49	V	0,41	V	81,38	V	0,00	V	0,67	V	102,86	V	28707	V
2019/06/20 17	SR	45,94	V	0,45	V	93,74	V	0,00	V	0,70	V	102,91	V	29815	V
2019/06/20 18	SR	99,23	V	0,70	V	75,11	V	0,00	V	0,68	V	102,80	V	29589	V
2019/06/20 19	SR	113,49	V	0,64	V	75,62	V	0,00	V	0,66	V	102,36	V	29380	V
2019/06/20 20	SR	110,97	V	0,76	V	82,56	V	0,00	V	0,79	V	102,90	V	30441	V
2019/06/20 21	SR	121,72	V	1,07	V	84,74	V	0,00	V	0,73	V	103,00	V	30913	V
2019/06/20 22	SR	59,77	V	0,53	V	106,66	V	0,00	V	0,74	V	103,31	V	30997	V
2019/06/20 23	SR	58,60	V	0,60	V	116,55	V	0,00	V	1,41	V	103,77	V	30628	V
2019/06/20 24	SR	29,98	V	0,48	V	137,47	V	0,00	V	0,65	V	102,65	V	30178	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 --C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.0-121.7	0.4-1.4	61.5-137.5	0.0-0.0	0.6-2.2	102.4-141.9	28707.2-31922.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.4	0.6	85.3	0	0.9	110.5	30507
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/21 01	SR	34,04	V	0,48	V	135,71	V	0,00	V	0,59	V	102,43	V	29559	V
2019/06/21 02	SR	39,00	V	0,64	V	126,32	V	0,02	V	0,62	V	102,60	V	29794	V
2019/06/21 03	SR	48,49	V	0,67	V	117,83	V	0,01	V	0,77	V	102,27	V	29547	V
2019/06/21 04	SR	31,33	V	0,43	V	111,92	V	0,00	V	0,70	V	102,55	V	30171	V
2019/06/21 05	SR	35,70	V	0,43	V	104,34	V	0,00	V	0,71	V	102,74	V	30789	V
2019/06/21 06	SR	41,89	V	0,44	V	100,51	V	0,00	V	0,71	V	102,40	V	29753	V
2019/06/21 07	SR	56,73	V	0,72	V	100,81	V	0,01	V	0,65	V	102,45	V	30877	V
2019/06/21 08	SR	21,80	V	0,43	V	123,17	V	0,00	V	0,89	V	102,79	V	31365	V
2019/06/21 09	SR	24,05	V	0,46	V	123,96	V	0,00	V	0,84	V	103,03	V	31465	V
2019/06/21 10	SR	25,88	V	0,44	V	107,25	V	0,00	V	0,84	V	103,07	V	31362	V
2019/06/21 11	SR	53,53	V	0,58	V	98,83	V	0,00	V	1,98	V	109,62	V	31270	V
2019/06/21 12	SR	100,99	V	1,26	V	91,85	V	0,01	V	0,98	V	102,57	V	31230	V
2019/06/21 13	SR	94,80	V	0,65	V	72,97	V	0,00	V	0,90	V	103,08	V	30781	V
2019/06/21 14	SR	128,12	V	0,71	V	53,15	NV	0,00	V	0,67	V	102,49	V	28790	V
2019/06/21 15	SR	107,13	V	0,66	V	63,88	V	0,00	V	0,64	V	102,63	V	28936	V
2019/06/21 16	SR	106,09	V	0,63	V	70,50	V	0,00	V	0,64	V	102,63	V	28840	V
2019/06/21 17	SR	72,16	V	0,47	V	78,15	V	0,00	V	0,64	V	102,45	V	29238	V
2019/06/21 18	SR	32,52	V	0,43	V	100,39	V	0,00	V	0,58	V	101,52	V	28672	V
2019/06/21 19	SR	23,32	V	0,43	V	114,31	V	0,00	V	1,32	V	90,49	V	28913	V
2019/06/21 20	SR	28,04	V	0,43	V	105,73	V	0,00	V	0,72	V	87,43	V	28956	V
2019/06/21 21	SR	25,22	V	0,43	V	110,86	V	0,00	V	0,63	V	87,05	V	28930	V
2019/06/21 22	SR	37,31	V	0,55	V	114,98	V	0,00	V	0,55	V	87,12	V	28855	V
2019/06/21 23	SR	46,34	V	0,55	V	97,77	V	0,00	V	0,49	V	86,25	V	27860	V
2019/06/21 24	SR	37,57	V	0,45	V	99,56	V	0,00	V	0,48	V	85,78	V	27726	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-128.1	0.4-1.3	63.9-135.7	0.0-0.0	0.5-2.0	85.8-109.6	27725.9-31464.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.6	103.1	0	0.8	99.1	29736.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/22 01	SR	26,15	V	0,42	V	105,71	V	0,00	V	0,51	V	85,87	V	28323	V
2019/06/22 02	SR	24,67	V	0,42	V	108,86	V	0,00	V	0,51	V	86,34	V	28667	V
2019/06/22 03	SR	18,76	V	0,43	V	119,32	V	0,00	V	0,52	V	86,53	V	29026	V
2019/06/22 04	SR	19,59	V	0,42	V	120,59	V	0,00	V	0,58	V	86,64	V	29109	V
2019/06/22 05	SR	54,29	V	1,73	V	104,97	V	0,21	V	0,47	V	86,34	V	28270	V
2019/06/22 06	SR	38,47	V	0,50	V	116,44	V	0,00	V	0,51	V	86,49	V	28454	V
2019/06/22 07	SR	102,99	V	2,84	V	125,75	V	0,35	V	0,55	V	89,61	V	28523	V
2019/06/22 08	SR	60,79	V	1,37	V	142,98	V	0,13	V	0,37	V	85,75	V	27875	V
2019/06/22 09	SR	27,57	V	0,46	V	162,54	V	0,00	V	0,43	V	85,26	V	28612	V
2019/06/22 10	SR	22,95	V	0,41	V	160,21	V	0,00	V	0,40	V	85,35	V	28473	V
2019/06/22 11	SR	60,54	V	1,77	V	146,24	V	0,20	V	0,57	V	95,53	V	27099	V
2019/06/22 12	SR	62,68	V	0,64	V	135,96	V	0,00	V	0,41	V	86,31	V	27398	V
2019/06/22 13	SR	39,42	V	0,63	V	156,19	V	0,01	V	0,46	V	86,51	V	27960	V
2019/06/22 14	SR	14,62	V	0,42	V	161,28	V	0,00	V	0,52	V	86,61	V	28467	V
2019/06/22 15	SR	10,90	V	0,42	V	162,94	V	0,00	V	0,64	V	86,98	V	28711	V
2019/06/22 16	SR	15,77	V	0,42	V	142,62	V	0,00	V	0,70	V	87,51	V	29010	V
2019/06/22 17	SR	20,26	V	0,43	V	127,84	V	0,00	V	0,76	V	87,58	V	29291	V
2019/06/22 18	SR	28,89	V	0,44	V	116,41	V	0,00	V	1,33	V	100,28	V	30393	V
2019/06/22 19	SR	25,80	V	0,44	V	117,32	V	0,00	V	1,29	V	102,42	V	30797	V
2019/06/22 20	SR	26,95	V	0,44	V	114,27	V	0,00	V	1,56	V	124,18	V	30119	V
2019/06/22 21	SR	34,35	V	0,44	V	103,84	V	0,00	V	0,93	V	90,60	V	30113	V
2019/06/22 22	SR	40,78	V	0,46	V	101,39	V	0,00	V	1,17	V	100,43	V	30778	V
2019/06/22 23	SR	33,41	V	0,46	V	116,49	V	0,00	V	2,22	V	128,37	V	32017	V
2019/06/22 24	SR	42,50	V	0,45	V	98,65	V	0,00	V	1,90	V	129,81	V	30997	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-103.0	0.4-2.8	98.6-162.9	0.0-0.3	0.4-2.2	85.3-129.8	27098.6-32016.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.7	127.9	0	0.8	94.1	29103.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/23 01	SR	43,72	V	0,44	V	92,31	V	0,00	V	1,96	V	131,77	V	31091	V
2019/06/23 02	SR	38,03	V	0,46	V	98,24	V	0,00	V	2,21	V	134,83	V	31640	V
2019/06/23 03	SR	40,47	V	0,45	V	93,09	V	0,00	V	1,83	V	135,81	V	31337	V
2019/06/23 04	SR	42,18	V	0,44	V	85,70	V	0,00	V	2,12	V	136,35	V	30686	V
2019/06/23 05	SR	36,00	V	0,45	V	89,81	V	0,00	V	2,17	V	136,91	V	30599	V
2019/06/23 06	SR	39,43	V	0,46	V	93,35	V	0,00	V	2,21	V	137,03	V	30551	V
2019/06/23 07	SR	56,32	V	0,83	V	93,60	V	0,02	V	1,51	V	133,83	V	30521	V
2019/06/23 08	SR	59,07	V	0,73	V	92,11	V	0,02	V	1,38	V	130,68	V	30415	V
2019/06/23 09	SR	72,03	V	0,65	V	87,32	V	0,00	V	1,30	V	130,75	V	27525	V
2019/06/23 10	SR	69,72	V	0,68	V	97,97	V	0,00	V	1,11	V	130,75	V	27510	V
2019/06/23 11	SR	53,06	V	0,63	V	104,46	V	0,01	V	1,17	V	130,40	V	27152	V
2019/06/23 12	SR	45,63	V	0,45	V	102,36	V	0,00	V	1,10	V	129,27	V	26613	V
2019/06/23 13	SR	28,67	V	0,44	V	107,80	V	0,00	V	1,38	V	129,63	V	27466	V
2019/06/23 14	SR	24,96	V	0,43	V	112,32	V	0,00	V	1,39	V	130,60	V	27438	V
2019/06/23 15	SR	32,11	V	0,43	V	94,93	V	0,00	V	1,30	V	130,34	V	27451	V
2019/06/23 16	SR	42,00	V	0,43	V	83,01	V	0,00	V	1,46	V	129,95	V	27791	V
2019/06/23 17	SR	61,75	V	0,58	V	70,91	V	0,00	V	1,42	V	130,40	V	26936	V
2019/06/23 18	SR	50,87	V	0,45	V	76,10	V	0,00	V	1,30	V	130,41	V	26590	V
2019/06/23 19	SR	44,99	V	0,46	V	81,67	V	0,00	V	1,34	V	130,15	V	26241	V
2019/06/23 20	SR	41,91	V	0,46	V	78,94	V	0,00	V	1,36	V	129,52	V	26283	V
2019/06/23 21	SR	33,61	V	0,44	V	87,42	V	0,00	V	1,32	V	129,46	V	26331	V
2019/06/23 22	SR	23,80	V	0,43	V	98,80	V	0,00	V	1,54	V	130,46	V	26465	V
2019/06/23 23	SR	26,93	V	0,44	V	100,85	V	0,00	V	1,35	V	131,27	V	26160	V
2019/06/23 24	SR	27,29	V	0,45	V	107,48	V	0,00	V	1,58	V	131,33	V	26106	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.8-72.0	0.4-0.8	70.9-112.3	0.0-0.0	1.1-2.2	129.3-137.0	26106.3-31639.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	43.1	0.5	92.9	0	1.5	131.7	28204.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 786

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/24 01	SR	22,15	V	0,44	V	117,26	V	0,00	V	1,68	V	131,81	V	26628	V
2019/06/24 02	SR	32,17	V	0,45	V	109,89	V	0,00	V	1,62	V	132,97	V	26670	V
2019/06/24 03	SR	40,04	V	0,45	V	102,57	V	0,00	V	1,40	V	132,90	V	26035	V
2019/06/24 04	SR	26,89	V	0,44	V	112,87	V	0,00	V	1,52	V	133,23	V	26251	V
2019/06/24 05	SR	35,01	V	0,45	V	112,43	V	0,00	V	1,49	V	133,77	V	25693	V
2019/06/24 06	SR	52,79	V	0,54	V	105,31	V	0,00	V	1,10	V	134,03	V	25066	V
2019/06/24 07	SR	103,72	V	1,52	V	95,68	V	0,10	V	1,35	V	134,30	V	25097	V
2019/06/24 08	SR	40,04	V	0,83	V	97,06	V	0,00	V	0,74	V	131,03	V	15364	V
2019/06/24 09	SP	904,15	V	93,96	V	187,84	V	20,92	V	0,46	V	116,81	V	3394	V
2019/06/24 10	SP	1000,00	V	0,00	NV	177,40	V	204,93	V	0,66	V	109,23	V	3465	V
2019/06/24 11	SP	1000,00	V	296,71	NV	137,27	V	167,18	V	0,45	V	104,86	V	3353	V
2019/06/24 12	SP	1000,00	V	0,00	NV	141,98	V	210,46	V	0,56	V	102,19	V	3209	V
2019/06/24 13	SP	1000,00	NV	0,00	NV	80,26	NV	442,84	NV	0,34	V	100,56	V	3170	NV
2019/06/24 14	SP	1000,00	NV	0,00	NV	96,31	NV	361,84	NV	0,50	V	99,64	V	3212	NV
2019/06/24 15	AV	1000,00	NV	0,00	NV	76,98	NV	429,02	NV	0,29	NV	99,33	NV	3186	NV
2019/06/24 16	AV	1000,00	V	0,00	NV	83,82	V	362,28	V	0,71	V	99,26	V	3137	V
2019/06/24 17	SP	1000,00	NV	0,00	NV	105,59	NV	320,89	NV	0,42	V	99,24	V	3071	NV
2019/06/24 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	99,32	V	0,00	NV
2019/06/24 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	99,07	V	0,00	NV
2019/06/24 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	98,63	V	0,00	NV
2019/06/24 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	97,71	V	0,00	NV
2019/06/24 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	96,46	V	0,00	NV
2019/06/24 23	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	32,42	NV	94,94	NV	0,00	NV
2019/06/24 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,52	V	94,08	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.2-103.7	0.4-1.5	95.7-117.3	0.0-0.1	0.7-1.7	131.0-134.3	15364.2-26669.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.1	0.6	106.6	0	1.4	133	24600.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/25 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,42	V	91,31	V	0,00	NV
2019/06/25 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	19,37	V	88,76	V	0,00	NV
2019/06/25 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,34	V	86,57	V	0,00	NV
2019/06/25 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,83	V	84,08	V	0,00	NV
2019/06/25 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	13,36	V	81,73	V	0,00	NV
2019/06/25 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	17,09	NV	80,46	NV	0,00	NV
2019/06/25 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/25 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 115

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/26 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/06/26 12	AV	193,35	NV	26,68	NV	64,24	NV	2,45	NV	29,92	NV	61,74	V	3895	NV
2019/06/26 13	AV	226,62	V	25,81	V	78,98	V	1,44	V	22,52	V	61,80	V	3910	V
2019/06/26 14	AV	578,95	V	42,17	V	141,32	V	2,28	V	9,78	V	61,78	V	10509	V
2019/06/26 15	AV	497,32	V	26,86	V	206,68	V	0,00	V	7,23	V	66,71	V	20126	V
2019/06/26 16	AV	718,53	V	26,81	V	208,03	V	0,00	V	2,44	V	74,81	V	23150	V
2019/06/26 17	AV	411,97	V	22,00	V	203,08	V	0,00	V	1,06	V	82,45	V	23914	V
2019/06/26 18	AV	7,45	V	12,47	V	194,84	V	0,00	V	0,70	V	95,04	V	24911	V
2019/06/26 19	AV	13,39	V	13,41	V	148,34	V	0,00	V	0,31	V	104,89	V	20816	V
2019/06/26 20	AV	17,32	V	11,30	V	145,10	V	0,00	V	5,82	V	113,74	V	28851	V
2019/06/26 21	SR	90,52	V	13,81	NV	87,72	V	0,00	V	6,28	V	121,47	V	32654	V
2019/06/26 22	SR	86,31	V	0,00	NV	85,57	V	0,00	V	5,11	V	125,15	V	32748	V
2019/06/26 23	SR	107,21	V	0,00	NV	83,49	V	0,00	V	3,13	V	127,56	V	33090	V
2019/06/26 24	SR	94,49	V	0,00	NV	81,96	V	0,00	V	1,67	V	128,68	V	32766	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	86.3-107.2		82.0-87.7	0.0-0.0	1.7-6.3	121.5-128.7	32654.3-33089.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.6	0	84.7	0	4	125.7	32814.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/27 01	SR	55,86	V	0,00	NV	97,72	V	0,00	V	1,69	V	130,09	V	32644	V
2019/06/27 02	SR	52,16	V	0,00	NV	99,03	V	0,00	V	1,63	V	131,39	V	33193	V
2019/06/27 03	SR	53,82	V	0,00	NV	96,92	V	0,00	V	1,51	V	132,21	V	32463	V
2019/06/27 04	SR	68,40	V	0,00	NV	89,57	V	0,06	V	1,28	V	132,61	V	32057	V
2019/06/27 05	SR	63,70	V	0,00	NV	85,08	V	0,00	V	1,17	V	133,14	V	31570	V
2019/06/27 06	SR	62,83	V	0,00	NV	82,11	V	0,00	V	1,15	V	133,75	V	30884	V
2019/06/27 07	SR	44,62	V	0,00	NV	95,86	V	0,00	V	1,47	V	135,24	V	33828	V
2019/06/27 08	SR	44,35	V	0,00	NV	102,11	V	0,00	V	1,71	V	137,10	V	34737	V
2019/06/27 09	SR	41,44	V	0,00	NV	103,18	V	0,00	V	1,82	V	138,17	V	34891	V
2019/06/27 10	SR	47,07	V	0,00	NV	96,92	V	0,00	V	1,65	V	138,69	V	34352	V
2019/06/27 11	SR	32,49	NV	0,00	NV	106,76	NV	0,00	NV	0,99	NV	138,75	NV	33458	NV
2019/06/27 12	SR	28,31	NV	1,96	NV	103,25	NV	0,00	NV	1,42	NV	136,99	NV	31939	NV
2019/06/27 13	SR	29,08	V	1,80	V	98,50	V	0,01	V	1,45	V	134,03	V	31422	V
2019/06/27 14	SR	28,46	V	1,65	V	97,99	V	0,00	V	1,92	V	130,25	V	31410	V
2019/06/27 15	SR	24,79	V	1,57	V	100,26	V	0,00	V	1,82	V	130,10	V	31083	V
2019/06/27 16	SR	23,65	V	1,54	V	106,15	V	0,00	V	0,89	V	131,13	V	31681	V
2019/06/27 17	SR	27,07	V	1,52	V	102,87	V	0,00	V	0,77	V	131,67	V	32167	V
2019/06/27 18	SR	47,68	V	1,52	V	76,32	V	0,00	V	0,64	V	131,93	V	31219	V
2019/06/27 19	SR	49,75	V	1,53	V	77,90	V	0,00	V	0,63	V	131,72	V	30862	V
2019/06/27 20	SR	51,02	V	1,58	V	84,65	V	0,00	V	0,63	V	131,67	V	30672	V
2019/06/27 21	SR	59,31	V	1,91	V	93,78	V	0,01	V	0,57	V	131,92	V	30613	V
2019/06/27 22	SR	27,43	V	1,43	V	100,15	V	0,00	V	0,61	V	132,67	V	31124	V
2019/06/27 23	SR	23,86	V	1,31	V	107,43	V	0,00	V	0,59	V	133,53	V	31957	V
2019/06/27 24	SR	30,69	V	1,10	V	98,29	V	0,00	V	0,56	V	133,65	V	31873	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.7-68.4	1.1-1.9	76.3-107.4	0.0-0.1	0.6-1.9	130.1-138.7	30613.4-34891.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	1.5	95.1	0	1.2	133	32122.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/28 01	SR	43,48	V	1,07	V	86,14	V	0,00	V	0,51	V	133,04	V	30949	V
2019/06/28 02	SR	70,17	V	1,14	V	74,83	V	0,00	V	0,50	V	132,91	V	30843	V
2019/06/28 03	SR	134,57	V	1,74	V	76,09	V	0,00	V	0,47	V	133,25	V	31333	V
2019/06/28 04	SR	118,53	V	1,69	V	84,20	V	0,00	V	0,50	V	134,57	V	32242	V
2019/06/28 05	SR	78,11	V	1,35	V	93,40	V	0,00	V	0,51	V	134,88	V	32667	V
2019/06/28 06	SR	29,76	V	1,08	V	120,34	V	0,00	V	0,67	V	135,95	V	34216	V
2019/06/28 07	SR	18,23	V	1,28	V	139,18	V	0,00	V	0,85	V	136,98	V	31461	V
2019/06/28 08	SR	19,80	V	1,10	V	137,35	V	0,00	V	0,78	V	137,14	V	31234	V
2019/06/28 09	SR	20,03	V	1,04	V	133,35	V	0,00	V	0,73	V	136,88	V	30708	V
2019/06/28 10	SR	22,09	V	0,96	V	124,31	V	0,00	V	0,70	V	136,67	V	30003	V
2019/06/28 11	SR	25,02	V	0,93	V	117,96	V	0,00	V	0,72	V	136,55	V	29600	V
2019/06/28 12	SR	21,93	V	0,90	V	122,32	V	0,00	V	0,71	V	136,97	V	29704	V
2019/06/28 13	SR	27,71	V	0,94	V	120,77	V	0,00	V	0,71	V	137,51	V	29830	V
2019/06/28 14	SR	25,76	V	0,86	V	120,02	V	0,00	V	0,78	V	137,99	V	30037	V
2019/06/28 15	SR	27,20	V	0,94	V	113,58	V	0,00	V	2,03	V	138,38	V	30121	V
2019/06/28 16	SR	28,00	V	0,92	V	108,35	V	0,00	V	4,17	V	133,22	V	29197	V
2019/06/28 17	SR	24,10	V	0,85	V	117,65	V	0,00	V	2,02	V	130,57	V	29880	V
2019/06/28 18	SR	32,33	V	0,77	V	105,64	V	0,00	V	1,59	V	130,32	V	29186	V
2019/06/28 19	SR	32,00	V	0,74	V	102,03	V	0,00	V	1,04	V	130,57	V	28851	V
2019/06/28 20	SR	28,29	V	0,71	V	106,73	V	0,00	V	0,92	V	130,69	V	28819	V
2019/06/28 21	SR	28,51	V	0,71	V	106,48	V	0,00	V	0,79	V	128,75	V	28791	V
2019/06/28 22	SR	24,50	V	0,77	V	124,73	V	0,00	V	0,94	V	128,90	V	29724	V
2019/06/28 23	SR	21,18	V	0,70	V	126,85	V	0,00	V	1,10	V	130,16	V	29999	V
2019/06/28 24	SR	39,53	V	0,80	V	100,32	V	0,00	V	0,91	V	130,61	V	29344	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-134.6	0.7-1.7	74.8-139.2	0.0-0.0	0.5-4.2	128.7-138.4	28790.7-34216.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.2	1	110.9	0	1	133.9	30364.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/29 01	SR	42,67	V	0,80	V	92,55	V	0,00	V	0,96	V	130,91	V	29006	V
2019/06/29 02	SR	45,02	V	0,97	V	96,13	V	0,04	V	0,93	V	130,90	V	28924	V
2019/06/29 03	SR	24,31	V	0,74	V	116,81	V	0,00	V	1,01	V	131,37	V	29322	V
2019/06/29 04	SR	33,80	V	0,73	V	105,52	V	0,00	V	0,99	V	131,85	V	29002	V
2019/06/29 05	SR	38,99	V	0,75	V	103,56	V	0,00	V	0,79	V	132,32	V	28824	V
2019/06/29 06	SR	33,10	V	0,69	V	102,79	V	0,00	V	0,80	V	131,67	V	27968	V
2019/06/29 07	SR	27,70	V	0,75	V	103,77	V	0,00	V	0,66	V	130,89	V	28931	V
2019/06/29 08	SR	21,79	V	0,72	V	110,42	V	0,00	V	0,67	V	130,76	V	29163	V
2019/06/29 09	SR	19,20	V	0,69	V	109,06	V	0,00	V	0,59	V	129,74	V	28503	V
2019/06/29 10	SR	26,26	V	0,65	V	101,25	V	0,00	V	0,45	V	127,36	V	28352	V
2019/06/29 11	SR	28,35	V	0,63	V	99,78	V	0,00	V	0,50	V	126,89	V	28429	V
2019/06/29 12	SR	33,75	V	0,67	V	99,54	V	0,00	V	0,49	V	127,78	V	29056	V
2019/06/29 13	SR	31,88	V	0,67	V	102,20	V	0,00	V	0,48	V	128,68	V	29353	V
2019/06/29 14	SR	26,66	V	0,65	V	104,87	V	0,00	V	0,51	V	129,55	V	29592	V
2019/06/29 15	SR	63,63	V	0,75	V	85,95	V	0,00	V	0,60	V	130,25	V	29343	V
2019/06/29 16	SR	103,35	V	0,95	V	75,82	V	0,00	V	0,59	V	130,70	V	29465	V
2019/06/29 17	SR	60,88	V	0,75	V	79,16	V	0,00	V	0,63	V	131,11	V	29148	V
2019/06/29 18	SR	103,93	V	1,17	V	74,43	V	0,00	V	0,65	V	130,66	V	28659	V
2019/06/29 19	SR	92,25	V	1,30	V	78,81	V	0,05	V	0,67	V	130,84	V	28629	V
2019/06/29 20	SR	73,47	V	0,71	V	78,06	V	0,00	V	0,55	V	131,26	V	28500	V
2019/06/29 21	SR	53,65	V	0,68	V	89,05	V	0,00	V	0,56	V	131,98	V	29275	V
2019/06/29 22	SR	82,28	V	0,81	V	85,37	V	0,00	V	0,52	V	132,50	V	29517	V
2019/06/29 23	SR	31,97	V	0,60	V	111,97	V	0,00	V	0,77	V	133,88	V	30838	V
2019/06/29 24	SR	22,69	V	0,46	V	118,18	V	0,00	V	0,83	V	134,81	V	31151	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-103.9	0.5-1.3	74.4-118.2	0.0-0.0	0.5-1.0	126.9-134.8	27967.8-31151.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.8	96.9	0	0.7	130.8	29122.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/30 01	SR	16,60	V	0,44	V	122,78	V	0,00	V	0,71	V	135,10	V	31171	V
2019/06/30 02	SR	15,66	V	0,47	V	129,83	V	0,00	V	0,78	V	135,19	V	31813	V
2019/06/30 03	SR	18,42	V	0,48	V	126,68	V	0,00	V	0,76	V	135,65	V	32056	V
2019/06/30 04	SR	21,69	V	0,49	V	117,23	V	0,00	V	0,77	V	135,92	V	31629	V
2019/06/30 05	SR	31,39	V	0,50	V	102,86	V	0,00	V	0,69	V	135,71	V	30786	V
2019/06/30 06	SR	27,59	V	0,50	V	107,77	V	0,00	V	0,61	V	135,69	V	30566	V
2019/06/30 07	SR	39,91	V	0,60	V	102,63	V	0,00	V	0,63	V	135,30	V	29708	V
2019/06/30 08	SR	48,61	V	0,58	V	93,03	V	0,00	V	0,65	V	135,45	V	29426	V
2019/06/30 09	SR	33,89	V	0,51	V	103,93	V	0,00	V	0,68	V	134,33	V	28844	V
2019/06/30 10	SR	25,52	V	0,52	V	117,42	V	0,00	V	0,60	V	132,12	V	29360	V
2019/06/30 11	SR	21,04	V	0,52	V	118,24	V	0,00	V	0,60	V	132,81	V	29749	V
2019/06/30 12	SR	17,93	V	0,48	V	126,28	V	0,00	V	0,57	V	133,25	V	29630	V
2019/06/30 13	SR	17,76	V	0,48	V	142,55	V	0,00	V	0,55	V	132,99	V	29290	V
2019/06/30 14	SR	19,50	V	0,46	V	134,93	V	0,00	V	0,55	V	133,11	V	28976	V
2019/06/30 15	SR	22,23	V	0,46	V	134,59	V	0,00	V	0,52	V	133,28	V	28619	V
2019/06/30 16	SR	13,07	V	0,43	V	143,67	V	0,00	V	0,49	V	133,13	V	28695	V
2019/06/30 17	SR	19,14	V	0,47	V	128,43	V	0,00	V	0,53	V	134,02	V	29329	V
2019/06/30 18	SR	17,41	V	0,43	V	119,50	V	0,00	V	0,60	V	135,40	V	30077	V
2019/06/30 19	SR	22,09	V	0,42	V	110,24	V	0,00	V	0,59	V	136,00	V	29976	V
2019/06/30 20	SR	48,62	V	0,49	V	79,41	V	0,00	V	0,47	V	134,73	V	28391	V
2019/06/30 21	SR	85,95	V	0,69	V	66,07	V	0,01	V	0,42	V	133,89	V	27668	V
2019/06/30 22	SR	47,28	V	0,48	V	85,48	V	0,00	V	0,44	V	134,85	V	28266	V
2019/06/30 23	SR	56,16	V	0,54	V	87,55	V	0,00	V	0,43	V	135,89	V	28022	V
2019/06/30 24	SR	79,78	V	0,74	V	85,92	V	0,05	V	0,39	V	135,91	V	27554	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-85.9	0.4-0.7	66.1-143.7	0.0-0.1	0.4-0.8	132.1-136.0	27554.4-32055.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32	0.5	112	0	0.6	134.6	29566.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

