

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/21 01	SR	123,54	V	2,62	V	142,65	V	18,86	V	0,97	V	133,67	V	34300	V
2017/06/21 02	SR	153,07	V	2,41	V	120,08	V	13,31	V	0,85	V	133,15	V	31715	V
2017/06/21 03	SR	57,40	V	0,56	V	134,62	V	3,63	V	0,83	V	133,77	V	33322	V
2017/06/21 04	SR	34,70	V	0,25	V	124,27	V	0,07	V	0,86	V	134,27	V	33626	V
2017/06/21 05	SR	41,67	V	0,23	V	113,39	V	0,00	V	0,81	V	134,22	V	33442	V
2017/06/21 06	SR	34,27	V	0,19	V	120,72	V	0,00	V	0,81	V	135,06	V	33271	V
2017/06/21 07	SR	90,54	V	0,35	V	92,63	V	0,03	V	0,77	V	134,79	V	32130	V
2017/06/21 08	SR	56,20	V	0,19	V	105,15	V	0,00	V	0,83	V	133,37	V	32210	V
2017/06/21 09	SR	131,10	V	0,58	V	91,73	V	0,04	V	0,89	V	133,26	V	31832	V
2017/06/21 10	SR	144,23	V	0,80	V	85,79	V	0,04	V	0,94	V	133,86	V	31633	V
2017/06/21 11	SR	53,10	V	0,25	V	101,03	V	0,00	V	0,97	V	133,43	V	31320	V
2017/06/21 12	SR	76,02	V	0,46	V	92,87	V	0,01	V	1,02	V	132,97	V	31885	V
2017/06/21 13	SR	62,38	V	0,27	V	85,96	V	0,00	V	1,06	V	132,83	V	33358	V
2017/06/21 14	SR	31,94	V	0,20	V	113,70	V	0,00	V	1,14	V	134,77	V	32918	V
2017/06/21 15	SR	16,16	V	0,23	V	136,97	V	0,00	V	1,20	V	134,99	V	33154	V
2017/06/21 16	SR	105,93	V	0,62	V	90,73	V	0,01	V	1,12	V	132,70	V	31709	V
2017/06/21 17	SR	63,08	V	0,38	V	105,84	V	0,00	V	1,14	V	130,71	V	31599	V
2017/06/21 18	SR	36,63	V	0,28	V	117,25	V	0,00	V	1,05	V	131,49	V	31587	V
2017/06/21 19	SR	27,91	V	0,22	V	103,21	V	0,00	V	1,05	V	133,91	V	31980	V
2017/06/21 20	SR	8,87	V	0,28	V	153,37	V	0,55	V	1,11	V	133,50	V	33931	V
2017/06/21 21	SR	3,60	V	0,30	V	175,93	V	3,10	V	1,07	V	135,95	V	34776	V
2017/06/21 22	SR	6,86	V	0,30	V	153,74	V	1,74	V	1,00	V	136,28	V	33791	V
2017/06/21 23	SR	10,14	V	0,32	V	131,80	V	0,00	V	0,97	V	137,48	V	34302	V
2017/06/21 24	SR	18,97	V	0,32	V	126,74	V	0,18	V	0,92	V	136,14	V	32826	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-153.1	0.2-2.6	85.8-175.9	0.0-18.9	0.8-1.2	130.7-137.5	31320.1-34776.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.5	117.5	1.7	1	134	32775.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/22

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/22 01	SR	71,43	V	0,61	V	132,63	V	7,76	V	0,88	V	134,64	V	31619	V
2017/06/22 02	SR	86,90	V	0,59	V	131,91	V	15,03	V	0,86	V	132,85	V	30959	V
2017/06/22 03	SR	62,03	V	0,67	V	127,00	V	9,35	V	0,87	V	133,15	V	31283	V
2017/06/22 04	SR	51,97	V	0,33	V	114,39	V	2,07	V	0,84	V	132,91	V	31067	V
2017/06/22 05	SR	61,28	V	0,41	V	106,70	V	0,72	V	0,80	V	133,52	V	30991	V
2017/06/22 06	SR	136,56	V	1,61	V	96,33	V	0,64	V	0,80	V	133,42	V	30418	V
2017/06/22 07	SR	123,73	V	0,74	V	87,14	V	0,06	V	0,81	V	133,66	V	30099	V
2017/06/22 08	SR	62,02	V	0,33	V	111,93	V	0,00	V	0,86	V	134,33	V	30591	V
2017/06/22 09	SR	54,26	V	0,44	V	132,08	V	3,20	V	0,87	V	130,89	V	30751	V
2017/06/22 10	SR	13,17	V	0,15	V	150,50	V	4,96	V	0,97	V	131,37	V	31654	V
2017/06/22 11	SR	24,72	V	0,16	V	145,09	V	8,01	V	1,00	V	132,55	V	32234	V
2017/06/22 12	SR	34,06	V	0,16	V	134,67	V	7,27	V	1,04	V	131,64	V	31478	V
2017/06/22 13	SR	47,23	V	0,15	V	116,98	V	4,25	V	1,04	V	131,01	V	30774	V
2017/06/22 14	SR	43,78	V	0,13	V	116,65	V	2,00	V	1,09	V	131,50	V	31279	V
2017/06/22 15	SR	83,49	V	0,52	V	111,72	V	1,97	V	1,10	V	130,77	V	30489	V
2017/06/22 16	SR	16,95	V	0,12	V	151,19	V	14,09	V	1,06	V	130,94	V	31886	V
2017/06/22 17	SR	36,08	V	0,28	V	141,42	V	13,74	V	1,01	V	129,98	V	31083	V
2017/06/22 18	SR	16,48	V	0,21	V	158,60	V	7,82	V	1,02	V	130,84	V	32656	V
2017/06/22 19	SR	19,98	V	0,13	V	126,53	V	0,48	V	1,02	V	130,89	V	32465	V
2017/06/22 20	SR	74,87	V	0,27	V	79,59	V	0,00	V	0,96	V	131,51	V	31397	V
2017/06/22 21	SR	106,75	V	0,81	V	90,09	V	0,00	V	1,01	V	132,79	V	33119	V
2017/06/22 22	SR	43,92	V	0,25	V	98,90	V	0,00	V	0,96	V	136,18	V	34108	V
2017/06/22 23	SR	12,04	V	0,11	V	117,99	V	0,00	V	0,93	V	134,61	V	33081	V
2017/06/22 24	SR	6,70	V	0,10	V	128,44	V	0,00	V	0,91	V	134,41	V	32859	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-136.6	0.1-1.6	79.6-158.6	0.0-15.0	0.8-1.1	130.0-136.2	30099.3-34108.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.4	121.2	4.3	0.9	132.5	31597.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/23 01	SR	8,93	V	0,09	V	119,98	V	0,00	V	0,88	V	133,13	V	31898	V
2017/06/23 02	SR	18,05	V	0,12	V	129,22	V	0,00	V	0,89	V	133,73	V	32674	V
2017/06/23 03	SR	27,54	V	0,19	V	135,67	V	0,11	V	0,87	V	134,82	V	32693	V
2017/06/23 04	SR	25,50	V	0,08	V	139,07	V	0,54	V	0,84	V	134,58	V	32418	V
2017/06/23 05	SR	31,60	V	0,11	V	134,86	V	0,74	V	0,83	V	134,65	V	32505	V
2017/06/23 06	SR	35,11	V	0,10	V	133,69	V	1,49	V	0,81	V	135,17	V	32551	V
2017/06/23 07	SR	55,59	V	0,21	V	123,68	V	2,23	V	0,83	V	134,39	V	32177	V
2017/06/23 08	SR	59,69	V	0,23	V	125,87	V	4,73	V	0,89	V	133,85	V	31698	V
2017/06/23 09	SR	76,21	V	0,31	V	113,95	V	3,97	V	0,88	V	131,13	V	30891	V
2017/06/23 10	SR	94,10	V	0,55	V	119,49	V	4,57	V	0,95	V	130,43	V	31044	V
2017/06/23 11	SR	42,77	V	0,21	V	125,19	V	4,39	V	0,99	V	131,11	V	31567	V
2017/06/23 12	SR	44,21	V	0,21	V	123,30	V	3,44	V	1,00	V	131,70	V	31688	V
2017/06/23 13	SR	99,35	V	0,83	V	115,13	V	5,96	V	1,01	V	130,38	V	31116	V
2017/06/23 14	SR	29,55	V	0,16	V	133,10	V	7,31	V	1,11	V	127,90	V	31890	V
2017/06/23 15	SR	30,51	V	0,15	V	129,83	V	6,02	V	1,19	V	128,99	V	32277	V
2017/06/23 16	SR	24,02	V	0,19	V	133,80	V	3,49	V	1,23	V	131,01	V	32568	V
2017/06/23 17	SR	93,94	V	0,51	V	107,03	V	3,45	V	1,19	V	130,43	V	30277	V
2017/06/23 18	SR	129,47	V	1,13	V	104,82	V	6,97	V	1,12	V	129,85	V	30060	V
2017/06/23 19	SR	70,96	V	0,38	V	104,89	V	3,26	V	1,09	V	130,11	V	30334	V
2017/06/23 20	SR	36,83	V	0,26	V	113,30	V	1,55	V	1,06	V	131,10	V	31681	V
2017/06/23 21	SR	33,88	V	0,25	V	100,79	V	0,02	V	1,03	V	132,03	V	31703	V
2017/06/23 22	SR	54,25	V	0,28	V	90,58	V	0,00	V	0,97	V	133,32	V	32004	V
2017/06/23 23	SR	148,89	V	1,43	V	86,27	V	0,11	V	0,99	V	135,87	V	33136	V
2017/06/23 24	SR	163,53	V	2,51	V	99,01	V	0,31	V	1,03	V	137,61	V	33775	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-163.5	0.1-2.5	86.3-139.1	0.0-7.3	0.8-1.2	127.9-137.6	30060.3-33775.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	0.4	118.4	2.7	1	132.4	31859.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/24 01	SR	128,77	V	2,27	V	111,22	V	0,17	V	1,05	V	139,43	V	35943	V
2017/06/24 02	SR	86,64	V	1,20	V	117,51	V	0,02	V	1,03	V	139,80	V	35891	V
2017/06/24 03	SR	79,00	V	0,92	V	119,88	V	0,00	V	1,01	V	140,79	V	35835	V
2017/06/24 04	SR	76,08	V	0,48	V	108,04	V	0,00	V	0,93	V	140,56	V	34544	V
2017/06/24 05	SR	46,52	V	0,27	V	108,74	V	0,00	V	0,93	V	140,03	V	34363	V
2017/06/24 06	SR	3,94	V	0,23	V	165,04	V	0,00	V	0,98	V	141,08	V	35932	V
2017/06/24 07	SR	43,91	V	0,28	NV	191,10	V	0,00	V	1,07	NV	138,57	V	33547	NV
2017/06/24 08	SR	12,82	V	0,22	V	143,28	V	0,00	V	0,93	V	136,24	V	32791	V
2017/06/24 09	SR	72,34	V	0,26	V	124,20	V	0,00	V	0,98	V	131,58	V	31135	V
2017/06/24 10	SR	35,48	V	0,14	V	130,17	V	0,00	V	1,03	V	129,32	V	31490	V
2017/06/24 11	SR	7,35	V	0,11	V	156,60	V	0,00	V	1,11	V	132,52	V	33126	V
2017/06/24 12	SR	16,09	V	0,10	V	136,93	V	0,00	V	1,12	V	133,08	V	32350	V
2017/06/24 13	SR	35,45	V	0,09	V	111,99	V	0,00	V	1,15	V	133,48	V	32502	V
2017/06/24 14	SR	40,50	V	0,10	V	101,52	V	0,00	V	1,21	V	134,16	V	32633	V
2017/06/24 15	SR	11,30	V	0,09	V	150,80	V	0,00	V	1,37	V	135,48	V	34909	V
2017/06/24 16	SR	21,92	V	0,18	V	133,15	V	0,00	V	1,32	V	138,00	V	34767	V
2017/06/24 17	SR	14,92	V	0,21	V	126,58	V	0,00	V	1,34	V	138,47	V	34231	V
2017/06/24 18	SR	24,01	V	0,26	V	140,46	V	0,01	V	1,25	V	140,17	V	35151	V
2017/06/24 19	SR	24,07	V	0,34	V	139,70	V	0,02	V	1,19	V	139,95	V	34859	V
2017/06/24 20	SR	90,66	V	0,90	V	98,83	V	0,14	V	1,09	V	138,86	V	32823	V
2017/06/24 21	SR	16,72	V	0,22	V	138,47	V	0,00	V	1,13	V	136,91	V	32472	V
2017/06/24 22	SR	47,16	V	0,25	V	135,50	V	0,00	V	1,06	V	137,97	V	33303	V
2017/06/24 23	SR	62,56	V	0,27	V	103,74	V	0,00	V	0,97	V	136,34	V	32044	V
2017/06/24 24	SR	51,81	V	0,20	V	103,80	V	0,00	V	0,96	V	137,37	V	32543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.9-128.8	0.1-2.3	98.8-191.1	0.0-0.2	0.9-1.4	129.3-141.1	31134.7-35943.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.4	129.1	0	1.1	137.1	33723.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/25 01	SR	70,23	V	0,34	V	86,00	V	0,01	V	0,93	V	136,28	V	31936	V
2017/06/25 02	SR	30,46	V	0,17	V	115,80	V	0,00	V	0,93	V	137,47	V	33142	V
2017/06/25 03	SR	34,51	V	0,13	V	116,45	V	0,00	V	0,91	V	138,07	V	32202	V
2017/06/25 04	SR	26,02	V	0,09	V	131,45	V	0,00	V	0,90	V	136,59	V	33146	V
2017/06/25 05	SR	38,13	V	0,11	V	138,71	V	0,03	V	0,85	V	135,59	V	32645	V
2017/06/25 06	SR	46,35	V	0,14	V	128,30	V	0,00	V	0,81	V	135,16	V	30846	V
2017/06/25 07	SR	47,79	V	0,14	V	119,84	V	0,00	V	0,80	V	136,03	V	31090	V
2017/06/25 08	SR	35,75	V	0,10	V	114,65	V	0,00	V	0,82	V	136,65	V	31042	V
2017/06/25 09	SR	34,71	V	0,10	V	100,09	V	0,00	V	0,87	V	134,71	V	29895	V
2017/06/25 10	SR	51,97	V	0,15	V	93,92	V	0,00	V	0,93	V	132,67	V	30460	V
2017/06/25 11	SR	72,53	V	0,19	V	83,71	V	0,00	V	0,97	V	132,32	V	29914	V
2017/06/25 12	SR	24,79	V	0,12	V	114,40	V	0,00	V	1,07	V	133,40	V	32080	V
2017/06/25 13	SR	26,71	V	0,11	V	118,33	V	0,00	V	1,09	V	136,08	V	32786	V
2017/06/25 14	SR	30,25	V	0,13	V	125,82	V	0,00	V	1,13	V	134,71	V	32469	V
2017/06/25 15	SR	27,97	V	0,12	V	124,37	V	0,00	V	1,20	V	134,38	V	33066	V
2017/06/25 16	SR	30,58	V	0,15	V	112,53	V	0,00	V	1,23	V	134,45	V	32098	V
2017/06/25 17	SR	27,93	V	0,20	V	122,69	V	0,00	V	1,24	V	134,83	V	32162	V
2017/06/25 18	SR	29,84	V	0,20	V	143,61	V	0,00	V	1,22	V	134,96	V	33011	V
2017/06/25 19	SR	56,76	V	0,27	V	111,76	V	0,00	V	1,05	V	134,12	V	31547	V
2017/06/25 20	SR	99,41	V	0,99	V	88,34	V	0,15	V	0,99	V	131,66	V	31270	V
2017/06/25 21	SR	23,36	V	0,16	V	113,03	V	0,00	V	1,03	V	133,75	V	32680	V
2017/06/25 22	SR	18,28	V	0,19	V	127,67	V	0,00	V	1,00	V	137,26	V	33795	V
2017/06/25 23	SR	84,28	V	0,33	V	106,12	V	0,00	V	0,94	V	137,13	V	32367	V
2017/06/25 24	SR	38,21	V	0,20	V	121,56	V	0,00	V	0,97	V	136,55	V	33032	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-99.4	0.1-1.0	83.7-143.6	0.0-0.1	0.8-1.2	131.7-138.1	29895.3-33795.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42	0.2	115	0	1	135.2	32028.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: