

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/26 01	SR	30,46	V	0,15	V	110,15	V	0,00	V	0,94	V	137,41	V	33137	V
2017/06/26 02	SR	39,91	V	0,14	V	98,91	V	0,00	V	0,93	V	136,06	V	32111	V
2017/06/26 03	SR	26,12	V	0,15	V	118,61	V	0,00	V	0,94	V	136,25	V	33041	V
2017/06/26 04	SR	15,20	V	0,14	V	149,58	V	0,00	V	0,91	V	137,26	V	33491	V
2017/06/26 05	SR	15,50	V	0,13	V	141,96	V	0,00	V	0,91	V	136,96	V	33158	V
2017/06/26 06	SR	42,45	V	0,15	V	112,20	V	0,00	V	0,90	V	135,66	V	32279	V
2017/06/26 07	SR	30,79	V	0,14	V	132,82	V	0,00	V	0,95	V	137,64	V	33356	V
2017/06/26 08	SR	41,11	V	0,11	V	108,37	V	0,00	V	0,92	V	137,20	V	32064	V
2017/06/26 09	SR	109,72	V	0,50	V	86,39	V	0,01	V	0,91	V	134,17	V	30347	V
2017/06/26 10	SR	61,68	V	0,47	V	94,57	V	0,13	V	0,97	V	132,39	V	30361	V
2017/06/26 11	SR	75,58	V	0,25	V	83,95	V	0,00	V	0,99	V	131,76	V	29861	V
2017/06/26 12	SR	62,19	V	0,17	V	82,14	V	0,00	V	1,04	V	132,57	V	30573	V
2017/06/26 13	SR	61,17	V	0,23	V	86,70	V	0,00	V	1,06	V	133,96	V	31419	V
2017/06/26 14	SR	33,98	V	0,12	V	106,39	V	0,00	V	1,09	V	134,14	V	31457	V
2017/06/26 15	SR	46,04	V	0,15	V	103,20	V	0,00	V	1,10	V	134,41	V	31478	V
2017/06/26 16	SR	58,31	V	0,17	V	89,49	V	0,00	V	1,03	V	133,14	V	30907	V
2017/06/26 17	SR	79,53	V	0,24	V	72,41	V	0,00	V	0,85	V	132,63	V	30296	V
2017/06/26 18	SR	76,73	V	0,30	V	76,04	V	0,02	V	0,77	V	132,51	V	30804	V
2017/06/26 19	SR	89,44	V	0,26	V	80,49	V	0,00	V	0,87	V	133,28	V	30279	V
2017/06/26 20	SR	139,55	V	0,72	V	86,26	V	0,02	V	0,91	V	134,49	V	30557	V
2017/06/26 21	SR	134,60	V	1,14	V	117,58	V	0,33	V	1,00	V	135,95	V	32210	V
2017/06/26 22	SR	19,55	V	0,17	V	149,39	V	0,00	V	1,04	V	137,55	V	34069	V
2017/06/26 23	SR	95,49	V	0,88	V	99,71	V	0,03	V	0,92	V	137,69	V	32450	V
2017/06/26 24	SR	53,65	V	0,48	V	131,70	V	0,05	V	0,98	V	138,02	V	32413	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-139.6	0.1-1.1	72.4-149.6	0.0-0.3	0.8-1.1	131.8-138.0	29860.5-34068.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	0.3	105	0	1	135.1	31754.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/27 01	SR	12,99	V	0,04	V	140,09	V	0,00	V	0,94	V	138,28	V	32555	V
2017/06/27 02	SR	25,39	V	0,07	V	125,73	V	0,00	V	0,94	V	137,38	V	31864	V
2017/06/27 03	SR	57,60	V	0,24	V	115,01	V	0,01	V	0,92	V	138,28	V	31588	V
2017/06/27 04	SR	18,47	V	0,05	V	121,91	V	0,00	V	0,92	V	137,82	V	31414	V
2017/06/27 05	SR	67,32	V	0,08	V	89,59	V	0,00	V	0,98	V	138,46	V	31374	V
2017/06/27 06	SR	81,82	V	0,14	V	77,34	V	0,00	V	0,90	V	138,32	V	30540	V
2017/06/27 07	SR	122,20	V	0,39	V	69,44	V	0,04	V	0,92	V	137,29	V	30187	V
2017/06/27 08	SR	78,86	V	0,24	V	94,67	V	0,00	V	0,94	V	139,52	V	31381	V
2017/06/27 09	SR	89,41	V	0,59	V	103,88	V	0,00	V	1,03	V	142,13	V	33032	V
2017/06/27 10	SR	125,65	V	0,93	V	102,19	V	0,00	V	1,07	V	143,43	V	32373	V
2017/06/27 11	SR	17,94	V	0,15	V	134,16	V	0,00	V	1,17	V	143,69	V	33364	V
2017/06/27 12	SR	16,73	V	0,14	V	134,66	V	0,00	V	1,16	V	143,07	V	33164	V
2017/06/27 13	SR	30,51	V	0,15	V	116,91	V	0,00	V	1,12	V	139,64	V	31793	V
2017/06/27 14	SR	48,86	V	1,97	V	109,97	V	2,18	V	1,15	V	137,14	V	32104	V
2017/06/27 15	SR	105,60	V	1,97	V	94,10	V	0,97	V	1,14	V	138,15	V	30907	V
2017/06/27 16	SR	36,50	V	0,19	V	99,66	V	0,00	V	1,12	V	134,58	V	32290	V
2017/06/27 17	SR	95,09	V	0,76	V	84,79	V	0,09	V	1,05	V	134,32	V	31384	V
2017/06/27 18	SR	39,97	V	0,26	V	98,32	V	0,00	V	1,08	V	132,64	V	31293	V
2017/06/27 19	SR	60,03	V	0,25	V	85,23	V	0,00	V	1,03	V	133,47	V	31357	V
2017/06/27 20	SR	26,58	V	0,19	V	108,67	V	0,00	V	1,03	V	133,38	V	31875	V
2017/06/27 21	SR	30,19	V	0,16	V	109,82	V	0,00	V	0,98	V	132,95	V	32603	V
2017/06/27 22	SR	68,27	V	0,27	V	82,89	V	0,00	V	0,88	V	130,62	V	30820	V
2017/06/27 23	SR	20,47	V	0,15	V	126,56	V	0,00	V	0,83	V	129,04	V	33732	V
2017/06/27 24	SR	23,17	V	0,12	V	122,18	V	0,00	V	0,88	V	128,18	V	30858	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-125.7	0.0-2.0	69.4-140.1	0.0-2.2	0.8-1.2	128.2-143.7	30187.3-33731.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.2	0.4	106.2	0.1	1	136.7	31827.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/28 01	SR	33,25	V	0,14	V	110,45	V	0,00	V	0,87	V	128,86	V	30852	V
2017/06/28 02	SR	30,19	V	0,11	V	121,39	V	0,00	V	0,89	V	129,29	V	31232	V
2017/06/28 03	SR	14,82	V	0,11	V	141,28	V	0,00	V	0,87	V	130,83	V	32665	V
2017/06/28 04	SR	41,65	V	1,09	V	132,09	V	2,25	V	0,83	V	130,03	V	30882	V
2017/06/28 05	SR	32,81	V	0,11	V	118,11	V	0,00	V	0,86	V	130,34	V	31112	V
2017/06/28 06	SR	48,49	V	0,14	V	104,17	V	0,00	V	0,84	V	130,26	V	30704	V
2017/06/28 07	SR	33,93	V	0,04	V	106,62	V	0,00	V	0,84	V	131,30	V	31485	V
2017/06/28 08	SR	51,80	V	0,08	V	90,71	V	0,00	V	0,84	V	131,02	V	29805	V
2017/06/28 09	SR	132,69	V	0,92	V	76,32	V	0,06	V	0,92	V	130,43	V	28349	V
2017/06/28 10	SR	36,24	V	0,19	V	107,19	V	0,00	V	1,01	V	131,00	V	30381	V
2017/06/28 11	SR	24,80	V	0,13	V	114,83	V	0,00	V	1,01	V	130,79	V	30943	V
2017/06/28 12	SR	49,46	V	0,24	V	117,65	V	0,00	V	0,98	V	131,84	V	32062	V
2017/06/28 13	SR	50,86	V	0,33	V	105,33	V	0,02	V	0,98	V	132,50	V	32384	V
2017/06/28 14	SR	26,36	V	1,10	V	151,15	V	1,07	V	1,10	V	133,63	V	32369	V
2017/06/28 15	SR	29,39	V	0,20	V	134,41	V	0,00	V	0,98	V	133,13	V	31989	V
2017/06/28 16	SR	32,06	V	0,15	V	108,08	V	0,00	V	0,90	V	132,19	V	31501	V
2017/06/28 17	SR	41,22	V	0,56	V	122,75	V	0,13	V	0,89	V	134,02	V	32914	V
2017/06/28 18	SR	103,54	V	0,69	V	88,36	V	0,07	V	0,89	V	133,73	V	31051	V
2017/06/28 19	SR	42,09	V	0,19	V	108,39	V	0,00	V	0,88	V	132,95	V	30921	V
2017/06/28 20	SR	27,87	V	0,13	V	107,67	V	0,00	V	0,83	V	132,98	V	31049	V
2017/06/28 21	SR	9,69	V	0,09	V	126,96	V	0,00	V	0,89	V	132,61	V	30626	V
2017/06/28 22	SR	7,35	V	0,10	V	144,63	V	0,00	V	0,89	V	133,56	V	33491	V
2017/06/28 23	SR	7,42	V	0,11	V	134,14	V	0,00	V	0,83	V	133,37	V	32559	V
2017/06/28 24	SR	44,23	V	0,09	V	90,91	V	0,00	V	0,82	V	132,53	V	30844	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-132.7	0.0-1.1	76.3-151.2	0.0-2.2	0.8-1.1	128.9-134.0	28348.9-33490.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.7	0.3	115.1	0.2	0.9	131.8	31340.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: