


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/27 01	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,75	V	0,00	NV
2024/06/27 02	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,20	V	0,00	NV
2024/06/27 03	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,23	V	0,00	NV
2024/06/27 04	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	130,63	V	0,00	NV
2024/06/27 05	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	129,77	V	0,00	NV
2024/06/27 06	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	129,59	V	0,00	NV
2024/06/27 07	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	129,74	V	0,00	NV
2024/06/27 08	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	130,07	V	0,00	NV
2024/06/27 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	130,26	V	0,00	NV
2024/06/27 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	130,30	NV	0,00	NV
2024/06/27 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/27 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/27 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/06/27 14	SR	25,41	NV	0,83	NV	119,74	NV	2,90	NV	1,84	NV	132,81	NV	17934	NV
2024/06/27 15	SR	43,79	V	0,86	V	104,55	V	3,15	V	1,89	V	132,92	V	17914	V
2024/06/27 16	SR	66,77	V	1,14	V	94,60	V	5,19	V	1,86	V	132,58	V	17948	V
2024/06/27 17	SR	80,89	V	1,72	V	77,36	V	2,56	V	1,67	V	132,71	V	17878	V
2024/06/27 18	SR	92,25	V	1,41	V	68,04	V	0,61	V	1,64	V	133,05	V	17913	V
2024/06/27 19	SR	31,73	V	0,66	V	83,68	V	0,00	V	1,60	V	133,25	V	17908	V
2024/06/27 20	SR	104,80	V	1,24	V	59,91	V	0,02	V	1,53	V	133,71	V	18050	V
2024/06/27 21	SR	70,39	V	0,78	V	64,41	V	0,00	V	1,44	V	133,97	V	18100	V
2024/06/27 22	SR	62,60	V	0,73	V	68,82	V	0,00	V	2,00	V	133,94	V	18152	V
2024/06/27 23	SR	91,58	V	1,68	V	74,52	V	0,14	V	1,50	V	132,78	V	18078	V
2024/06/27 24	SR	55,57	V	0,92	V	82,74	V	0,00	V	1,39	V	132,56	V	18245	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.7-104.8	0.7-1.7	59.9-104.5	0.0-5.2	1.4-2.0	129.6-134.0	17878.4-18244.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	1.1	77.9	1.2	1.6	131.9	18018.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/28 01	SR	103,82	V	1,13	V	62,66	V	0,00	V	1,46	V	132,80	V	18184	V
2024/06/28 02	SR	94,15	V	0,96	V	63,87	V	0,00	V	1,45	V	133,08	V	18188	V
2024/06/28 03	SR	110,38	V	1,03	V	61,59	V	0,00	V	1,46	V	133,36	V	18185	V
2024/06/28 04	SR	49,90	V	0,79	V	79,92	V	0,00	V	1,44	V	133,58	V	18225	V
2024/06/28 05	SR	93,55	V	0,77	V	67,54	V	0,00	V	1,42	V	133,86	V	18215	V
2024/06/28 06	SR	46,29	V	0,44	V	80,95	V	0,00	V	1,42	V	133,92	V	18248	V
2024/06/28 07	SR	30,68	V	0,38	V	85,08	V	0,00	V	1,51	V	134,06	V	18212	V
2024/06/28 08	SR	27,31	V	0,36	V	87,87	V	0,00	V	1,47	V	134,38	V	18130	V
2024/06/28 09	SR	11,10	V	0,35	V	106,73	V	0,00	V	1,64	V	134,38	V	18120	V
2024/06/28 10	SR	14,55	V	0,37	V	107,39	V	0,67	V	1,79	V	134,50	V	18152	V
2024/06/28 11	SR	36,50	V	0,41	V	88,20	V	0,80	V	1,98	V	134,58	V	18051	V
2024/06/28 12	SR	62,13	V	0,72	V	83,02	V	0,79	V	1,98	V	134,88	V	18044	V
2024/06/28 13	SR	79,14	V	0,89	V	72,80	V	0,34	V	1,91	V	134,95	V	18000	V
2024/06/28 14	SR	124,27	V	1,55	V	64,06	V	0,27	V	1,70	V	135,19	V	18008	V
2024/06/28 15	SR	41,46	V	0,38	V	83,08	V	0,00	V	1,67	V	135,76	V	18060	V
2024/06/28 16	SR	33,97	V	0,40	V	95,22	V	0,54	V	1,65	V	135,95	V	18041	V
2024/06/28 17	SR	56,83	V	1,06	V	94,35	V	1,21	V	1,73	V	136,04	V	17983	V
2024/06/28 18	SR	14,39	V	0,37	V	130,27	V	10,28	V	2,29	V	134,50	V	17947	V
2024/06/28 19	SR	32,63	V	0,58	V	124,46	V	16,01	V	1,80	V	132,11	V	17956	V
2024/06/28 20	SR	15,20	V	0,52	V	143,41	V	25,96	V	1,73	V	131,49	V	17965	V
2024/06/28 21	SR	79,87	V	2,25	V	124,17	V	29,17	V	1,71	V	131,45	V	17970	V
2024/06/28 22	SR	2,58	V	0,39	V	163,07	V	25,32	V	1,74	V	131,79	V	18058	V
2024/06/28 23	SR	16,97	V	0,40	V	127,10	V	19,58	V	1,77	V	132,37	V	18088	V
2024/06/28 24	SR	16,46	V	0,44	V	134,06	V	18,35	V	1,82	V	132,24	V	18141	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-124.3	0.3-2.3	61.6-163.1	0.0-29.2	1.4-2.3	131.5-136.0	17947.5-18247.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.7	97.1	6.2	1.7	133.8	18090.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Cipolla

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/29 01	SR	8,43	V	0,36	V	135,77	V	18,91	V	1,84	V	132,31	V	18193	V
2024/06/29 02	SR	9,16	V	0,37	V	138,11	V	22,31	V	1,79	V	132,49	V	18157	V
2024/06/29 03	SR	27,18	V	0,49	V	114,63	V	19,06	V	1,89	V	132,65	V	18248	V
2024/06/29 04	SR	35,44	V	0,44	V	103,40	V	14,19	V	1,91	V	133,09	V	18291	V
2024/06/29 05	SR	69,62	V	0,86	V	92,63	V	14,50	V	1,97	V	133,38	V	18426	V
2024/06/29 06	SR	50,36	V	0,78	V	103,18	V	13,48	V	1,85	V	133,48	V	18406	V
2024/06/29 07	SR	86,96	V	1,38	V	92,88	V	10,87	V	1,69	V	133,58	V	18374	V
2024/06/29 08	SR	76,96	V	1,84	V	105,88	V	12,02	V	1,75	V	133,67	V	18335	V
2024/06/29 09	SR	45,28	V	0,52	V	106,07	V	9,67	V	1,64	V	134,00	V	18309	V
2024/06/29 10	SR	70,48	V	1,41	V	105,93	V	8,08	V	1,56	V	134,24	V	18253	V
2024/06/29 11	SR	26,00	V	0,34	V	108,97	V	7,37	V	2,42	V	133,57	V	18253	V
2024/06/29 12	SR	36,85	V	0,36	V	98,06	V	4,48	V	1,83	V	132,50	V	18311	V
2024/06/29 13	SR	11,74	V	0,31	V	127,35	V	3,28	V	1,75	V	132,42	V	18263	V
2024/06/29 14	SR	44,87	V	0,51	V	105,68	V	3,57	V	1,99	V	132,42	V	18268	V
2024/06/29 15	SR	95,57	V	1,60	V	91,53	V	6,12	V	1,61	V	132,30	V	18223	V
2024/06/29 16	SR	90,26	V	1,69	V	97,29	V	7,25	V	1,57	V	132,48	V	18154	V
2024/06/29 17	SR	16,34	V	0,27	V	122,73	V	9,44	V	1,95	V	132,27	V	18354	V
2024/06/29 18	SR	114,03	V	1,73	V	89,92	V	10,00	V	1,67	V	132,04	V	18329	V
2024/06/29 19	SR	134,04	V	2,22	V	84,23	V	8,03	V	1,69	V	132,30	V	18173	V
2024/06/29 20	SR	42,79	V	0,58	V	115,36	V	7,11	V	1,65	V	132,31	V	18164	V
2024/06/29 21	SR	62,87	V	0,80	V	105,53	V	8,23	V	1,60	V	132,08	V	18116	V
2024/06/29 22	SR	86,08	V	1,73	V	98,26	V	11,27	V	1,97	V	131,74	V	18137	V
2024/06/29 23	SR	18,37	V	0,27	V	116,68	V	12,70	V	1,61	V	131,41	V	18277	V
2024/06/29 24	SR	20,71	V	0,29	V	114,15	V	13,52	V	1,61	V	131,52	V	18253	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-134.0	0.3-2.2	84.2-138.1	3.3-22.3	1.6-2.4	131.4-134.2	18115.6-18426.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.3	0.9	107.3	10.6	1.8	132.7	18261.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Cipele

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/30 01	SR	15,44	V	0,27	V	120,98	V	14,73	V	1,80	V	131,75	V	18217	V
2024/06/30 02	SR	69,78	V	0,93	V	102,23	V	15,23	V	1,79	V	131,80	V	18201	V
2024/06/30 03	SR	12,55	V	0,25	V	125,54	V	14,59	V	1,81	V	131,71	V	18203	V
2024/06/30 04	SR	10,36	V	0,25	V	127,08	V	15,77	V	2,10	V	131,85	V	18301	V
2024/06/30 05	SR	15,02	V	0,41	V	132,81	V	16,98	V	2,30	V	131,98	V	18085	V
2024/06/30 06	SR	39,97	V	0,65	V	111,76	V	15,03	V	2,11	V	132,00	V	17972	V
2024/06/30 07	SR	27,53	V	0,50	V	118,17	V	14,57	V	2,02	V	132,01	V	17940	V
2024/06/30 08	SR	17,30	V	0,37	V	121,31	V	13,06	V	2,05	V	132,14	V	17871	V
2024/06/30 09	SR	50,52	V	0,82	V	111,83	V	13,83	V	1,89	V	132,44	V	17734	V
2024/06/30 10	SR	37,63	V	0,53	V	112,50	V	12,57	V	2,04	V	132,79	V	17811	V
2024/06/30 11	SR	27,00	V	0,41	V	117,88	V	14,78	V	2,03	V	133,16	V	17849	V
2024/06/30 12	SR	36,61	V	0,53	V	116,54	V	18,33	V	2,19	V	133,28	V	17856	V
2024/06/30 13	SR	58,37	V	0,99	V	115,56	V	16,51	V	2,13	V	133,38	V	17778	V
2024/06/30 14	SR	32,84	V	0,59	V	123,35	V	12,95	V	1,97	V	133,82	V	17825	V
2024/06/30 15	SR	14,58	V	0,35	V	133,91	V	10,04	V	1,95	V	134,02	V	17835	V
2024/06/30 16	SR	22,15	V	0,40	V	122,16	V	10,01	V	1,91	V	134,17	V	17801	V
2024/06/30 17	SR	25,96	V	0,40	V	121,05	V	7,81	V	1,87	V	134,32	V	17798	V
2024/06/30 18	SR	48,37	V	0,72	V	114,82	V	10,86	V	2,61	V	133,97	V	17824	V
2024/06/30 19	SR	105,07	V	1,61	V	94,06	V	18,31	V	2,28	V	132,19	V	17737	V
2024/06/30 20	SR	87,09	V	2,91	V	104,08	V	16,90	V	2,51	V	132,19	V	17796	V
2024/06/30 21	SR	123,12	V	2,20	V	98,01	V	19,73	V	2,11	V	131,83	V	17703	V
2024/06/30 22	SR	36,74	V	0,73	V	119,73	V	17,15	V	1,96	V	131,50	V	17796	V
2024/06/30 23	SR	81,14	V	1,22	V	106,11	V	17,94	V	1,97	V	131,57	V	17764	V
2024/06/30 24	SR	124,68	V	2,99	V	98,90	V	17,21	V	2,24	V	131,34	V	17736	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-124.7	0.2-3.0	94.1-133.9	7.8-19.7	1.8-2.6	131.3-134.3	17702.6-18301.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.9	115.4	14.8	2.1	132.6	17893
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full