



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/03 01	SR	31,95	V	0,27	V	102,27	V	0,97	V	1,12	V	114,61	V	20575	V
2024/06/03 02	SR	51,95	V	0,36	V	96,92	V	1,23	V	1,09	V	116,02	V	20515	V
2024/06/03 03	SR	64,86	V	1,15	V	110,11	V	1,16	V	1,12	V	115,59	V	20659	V
2024/06/03 04	SR	26,79	V	0,28	V	117,55	V	0,32	V	1,15	V	114,24	V	20660	V
2024/06/03 05	SR	40,47	V	0,36	V	111,04	V	0,97	V	1,11	V	116,76	V	20967	V
2024/06/03 06	SR	39,17	V	0,42	V	117,33	V	1,02	V	1,12	V	115,07	V	20891	V
2024/06/03 07	SR	37,88	V	0,36	V	115,35	V	1,00	V	1,12	V	115,63	V	20638	V
2024/06/03 08	SR	60,67	V	0,42	V	98,76	V	0,84	V	1,04	V	116,56	V	20472	V
2024/06/03 09	SR	110,89	V	0,74	V	90,98	V	0,64	V	1,07	V	116,42	V	20353	V
2024/06/03 10	SR	49,99	V	0,31	V	107,60	V	0,31	V	1,08	V	115,36	V	20279	V
2024/06/03 11	SR	5,34	V	0,22	V	149,26	V	0,07	V	1,17	V	114,64	V	20299	V
2024/06/03 12	SR	11,37	V	0,26	V	133,91	V	0,00	V	1,33	V	114,17	V	20394	V
2024/06/03 13	SR	6,89	V	0,25	V	141,92	V	0,00	V	1,40	V	112,83	V	20378	V
2024/06/03 14	SR	4,03	V	0,23	V	149,14	V	0,00	V	1,45	V	112,94	V	20423	V
2024/06/03 15	SR	47,62	V	0,41	V	111,10	V	0,01	V	1,27	V	113,53	V	20358	V
2024/06/03 16	SR	52,29	V	0,32	V	102,15	V	0,07	V	1,02	V	117,68	V	19905	V
2024/06/03 17	SR	25,67	V	0,25	V	115,95	V	0,06	V	1,08	V	123,71	V	19919	V
2024/06/03 18	SR	21,21	V	0,23	V	117,37	V	0,08	V	2,82	V	125,06	V	19846	V
2024/06/03 19	SR	52,25	V	0,29	V	95,39	V	0,30	V	1,30	V	123,18	V	19245	V
2024/06/03 20	SR	25,02	V	0,28	V	122,62	V	0,66	V	1,05	V	123,00	V	19861	V
2024/06/03 21	SR	36,04	V	0,39	V	125,78	V	2,54	V	0,91	V	123,42	V	19966	V
2024/06/03 22	SR	4,89	V	0,24	V	166,15	V	6,48	V	0,94	V	123,92	V	19956	V
2024/06/03 23	SR	5,06	V	0,23	V	164,05	V	8,07	V	0,87	V	123,99	V	20007	V
2024/06/03 24	SR	8,42	V	0,24	V	144,80	V	3,54	V	0,88	V	123,92	V	20007	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-110.9	0.2-1.1	91.0-166.1	0.0-8.1	0.9-2.8	112.8-125.1	19245.2-20966.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.2	0.4	121.1	1.3	1.2	118	20273.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: R. me la

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/04 01	SR	19,95	V	0,29	V	125,27	V	1,03	V	0,89	V	123,67	V	20185	V
2024/06/04 02	SR	11,51	V	0,26	V	138,86	V	0,84	V	0,94	V	123,86	V	20081	V
2024/06/04 03	SR	12,38	V	0,27	V	138,03	V	0,80	V	0,99	V	123,78	V	20161	V
2024/06/04 04	SR	21,49	V	0,29	V	126,19	V	0,62	V	0,94	V	123,90	V	20162	V
2024/06/04 05	SR	20,96	V	0,32	V	122,02	V	0,00	V	0,91	V	124,19	V	20458	V
2024/06/04 06	SR	19,67	V	0,28	V	124,95	V	0,00	V	0,97	V	124,42	V	20325	V
2024/06/04 07	SR	33,15	V	0,30	V	108,32	V	0,00	V	0,93	V	124,23	V	20072	V
2024/06/04 08	SR	46,50	V	0,36	V	104,33	V	0,10	V	0,91	V	124,22	V	19861	V
2024/06/04 09	SR	46,04	V	0,33	V	104,04	V	0,01	V	0,91	V	124,39	V	19676	V
2024/06/04 10	SR	30,74	V	0,28	V	117,56	V	0,00	V	0,95	V	124,99	V	19772	V
2024/06/04 11	SR	29,18	V	0,28	V	114,10	V	0,01	V	0,94	V	125,15	V	19728	V
2024/06/04 12	SR	49,04	V	0,35	V	107,59	V	0,04	V	0,88	V	125,10	V	19534	V
2024/06/04 13	SR	52,00	V	0,37	V	103,84	V	0,33	V	0,88	V	124,89	V	19287	V
2024/06/04 14	SR	32,90	V	0,37	V	129,93	V	2,58	V	0,88	V	124,41	V	19447	V
2024/06/04 15	SR	8,74	V	0,26	V	148,93	V	6,90	V	0,94	V	123,45	V	19201	V
2024/06/04 16	SR	9,97	V	0,30	V	145,45	V	9,28	V	0,80	V	122,16	V	19207	V
2024/06/04 17	SR	9,80	V	0,41	V	145,14	V	9,77	V	0,78	V	122,20	V	19227	V
2024/06/04 18	SR	4,83	V	0,29	V	146,91	V	9,42	V	0,77	V	122,19	V	19238	V
2024/06/04 19	SR	4,70	V	0,27	V	152,97	V	10,13	V	0,82	V	122,63	V	19657	V
2024/06/04 20	SR	20,00	V	0,27	V	131,32	V	10,19	V	0,85	V	123,45	V	19431	V
2024/06/04 21	SR	2,29	V	0,28	V	164,76	V	11,61	V	0,89	V	123,64	V	19923	V
2024/06/04 22	SR	4,50	V	0,30	V	152,18	V	12,43	V	0,91	V	123,96	V	20081	V
2024/06/04 23	SR	2,01	V	0,27	V	168,23	V	11,30	V	0,91	V	124,21	V	20050	V
2024/06/04 24	SR	21,15	V	0,28	V	127,05	V	7,35	V	0,92	V	124,34	V	19744	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-52.0	0.3-0.4	103.8-168.2	0.0-12.4	0.8-1.0	122.2-125.1	19201.4-20458.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.3	131.2	4.4	0.9	123.9	19771.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/06 01	SR	15,32	NV	0,55	NV	141,56	NV	13,02	NV	0,34	NV	120,97	V	18842	NV
2024/06/06 02	SR	9,10	NV	0,48	NV	140,52	NV	16,81	NV	0,37	NV	123,54	V	18773	NV
2024/06/06 03	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	123,93	V	0,00	NV
2024/06/06 04	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	124,54	V	0,00	NV
2024/06/06 05	SR	9,32	NV	0,52	NV	131,48	NV	13,99	NV	0,41	NV	125,49	V	19844	NV
2024/06/06 06	SR	25,59	V	0,50	V	118,53	V	13,68	V	0,36	V	125,55	V	19514	V
2024/06/06 07	SR	11,45	V	0,45	V	128,85	V	10,88	V	0,39	V	125,12	V	19661	V
2024/06/06 08	SR	15,28	V	0,48	V	125,53	V	10,35	V	0,40	V	125,07	V	19459	V
2024/06/06 09	SR	7,06	V	0,40	V	131,28	V	7,41	V	0,39	V	125,23	V	19466	V
2024/06/06 10	SR	5,62	V	0,38	V	134,11	V	6,49	V	0,42	V	125,35	V	19456	V
2024/06/06 11	SR	2,11	V	0,38	V	144,89	V	7,08	V	0,42	V	125,48	V	19455	V
2024/06/06 12	SR	3,96	V	0,37	V	144,70	V	8,65	V	1,44	V	125,44	V	19578	V
2024/06/06 13	SR	1,05	V	0,38	V	160,41	V	14,53	V	2,69	V	123,73	V	19515	V
2024/06/06 14	SR	4,94	V	0,40	V	149,88	V	16,10	V	0,91	V	122,08	V	19454	V
2024/06/06 15	SR	24,77	V	0,40	V	114,18	V	15,41	V	0,73	V	121,14	V	18576	V
2024/06/06 16	SR	14,95	V	0,37	V	121,88	V	14,11	V	0,71	V	121,10	V	18672	V
2024/06/06 17	SR	18,01	V	0,36	V	112,58	V	11,29	V	0,67	V	121,57	V	18687	V
2024/06/06 18	SR	11,57	V	0,36	V	118,80	V	4,36	V	0,81	V	122,13	V	19035	V
2024/06/06 19	SR	18,82	V	0,44	V	115,02	V	0,59	V	0,85	V	122,29	V	19445	V
2024/06/06 20	SR	18,34	V	0,46	V	116,65	V	0,00	V	0,85	V	122,60	V	19419	V
2024/06/06 21	SR	23,66	V	0,55	V	107,43	V	0,00	V	0,89	V	121,32	V	18898	V
2024/06/06 22	SR	52,14	V	0,55	V	87,56	V	0,00	V	0,87	V	121,35	V	18866	V
2024/06/06 23	SR	81,41	V	0,66	V	69,96	V	0,00	V	0,84	V	120,25	V	18303	V
2024/06/06 24	SR	126,42	V	1,37	V	59,75	V	0,19	V	0,82	V	119,60	V	17833	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-126.4	0.4-1.4	59.8-160.4	0.0-16.1	0.4-2.7	119.6-125.6	17833.0-19661.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.6	0.5	119.1	7.4	0.8	123.1	19120.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/05 01	SR	15,63	V	0,25	V	122,61	V	4,63	V	0,92	V	124,58	V	19662	V
2024/06/05 02	SR	50,56	V	0,44	V	106,25	V	4,06	V	0,88	V	124,89	V	19539	V
2024/06/05 03	SR	41,24	V	0,40	V	105,50	V	4,70	V	0,85	V	124,34	V	19115	V
2024/06/05 04	SR	4,93	V	0,22	V	146,12	V	5,87	V	0,94	V	124,94	V	19605	V
2024/06/05 05	SR	3,75	V	0,28	V	151,03	V	6,97	V	0,97	V	125,39	V	20154	V
2024/06/05 06	SR	8,70	V	0,29	V	147,33	V	9,02	V	0,92	V	125,38	V	19965	V
2024/06/05 07	SR	23,69	V	0,31	V	109,33	V	7,09	V	0,90	V	124,74	V	19608	V
2024/06/05 08	SR	12,76	V	0,32	V	142,45	V	9,01	V	0,85	V	125,04	V	19463	V
2024/06/05 09	SR	87,73	V	0,99	V	109,30	V	10,24	V	0,74	V	124,56	V	18745	V
2024/06/05 10	SR	35,85	V	0,35	V	111,16	V	6,20	V	0,80	V	123,92	V	18880	V
2024/06/05 11	SR	18,84	V	0,27	V	117,95	V	4,93	V	0,78	V	124,57	V	19171	V
2024/06/05 12	SR	18,26	V	0,26	V	122,20	V	5,07	V	0,92	V	124,44	V	19059	V
2024/06/05 13	SR	62,55	V	0,63	V	118,71	V	9,06	V	0,81	V	123,06	V	18821	V
2024/06/05 14	SR	95,19	V	1,83	V	104,09	V	8,48	V	0,73	V	122,00	V	18334	V
2024/06/05 15	SR	60,17	V	0,47	V	98,96	V	6,47	V	0,68	V	122,25	V	18737	V
2024/06/05 16	SR	15,11	NV	0,32	NV	143,08	NV	7,75	NV	0,77	NV	123,06	V	19280	NV
2024/06/05 17	SR	2,87	V	0,26	V	165,16	V	11,95	V	0,83	V	124,80	V	19866	V
2024/06/05 18	SR	0,57	V	0,27	V	184,75	V	15,43	V	0,90	V	125,33	V	19898	V
2024/06/05 19	SR	2,81	V	0,27	V	169,65	V	17,52	V	0,88	V	125,27	V	19855	V
2024/06/05 20	SR	9,26	V	0,27	V	149,61	V	17,25	V	0,86	V	125,08	V	19551	V
2024/06/05 21	SR	6,49	V	0,25	V	150,10	V	16,29	V	0,87	V	124,86	V	19597	V
2024/06/05 22	SR	4,05	NV	0,77	NV	143,38	NV	8,76	NV	0,93	NV	124,45	V	19455	NV
2024/06/05 23	SR	23,11	NV	0,43	NV	131,38	NV	12,97	NV	0,82	NV	123,83	V	19626	NV
2024/06/05 24	SR	548,31	NV	16,63	NV	171,67	NV	4,40	NV	0,96	NV	122,06	V	10521	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-95.2	0.2-1.8	99.0-184.8	4.1-17.5	0.7-1.0	122.0-125.4	18333.7-20153.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.1	0.4	131.6	9	0.9	124.3	19381.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/07 01	SR	123,81	V	1,54	V	67,27	V	0,33	V	0,85	V	119,42	V	17856	V
2024/06/07 02	SR	51,87	V	0,49	V	81,67	V	0,04	V	0,83	V	120,36	V	18196	V
2024/06/07 03	SR	42,02	V	0,40	V	84,52	V	0,01	V	0,87	V	121,16	V	18345	V
2024/06/07 04	SR	46,09	V	0,48	V	86,22	V	0,00	V	0,91	V	121,69	V	18637	V
2024/06/07 05	SR	102,25	V	0,71	V	71,60	V	0,00	V	0,81	V	121,07	V	18680	V
2024/06/07 06	SR	67,00	V	0,60	V	84,72	V	0,04	V	1,10	V	121,66	V	19117	V
2024/06/07 07	SR	27,54	V	0,95	V	124,34	V	0,20	V	1,40	V	123,80	V	20133	V
2024/06/07 08	SR	6,64	V	0,42	V	139,94	V	0,20	V	1,25	V	124,62	V	20129	V
2024/06/07 09	SR	12,62	V	0,38	V	120,56	V	1,16	V	1,04	V	124,09	V	19444	V
2024/06/07 10	SR	14,25	V	0,36	V	119,38	V	1,59	V	1,01	V	123,86	V	19259	V
2024/06/07 11	SR	11,02	V	0,36	V	129,24	V	2,45	V	1,01	V	124,31	V	19323	V
2024/06/07 12	SR	9,98	V	0,34	V	129,09	V	2,92	V	0,95	V	124,58	V	19349	V
2024/06/07 13	SR	14,78	V	0,34	V	124,58	V	2,58	V	0,93	V	124,93	V	19437	V
2024/06/07 14	SR	34,57	V	0,42	V	108,13	V	1,67	V	0,96	V	125,35	V	19571	V
2024/06/07 15	SR	52,74	V	0,52	V	96,03	V	1,26	V	0,96	V	125,94	V	19250	V
2024/06/07 16	SR	76,82	V	0,95	V	90,31	V	1,61	V	0,91	V	126,20	V	19298	V
2024/06/07 17	SR	58,65	V	0,49	V	88,57	V	1,59	V	0,80	V	124,93	V	18607	V
2024/06/07 18	SR	75,61	V	0,91	V	82,61	V	0,95	V	0,74	V	124,27	V	18564	V
2024/06/07 19	SR	99,86	V	0,85	V	71,11	V	0,22	V	0,65	V	123,70	V	18103	V
2024/06/07 20	SR	55,17	V	0,56	V	83,59	V	0,30	V	0,72	V	123,61	V	18288	V
2024/06/07 21	SR	42,51	V	0,60	V	89,29	V	0,81	V	0,70	V	123,79	V	18417	V
2024/06/07 22	SR	33,77	V	0,48	V	94,87	V	0,66	V	0,77	V	124,26	V	18653	V
2024/06/07 23	SR	51,54	V	0,58	V	87,69	V	0,91	V	0,76	V	124,35	V	18519	V
2024/06/07 24	SR	20,25	V	0,54	V	110,79	V	1,62	V	0,90	V	124,61	V	18861	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-123.8	0.3-1.5	67.3-139.9	0.0-2.9	0.7-1.4	119.4-126.2	17855.6-20132.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.1	0.6	98.6	1	0.9	123.6	18918.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/08 01	SR	37,38	V	0,53	V	95,04	V	1,19	V	0,80	V	124,53	V	18696	V
2024/06/08 02	SR	42,38	V	0,50	V	91,12	V	0,74	V	0,75	V	124,26	V	18629	V
2024/06/08 03	SR	23,50	V	0,40	V	100,23	V	0,23	V	0,86	V	124,76	V	18884	V
2024/06/08 04	SR	15,68	V	0,39	V	108,32	V	0,11	V	0,97	V	125,58	V	19212	V
2024/06/08 05	SR	4,91	V	0,38	V	132,76	V	0,39	V	1,18	V	126,71	V	19828	V
2024/06/08 06	SR	10,16	V	0,37	V	119,66	V	0,70	V	1,21	V	126,86	V	19583	V
2024/06/08 07	SR	19,64	V	0,39	V	102,14	V	0,24	V	1,10	V	124,21	V	19101	V
2024/06/08 08	SR	16,50	V	0,44	V	99,84	V	0,25	V	1,12	V	123,85	V	19032	V
2024/06/08 09	SR	19,26	V	0,39	V	96,11	V	0,54	V	1,06	V	123,76	V	18829	V
2024/06/08 10	SR	41,11	V	0,56	V	87,37	V	0,94	V	0,98	V	123,57	V	18495	V
2024/06/08 11	SR	27,23	V	0,41	V	101,89	V	1,17	V	1,03	V	123,86	V	18709	V
2024/06/08 12	SR	13,08	V	0,36	V	120,55	V	1,50	V	1,12	V	124,96	V	19155	V
2024/06/08 13	SR	9,09	V	0,35	V	116,14	V	1,41	V	1,09	V	125,25	V	18999	V
2024/06/08 14	SR	7,02	V	0,34	V	121,71	V	1,45	V	1,06	V	124,91	V	19118	V
2024/06/08 15	SR	4,72	V	0,33	V	136,18	V	2,33	V	1,08	V	125,39	V	19356	V
2024/06/08 16	SR	7,82	V	0,31	V	130,87	V	2,92	V	1,06	V	125,69	V	19350	V
2024/06/08 17	SR	3,04	V	0,31	V	138,29	V	3,15	V	1,02	V	125,76	V	19399	V
2024/06/08 18	SR	3,33	V	0,33	V	139,88	V	3,96	V	0,99	V	126,19	V	19581	V
2024/06/08 19	SR	3,91	V	0,39	V	136,94	V	4,15	V	1,01	V	126,40	V	19614	V
2024/06/08 20	SR	2,31	V	0,37	V	144,53	V	4,59	V	1,05	V	126,80	V	19737	V
2024/06/08 21	SR	1,88	V	0,36	V	144,18	V	4,05	V	1,12	V	127,35	V	19919	V
2024/06/08 22	SR	3,04	V	0,34	V	140,06	V	3,34	V	1,13	V	127,92	V	19936	V
2024/06/08 23	SR	1,48	V	0,33	V	147,88	V	3,32	V	1,10	V	127,79	V	19940	V
2024/06/08 24	SR	0,56	V	0,32	V	157,06	V	3,63	V	1,14	V	128,10	V	20135	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-42.4	0.3-0.6	87.4-157.1	0.1-4.6	0.7-1.2	123.6-128.1	18495.3-20135.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	13.3	0.4	121.2	1.9	1	125.6	19301.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/09 01	SR	0,63	V	0,31	V	157,90	V	4,15	V	1,15	V	128,14	V	20105	V
2024/06/09 02	SR	1,56	V	0,31	V	153,76	V	3,73	V	1,09	V	128,05	V	19961	V
2024/06/09 03	SR	14,31	V	0,34	V	125,92	V	3,36	V	1,03	V	126,85	V	19529	V
2024/06/09 04	SR	15,32	V	0,31	V	105,24	V	1,96	V	0,87	V	125,05	V	19073	V
2024/06/09 05	SR	25,68	V	0,40	V	93,10	V	0,80	V	0,87	V	124,76	V	18769	V
2024/06/09 06	SR	17,95	V	0,34	V	104,67	V	1,15	V	1,60	V	125,57	V	19038	V
2024/06/09 07	SR	13,19	V	0,32	V	104,32	V	5,32	V	2,64	V	124,55	V	18622	V
2024/06/09 08	SR	10,07	V	0,30	V	111,99	V	6,43	V	0,83	V	121,64	V	18668	V
2024/06/09 09	SR	7,34	V	0,33	V	116,74	V	7,33	V	0,81	V	121,73	V	18770	V
2024/06/09 10	SR	10,43	V	0,34	V	107,97	V	7,84	V	0,80	V	121,88	V	18530	V
2024/06/09 11	SR	17,73	V	0,34	V	97,79	V	8,53	V	0,74	V	121,78	V	18228	V
2024/06/09 12	SR	16,22	V	0,33	V	98,36	V	8,39	V	0,72	V	121,95	V	18285	V
2024/06/09 13	SR	22,45	V	0,32	V	92,08	V	9,38	V	0,68	V	121,99	V	18062	V
2024/06/09 14	SR	12,35	V	0,32	V	103,93	V	8,42	V	0,72	V	122,25	V	18181	V
2024/06/09 15	SR	15,77	V	0,35	V	102,88	V	7,80	V	0,77	V	122,69	V	18288	V
2024/06/09 16	SR	8,51	V	0,36	V	113,29	V	6,08	V	0,84	V	123,13	V	18467	V
2024/06/09 17	SR	5,48	V	0,33	V	122,74	V	4,33	V	0,94	V	124,34	V	18977	V
2024/06/09 18	SR	8,81	V	0,32	V	117,03	V	4,27	V	0,96	V	124,77	V	19011	V
2024/06/09 19	SR	4,73	V	0,30	V	131,20	V	4,01	V	0,94	V	124,44	V	19049	V
2024/06/09 20	SR	4,38	V	0,29	V	132,24	V	3,01	V	1,00	V	124,80	V	19395	V
2024/06/09 21	SR	6,26	V	0,30	V	133,96	V	2,53	V	1,09	V	125,65	V	19497	V
2024/06/09 22	SR	7,28	V	0,29	V	127,95	V	2,88	V	1,02	V	126,13	V	19372	V
2024/06/09 23	SR	7,51	V	0,30	V	123,76	V	2,49	V	1,00	V	126,20	V	19271	V
2024/06/09 24	SR	7,26	V	0,30	V	127,58	V	3,16	V	1,02	V	126,42	V	19239	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-25.7	0.3-0.4	92.1-157.9	0.8-9.4	0.7-2.6	121.6-128.1	18061.9-20104.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.9	0.3	116.9	4.9	1	124.4	18932.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: