

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/05 01	SR	21,76	V	0,48	V	136,15	V	0,00	V	0,80	V	114,13	V	31825	V
2017/06/05 02	SR	11,29	V	0,47	V	145,43	V	0,00	V	0,85	V	114,62	V	32204	V
2017/06/05 03	SR	21,70	V	0,47	V	141,36	V	0,00	V	0,79	V	114,92	V	32069	V
2017/06/05 04	SR	4,75	V	0,46	V	158,01	V	0,01	V	0,81	V	114,88	V	33087	V
2017/06/05 05	SR	3,48	V	0,41	V	155,32	V	0,03	V	0,81	V	115,35	V	33339	V
2017/06/05 06	SR	23,10	V	0,38	V	129,68	V	0,01	V	0,71	V	114,51	V	31269	V
2017/06/05 07	SR	160,23	V	0,71	V	96,65	V	0,48	V	0,68	V	114,04	V	30498	V
2017/06/05 08	SR	114,61	V	0,82	V	107,91	V	1,78	V	0,69	V	114,43	V	30393	V
2017/06/05 09	SR	13,09	V	0,42	V	132,27	V	2,48	V	0,59	V	114,67	V	34670	V
2017/06/05 10	SR	20,16	V	0,38	V	125,47	V	1,48	V	0,56	V	113,08	V	32575	V
2017/06/05 11	SR	16,61	V	0,41	V	130,08	V	1,06	V	0,65	V	113,23	V	30578	V
2017/06/05 12	SR	46,28	V	0,49	V	111,72	V	0,37	V	0,76	V	113,62	V	29703	V
2017/06/05 13	SR	55,57	V	0,52	V	107,27	V	0,04	V	0,81	V	114,05	V	28996	V
2017/06/05 14	SR	56,38	V	0,65	V	103,12	V	0,00	V	0,75	V	117,28	V	31967	V
2017/06/05 15	SR	33,42	V	0,64	V	115,67	V	0,04	V	0,59	V	124,78	V	37483	V
2017/06/05 16	SR	47,33	V	0,39	V	94,52	V	0,00	V	0,58	V	126,63	V	35494	V
2017/06/05 17	SR	30,51	V	0,42	V	107,22	V	0,00	V	0,67	V	129,38	V	36931	V
2017/06/05 18	SR	95,82	V	0,55	V	63,44	V	0,00	V	0,68	V	132,39	V	36595	V
2017/06/05 19	SR	80,06	V	0,52	V	74,99	V	0,00	V	0,71	V	133,94	V	37446	V
2017/06/05 20	SR	75,63	V	0,49	V	84,24	V	0,00	V	0,69	V	134,17	V	36841	V
2017/06/05 21	SR	19,98	V	0,36	V	115,68	V	0,00	V	0,66	V	133,63	V	37664	V
2017/06/05 22	SR	51,00	V	0,38	V	87,25	V	0,00	V	0,62	V	132,64	V	36927	V
2017/06/05 23	SR	34,15	V	0,35	V	99,07	V	0,00	V	0,66	V	134,06	V	37866	V
2017/06/05 24	SR	25,30	V	0,32	V	109,55	V	0,00	V	0,64	V	134,30	V	37340	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-160.2	0.3-0.8	63.4-158.0	0.0-2.5	0.6-0.8	113.1-134.3	28996.3-37866.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.5	113.8	0.3	0.7	121.6	33906.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: MmTo

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/06 01	SR	26,16	V	0,32	V	115,79	V	0,00	V	0,64	V	135,00	V	38067	V
2017/06/06 02	SR	44,53	V	0,31	V	97,20	V	0,00	V	0,60	V	134,79	V	36986	V
2017/06/06 03	SR	26,11	V	0,30	V	116,66	V	0,00	V	0,62	V	134,32	V	37633	V
2017/06/06 04	SR	17,49	V	0,25	V	125,06	V	0,00	V	0,64	V	134,33	V	38734	V
2017/06/06 05	SR	29,88	V	0,25	V	103,40	V	0,00	V	0,63	V	134,55	V	37339	V
2017/06/06 06	SR	22,55	V	0,24	V	112,73	V	0,00	V	0,64	V	135,93	V	38477	V
2017/06/06 07	SR	36,15	V	0,21	V	96,04	V	0,00	V	0,69	V	135,03	V	37715	V
2017/06/06 08	SR	36,94	V	0,16	V	95,84	V	0,00	V	0,64	V	131,47	V	35894	V
2017/06/06 09	SR	3,19	V	0,33	V	161,69	V	0,00	V	0,73	V	130,81	V	36137	V
2017/06/06 10	SR	0,25	V	0,46	V	188,26	V	0,00	V	0,83	V	130,04	V	36043	V
2017/06/06 11	SR	1,03	V	0,57	V	165,23	V	0,00	V	0,87	V	128,93	V	36001	V
2017/06/06 12	SR	2,56	V	0,55	V	144,58	V	0,00	V	0,83	V	128,59	V	36011	V
2017/06/06 13	SR	16,64	V	0,53	V	126,03	V	0,00	V	0,71	V	130,60	V	35649	V
2017/06/06 14	SR	18,80	V	0,53	V	120,39	V	0,00	V	0,76	V	132,44	V	35843	V
2017/06/06 15	SR	25,91	V	0,53	V	106,20	V	0,00	V	0,86	V	132,15	V	34620	V
2017/06/06 16	SR	17,96	V	0,55	V	116,78	V	0,00	V	0,89	V	128,57	V	36291	V
2017/06/06 17	SR	27,75	V	0,58	V	101,18	V	0,00	V	0,95	V	132,01	V	36816	V
2017/06/06 18	SR	29,78	V	0,55	V	92,85	V	0,00	V	0,80	V	133,65	V	35606	V
2017/06/06 19	SR	40,50	V	0,53	V	96,18	V	0,00	V	0,79	V	133,94	V	35553	V
2017/06/06 20	SR	37,61	V	0,48	V	93,79	V	0,00	V	0,75	V	132,80	V	35046	V
2017/06/06 21	SR	56,60	V	0,43	V	84,81	V	0,00	V	0,69	V	132,46	V	34447	V
2017/06/06 22	SR	44,31	V	0,36	V	92,95	V	0,00	V	0,63	V	130,63	V	33862	V
2017/06/06 23	SR	47,39	V	0,40	V	93,46	V	0,00	V	0,63	V	131,63	V	34825	V
2017/06/06 24	SR	62,10	V	0,47	V	86,71	V	0,00	V	0,58	V	132,66	V	34768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-62.1	0.2-0.6	84.8-188.3	0.0-0.0	0.6-1.0	128.6-135.9	33861.8-38734.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	0.4	113.9	0	0.7	132.4	36181.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

minuto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/07 01	SR	26,15	V	0,53	V	113,84	V	0,00	V	0,57	V	134,39	V	35825	V
2017/06/07 02	SR	10,42	V	0,51	V	144,14	V	0,00	V	0,60	V	135,19	V	36794	V
2017/06/07 03	SR	57,05	V	0,51	V	86,73	V	0,00	V	0,55	V	134,62	V	36053	V
2017/06/07 04	SR	34,77	V	0,39	V	101,35	V	0,00	V	0,54	V	134,12	V	35353	V
2017/06/07 05	SR	30,38	V	0,38	V	102,42	V	0,00	V	0,56	V	134,76	V	35966	V
2017/06/07 06	SR	20,06	V	0,40	V	118,21	V	0,00	V	0,59	V	135,74	V	36422	V
2017/06/07 07	SR	19,30	V	0,41	V	125,11	V	0,00	V	0,59	V	135,43	V	35399	V
2017/06/07 08	SR	28,19	V	0,38	V	108,01	V	0,00	V	0,61	V	134,10	V	34476	V
2017/06/07 09	SR	33,75	V	0,26	V	99,49	V	0,00	V	0,65	V	133,70	V	36862	V
2017/06/07 10	SR	38,13	V	0,21	V	93,83	V	0,00	V	0,69	V	134,09	V	36307	V
2017/06/07 11	SR	42,82	V	0,25	V	88,41	V	0,00	V	0,74	V	134,21	V	35802	V
2017/06/07 12	SR	37,69	V	0,28	V	92,70	V	0,00	V	0,74	V	133,17	V	34770	V
2017/06/07 13	SR	55,97	V	0,47	V	92,14	V	0,03	V	0,77	V	130,88	V	33393	V
2017/06/07 14	SR	24,60	V	0,21	V	112,87	V	0,00	V	0,85	V	131,47	V	34696	V
2017/06/07 15	SR	28,85	V	0,21	V	115,07	V	0,00	V	0,92	V	131,59	V	35007	V
2017/06/07 16	SR	26,16	V	0,28	V	118,07	V	0,00	V	0,91	V	129,82	V	35337	V
2017/06/07 17	SR	32,88	V	0,34	V	117,09	V	0,00	V	0,89	V	129,50	V	35386	V
2017/06/07 18	SR	29,70	V	0,35	V	117,56	V	0,00	V	0,82	V	131,24	V	34864	V
2017/06/07 19	SR	22,58	V	0,33	V	115,67	V	0,00	V	0,81	V	129,58	V	35334	V
2017/06/07 20	SR	43,69	V	0,37	V	79,17	V	0,00	V	0,78	V	129,95	V	34600	V
2017/06/07 21	SR	51,36	V	0,42	V	87,51	V	0,00	V	0,74	V	127,87	V	36019	V
2017/06/07 22	SR	56,98	V	0,45	V	89,67	V	0,00	V	0,66	V	129,67	V	35831	V
2017/06/07 23	SR	32,64	V	0,46	V	110,78	V	0,00	V	0,68	V	130,86	V	36472	V
2017/06/07 24	SR	14,28	V	0,40	V	124,56	V	0,00	V	0,66	V	132,96	V	37464	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-57.0	0.2-0.5	79.2-144.1	0.0-0.0	0.5-0.9	127.9-135.7	33393.5-37463.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.4	106.4	0	0.7	132.5	35601.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/08 01	SR	15,54	V	0,30	V	123,63	V	0,00	V	0,63	V	133,45	V	36826	V
2017/06/08 02	SR	43,38	V	0,35	V	94,33	V	0,00	V	0,61	V	132,70	V	35419	V
2017/06/08 03	SR	42,66	V	0,29	V	94,93	V	0,00	V	0,59	V	132,86	V	35585	V
2017/06/08 04	SR	51,48	V	0,27	V	86,22	V	0,00	V	0,55	V	133,29	V	35390	V
2017/06/08 05	SR	80,57	V	0,36	V	71,43	V	0,00	V	0,55	V	132,44	V	34773	V
2017/06/08 06	SR	37,49	V	0,29	V	100,00	V	0,00	V	0,60	V	134,37	V	36135	V
2017/06/08 07	SR	35,43	V	0,28	V	90,72	V	0,00	V	0,58	V	135,15	V	35768	V
2017/06/08 08	SR	78,52	V	0,40	V	73,89	V	0,00	V	0,62	V	134,31	V	34478	V
2017/06/08 09	SR	52,97	V	0,25	V	81,12	V	0,00	V	0,63	V	133,65	V	36232	V
2017/06/08 10	SR	48,81	V	0,26	V	92,65	V	0,00	V	0,66	V	134,23	V	36528	V
2017/06/08 11	SR	39,23	V	0,27	V	98,85	V	0,00	V	0,70	V	134,42	V	32692	V
2017/06/08 12	SR	67,32	V	0,35	V	83,81	V	0,00	V	0,74	V	135,23	V	33698	V
2017/06/08 13	SR	114,62	V	0,61	V	70,09	V	0,00	V	0,78	V	136,72	V	34182	V
2017/06/08 14	SR	120,17	V	1,44	V	80,58	V	0,03	V	0,92	V	138,43	V	35331	V
2017/06/08 15	SR	162,98	V	3,50	V	93,58	V	0,62	V	0,92	V	138,49	V	34989	V
2017/06/08 16	SR	106,29	V	1,60	V	97,66	V	0,03	V	0,93	V	138,24	V	34713	V
2017/06/08 17	SR	65,62	V	0,72	V	102,90	V	0,00	V	0,83	V	137,82	V	33958	V
2017/06/08 18	SR	38,52	V	0,39	V	95,91	V	0,00	V	0,71	V	136,25	V	33707	V
2017/06/08 19	SR	31,91	V	0,35	V	102,93	V	0,00	V	0,64	V	133,85	V	32051	V
2017/06/08 20	SR	33,93	V	0,37	V	109,62	V	0,00	V	0,66	V	130,78	V	32337	V
2017/06/08 21	SR	53,08	V	0,60	V	115,38	V	0,02	V	0,66	V	132,10	V	32191	V
2017/06/08 22	SR	57,74	V	0,56	V	124,46	V	0,00	V	0,60	V	133,52	V	32118	V
2017/06/08 23	SR	32,86	V	0,33	V	121,32	V	0,00	V	0,58	V	134,28	V	32133	V
2017/06/08 24	SR	11,45	V	0,29	V	127,11	V	0,00	V	0,58	V	132,74	V	32478	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-163.0	0.3-3.5	70.1-127.1	0.0-0.6	0.5-0.9	130.8-138.5	32050.7-36826.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0.6	97.2	0	0.7	134.6	34321.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

mitti

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/09 01	SR	11,69	V	0,28	V	132,50	V	0,00	V	0,58	V	133,20	V	32663	V
2017/06/09 02	SR	36,27	V	0,30	V	103,17	V	0,00	V	0,55	V	132,60	V	31292	V
2017/06/09 03	SR	36,31	V	0,24	V	91,52	V	0,00	V	0,53	V	132,14	V	31203	V
2017/06/09 04	SR	45,63	V	0,26	V	86,45	V	0,00	V	0,53	V	132,22	V	31233	V
2017/06/09 05	SR	93,24	V	0,93	V	75,23	V	0,13	V	0,52	V	132,79	V	30980	V
2017/06/09 06	SR	45,05	V	0,29	V	88,26	V	0,00	V	0,55	V	134,10	V	31855	V
2017/06/09 07	SR	28,89	V	0,23	V	92,93	V	0,00	V	0,58	V	136,08	V	32608	V
2017/06/09 08	SR	13,48	V	0,23	V	122,12	V	0,00	V	0,65	V	136,11	V	31253	V
2017/06/09 09	SR	12,70	V	0,26	V	122,19	V	0,00	V	0,72	V	129,93	V	29519	V
2017/06/09 10	SR	6,96	V	0,32	V	152,70	V	0,00	V	0,83	V	126,30	V	26454	V
2017/06/09 11	SR	7,57	V	0,27	V	141,35	V	0,00	V	0,81	V	125,12	V	28678	V
2017/06/09 12	SR	19,39	V	0,29	V	113,75	V	0,00	V	0,80	V	125,92	V	28423	V
2017/06/09 13	SR	55,67	V	0,31	V	82,34	V	0,00	V	0,84	V	130,26	V	31860	V
2017/06/09 14	SR	53,80	V	0,30	V	86,76	V	0,00	V	0,80	V	133,50	V	32016	V
2017/06/09 15	SR	7,40	V	0,26	V	156,93	V	0,00	V	0,96	V	136,45	V	34169	V
2017/06/09 16	SR	17,98	V	0,28	V	129,48	V	0,00	V	0,96	V	135,72	V	32591	V
2017/06/09 17	SR	25,37	V	0,31	V	115,51	V	0,00	V	0,93	V	135,21	V	32457	V
2017/06/09 18	SR	30,30	V	0,32	V	106,38	V	0,00	V	0,83	V	134,56	V	32004	V
2017/06/09 19	SR	17,90	V	0,31	V	119,66	V	0,00	V	0,82	V	134,44	V	32819	V
2017/06/09 20	SR	12,08	V	0,34	V	134,32	V	0,00	V	0,83	V	135,46	V	33986	V
2017/06/09 21	SR	22,70	V	0,36	V	116,47	V	0,00	V	0,74	V	136,00	V	33067	V
2017/06/09 22	SR	25,04	V	0,36	V	104,94	V	0,00	V	0,69	V	135,35	V	32780	V
2017/06/09 23	SR	9,25	V	0,32	V	135,07	V	0,00	V	0,69	V	135,15	V	33894	V
2017/06/09 24	SR	7,01	V	0,33	V	138,15	V	0,00	V	0,75	V	136,16	V	34906	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-93.2	0.2-0.9	75.2-156.9	0.0-0.1	0.5-1.0	125.1-136.4	26453.7-34905.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.7	0.3	114.5	0	0.7	133.1	31779.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Capice

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/10 01	SR	3,70	V	0,34	V	151,98	V	0,00	V	0,70	V	137,82	V	35020	V
2017/06/10 02	SR	10,61	V	0,31	V	135,65	V	0,00	V	0,66	V	137,94	V	34102	V
2017/06/10 03	SR	42,73	V	0,33	V	91,61	V	0,00	V	0,63	V	135,67	V	32145	V
2017/06/10 04	SR	60,25	V	1,03	V	87,98	V	0,41	V	0,61	V	135,69	V	31891	V
2017/06/10 05	SR	39,27	V	0,35	V	89,45	V	0,08	V	0,63	V	136,39	V	32522	V
2017/06/10 06	SR	21,25	V	0,29	V	111,33	V	0,02	V	0,66	V	137,69	V	33768	V
2017/06/10 07	SR	74,26	V	0,33	V	73,37	V	0,00	V	0,60	V	138,20	V	32160	V
2017/06/10 08	SR	65,44	V	0,30	V	76,52	V	0,00	V	0,68	V	137,87	V	31617	V
2017/06/10 09	SR	32,91	V	0,22	V	91,14	V	0,00	V	0,72	V	137,81	V	32219	V
2017/06/10 10	SR	29,67	V	0,23	V	95,98	V	0,00	V	0,73	V	134,92	V	31868	V
2017/06/10 11	SR	25,66	V	0,27	V	100,34	V	0,00	V	0,78	V	133,24	V	32314	V
2017/06/10 12	SR	69,43	V	0,35	V	74,46	V	0,00	V	0,76	V	132,79	V	31532	V
2017/06/10 13	SR	33,97	V	0,28	V	95,10	V	0,00	V	0,83	V	134,06	V	31814	V
2017/06/10 14	SR	6,16	V	0,29	V	149,66	V	0,00	V	1,04	V	136,70	V	34519	V
2017/06/10 15	SR	32,39	V	0,29	V	96,92	V	0,00	V	1,04	V	138,08	V	33134	V
2017/06/10 16	SR	53,97	V	0,38	V	77,68	V	0,00	V	1,03	V	134,99	V	31651	V
2017/06/10 17	SR	40,01	V	0,39	V	85,58	V	0,00	V	1,04	V	134,49	V	32118	V
2017/06/10 18	SR	44,56	V	0,40	V	81,06	V	0,00	V	0,92	V	135,59	V	32177	V
2017/06/10 19	SR	30,54	V	0,38	V	98,86	V	0,00	V	0,92	V	136,90	V	33294	V
2017/06/10 20	SR	6,23	V	0,39	V	151,59	V	0,00	V	0,93	V	137,44	V	34480	V
2017/06/10 21	SR	11,79	V	0,36	V	135,82	V	0,00	V	0,83	V	137,42	V	33515	V
2017/06/10 22	SR	31,74	V	0,39	V	105,83	V	0,00	V	0,77	V	136,65	V	32285	V
2017/06/10 23	SR	44,61	V	0,40	V	87,12	V	0,00	V	0,73	V	135,82	V	31442	V
2017/06/10 24	SR	34,23	V	0,36	V	91,76	V	0,00	V	0,71	V	136,29	V	31551	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-74.3	0.2-1.0	73.4-152.0	0.0-0.4	0.6-1.0	132.8-138.2	31442.0-35019.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.2	0.4	101.5	0	0.8	136.3	32630.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/11 01	SR	37,25	V	0,33	V	90,00	V	0,00	V	0,69	V	135,80	V	31004	V
2017/06/11 02	SR	41,25	V	0,31	V	89,56	V	0,00	V	0,68	V	135,79	V	30966	V
2017/06/11 03	SR	35,86	V	0,29	V	92,92	V	0,00	V	0,67	V	135,40	V	31477	V
2017/06/11 04	SR	29,60	V	0,25	V	96,38	V	0,00	V	0,67	V	134,82	V	31634	V
2017/06/11 05	SR	22,77	V	0,21	V	104,68	V	0,00	V	0,67	V	136,70	V	31736	V
2017/06/11 06	SR	72,36	V	1,58	V	85,42	V	0,99	V	0,66	V	135,81	V	30709	V
2017/06/11 07	SR	19,49	V	0,19	V	113,59	V	0,01	V	0,70	V	135,90	V	32340	V
2017/06/11 08	SR	39,04	V	0,29	V	102,71	V	0,00	V	0,74	V	136,67	V	31969	V
2017/06/11 09	SR	28,12	V	0,23	V	101,48	V	0,00	V	0,78	V	135,30	V	31677	V
2017/06/11 10	SR	24,74	V	0,29	V	103,76	V	0,00	V	0,83	V	134,30	V	31811	V
2017/06/11 11	SR	24,39	V	0,27	V	92,75	V	0,00	V	0,87	V	133,67	V	31939	V
2017/06/11 12	SR	35,47	V	0,46	V	98,02	V	0,02	V	0,89	V	134,07	V	32041	V
2017/06/11 13	SR	35,87	V	0,50	V	117,37	V	0,01	V	0,92	V	133,84	V	31541	V
2017/06/11 14	SR	22,35	V	0,31	V	114,98	V	0,00	V	0,98	V	133,81	V	30851	V
2017/06/11 15	SR	17,67	V	0,30	V	115,47	V	0,00	V	0,99	V	133,16	V	31108	V
2017/06/11 16	SR	28,94	V	0,36	V	96,89	V	0,00	V	1,01	V	132,69	V	30804	V
2017/06/11 17	SR	39,43	V	0,39	V	91,25	V	0,00	V	0,99	V	132,91	V	30582	V
2017/06/11 18	SR	64,29	V	0,44	V	76,37	V	0,00	V	0,93	V	132,83	V	30159	V
2017/06/11 19	SR	24,58	V	0,38	V	100,00	V	0,00	V	0,94	V	132,97	V	31096	V
2017/06/11 20	SR	31,55	V	0,38	V	85,01	V	0,00	V	0,87	V	133,74	V	31486	V
2017/06/11 21	SR	48,90	V	0,41	V	72,28	V	0,00	V	0,81	V	132,46	V	31814	V
2017/06/11 22	SR	40,77	V	0,38	V	85,75	V	0,00	V	0,79	V	133,91	V	33123	V
2017/06/11 23	SR	21,03	V	0,37	V	105,22	V	0,00	V	0,77	V	135,76	V	32683	V
2017/06/11 24	SR	26,63	V	0,33	V	98,45	V	0,00	V	0,75	V	133,36	V	32769	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-72.4	0.2-1.6	72.3-117.4	0.0-1.0	0.7-1.0	132.5-136.7	30159.0-33123.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.8	0.4	97.1	0	0.8	134.4	31555.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/06/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/06/12 01	SR	44,76	V	0,37	V	84,42	V	0,00	V	0,76	V	134,79	V	32242	V
2017/06/12 02	SR	22,34	V	0,31	V	98,17	V	0,00	V	0,75	V	137,10	V	32274	V
2017/06/12 03	SR	28,44	V	0,28	V	92,82	V	0,00	V	0,75	V	137,78	V	32660	V
2017/06/12 04	SR	20,16	V	0,28	V	109,40	V	0,00	V	0,75	V	138,36	V	32814	V
2017/06/12 05	SR	31,23	V	0,29	V	102,99	V	0,00	V	0,74	V	138,96	V	32834	V
2017/06/12 06	SR	61,72	V	0,36	V	71,09	V	0,00	V	0,74	V	138,83	V	32574	V
2017/06/12 07	SR	75,36	V	0,39	V	66,49	V	0,00	V	0,72	V	138,60	V	31978	V
2017/06/12 08	SR	39,94	V	0,32	V	87,94	V	0,00	V	0,77	V	137,13	V	31914	V
2017/06/12 09	SR	19,01	V	0,24	V	114,90	V	0,00	V	0,84	V	130,81	V	32205	V
2017/06/12 10	SR	24,25	V	0,26	V	103,39	V	0,00	V	0,86	V	129,71	V	31799	V
2017/06/12 11	SR	18,90	V	0,29	V	116,05	V	0,00	V	0,91	V	127,73	V	32154	V
2017/06/12 12	SR	25,93	V	0,29	V	106,52	V	0,00	V	0,93	V	128,20	V	32111	V
2017/06/12 13	SR	37,22	V	1,38	V	109,60	V	0,92	V	0,95	V	128,02	V	31640	V
2017/06/12 14	SR	12,13	V	0,29	V	121,77	V	0,00	V	0,99	V	127,12	V	30938	V
2017/06/12 15	SR	13,31	V	0,34	V	139,86	V	0,00	V	1,06	V	126,65	V	32389	V
2017/06/12 16	SR	11,19	V	0,40	V	139,93	V	0,00	V	1,10	V	127,17	V	34010	V
2017/06/12 17	SR	33,86	V	0,38	V	94,73	V	0,00	V	1,03	V	127,79	V	31600	V
2017/06/12 18	SR	33,32	V	0,39	V	92,23	V	0,00	V	0,96	V	127,00	V	32206	V
2017/06/12 19	SR	14,26	V	0,40	V	130,93	V	0,00	V	1,00	V	128,84	V	33038	V
2017/06/12 20	SR	31,57	V	0,40	V	116,67	V	0,00	V	0,99	V	130,42	V	32218	V
2017/06/12 21	SR	60,34	V	0,65	V	96,71	V	0,01	V	0,92	V	129,72	V	31613	V
2017/06/12 22	SR	34,97	V	0,42	V	105,60	V	0,00	V	0,83	V	128,62	V	31986	V
2017/06/12 23	SR	68,85	V	0,52	V	78,72	V	0,00	V	0,78	V	130,32	V	31048	V
2017/06/12 24	SR	48,00	V	0,37	V	77,89	V	0,00	V	0,77	V	130,84	V	30814	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-75.4	0.2-1.4	66.5-139.9	0.0-0.9	0.7-1.1	126.6-139.0	30813.5-34010.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.8	0.4	102.5	0	0.9	131.7	32127.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: