


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/05 01	SR	110,38	V	1,83	V	89,19	V	0,14	V	0,41	V	95,93	V	28943	V
2019/06/05 02	SR	50,01	V	0,55	V	110,41	V	0,00	V	0,94	V	93,27	V	29894	V
2019/06/05 03	SR	27,30	V	0,43	V	126,56	V	0,00	V	0,83	V	91,44	V	30138	V
2019/06/05 04	SR	39,73	V	0,50	V	128,13	V	0,00	V	0,63	V	90,89	V	30130	V
2019/06/05 05	SR	37,56	V	0,48	V	136,60	V	0,00	V	0,37	V	109,97	V	30373	V
2019/06/05 06	SR	41,99	V	0,60	V	138,91	V	0,00	V	0,48	V	91,99	V	30364	V
2019/06/05 07	SR	52,31	V	0,68	V	125,41	V	0,00	V	0,50	V	90,58	V	32064	V
2019/06/05 08	SR	30,86	V	0,49	V	143,66	V	0,00	V	0,49	V	90,50	V	31577	V
2019/06/05 09	SR	26,45	V	0,45	V	159,54	V	0,00	V	0,39	V	111,07	V	30208	V
2019/06/05 10	SR	46,33	V	0,55	V	137,09	V	0,00	V	0,42	V	101,77	V	30102	V
2019/06/05 11	SR	10,66	V	0,47	V	224,93	V	0,00	V	0,46	V	103,69	V	32819	V
2019/06/05 12	SR	59,42	V	1,04	V	175,17	V	0,00	V	0,35	V	105,88	V	17498	V
2019/06/05 13	SR	5,40	V	0,71	V	229,28	V	0,00	V	0,29	V	114,13	V	22190	V
2019/06/05 14	SR	25,21	V	0,45	V	176,76	V	0,00	V	0,41	V	123,23	V	33145	V
2019/06/05 15	SR	108,87	V	1,15	V	90,79	V	0,03	V	0,47	V	102,06	V	30366	V
2019/06/05 16	SR	124,73	V	0,97	V	80,11	V	0,00	V	0,59	V	102,29	V	29693	V
2019/06/05 17	SR	90,46	V	0,66	V	78,37	V	0,00	V	0,61	V	102,05	V	30124	V
2019/06/05 18	SR	103,88	V	1,16	V	75,59	V	0,07	V	0,65	V	101,85	V	29854	V
2019/06/05 19	SR	37,89	V	0,45	V	110,21	V	0,00	V	0,80	V	102,48	V	31681	V
2019/06/05 20	SR	25,88	V	0,43	V	112,56	V	0,00	V	0,95	V	103,03	V	32248	V
2019/06/05 21	SR	55,76	V	0,42	V	79,20	V	0,00	V	1,22	V	102,52	V	31081	V
2019/06/05 22	SR	49,11	V	0,45	V	75,87	V	0,00	V	1,09	V	108,32	V	31132	V
2019/06/05 23	SR	67,51	V	0,52	V	76,75	V	0,00	V	0,62	V	109,21	V	30769	V
2019/06/05 24	SR	75,85	V	0,74	V	87,86	V	0,01	V	1,08	V	102,94	V	30992	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-124.7	0.4-1.8	75.6-229.3	0.0-0.1	0.3-1.2	90.5-123.2	17497.6-33145.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.7	123.7	0	0.6	102.1	29891
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/06 01	SR	67,41	V	0,59	V	116,29	V	0,00	V	1,08	V	102,65	V	30871	V
2019/06/06 02	SR	105,48	V	3,27	V	157,82	V	0,36	V	0,67	V	103,14	V	30873	V
2019/06/06 03	SR	41,31	V	1,11	V	176,25	V	0,04	V	0,56	V	106,93	V	31286	V
2019/06/06 04	SR	102,18	V	4,31	V	129,51	V	0,64	V	0,48	V	107,83	V	30705	V
2019/06/06 05	SR	105,22	V	3,25	V	134,19	V	0,48	V	0,83	V	102,98	V	30639	V
2019/06/06 06	SR	69,71	V	3,27	V	144,15	V	0,69	V	0,59	V	103,00	V	30730	V
2019/06/06 07	SR	97,09	V	1,01	V	133,98	V	0,01	V	0,43	V	105,97	V	32687	V
2019/06/06 08	SR	27,31	V	0,46	V	161,05	V	0,29	V	0,30	V	120,16	V	31413	V
2019/06/06 09	SR	82,53	V	0,98	V	122,99	V	0,08	V	0,44	V	94,20	V	30492	V
2019/06/06 10	SR	93,73	V	1,14	V	106,82	V	0,20	V	0,54	V	90,42	V	30343	V
2019/06/06 11	SR	72,52	V	0,66	V	105,75	V	0,00	V	0,52	V	94,54	V	30440	V
2019/06/06 12	SR	91,29	V	0,85	V	105,58	V	0,01	V	0,38	V	91,63	V	30068	V
2019/06/06 13	SR	116,18	V	1,10	V	97,20	V	0,03	V	1,44	V	89,85	V	30462	V
2019/06/06 14	SR	77,45	V	0,64	V	105,03	V	0,00	V	1,42	V	90,19	V	30217	V
2019/06/06 15	SR	54,16	V	0,63	V	136,11	V	0,01	V	0,77	V	95,62	V	30184	V
2019/06/06 16	SR	82,59	V	1,20	V	153,46	V	0,15	V	0,39	V	90,23	V	30651	V
2019/06/06 17	SR	46,35	V	0,52	V	158,56	V	0,00	V	0,53	V	89,64	V	30513	V
2019/06/06 18	SR	70,37	V	0,60	V	107,18	V	0,00	V	1,08	V	89,66	V	29572	V
2019/06/06 19	SR	5,97	V	0,50	V	227,31	V	0,00	V	0,31	V	114,55	V	22693	V
2019/06/06 20	SR	34,49	V	0,45	V	151,45	V	0,00	V	0,42	V	117,94	V	28652	V
2019/06/06 21	SR	70,47	V	0,60	V	82,86	V	0,00	V	0,73	V	91,10	V	30220	V
2019/06/06 22	SR	28,24	V	0,43	V	119,55	V	0,00	V	1,57	V	90,53	V	30887	V
2019/06/06 23	SR	82,69	V	2,44	V	110,96	V	0,38	V	1,04	V	90,69	V	30569	V
2019/06/06 24	SR	54,30	V	0,48	V	112,24	V	0,00	V	0,89	V	90,65	V	30693	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-116.2	0.4-4.3	82.9-227.3	0.0-0.7	0.3-1.6	89.6-120.2	22693.3-32686.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	1.3	131.5	0.1	0.7	98.5	30244.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/07 01	SR	92,39	V	1,08	V	110,02	V	0,41	V	0,68	V	106,33	V	30043	V
2019/06/07 02	SR	86,20	V	1,12	V	107,48	V	0,14	V	0,27	V	92,04	V	30264	V
2019/06/07 03	SR	58,82	V	0,72	V	133,06	V	0,02	V	0,91	V	90,64	V	30935	V
2019/06/07 04	SR	126,54	V	2,23	V	130,42	V	0,40	V	1,17	V	90,45	V	30843	V
2019/06/07 05	SR	59,27	V	2,69	V	180,63	V	2,57	V	0,83	V	90,25	V	31303	V
2019/06/07 06	SR	53,12	V	0,97	V	146,24	V	2,76	V	0,47	V	113,96	V	30317	V
2019/06/07 07	SR	75,57	V	0,61	V	108,43	V	0,75	V	0,32	V	90,04	V	33227	V
2019/06/07 08	SR	75,31	V	0,59	V	108,72	V	2,38	V	0,91	V	88,75	V	32364	V
2019/06/07 09	SR	78,79	V	0,84	V	120,71	V	4,31	V	0,85	V	88,61	V	32181	V
2019/06/07 10	SR	74,08	V	1,26	V	132,18	V	6,14	V	0,69	V	88,51	V	31976	V
2019/06/07 11	SR	61,57	V	0,69	V	132,24	V	4,67	V	0,33	V	94,09	V	31246	V
2019/06/07 12	SR	21,61	V	0,39	V	139,48	V	2,71	V	0,27	V	89,17	V	32356	V
2019/06/07 13	SR	21,97	V	0,40	V	129,78	V	0,86	V	0,52	V	89,40	V	32609	V
2019/06/07 14	SR	73,14	V	0,58	V	97,55	V	0,02	V	0,65	V	96,98	V	31672	V
2019/06/07 15	SR	47,05	V	0,49	V	115,84	V	0,03	V	0,28	V	99,83	V	30320	V
2019/06/07 16	SR	77,60	V	0,42	V	72,53	V	0,00	V	0,30	V	89,02	V	30789	V
2019/06/07 17	SR	45,08	V	0,40	V	101,18	V	0,00	V	0,79	V	89,06	V	31966	V
2019/06/07 18	SR	45,74	V	0,40	V	105,11	V	0,00	V	1,64	V	89,93	V	32123	V
2019/06/07 19	SR	105,36	V	1,04	V	88,43	V	0,03	V	1,78	V	89,66	V	31583	V
2019/06/07 20	SR	57,86	V	0,44	V	105,14	V	0,00	V	1,32	V	96,64	V	31894	V
2019/06/07 21	SR	68,56	V	0,51	V	100,56	V	0,00	V	0,74	V	89,59	V	32257	V
2019/06/07 22	SR	99,72	V	1,93	V	99,12	V	0,01	V	1,74	V	89,05	V	32499	V
2019/06/07 23	SR	126,55	V	2,48	V	85,71	V	0,00	V	2,35	V	88,94	V	32707	V
2019/06/07 24	SR	115,74	V	2,62	V	92,08	V	0,04	V	1,29	V	104,04	V	32207	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-126.5	0.4-2.7	72.5-180.6	0.0-6.1	0.3-2.4	88.5-114.0	30042.5-33227.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.8	1	114.3	1.2	0.9	93.1	31653.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/08 01	SR	126,63	V	3,46	V	91,95	V	0,01	V	0,71	V	90,15	V	31968	V
2019/06/08 02	SR	85,58	V	2,24	V	98,59	V	0,00	V	1,50	V	88,74	V	32528	V
2019/06/08 03	SR	89,49	V	1,70	V	102,56	V	0,00	V	1,58	V	88,86	V	32438	V
2019/06/08 04	SR	27,61	V	0,41	V	123,85	V	0,00	V	1,44	V	89,15	V	32248	V
2019/06/08 05	SR	62,76	V	0,51	V	96,36	V	0,00	V	1,36	V	89,33	V	31714	V
2019/06/08 06	SR	65,53	V	0,50	V	100,66	V	0,00	V	1,14	V	105,54	V	31617	V
2019/06/08 07	SR	75,44	V	0,61	V	87,71	V	0,00	V	0,50	V	130,91	V	32683	V
2019/06/08 08	SR	87,24	V	0,71	V	85,03	V	0,00	V	0,56	V	131,56	V	30198	V
2019/06/08 09	SR	18,27	V	0,42	V	129,16	V	0,00	V	0,40	V	102,12	V	31440	V
2019/06/08 10	SR	22,86	V	0,42	V	122,63	V	0,00	V	0,41	V	88,70	V	32333	V
2019/06/08 11	SR	48,23	V	0,47	V	103,53	V	0,00	V	0,73	V	88,12	V	32464	V
2019/06/08 12	SR	57,48	V	0,48	V	96,73	V	0,00	V	0,91	V	87,84	V	32236	V
2019/06/08 13	SR	45,03	V	0,42	V	99,64	V	0,00	V	1,16	V	88,16	V	32017	V
2019/06/08 14	SR	54,96	V	0,44	V	97,34	V	0,00	V	1,11	V	94,80	V	30995	V
2019/06/08 15	SR	25,28	V	0,45	V	144,19	V	0,00	V	0,69	V	109,69	V	31732	V
2019/06/08 16	SR	89,83	V	0,61	V	89,16	V	0,00	V	0,46	V	95,11	V	30078	V
2019/06/08 17	SR	90,97	V	0,56	V	82,40	V	0,00	V	0,57	V	87,79	V	30065	V
2019/06/08 18	SR	55,67	V	0,42	V	98,73	V	0,00	V	0,57	V	93,57	V	29939	V
2019/06/08 19	SR	50,51	V	0,49	V	103,94	V	0,00	V	0,64	V	87,38	V	29813	V
2019/06/08 20	SR	81,36	V	0,43	V	79,15	V	0,00	V	0,71	V	86,85	V	29654	V
2019/06/08 21	SR	105,52	V	0,63	V	73,62	V	0,00	V	0,64	V	92,52	V	29784	V
2019/06/08 22	SR	57,58	V	0,44	V	90,23	V	0,00	V	0,46	V	96,43	V	29785	V
2019/06/08 23	SR	90,20	V	0,51	V	84,39	V	0,00	V	0,63	V	88,34	V	30826	V
2019/06/08 24	SR	87,45	V	0,67	V	93,59	V	0,01	V	0,70	V	88,95	V	31155	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-126.6	0.4-3.5	73.6-144.2	0.0-0.0	0.4-1.6	86.8-131.6	29654.0-32682.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	0.8	99	0	0.8	95.4	31238
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/06/09 01	SR	61,99	V	0,59	V	100,61	V	0,00	V	0,72	V	89,13	V	31235	V
2019/06/09 02	SR	95,35	V	0,99	V	95,68	V	0,00	V	0,75	V	92,79	V	30604	V
2019/06/09 03	SR	67,84	V	0,48	V	86,87	V	0,00	V	0,49	V	88,67	V	30059	V
2019/06/09 04	SR	41,77	V	0,41	V	113,31	V	0,00	V	0,74	V	88,13	V	31208	V
2019/06/09 05	SR	36,22	V	0,41	V	130,15	V	0,00	V	0,77	V	88,59	V	31609	V
2019/06/09 06	SR	37,38	V	0,43	V	128,55	V	0,00	V	0,75	V	89,56	V	31484	V
2019/06/09 07	SR	41,39	V	0,42	V	117,21	V	0,00	V	0,42	V	116,20	V	34199	V
2019/06/09 08	SR	23,52	V	0,38	V	126,23	V	0,00	V	0,31	V	90,20	V	32981	V
2019/06/09 09	SR	34,53	V	0,45	V	122,17	V	0,00	V	0,40	V	89,48	V	32389	V
2019/06/09 10	SR	46,67	V	0,45	V	112,69	V	0,00	V	0,42	V	88,92	V	31456	V
2019/06/09 11	SR	136,50	V	3,60	V	85,14	V	0,47	V	0,33	V	93,10	V	29549	V
2019/06/09 12	SR	113,62	V	1,28	V	92,09	V	0,02	V	0,33	V	85,81	V	30282	V
2019/06/09 13	SR	75,28	V	0,64	V	92,06	V	0,00	V	0,43	V	85,77	V	31071	V
2019/06/09 14	SR	71,87	V	0,55	V	103,63	V	0,00	V	0,50	V	86,77	V	31854	V
2019/06/09 15	SR	47,24	V	0,45	V	114,18	V	0,00	V	0,57	V	99,89	V	32354	V
2019/06/09 16	SR	45,10	V	0,41	V	104,64	V	0,00	V	0,33	V	90,42	V	31952	V
2019/06/09 17	SR	66,06	V	0,45	V	95,01	V	0,00	V	0,39	V	87,84	V	31688	V
2019/06/09 18	SR	63,82	V	0,44	V	96,15	V	0,00	V	0,46	V	86,93	V	31685	V
2019/06/09 19	SR	58,14	V	0,42	V	102,80	V	0,00	V	0,43	V	92,58	V	31567	V
2019/06/09 20	SR	33,30	V	0,39	V	124,64	V	0,00	V	0,24	V	95,51	V	29788	V
2019/06/09 21	SR	32,58	V	0,39	V	137,17	V	0,00	V	0,24	V	85,02	V	30346	V
2019/06/09 22	SR	42,44	V	0,39	V	124,22	V	0,00	V	0,30	V	83,62	V	29812	V
2019/06/09 23	SR	27,14	V	0,40	V	129,24	V	0,00	V	0,21	V	97,22	V	29245	V
2019/06/09 24	SR	20,36	V	0,37	V	129,61	V	0,00	V	0,16	V	83,71	V	29201	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-136.5	0.4-3.6	85.1-137.2	0.0-0.5	0.2-0.8	83.6-116.2	29200.7-34199.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55	0.6	111	0	0.4	90.7	31150.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

