

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/07 01	SR	61,70	V	0,56	V	78,30	V	0,00	V	0,34	V	133,42	V	35199	V
2021/06/07 02	SR	69,16	V	0,58	V	75,48	V	0,00	V	0,34	V	133,32	V	34757	V
2021/06/07 03	SR	56,71	V	0,49	V	79,27	V	0,00	V	0,35	V	133,24	V	35055	V
2021/06/07 04	SR	36,45	V	0,37	V	83,38	V	0,00	V	0,36	V	133,50	V	35203	V
2021/06/07 05	SR	43,12	V	0,41	V	70,46	V	0,00	V	0,38	V	133,47	V	35078	V
2021/06/07 06	SR	40,81	V	0,38	V	68,77	V	0,00	V	0,40	V	133,38	V	34892	V
2021/06/07 07	SR	51,12	V	0,39	V	66,28	V	0,00	V	0,39	V	133,56	V	34824	V
2021/06/07 08	SR	72,53	V	0,52	V	63,41	V	0,00	V	0,37	V	134,13	V	34591	V
2021/06/07 09	SR	65,85	V	0,51	V	71,81	V	0,00	V	0,36	V	134,87	V	34609	V
2021/06/07 10	SR	68,49	V	0,58	V	72,57	V	0,00	V	0,35	V	135,18	V	34373	V
2021/06/07 11	SR	31,50	V	0,42	V	97,19	V	0,00	V	0,30	V	134,74	V	32757	V
2021/06/07 12	SR	91,66	V	1,48	V	146,18	V	0,04	V	0,23	V	127,40	V	27488	V
2021/06/07 13	SR	18,08	V	0,41	V	119,12	V	0,00	V	0,25	V	125,90	V	27283	V
2021/06/07 14	SR	144,19	V	5,88	V	87,33	V	4,23	V	0,35	V	129,69	V	33952	V
2021/06/07 15	SR	141,38	V	2,01	V	75,02	V	0,00	V	0,41	V	133,35	V	34806	V
2021/06/07 16	SR	67,92	V	0,79	V	84,33	V	0,00	V	0,31	V	132,69	V	35005	V
2021/06/07 17	SR	16,97	V	0,39	V	107,03	V	0,00	V	0,36	V	132,87	V	34882	V
2021/06/07 18	SR	37,89	V	0,36	V	80,01	V	0,00	V	0,31	V	132,11	V	34395	V
2021/06/07 19	SR	57,27	V	0,42	V	67,00	V	0,00	V	0,29	V	131,30	V	33814	V
2021/06/07 20	SR	100,46	V	0,92	V	56,60	V	0,00	V	0,35	V	132,37	V	34539	V
2021/06/07 21	SR	107,74	V	1,16	V	57,09	V	0,00	V	0,35	V	133,61	V	34709	V
2021/06/07 22	SR	89,60	V	0,89	V	54,17	V	0,00	V	0,36	V	133,79	V	34723	V
2021/06/07 23	SR	83,80	V	0,75	V	56,82	V	0,00	V	0,36	V	134,10	V	34645	V
2021/06/07 24	SR	67,99	V	0,55	V	55,07	V	0,00	V	0,37	V	134,39	V	34608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-144.2	0.4-5.9	54.2-146.2	0.0-4.2	0.2-0.4	125.9-135.2	27283.4-35203.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.6	0.9	78	0.2	0.3	132.8	34007.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/08 01	SR	49,65	V	0,48	V	65,69	V	0,00	V	0,36	V	134,60	V	34777	V
2021/06/08 02	SR	39,09	V	0,49	V	70,49	V	0,00	V	0,36	V	134,03	V	34659	V
2021/06/08 03	SR	54,23	V	0,65	V	64,79	V	0,00	V	0,35	V	134,13	V	34472	V
2021/06/08 04	SR	82,84	V	0,81	V	57,25	V	0,00	V	0,34	V	134,37	V	34473	V
2021/06/08 05	SR	97,47	V	0,84	V	53,59	V	0,00	V	0,34	V	134,73	V	34414	V
2021/06/08 06	SR	87,60	V	0,67	V	57,64	V	0,00	V	0,32	V	135,66	V	34396	V
2021/06/08 07	SR	105,79	V	0,83	V	54,89	V	0,00	V	0,36	V	136,56	V	34826	V
2021/06/08 08	SR	96,74	V	0,77	V	55,70	V	0,00	V	0,28	V	134,29	V	34172	V
2021/06/08 09	SR	101,39	V	1,04	V	57,93	V	0,00	V	0,33	V	134,89	V	34724	V
2021/06/08 10	SR	124,89	V	1,78	V	54,73	V	0,21	V	0,34	V	134,94	V	34323	V
2021/06/08 11	SR	63,82	V	0,56	V	66,69	V	0,00	V	0,33	V	135,02	V	34462	V
2021/06/08 12	SR	52,79	V	0,46	V	74,61	V	0,00	V	0,32	V	135,45	V	34652	V
2021/06/08 13	SR	86,59	V	0,72	V	62,80	V	0,00	V	0,39	V	135,60	V	34392	V
2021/06/08 14	SR	61,55	V	0,47	V	71,94	V	0,00	V	0,34	V	134,97	V	34446	V
2021/06/08 15	SR	92,47	V	0,84	V	62,69	V	0,00	V	0,38	V	134,49	V	34512	V
2021/06/08 16	SR	143,15	V	1,81	V	62,09	V	0,02	V	0,32	V	134,18	V	34355	V
2021/06/08 17	SR	118,18	V	2,55	V	79,75	V	0,05	V	0,28	V	134,44	V	34404	V
2021/06/08 18	SR	81,99	V	1,64	V	90,82	V	0,01	V	0,28	V	134,66	V	34552	V
2021/06/08 19	SR	94,12	V	1,88	V	90,97	V	0,06	V	0,28	V	134,77	V	34618	V
2021/06/08 20	SR	93,52	V	1,93	V	90,48	V	0,10	V	0,40	V	134,73	V	34925	V
2021/06/08 21	SR	90,90	V	1,63	V	89,24	V	0,04	V	0,34	V	135,15	V	35035	V
2021/06/08 22	SR	125,04	V	2,52	V	79,91	V	0,03	V	0,35	V	135,68	V	35095	V
2021/06/08 23	SR	20,70	V	0,44	V	128,97	V	0,00	V	0,37	V	135,79	V	35263	V
2021/06/08 24	SR	2,83	V	0,31	V	167,82	V	0,00	V	0,35	V	135,54	V	35317	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-143.2	0.3-2.5	53.6-167.8	0.0-0.2	0.3-0.4	134.0-136.6	34172.3-35317.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82	1.1	75.5	0	0.3	134.9	34636
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: *Giuseppe Pans*

RESPONSABILE IMPIANTO: *[Signature]*

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/09 01	SR	12,41	V	0,31	V	129,02	V	0,00	V	0,37	V	135,18	V	35244	V
2021/06/09 02	SR	14,19	V	0,32	V	118,65	V	0,00	V	0,38	V	135,36	V	35108	V
2021/06/09 03	SR	11,40	V	0,35	V	122,09	V	0,00	V	0,37	V	135,54	V	35255	V
2021/06/09 04	SR	14,88	V	0,30	V	111,10	V	0,00	V	0,37	V	135,89	V	35265	V
2021/06/09 05	SR	11,34	V	0,32	V	119,45	V	0,00	V	0,36	V	136,06	V	35185	V
2021/06/09 06	SR	11,90	V	0,30	V	116,69	V	0,00	V	0,59	V	136,16	V	35331	V
2021/06/09 07	SR	61,89	V	0,62	V	69,48	V	0,00	V	0,39	V	136,90	V	35355	V
2021/06/09 08	SR	117,26	V	1,26	V	53,83	V	0,00	V	0,35	V	137,74	V	35031	V
2021/06/09 09	SR	91,43	V	1,04	V	60,06	V	0,00	V	0,36	V	138,21	V	34806	V
2021/06/09 10	SR	127,15	V	1,65	V	57,15	V	0,03	V	0,46	V	138,42	V	34815	V
2021/06/09 11	SR	70,62	V	0,83	V	72,85	V	0,00	V	0,42	V	136,99	V	34864	V
2021/06/09 12	SR	81,74	V	1,00	V	67,56	V	0,00	V	0,38	V	136,49	V	34849	V
2021/06/09 13	SR	77,63	V	0,68	V	64,58	V	0,00	V	0,37	V	136,52	V	34990	V
2021/06/09 14	SR	25,73	V	0,37	V	93,32	V	0,00	V	0,32	V	135,70	V	33871	V
2021/06/09 15	SR	9,19	V	0,37	V	125,79	V	0,00	V	0,23	V	130,09	V	28935	V
2021/06/09 16	SR	82,72	V	0,63	V	59,73	V	0,00	V	0,35	V	132,61	V	33462	V
2021/06/09 17	SR	39,09	V	0,46	V	79,73	V	0,00	V	0,44	V	134,83	V	34562	V
2021/06/09 18	SR	33,14	V	0,43	V	83,40	V	0,00	V	0,37	V	135,23	V	35199	V
2021/06/09 19	SR	12,62	V	0,34	V	107,98	V	0,00	V	0,38	V	135,49	V	35397	V
2021/06/09 20	SR	16,15	V	0,32	V	98,15	V	0,00	V	0,44	V	135,59	V	35111	V
2021/06/09 21	SR	36,79	V	0,36	V	76,19	V	0,00	V	0,51	V	135,78	V	34812	V
2021/06/09 22	SR	19,46	V	0,32	V	92,51	V	0,00	V	0,55	V	136,28	V	34886	V
2021/06/09 23	SR	17,69	V	0,32	V	91,33	V	0,00	V	0,52	V	136,69	V	34708	V
2021/06/09 24	SR	27,29	V	0,34	V	78,31	V	0,00	V	0,48	V	136,84	V	34821	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-127.2	0.3-1.7	53.8-129.0	0.0-0.0	0.2-0.6	130.1-138.4	28935.4-35396.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.6	89.5	0	0.4	135.9	34660.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. M.S.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/10 01	SR	18,73	V	0,35	V	89,46	V	0,00	V	0,48	V	137,20	V	34777	V
2021/06/10 02	SR	27,15	V	0,35	V	78,26	V	0,00	V	0,45	V	137,44	V	34762	V
2021/06/10 03	SR	20,34	V	0,41	V	81,96	V	0,00	V	0,44	V	137,65	V	34632	V
2021/06/10 04	SR	19,93	V	0,38	V	87,40	V	0,00	V	0,40	V	137,84	V	34733	V
2021/06/10 05	SR	2,39	V	0,39	V	166,45	V	0,00	V	0,39	V	137,63	V	34783	V
2021/06/10 06	SR	0,15	V	0,36	V	165,51	V	0,00	V	0,28	V	136,31	V	34432	V
2021/06/10 07	SR	4,74	V	0,35	V	124,65	V	0,00	V	0,41	V	136,91	V	34800	V
2021/06/10 08	SR	11,09	V	0,36	V	109,34	V	0,00	V	0,47	V	138,35	V	34627	V
2021/06/10 09	SR	20,70	V	0,42	V	88,50	V	0,00	V	0,48	V	138,95	V	34618	V
2021/06/10 10	SR	23,08	V	0,33	V	84,50	V	0,00	V	0,58	V	138,21	V	34534	V
2021/06/10 11	SR	32,32	V	0,38	V	79,48	V	0,00	V	0,52	V	135,99	V	34463	V
2021/06/10 12	SR	43,95	V	0,34	V	61,62	V	0,00	V	0,52	V	135,84	V	34689	V
2021/06/10 13	SR	63,60	V	0,39	V	52,19	V	0,00	V	0,57	V	136,17	V	34949	V
2021/06/10 14	SR	30,31	V	0,32	V	72,95	V	0,00	V	0,48	V	135,83	V	34842	V
2021/06/10 15	SR	31,00	V	0,46	V	79,00	V	0,00	V	0,37	V	134,78	V	33998	V
2021/06/10 16	SR	16,16	V	0,35	V	94,19	V	0,00	V	0,32	V	134,49	V	34681	V
2021/06/10 17	SR	13,99	V	0,44	V	101,86	V	0,00	V	0,37	V	135,27	V	35127	V
2021/06/10 18	SR	24,90	V	0,37	V	92,59	V	0,00	V	0,32	V	135,42	V	35016	V
2021/06/10 19	SR	28,99	V	0,32	V	83,34	V	0,00	V	0,29	V	135,29	V	34671	V
2021/06/10 20	SR	36,19	V	0,33	V	77,09	V	0,00	V	0,30	V	134,97	V	34423	V
2021/06/10 21	SR	65,81	V	0,55	V	60,67	V	0,00	V	0,34	V	134,62	V	33856	V
2021/06/10 22	SR	61,88	V	0,50	V	58,77	V	0,00	V	0,35	V	134,53	V	33536	V
2021/06/10 23	SR	94,22	V	0,66	V	49,35	V	0,01	V	0,34	V	134,33	V	33452	V
2021/06/10 24	SR	114,02	V	0,76	V	46,13	V	0,02	V	0,33	V	134,06	V	32966	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-114.0	0.3-0.8	46.1-166.5	0.0-0.0	0.3-0.6	134.1-138.9	32965.5-35126.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.6	0.4	86.9	0	0.4	136.2	34473.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/11 01	SR	71,44	V	0,49	V	57,30	V	0,00	V	0,36	V	134,82	V	33572	V
2021/06/11 02	SR	69,61	V	0,42	V	56,26	V	0,00	V	0,38	V	135,81	V	33926	V
2021/06/11 03	SR	85,11	V	0,54	V	55,12	V	0,00	V	0,39	V	136,87	V	34133	V
2021/06/11 04	SR	70,09	V	0,47	V	56,56	V	0,00	V	0,40	V	137,71	V	34258	V
2021/06/11 05	SR	60,85	V	0,41	V	58,49	V	0,00	V	0,42	V	138,36	V	34437	V
2021/06/11 06	SR	59,04	V	0,42	V	58,76	V	0,00	V	0,41	V	138,45	V	34428	V
2021/06/11 07	SR	88,62	V	0,75	V	52,61	V	0,02	V	2,84	V	137,35	V	33469	V
2021/06/11 08	SR	119,02	V	0,94	V	48,34	V	0,02	V	0,42	V	131,52	V	33100	V
2021/06/11 09	SR	80,16	V	0,59	V	56,03	V	0,00	V	0,45	V	131,37	V	33704	V
2021/06/11 10	SR	79,45	V	0,62	V	60,19	V	0,00	V	0,50	V	131,99	V	34007	V
2021/06/11 11	SR	54,69	V	0,46	V	70,22	V	0,00	V	0,45	V	132,44	V	34346	V
2021/06/11 12	SR	58,23	V	0,43	V	66,92	V	0,00	V	0,43	V	132,77	V	34507	V
2021/06/11 13	SR	68,25	V	0,47	V	61,81	V	0,00	V	0,43	V	132,70	V	34337	V
2021/06/11 14	SR	69,05	V	0,52	V	65,08	V	0,00	V	0,46	V	133,08	V	34608	V
2021/06/11 15	SR	42,19	V	0,40	V	77,32	V	0,00	V	0,35	V	132,70	V	34618	V
2021/06/11 16	SR	64,18	V	0,49	V	73,66	V	0,00	V	0,31	V	132,26	V	34474	V
2021/06/11 17	SR	41,95	V	0,33	V	79,85	V	0,00	V	0,28	V	132,02	V	34134	V
2021/06/11 18	SR	27,83	V	0,31	V	88,56	V	0,00	V	0,26	V	131,32	V	33699	V
2021/06/11 19	SR	37,11	V	0,32	V	81,88	V	0,00	V	0,27	V	130,69	V	33720	V
2021/06/11 20	SR	37,07	V	0,47	V	87,61	V	0,00	V	0,33	V	129,48	V	33710	V
2021/06/11 21	SR	23,67	V	0,39	V	97,33	V	0,00	V	0,37	V	130,08	V	33984	V
2021/06/11 22	SR	12,36	V	0,34	V	107,97	V	0,00	V	0,47	V	131,90	V	35086	V
2021/06/11 23	SR	11,52	V	0,41	V	108,93	V	0,00	V	0,49	V	132,66	V	34905	V
2021/06/11 24	SR	17,92	V	0,43	V	96,77	V	0,00	V	0,54	V	133,12	V	34942	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-119.0	0.3-0.9	48.3-108.9	0.0-0.0	0.3-2.8	129.5-138.5	33099.8-35085.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.2	0.5	71.8	0	0.5	133.4	34171
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/12 01	SR	33,36	V	0,48	V	81,89	V	0,00	V	0,45	V	133,73	V	34901	V
2021/06/12 02	SR	26,61	V	0,46	V	87,27	V	0,00	V	0,45	V	133,97	V	35039	V
2021/06/12 03	SR	31,55	V	0,43	V	80,89	V	0,00	V	0,42	V	133,97	V	34833	V
2021/06/12 04	SR	48,77	V	0,44	V	70,94	V	0,00	V	0,39	V	133,98	V	34253	V
2021/06/12 05	SR	61,89	V	0,45	V	62,08	V	0,00	V	0,40	V	134,09	V	34312	V
2021/06/12 06	SR	52,33	V	0,54	V	64,34	V	0,00	V	0,40	V	134,36	V	34304	V
2021/06/12 07	SR	57,02	V	0,53	V	64,70	V	0,00	V	0,42	V	134,80	V	34656	V
2021/06/12 08	SR	43,12	V	0,48	V	69,29	V	0,00	V	0,44	V	133,51	V	34390	V
2021/06/12 09	SR	52,82	V	0,41	V	68,18	V	0,00	V	0,42	V	131,83	V	34256	V
2021/06/12 10	SR	33,98	V	0,33	V	79,53	V	0,00	V	0,43	V	132,65	V	34686	V
2021/06/12 11	SR	50,97	V	0,36	V	67,91	V	0,00	V	0,39	V	132,87	V	34503	V
2021/06/12 12	SR	42,81	V	0,35	V	74,92	V	0,00	V	0,38	V	133,36	V	34718	V
2021/06/12 13	SR	40,86	V	0,35	V	76,75	V	0,00	V	0,46	V	134,08	V	34876	V
2021/06/12 14	SR	26,34	V	0,30	V	87,50	V	0,00	V	0,45	V	134,23	V	35161	V
2021/06/12 15	SR	34,24	V	0,32	V	76,89	V	0,00	V	0,44	V	134,68	V	34904	V
2021/06/12 16	SR	25,34	V	0,31	V	83,73	V	0,00	V	0,45	V	134,92	V	34996	V
2021/06/12 17	SR	44,25	V	0,36	V	69,89	V	0,00	V	0,47	V	135,26	V	34786	V
2021/06/12 18	SR	52,26	V	0,39	V	64,56	V	0,00	V	0,45	V	135,58	V	34640	V
2021/06/12 19	SR	35,34	V	0,34	V	79,17	V	0,00	V	0,44	V	135,81	V	34978	V
2021/06/12 20	SR	36,76	V	0,46	V	76,35	V	0,00	V	0,44	V	136,06	V	34910	V
2021/06/12 21	SR	29,01	V	0,43	V	82,76	V	0,00	V	0,45	V	136,20	V	34852	V
2021/06/12 22	SR	42,33	V	0,39	V	64,48	V	0,00	V	0,53	V	136,10	V	34734	V
2021/06/12 23	SR	44,27	V	0,34	V	63,80	V	0,00	V	0,49	V	136,45	V	34849	V
2021/06/12 24	SR	65,93	V	0,38	V	54,76	V	0,00	V	0,44	V	136,60	V	34431	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.3-65.9	0.3-0.5	54.8-87.5	0.0-0.0	0.4-0.5	131.8-136.6	34253.1-35161.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.4	73	0	0.4	134.5	34707
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/06/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/06/13 01	SR	59,70	V	0,43	V	61,38	V	0,00	V	0,46	V	137,01	V	34690	V
2021/06/13 02	SR	66,05	V	0,43	V	59,86	V	0,01	V	0,45	V	137,59	V	34705	V
2021/06/13 03	SR	64,41	V	0,36	V	57,62	V	0,00	V	0,42	V	137,78	V	34548	V
2021/06/13 04	SR	69,01	V	0,37	V	57,45	V	0,00	V	0,42	V	137,92	V	34532	V
2021/06/13 05	SR	45,69	V	0,31	V	66,28	V	0,00	V	0,45	V	138,29	V	34614	V
2021/06/13 06	SR	29,98	V	0,29	V	75,41	V	0,00	V	0,48	V	138,12	V	34625	V
2021/06/13 07	SR	19,82	V	0,34	V	87,10	V	0,00	V	0,51	V	137,92	V	34710	V
2021/06/13 08	SR	34,89	V	0,35	V	69,86	V	0,00	V	0,64	V	138,01	V	34421	V
2021/06/13 09	SR	27,25	V	0,32	V	75,32	V	0,03	V	0,51	V	135,81	V	34382	V
2021/06/13 10	SR	42,41	V	0,37	V	65,17	V	0,18	V	0,47	V	134,18	V	34234	V
2021/06/13 11	SR	59,13	V	0,37	V	56,06	V	0,17	V	0,45	V	134,25	V	34336	V
2021/06/13 12	SR	79,69	V	0,43	V	49,72	V	0,17	V	0,40	V	134,28	V	34027	V
2021/06/13 13	SR	83,61	V	0,46	V	50,09	V	0,10	V	0,38	V	134,14	V	33767	V
2021/06/13 14	SR	74,35	V	0,44	V	51,24	V	0,20	V	0,45	V	133,29	V	34266	V
2021/06/13 15	SR	118,76	V	0,81	V	43,88	V	0,06	V	0,45	V	132,02	V	34302	V
2021/06/13 16	SR	88,75	V	0,49	V	43,31	V	0,13	V	0,49	V	132,07	V	34362	V
2021/06/13 17	SR	55,14	V	0,38	V	52,87	V	0,18	V	0,59	V	131,61	V	34261	V
2021/06/13 18	SR	67,10	V	0,43	V	49,51	V	0,20	V	0,51	V	130,30	V	34383	V
2021/06/13 19	SR	71,16	V	0,47	V	45,52	V	0,13	V	0,51	V	130,49	V	34470	V
2021/06/13 20	SR	74,38	V	0,50	V	44,23	V	0,19	V	0,52	V	130,65	V	34416	V
2021/06/13 21	SR	76,97	V	0,48	V	45,84	V	0,02	V	0,57	V	130,92	V	34352	V
2021/06/13 22	SR	50,22	V	0,44	V	59,50	V	0,10	V	2,02	V	128,48	V	34027	V
2021/06/13 23	SR	69,73	V	0,43	V	49,73	V	0,13	V	0,61	V	127,63	V	34670	V
2021/06/13 24	SR	81,66	V	0,48	V	50,96	V	0,11	V	0,55	V	128,45	V	34720	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.8-118.8	0.3-0.8	43.3-87.1	0.0-0.2	0.4-2.0	127.6-138.3	33766.7-34720.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.9	0.4	57	0.1	0.6	133.8	34409.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: