

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/30 01	SR	13,08	V	0,14	V	133,13	V	0,00	V	0,23	V	147,32	V	32165	V
2016/06/30 02	SR	20,91	V	0,13	V	131,15	V	0,00	V	0,23	V	147,52	V	32397	V
2016/06/30 03	SR	60,06	V	0,27	V	89,43	V	0,01	V	0,32	V	147,61	V	28759	V
2016/06/30 04	SR	73,54	V	0,72	V	81,21	V	0,00	V	0,26	V	148,47	V	28307	V
2016/06/30 05	SR	38,18	V	0,22	V	96,92	V	0,00	V	0,26	V	149,82	V	31301	V
2016/06/30 06	SR	17,28	V	0,13	V	121,35	V	0,00	V	0,28	V	150,36	V	33004	V
2016/06/30 07	SR	8,55	V	0,13	V	137,40	V	0,00	V	0,26	V	150,75	V	33617	V
2016/06/30 08	SR	17,51	V	0,14	V	126,99	V	0,00	V	0,22	V	149,29	V	33821	V
2016/06/30 09	SR	13,98	V	0,17	V	135,70	V	0,00	V	0,23	V	147,46	V	34101	V
2016/06/30 10	SR	12,71	V	0,18	V	135,78	V	0,00	V	0,31	V	148,32	V	35155	V
2016/06/30 11	SR	46,66	V	0,29	V	99,27	V	0,00	V	0,24	V	147,74	V	32093	V
2016/06/30 12	SR	106,96	V	1,00	V	79,47	V	0,00	V	0,28	V	147,59	V	26291	V
2016/06/30 13	AV	6,54	V	0,55	V	158,08	V	0,00	V	0,36	V	134,13	V	9606	V
2016/06/30 14	AV	1,56	V	0,42	V	178,38	V	0,00	V	0,29	V	130,92	V	28661	V
2016/06/30 15	AV	10,07	V	0,28	V	157,80	V	0,00	V	0,26	V	133,20	V	30404	V
2016/06/30 16	AV	169,43	V	4,43	V	59,22	NV	0,08	V	0,38	V	140,89	V	19719	V
2016/06/30 17	AV	102,27	V	1,04	V	81,49	V	0,00	V	0,26	V	145,09	V	28883	V
2016/06/30 18	SR	30,64	V	0,20	V	114,20	V	0,00	V	0,23	V	147,38	V	34187	V
2016/06/30 19	SR	73,87	V	0,25	V	112,60	V	0,11	V	0,31	V	148,82	V	31552	V
2016/06/30 20	SR	31,85	V	0,20	V	114,82	V	0,00	V	0,24	V	148,54	V	31559	V
2016/06/30 21	SR	70,82	V	0,30	V	96,46	V	0,01	V	0,25	V	147,39	V	28944	V
2016/06/30 22	SR	15,86	V	0,16	V	120,74	V	0,00	V	0,24	V	149,16	V	33928	V
2016/06/30 23	SR	7,14	V	0,16	V	154,13	V	0,00	V	0,24	V	149,18	V	34379	V
2016/06/30 24	SR	4,48	V	0,17	V	170,98	V	0,00	V	0,27	V	149,05	V	34554	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-107.0	0.1-1.0	79.5-171.0	0.0-0.1	0.2-0.3	147.3-150.8	26290.6-35155.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35	0.3	118.5	0	0.3	148.5	32111.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: