

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portato Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/12 01	SR	14,45	V	0,15	V	162,81	V	0,16	V	0,25	V	140,78	V	31276	V
2016/07/12 02	SR	38,33	V	0,17	V	128,50	V	0,07	V	0,32	V	142,48	V	30430	V
2016/07/12 03	SR	40,64	V	0,14	V	147,98	V	0,85	V	0,28	V	144,00	V	30748	V
2016/07/12 04	SR	6,34	V	0,01	V	160,19	V	0,00	V	0,27	V	144,86	V	32844	V
2016/07/12 05	SR	20,43	V	0,03	V	152,34	V	0,01	V	0,29	V	144,74	V	31914	V
2016/07/12 06	SR	49,60	V	0,17	V	128,22	V	0,09	V	0,27	V	144,60	V	29958	V
2016/07/12 07	SR	73,90	V	0,32	V	111,60	V	0,11	V	0,29	V	145,85	V	27949	V
2016/07/12 08	SR	33,82	V	0,21	V	124,52	V	0,02	V	0,24	V	146,17	V	31602	V
2016/07/12 09	SR	19,46	V	0,18	V	130,85	V	0,00	V	0,27	V	148,13	V	32961	V
2016/07/12 10	SR	10,60	V	0,12	V	153,10	V	0,00	V	0,27	V	149,11	V	34211	V
2016/07/12 11	SR	35,03	V	0,22	V	105,30	V	0,00	V	0,27	V	149,48	V	32226	V
2016/07/12 12	SR	12,53	V	0,10	V	127,34	V	0,00	V	0,34	V	149,48	V	34540	V
2016/07/12 13	SR	11,37	V	0,12	V	140,24	V	0,00	V	0,27	V	150,28	V	34565	V
2016/07/12 14	SR	7,20	V	0,10	V	160,15	V	0,00	V	0,28	V	150,59	V	34624	V
2016/07/12 15	SR	7,61	V	0,09	V	165,34	V	0,00	V	0,27	V	149,70	V	34419	V
2016/07/12 16	SR	4,44	V	0,08	V	169,99	V	0,00	V	0,27	V	147,36	V	34397	V
2016/07/12 17	SR	5,45	V	0,09	V	156,04	V	0,00	V	0,26	V	146,40	V	33632	V
2016/07/12 18	SR	2,43	V	0,08	V	175,04	V	0,00	V	0,27	V	146,41	V	35450	V
2016/07/12 19	SR	12,51	V	0,08	V	128,84	V	0,00	V	0,31	V	146,67	V	34411	V
2016/07/12 20	SR	13,38	V	0,10	V	137,57	V	0,00	V	0,24	V	145,62	V	33635	V
2016/07/12 21	SR	12,37	V	0,10	V	162,57	V	0,01	V	0,24	V	144,38	V	33035	V
2016/07/12 22	SR	4,86	V	0,10	V	181,58	V	0,00	V	0,24	V	143,19	V	33673	V
2016/07/12 23	SR	13,91	V	0,11	V	128,03	V	0,00	V	0,28	V	144,33	V	32371	V
2016/07/12 24	SR	13,22	V	0,07	V	128,51	V	0,00	V	0,24	V	144,87	V	33575	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-73.9	0.0-0.3	105.3-181.6	0.0-0.8	0.2-0.3	140.8-150.6	27949.1-35450.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.3	0.1	144.4	0.1	0.3	146.2	32851.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: