

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/13 01	SR	13,37	V	0,05	V	129,16	V	0,00	V	0,25	V	145,87	V	33769	V
2016/07/13 02	SR	14,36	V	0,06	V	126,83	V	0,00	V	0,25	V	146,87	V	34040	V
2016/07/13 03	SR	17,44	V	0,08	V	122,91	V	0,00	V	0,25	V	146,87	V	33616	V
2016/07/13 04	SR	33,85	V	0,10	V	105,71	V	0,00	V	0,26	V	147,02	V	32492	V
2016/07/13 05	SR	19,91	V	0,07	V	110,70	V	0,00	V	0,31	V	147,12	V	32557	V
2016/07/13 06	SR	18,37	V	0,06	V	119,57	V	0,00	V	0,26	V	147,66	V	32347	V
2016/07/13 07	SP	42,47	NV	0,73	NV	201,95	NV	0,00	NV	3,53	NV	140,08	V	26639	NV
2016/07/13 08	SP	1000,00	NV	1000,00	NV	73,41	NV	68,72	NV	0,00	NV	129,26	NV	88,16	NV
2016/07/13 09	AV	973,58	NV	548,16	NV	207,29	NV	30,12	NV	25,77	NV	118,83	NV	4786	NV
2016/07/13 10	AV	336,77	NV	80,90	NV	222,10	NV	4,56	NV	0,71	NV	116,85	V	11265	NV
2016/07/13 11	AV	9,49	V	2,88	V	218,03	V	0,00	V	0,41	V	115,68	V	15268	V
2016/07/13 12	AV	2,10	NV	1,78	NV	272,52	NV	0,00	NV	0,40	NV	125,48	V	28577	NV
2016/07/13 13	AV	27,58	NV	3,48	NV	183,76	NV	0,02	NV	0,32	NV	135,58	V	29842	NV
2016/07/13 14	AV	43,83	V	3,85	V	131,06	V	0,05	V	0,29	V	137,29	V	26416	V
2016/07/13 15	AV	16,53	V	0,41	V	130,22	V	0,00	V	0,23	V	137,42	V	29128	V
2016/07/13 16	AV	42,03	V	1,62	V	123,22	V	0,01	V	0,26	V	137,88	V	26868	V
2016/07/13 17	AV	31,18	V	3,21	V	132,70	V	0,13	V	0,27	V	142,70	V	31125	V
2016/07/13 18	SR	22,01	V	0,27	V	133,42	V	0,00	V	0,24	V	145,07	V	30065	V
2016/07/13 19	SR	5,72	V	0,21	V	184,43	V	0,00	V	0,24	V	144,10	V	31182	V
2016/07/13 20	SR	5,26	V	0,20	V	196,99	V	0,00	V	0,25	V	146,30	V	33271	V
2016/07/13 21	SR	27,34	V	0,23	V	132,03	V	0,00	V	0,24	V	147,21	V	32096	V
2016/07/13 22	SR	64,62	V	0,45	V	94,10	V	0,00	V	0,26	V	146,18	V	28604	V
2016/07/13 23	SR	57,14	V	0,23	V	79,79	V	0,00	V	0,24	V	144,73	V	30012	V
2016/07/13 24	SR	23,63	V	0,17	V	124,10	V	0,00	V	0,26	V	145,26	V	32558	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-64.6	0.0-0.5	79.8-197.0	0.0-0.0	0.2-0.3	144.1-147.7	28603.5-34039.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.8	0.2	127.7	0	0.3	146.2	32046.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: