

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/14 01	SR	42,19	V	0,14	V	90,16	V	0,10	V	0,23	V	145,59	V	30802	V
2016/07/14 02	SR	61,75	V	0,38	V	73,89	V	0,00	V	0,25	V	144,35	V	26998	V
2016/07/14 03	SR	30,12	V	0,19	V	94,46	V	0,00	V	0,23	V	144,43	V	29914	V
2016/07/14 04	SR	16,48	V	0,16	V	118,19	V	0,00	V	0,25	V	145,91	V	32935	V
2016/07/14 05	SR	20,43	V	0,13	V	105,57	V	0,00	V	0,24	V	146,73	V	32437	V
2016/07/14 06	SR	15,77	V	0,16	V	121,04	V	0,00	V	0,39	V	146,78	V	32294	V
2016/07/14 07	SR	37,71	V	0,26	V	106,83	V	0,00	V	0,25	V	147,32	V	30296	V
2016/07/14 08	SR	30,38	V	0,04	V	114,84	V	0,00	V	0,27	V	145,40	V	31906	V
2016/07/14 09	SR	18,49	V	0,01	V	138,90	V	0,00	V	0,28	V	143,91	V	32690	V
2016/07/14 10	SR	18,51	V	0,01	V	136,14	V	0,00	V	0,23	V	140,18	V	31861	V
2016/07/14 11	SR	14,50	V	0,01	V	136,12	V	0,00	V	0,23	V	140,19	V	31896	V
2016/07/14 12	SR	24,59	V	0,05	V	126,46	V	0,00	V	0,34	V	140,59	V	31838	V
2016/07/14 13	SR	20,85	V	0,01	V	130,86	V	0,00	V	0,24	V	140,97	V	32587	V
2016/07/14 14	SR	13,31	V	0,02	NV	152,68	V	0,00	V	0,25	NV	140,74	V	32199	NV
2016/07/14 15	SR	50,74	V	0,06	V	110,30	V	0,02	V	0,25	V	138,74	V	27397	V
2016/07/14 16	SR	14,85	V	0,01	V	121,41	V	0,00	V	0,23	V	138,84	V	30934	V
2016/07/14 17	SR	47,31	V	0,01	V	98,79	V	0,01	V	0,25	V	138,30	V	28812	V
2016/07/14 18	SR	49,67	V	0,04	NV	95,67	V	0,02	V	0,23	NV	137,70	V	29376	NV
2016/07/14 19	SR	56,30	V	0,08	V	89,76	V	0,01	V	0,24	V	137,94	V	28085	V
2016/07/14 20	SR	26,88	V	0,01	NV	100,58	V	0,00	V	0,23	NV	139,06	V	30926	NV
2016/07/14 21	SR	52,09	V	0,06	V	92,10	V	0,00	V	0,26	V	138,83	V	27580	V
2016/07/14 22	SR	17,28	V	0,02	V	129,30	V	0,00	V	0,24	V	140,69	V	32407	V
2016/07/14 23	SR	40,60	V	0,05	V	110,93	V	0,01	V	0,26	V	142,94	V	32196	V
2016/07/14 24	SR	46,52	V	0,08	NV	94,19	V	0,00	V	0,26	NV	144,02	V	31626	NV

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-61.7	0.0-0.4	73.9-152.7	0.0-0.1	0.2-0.4	137.7-147.3	26998.4-32934.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32	0.1	112	0	0.3	142.1	30793.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: