

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/15

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/07/15 01 | SR       | 45,29    | V     | 0,22      | V     | 88,25         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 143,85         | V     | 30751            | V     |
| 2016/07/15 02 | SR       | 35,80    | V     | 0,15      | V     | 96,51         | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 143,94         | V     | 31035            | V     |
| 2016/07/15 03 | SR       | 32,21    | V     | 0,10      | V     | 110,42        | V     | 0,01      | V     | 0,25      | V     | 143,87         | V     | 31465            | V     |
| 2016/07/15 04 | SR       | 7,20     | V     | 0,06      | V     | 146,81        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 144,20         | V     | 33568            | V     |
| 2016/07/15 05 | SR       | 21,73    | V     | 0,11      | V     | 126,06        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 143,78         | V     | 31519            | V     |
| 2016/07/15 06 | SR       | 5,56     | V     | 0,08      | V     | 173,36        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 144,74         | V     | 33858            | V     |
| 2016/07/15 07 | SR       | 9,26     | V     | 0,11      | V     | 166,48        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 146,79         | V     | 34371            | V     |
| 2016/07/15 08 | SR       | 11,57    | V     | 0,11      | V     | 154,55        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 144,24         | V     | 34585            | V     |
| 2016/07/15 09 | SR       | 21,51    | V     | 0,13      | V     | 146,70        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 143,74         | V     | 33402            | V     |
| 2016/07/15 10 | SR       | 10,89    | V     | 0,08      | V     | 168,04        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 145,24         | V     | 34541            | V     |
| 2016/07/15 11 | SR       | 29,61    | V     | 0,11      | V     | 127,57        | V     | 0,00      | V     | 0,33      | V     | 145,03         | V     | 31933            | V     |
| 2016/07/15 12 | SR       | 37,32    | V     | 0,10      | V     | 112,42        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 144,16         | V     | 30259            | V     |
| 2016/07/15 13 | SR       | 11,38    | V     | 0,04      | V     | 149,78        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 142,82         | V     | 31804            | V     |
| 2016/07/15 14 | SR       | 5,76     | V     | 0,03      | V     | 181,21        | V     | 0,15      | V     | 0,26      | V     | 142,13         | V     | 32552            | V     |
| 2016/07/15 15 | SR       | 6,43     | NV    | 0,14      | NV    | 193,23        | NV    | 2,61      | NV    | 0,27      | NV    | 142,50         | NV    | 32007            | NV    |
| 2016/07/15 16 | SR       | 9,95     | NV    | 0,20      | NV    | 192,10        | NV    | 1,31      | NV    | 0,30      | NV    | 143,44         | NV    | 29388            | NV    |
| 2016/07/15 17 | SR       | 34,03    | V     | 0,15      | V     | 111,88        | V     | 0,01      | V     | 0,29      | V     | 142,43         | V     | 27242            | V     |
| 2016/07/15 18 | SR       | 38,34    | V     | 0,25      | V     | 116,94        | V     | 0,01      | V     | 0,27      | V     | 141,20         | V     | 26523            | V     |
| 2016/07/15 19 | SR       | 10,00    | V     | 0,08      | V     | 134,61        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 141,42         | V     | 28311            | V     |
| 2016/07/15 20 | SR       | 13,77    | V     | 0,09      | V     | 118,85        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 142,11         | V     | 28632            | V     |
| 2016/07/15 21 | SR       | 7,11     | V     | 0,12      | V     | 141,63        | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 143,32         | V     | 29618            | V     |
| 2016/07/15 22 | SR       | 8,71     | V     | 0,10      | V     | 135,50        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 145,08         | V     | 30445            | V     |
| 2016/07/15 23 | SR       | 37,69    | V     | 0,21      | V     | 91,62         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 144,49         | V     | 26679            | V     |
| 2016/07/15 24 | SR       | 61,03    | V     | 0,24      | V     | 98,10         | V     | 0,21      | V     | 0,28      | V     | 142,58         | V     | 25973            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 5.6-61.0     | 0.0-0.3     | 88.3-181.2   | 0.0-0.2      | 0.2-0.4     | 141.2-146.8 | 25973.3-34585.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 22.5         | 0.1         | 131.7        | 0            | 0.3         | 143.7       | 30866.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: