

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/16 01	SR	42,75	V	0,20	V	102,82	V	0,00	V	0,32	V	145,43	V	28370	V
2016/07/16 02	SR	17,66	V	0,07	V	117,87	V	0,00	V	0,28	V	147,00	V	29931	V
2016/07/16 03	SR	13,10	V	0,05	V	118,70	V	0,00	V	0,28	V	146,83	V	29820	V
2016/07/16 04	SR	10,18	V	0,09	V	123,88	V	0,00	V	0,28	V	145,81	V	29114	V
2016/07/16 05	SR	18,89	V	0,06	V	102,94	V	0,00	V	0,35	V	145,20	V	28728	V
2016/07/16 06	SR	14,70	V	0,05	V	106,55	V	0,00	V	0,26	V	144,29	V	28144	V
2016/07/16 07	SR	10,50	V	0,09	V	117,26	V	0,00	V	0,27	V	145,20	V	29206	V
2016/07/16 08	SR	13,48	V	0,05	V	104,74	V	0,00	V	0,23	V	143,52	V	30848	V
2016/07/16 09	SR	20,56	V	0,03	V	97,67	V	0,00	V	0,24	V	142,02	V	30081	V
2016/07/16 10	AV	4,03	V	0,16	V	147,21	V	0,00	V	0,29	V	139,03	V	21982	V
2016/07/16 11	AV	7,92	V	0,49	V	212,76	V	0,00	V	0,48	V	126,43	V	11478	V
2016/07/16 12	AV	22,33	V	2,87	V	152,15	V	0,08	V	0,36	V	130,64	V	28456	V
2016/07/16 13	AV	9,99	V	0,04	V	123,39	V	0,00	V	0,26	V	139,34	V	31317	V
2016/07/16 14	AV	17,21	V	0,12	V	125,78	V	0,00	V	0,29	V	143,43	V	32371	V
2016/07/16 15	SR	28,52	V	0,09	V	106,64	V	0,00	V	0,28	V	144,38	V	31218	V
2016/07/16 16	SR	47,32	V	0,24	V	92,63	V	0,00	V	0,29	V	143,95	V	29035	V
2016/07/16 17	SR	43,89	V	0,19	V	100,54	V	0,01	V	0,30	V	143,33	V	29676	V
2016/07/16 18	SR	30,18	V	0,15	V	110,89	V	0,00	V	0,28	V	144,01	V	30126	V
2016/07/16 19	SR	24,75	V	0,07	V	105,96	V	0,00	V	0,27	V	143,69	V	30566	V
2016/07/16 20	SR	17,23	V	0,10	V	116,58	V	0,00	V	0,26	V	143,78	V	31132	V
2016/07/16 21	SR	16,55	V	0,10	V	118,58	V	0,00	V	0,26	V	143,44	V	30958	V
2016/07/16 22	SR	7,21	V	0,06	V	140,23	V	0,00	V	0,26	V	144,84	V	32982	V
2016/07/16 23	SR	10,94	V	0,04	V	126,71	V	0,00	V	0,25	V	145,67	V	32150	V
2016/07/16 24	SR	8,47	V	0,03	V	134,58	V	0,00	V	0,25	V	145,49	V	32098	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-47.3	0.0-0.2	92.6-140.2	0.0-0.0	0.2-0.4	142.0-147.0	28144.3-32982.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.9	0.1	112.9	0	0.3	144.6	30220.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: