

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/18 01	SR	12,32	V	0,09	V	123,28	V	0,00	V	0,25	V	144,56	V	30759	V
2016/07/18 02	SR	11,15	V	0,11	V	124,13	V	0,00	V	0,26	V	145,23	V	31543	V
2016/07/18 03	SR	12,61	V	0,07	V	117,49	V	0,00	V	0,25	V	145,81	V	31370	V
2016/07/18 04	SR	24,51	V	0,14	V	116,48	V	0,00	V	0,26	V	146,30	V	30568	V
2016/07/18 05	SR	18,82	V	0,12	V	125,28	V	0,01	V	0,25	V	146,60	V	31345	V
2016/07/18 06	SR	35,61	V	0,22	V	107,04	V	0,02	V	0,31	V	147,94	V	30306	V
2016/07/18 07	SR	20,79	V	0,14	V	120,74	V	0,00	V	0,26	V	148,45	V	31193	V
2016/07/18 08	SR	5,45	V	0,10	V	145,31	V	0,00	V	0,26	V	148,68	V	32402	V
2016/07/18 09	SR	7,24	V	0,08	V	138,18	V	0,00	V	0,26	V	149,11	V	32705	V
2016/07/18 10	SR	17,30	V	0,11	V	118,96	V	0,00	V	0,30	V	149,22	V	31877	V
2016/07/18 11	SR	15,32	V	0,14	V	126,60	V	0,00	V	0,26	V	147,47	V	31495	V
2016/07/18 12	SR	23,02	V	0,20	V	105,96	V	0,00	V	0,28	V	145,81	V	30315	V
2016/07/18 13	SR	5,31	V	0,15	V	146,65	V	0,00	V	0,31	V	147,43	V	34171	V
2016/07/18 14	SR	11,11	V	0,14	V	124,31	V	0,00	V	0,31	V	148,78	V	33472	V
2016/07/18 15	SR	49,26	V	0,29	V	87,33	V	0,00	V	0,30	V	146,39	V	28941	V
2016/07/18 16	SR	48,55	V	0,21	V	82,63	V	0,00	V	0,30	V	144,34	V	28450	V
2016/07/18 17	SR	35,86	V	0,20	V	91,09	V	0,00	V	0,31	V	142,90	V	28964	V
2016/07/18 18	SR	24,02	V	0,21	V	102,75	V	0,00	V	0,28	V	143,43	V	30252	V
2016/07/18 19	SR	16,64	V	0,20	V	104,79	V	0,00	V	0,27	V	143,39	V	30486	V
2016/07/18 20	SR	12,93	V	0,22	V	108,55	V	0,00	V	0,32	V	145,30	V	32180	V
2016/07/18 21	SR	13,47	V	0,21	V	109,19	V	0,00	V	0,26	V	145,75	V	31788	V
2016/07/18 22	SR	5,57	V	0,22	V	138,54	V	0,00	V	0,28	V	147,79	V	34055	V
2016/07/18 23	SR	4,91	V	0,22	V	139,57	V	0,00	V	0,29	V	149,24	V	34219	V
2016/07/18 24	SR	7,71	V	0,20	V	125,52	V	0,00	V	0,33	V	149,33	V	33739	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-49.3	0.1-0.3	82.6-146.7	0.0-0.0	0.3-0.3	142.9-149.3	28449.8-34218.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.3	0.2	117.9	0	0.3	146.6	31524.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

