

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/20 01	SR	27,07	V	0,13	V	93,63	V	0,00	V	0,25	V	147,09	V	29250	V
2016/07/20 02	SR	32,73	V	0,13	V	86,71	V	0,00	V	0,29	V	147,97	V	30057	V
2016/07/20 03	SR	14,87	V	0,06	V	100,10	V	0,00	V	0,27	V	149,70	V	32037	V
2016/07/20 04	SR	4,18	V	0,06	V	143,05	V	0,00	V	0,26	V	150,21	V	32631	V
2016/07/20 05	SR	5,30	V	0,05	V	142,59	V	0,00	V	0,26	V	149,99	V	32659	V
2016/07/20 06	SR	10,78	V	0,05	V	116,58	V	0,00	V	0,25	V	148,97	V	31579	V
2016/07/20 07	SR	21,95	V	0,09	V	110,43	V	0,00	V	0,26	V	148,29	V	30755	V
2016/07/20 08	SR	13,47	V	0,13	V	110,20	V	0,00	V	0,26	V	148,75	V	31802	V
2016/07/20 09	SR	22,90	V	0,10	V	91,52	V	0,00	V	0,24	V	147,94	V	30228	V
2016/07/20 10	SR	32,80	V	0,11	V	88,33	V	0,00	V	0,24	V	147,67	V	29502	V
2016/07/20 11	SR	26,25	V	0,11	V	94,51	V	0,00	V	0,24	V	147,86	V	30193	V
2016/07/20 12	SR	42,62	V	0,19	V	86,37	V	0,00	V	0,29	V	145,28	V	29482	V
2016/07/20 13	SR	35,48	V	0,16	V	79,26	V	0,00	V	0,26	V	145,35	V	29742	V
2016/07/20 14	SR	36,83	V	0,14	V	80,20	V	0,00	V	0,27	V	145,97	V	30453	V
2016/07/20 15	SR	22,99	V	0,12	V	90,06	V	0,00	V	0,29	V	147,25	V	31065	V
2016/07/20 16	SR	25,04	V	0,13	V	88,38	V	0,00	V	0,29	V	147,41	V	31034	V
2016/07/20 17	SR	15,00	V	0,12	V	103,86	V	0,00	V	0,29	V	147,34	V	31874	V
2016/07/20 18	SR	53,35	V	0,31	V	71,24	V	0,00	V	0,28	V	146,11	V	27658	V
2016/07/20 19	SR	46,91	V	0,25	V	75,15	V	0,00	V	0,26	V	145,86	V	29906	V
2016/07/20 20	SR	47,54	V	0,32	V	79,72	V	0,00	V	0,26	V	146,77	V	30433	V
2016/07/20 21	SR	19,11	V	0,16	V	103,77	V	0,00	V	0,25	V	148,26	V	31748	V
2016/07/20 22	SR	47,85	V	0,28	V	82,52	V	0,01	V	0,25	V	147,42	V	28891	V
2016/07/20 23	SR	33,93	V	0,17	V	82,43	V	0,00	V	0,24	V	146,71	V	28631	V
2016/07/20 24	SR	17,70	V	0,12	V	99,32	V	0,00	V	0,27	V	147,41	V	30470	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.2-53.3	0.1-0.3	71.2-143.1	0.0-0.0	0.2-0.3	145.3-150.2	27658.3-32658.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.4	0.1	95.8	0	0.3	147.6	30503.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 