

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/21 01	SR	40,47	V	0,16	V	73,77	V	0,00	V	0,23	V	146,53	V	28091	V
2016/07/21 02	SR	48,88	V	0,18	V	72,35	V	0,00	V	0,24	V	146,39	V	28438	V
2016/07/21 03	SR	20,08	V	0,09	V	97,35	V	0,00	V	0,25	V	147,50	V	31095	V
2016/07/21 04	SR	25,64	V	0,11	V	94,56	V	0,00	V	0,24	V	148,16	V	31274	V
2016/07/21 05	SR	38,36	V	0,11	V	81,40	V	0,00	V	0,24	V	149,13	V	31384	V
2016/07/21 06	SR	27,15	V	0,08	V	88,74	V	0,00	V	0,24	V	149,71	V	31477	V
2016/07/21 07	SR	24,25	V	0,07	V	96,21	V	0,00	V	0,25	V	150,58	V	32212	V
2016/07/21 08	SR	34,48	V	0,21	V	83,47	V	0,00	V	0,30	V	150,65	V	30343	V
2016/07/21 09	SR	56,68	V	0,27	V	87,77	V	0,01	V	0,27	V	149,67	V	29553	V
2016/07/21 10	SR	63,68	V	0,35	V	75,06	V	0,00	V	0,26	V	147,19	V	27499	V
2016/07/21 11	SR	45,12	V	0,32	V	92,41	V	0,01	V	0,27	V	146,24	V	29301	V
2016/07/21 12	SR	38,20	V	0,20	V	77,92	V	0,00	V	0,26	V	146,17	V	29423	V
2016/07/21 13	SR	24,12	V	0,15	V	91,65	V	0,00	V	0,31	V	146,28	V	30894	V
2016/07/21 14	SR	40,06	V	0,25	V	92,35	V	0,01	V	0,27	V	146,81	V	29164	V
2016/07/21 15	SR	19,70	V	0,18	V	109,76	V	0,00	V	0,26	V	148,30	V	31169	V
2016/07/21 16	SR	62,79	V	0,48	V	78,65	V	0,00	V	0,29	V	150,40	V	28876	V
2016/07/21 17	SR	27,04	V	0,18	V	93,17	V	0,00	V	0,26	V	150,42	V	30702	V
2016/07/21 18	SR	17,36	V	0,14	V	102,24	V	0,00	V	0,27	V	149,89	V	30697	V
2016/07/21 19	SR	12,65	V	0,17	V	117,94	V	0,00	V	0,27	V	149,61	V	31735	V
2016/07/21 20	SR	33,53	V	0,34	V	96,33	V	0,00	V	0,25	V	149,29	V	29544	V
2016/07/21 21	SR	15,48	V	0,23	V	125,52	V	0,00	V	0,25	V	148,07	V	30265	V
2016/07/21 22	SR	4,07	V	0,18	V	171,43	V	0,00	V	0,27	V	148,84	V	32499	V
2016/07/21 23	SR	3,24	V	0,17	V	163,05	V	0,00	V	0,25	V	148,73	V	31170	V
2016/07/21 24	SR	4,93	V	0,16	V	154,53	V	0,00	V	0,24	V	147,95	V	31302	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-63.7	0.1-0.5	72.4-171.4	0.0-0.0	0.2-0.3	146.2-150.6	27499.3-32499.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.3	0.2	100.7	0	0.3	148.4	30337.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: