

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/22 01	SR	19,92	V	0,22	V	122,69	V	0,00	V	0,24	V	148,60	V	30634	V
2016/07/22 02	SR	39,04	V	0,38	V	109,43	V	0,07	V	0,27	V	148,78	V	29729	V
2016/07/22 03	SR	7,42	V	0,12	V	138,06	V	0,00	V	0,25	V	150,25	V	31892	V
2016/07/22 04	SR	8,80	V	0,10	V	127,23	V	0,00	V	0,24	V	150,58	V	31471	V
2016/07/22 05	SR	54,30	V	0,28	V	76,02	V	0,00	V	0,24	V	149,65	V	27412	V
2016/07/22 06	SR	18,15	V	0,08	V	100,97	V	0,00	V	0,23	V	148,53	V	29428	V
2016/07/22 07	SR	13,77	V	0,05	V	102,78	V	0,00	V	0,23	V	149,08	V	29878	V
2016/07/22 08	SR	39,67	V	0,01	V	123,95	V	0,76	V	0,24	V	145,64	V	25194	V
2016/07/22 09	SR	9,25	V	0,01	V	114,41	V	0,00	V	0,21	V	139,10	V	27471	V
2016/07/22 10	SR	37,59	V	0,06	V	108,46	V	1,79	V	0,22	V	136,24	V	24410	V
2016/07/22 11	SR	79,91	V	0,03	V	68,17	V	0,07	V	0,25	V	138,90	V	27227	V
2016/07/22 12	SR	18,83	V	0,01	V	101,90	V	0,00	V	0,25	V	143,79	V	31099	V
2016/07/22 13	SR	8,57	V	0,01	V	131,33	V	0,00	V	0,26	V	146,01	V	33196	V
2016/07/22 14	SR	8,96	V	0,01	V	137,40	V	0,00	V	0,28	V	148,75	V	34111	V
2016/07/22 15	SR	20,44	V	0,04	V	112,16	V	0,02	V	0,34	V	149,13	V	32800	V
2016/07/22 16	SR	8,26	V	0,01	V	146,44	V	0,00	V	0,30	V	144,57	V	33071	V
2016/07/22 17	SR	8,52	V	0,01	V	144,33	V	0,00	V	0,27	V	142,09	V	33745	V
2016/07/22 18	SR	5,28	V	0,01	V	146,17	V	0,00	V	0,26	V	142,59	V	34497	V
2016/07/22 19	SR	33,26	V	0,04	V	103,73	V	0,30	V	0,27	V	142,02	V	31701	V
2016/07/22 20	SR	17,47	V	0,01	V	105,98	V	0,00	V	0,30	V	140,84	V	31449	V
2016/07/22 21	SR	37,18	V	0,02	V	100,33	V	0,00	V	0,25	V	140,96	V	30463	V
2016/07/22 22	SR	56,55	V	0,06	V	96,13	V	0,03	V	0,25	V	140,63	V	29453	V
2016/07/22 23	SR	12,79	V	0,01	V	124,32	V	0,00	V	0,24	V	141,88	V	32355	V
2016/07/22 24	SR	5,61	V	0,01	V	163,09	V	0,00	V	0,32	V	143,84	V	34588	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-79.9	0.0-0.4	68.2-163.1	0.0-1.8	0.2-0.3	136.2-150.6	24409.9-34588.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.7	0.1	116.9	0.1	0.3	144.7	30719.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: