

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/23 01	SR	9,06	V	0,02	V	139,90	V	0,00	V	0,29	V	144,84	V	33247	V
2016/07/23 02	SR	22,58	V	0,01	V	112,18	V	0,00	V	0,24	V	143,66	V	31608	V
2016/07/23 03	SR	35,27	V	0,06	V	95,29	V	0,00	V	0,24	V	142,66	V	29453	V
2016/07/23 04	SR	17,06	V	0,01	V	108,20	V	0,00	V	0,24	V	142,59	V	31345	V
2016/07/23 05	SR	64,52	V	0,03	V	102,68	V	0,82	V	0,26	V	142,88	V	29671	V
2016/07/23 06	SR	34,51	V	0,04	V	111,74	V	0,02	V	0,25	V	142,59	V	29198	V
2016/07/23 07	SR	43,09	V	0,02	V	82,82	V	0,00	V	0,24	V	143,53	V	28487	V
2016/07/23 08	SR	59,61	V	0,49	V	89,98	V	0,95	V	0,25	V	142,70	V	28285	V
2016/07/23 09	SR	42,07	V	0,19	V	82,67	V	0,00	V	0,24	V	142,29	V	29595	V
2016/07/23 10	SR	47,04	V	0,19	V	81,89	V	0,00	V	0,24	V	142,57	V	29567	V
2016/07/23 11	SR	34,68	V	0,11	V	87,86	V	0,00	V	0,24	V	143,12	V	30545	V
2016/07/23 12	SR	41,72	V	0,16	V	83,79	V	0,00	V	0,25	V	143,13	V	29376	V
2016/07/23 13	SR	52,37	V	0,21	V	72,77	V	0,00	V	0,26	V	143,71	V	29988	V
2016/07/23 14	SR	24,92	V	0,14	V	93,61	V	0,00	V	0,28	V	144,61	V	31311	V
2016/07/23 15	SR	27,37	V	0,12	V	97,28	V	0,00	V	0,24	V	145,01	V	32625	V
2016/07/23 16	SR	22,30	V	0,10	V	93,19	V	0,00	V	0,24	V	145,56	V	33121	V
2016/07/23 17	SR	15,50	V	0,11	V	109,55	V	0,00	V	0,32	V	146,66	V	33973	V
2016/07/23 18	SR	49,41	V	0,24	V	83,48	V	0,00	V	0,27	V	146,58	V	30560	V
2016/07/23 19	SR	51,35	V	0,16	V	78,05	V	0,00	V	0,25	V	145,36	V	30915	V
2016/07/23 20	SR	16,16	V	0,11	V	101,98	V	0,00	V	0,25	V	145,76	V	32375	V
2016/07/23 21	SR	41,16	V	0,21	V	83,10	V	0,00	V	0,27	V	145,16	V	30798	V
2016/07/23 22	SR	34,15	V	0,11	V	87,72	V	0,00	V	0,25	V	145,70	V	32177	V
2016/07/23 23	SR	30,56	V	0,09	V	88,51	V	0,00	V	0,24	V	145,86	V	31490	V
2016/07/23 24	SR	20,05	V	0,06	V	102,61	V	0,00	V	0,24	V	145,79	V	31753	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-64.5	0.0-0.5	72.8-139.9	0.0-0.9	0.2-0.3	142.3-146.7	28284.7-33972.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.1	94.6	0.1	0.3	144.3	30894.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: