

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/24 01	SR	23,04	V	0,05	V	97,14	V	0,00	V	0,24	V	145,69	V	31408	V
2016/07/24 02	SR	20,52	V	0,06	V	97,96	V	0,00	V	0,23	V	145,86	V	31680	V
2016/07/24 03	SR	19,75	V	0,09	V	101,42	V	0,00	V	0,24	V	146,86	V	32154	V
2016/07/24 04	SR	21,82	V	0,09	V	96,44	V	0,00	V	0,23	V	147,17	V	31820	V
2016/07/24 05	SR	17,44	V	0,05	V	108,16	V	0,00	V	0,23	V	147,66	V	32440	V
2016/07/24 06	SR	43,71	V	0,17	V	82,22	V	0,00	V	0,23	V	146,57	V	29279	V
2016/07/24 07	SR	44,45	V	0,19	V	78,89	V	0,00	V	0,25	V	146,18	V	28684	V
2016/07/24 08	SR	61,70	V	0,19	V	74,71	V	0,00	V	0,24	V	145,67	V	27720	V
2016/07/24 09	SR	40,74	V	0,12	V	83,31	V	0,00	V	0,22	V	143,60	V	28528	V
2016/07/24 10	SR	26,56	V	0,07	V	91,54	V	0,00	V	0,22	V	144,01	V	29738	V
2016/07/24 11	SR	43,66	V	0,12	V	83,86	V	0,02	V	0,23	V	144,66	V	29307	V
2016/07/24 12	SR	53,25	V	0,18	V	85,57	V	0,02	V	0,25	V	144,90	V	28246	V
2016/07/24 13	SR	34,01	V	0,12	V	77,68	V	0,00	V	0,25	V	145,14	V	28902	V
2016/07/24 14	SR	36,95	V	0,11	V	75,32	V	0,00	V	0,26	V	145,20	V	28735	V
2016/07/24 15	SR	42,31	V	0,14	V	75,05	V	0,00	V	0,28	V	145,13	V	28855	V
2016/07/24 16	SR	13,27	V	0,09	V	102,64	V	0,00	V	0,29	V	145,58	V	30483	V
2016/07/24 17	SR	10,40	V	0,10	V	109,32	V	0,00	V	0,27	V	145,92	V	30848	V
2016/07/24 18	SR	9,66	V	0,10	V	113,33	V	0,00	V	0,26	V	146,60	V	31501	V
2016/07/24 19	SR	7,25	V	0,09	V	125,39	V	0,00	V	0,26	V	147,10	V	32420	V
2016/07/24 20	SR	7,91	V	0,14	V	119,04	V	0,00	V	0,34	V	147,03	V	32075	V
2016/07/24 21	SR	6,94	V	0,11	V	127,71	V	0,00	V	0,25	V	146,35	V	32228	V
2016/07/24 22	SR	6,45	V	0,10	V	132,99	V	0,00	V	0,25	V	146,97	V	33065	V
2016/07/24 23	SR	18,34	V	0,09	V	101,80	V	0,00	V	0,22	V	146,56	V	31027	V
2016/07/24 24	SR	17,52	V	0,05	V	97,82	V	0,00	V	0,22	V	145,34	V	30350	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-61.7	0.1-0.2	74.7-133.0	0.0-0.0	0.2-0.3	143.6-147.7	27720.5-33065.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.2	0.1	97.5	0	0.2	145.9	30478.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: