

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/25 01	SR	17,49	V	0,05	V	100,63	V	0,00	V	0,22	V	145,49	V	30673	V
2016/07/25 02	SR	24,61	V	0,05	V	86,53	V	0,00	V	0,23	V	144,94	V	29545	V
2016/07/25 03	SR	44,18	V	0,17	V	80,05	V	0,01	V	0,23	V	144,63	V	28143	V
2016/07/25 04	SR	24,57	V	0,05	V	85,29	V	0,00	V	0,22	V	145,14	V	29709	V
2016/07/25 05	SR	28,52	V	0,05	V	81,83	V	0,00	V	0,21	V	145,55	V	29101	V
2016/07/25 06	SR	39,92	V	0,10	V	79,54	V	0,00	V	0,23	V	145,84	V	28322	V
2016/07/25 07	SR	52,38	V	0,19	V	71,72	V	0,00	V	0,23	V	146,63	V	27618	V
2016/07/25 08	SR	28,99	V	0,07	V	83,53	V	0,00	V	0,22	V	146,86	V	28928	V
2016/07/25 09	SR	41,56	V	0,11	V	75,06	V	0,00	V	0,23	V	145,40	V	27936	V
2016/07/25 10	SR	36,45	V	0,09	V	79,78	V	0,00	V	0,25	V	145,58	V	28902	V
2016/07/25 11	SR	60,12	V	0,19	V	76,34	V	0,00	V	0,26	V	145,55	V	27099	V
2016/07/25 12	SR	25,35	V	0,12	V	93,00	V	0,00	V	0,26	V	145,49	V	28994	V
2016/07/25 13	SR	24,48	V	0,11	V	90,76	V	0,00	V	0,27	V	145,58	V	29208	V
2016/07/25 14	SR	9,63	V	0,07	V	112,94	V	0,00	V	0,29	V	145,18	V	29589	V
2016/07/25 15	SR	13,17	V	0,08	V	110,25	V	0,00	V	0,30	V	146,64	V	30973	V
2016/07/25 16	SR	9,33	V	0,18	V	123,72	V	0,00	V	0,31	V	147,87	V	31932	V
2016/07/25 17	SR	9,82	V	0,12	V	135,32	V	0,00	V	0,35	V	149,92	V	33242	V
2016/07/25 18	SR	19,91	V	0,16	V	109,50	V	0,00	V	0,30	V	150,80	V	32019	V
2016/07/25 19	SR	25,66	V	0,18	V	102,67	V	0,00	V	0,28	V	150,29	V	31489	V
2016/07/25 20	SR	22,48	V	0,25	V	105,78	V	0,00	V	0,28	V	149,70	V	31615	V
2016/07/25 21	SR	12,68	V	0,15	V	116,90	V	0,00	V	0,35	V	150,63	V	32581	V
2016/07/25 22	SR	15,15	V	0,13	V	114,38	V	0,00	V	0,26	V	150,35	V	33263	V
2016/07/25 23	SR	25,88	V	0,18	V	108,13	V	0,00	V	0,27	V	150,87	V	33119	V
2016/07/25 24	SR	42,49	V	0,29	V	88,65	V	0,00	V	0,25	V	148,06	V	29923	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-60.1	0.0-0.3	71.7-135.3	0.0-0.0	0.2-0.3	144.6-150.9	27099.4-33263.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.3	0.1	96.3	0	0.3	147.2	30163.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: