

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/26 01	SR	39,25	V	0,15	V	85,04	V	0,00	V	0,23	V	145,41	V	30120	V
2016/07/26 02	SR	24,58	V	0,08	V	95,18	V	0,00	V	0,24	V	144,48	V	30685	V
2016/07/26 03	SR	28,76	V	0,15	V	91,48	V	0,00	V	0,25	V	144,28	V	29731	V
2016/07/26 04	SR	21,23	V	0,10	V	92,77	V	0,00	V	0,25	V	145,73	V	31549	V
2016/07/26 05	SR	32,70	V	0,15	V	86,60	V	0,00	V	0,29	V	146,94	V	29628	V
2016/07/26 06	SR	15,09	V	0,06	V	101,49	V	0,00	V	0,26	V	149,67	V	31784	V
2016/07/26 07	SR	27,37	V	0,12	V	90,95	V	0,00	V	0,26	V	151,84	V	31500	V
2016/07/26 08	SR	37,73	V	0,39	V	84,12	V	0,01	V	0,26	V	149,93	V	30380	V
2016/07/26 09	SR	24,05	V	0,19	V	89,94	V	0,00	V	0,30	V	148,71	V	31701	V
2016/07/26 10	SR	16,31	V	0,12	V	101,35	V	0,00	V	0,26	V	144,83	V	31306	V
2016/07/26 11	SR	23,47	V	0,15	V	93,70	V	0,00	V	0,25	V	142,64	V	31272	V
2016/07/26 12	SR	22,09	V	0,17	V	99,34	V	0,00	V	0,26	V	142,64	V	31415	V
2016/07/26 13	SR	24,38	V	0,21	V	103,10	V	0,00	V	0,28	V	143,60	V	32390	V
2016/07/26 14	SR	24,02	V	0,21	V	106,28	V	0,00	V	0,30	V	145,29	V	33140	V
2016/07/26 15	SR	44,86	V	0,38	V	88,43	V	0,00	V	0,31	V	144,87	V	30602	V
2016/07/26 16	SR	40,36	V	0,24	V	79,51	V	0,00	V	0,30	V	143,37	V	29300	V
2016/07/26 17	SR	13,14	V	0,17	V	108,74	V	0,00	V	0,26	V	142,98	V	31604	V
2016/07/26 18	SR	10,64	V	0,15	V	115,42	V	0,00	V	0,25	V	143,14	V	31934	V
2016/07/26 19	SR	9,58	V	0,17	V	137,96	V	0,00	V	0,27	V	144,70	V	33660	V
2016/07/26 20	SR	5,68	V	0,15	V	152,24	V	0,00	V	0,26	V	145,15	V	32658	V
2016/07/26 21	SR	4,72	V	0,14	V	148,73	V	0,00	V	0,25	V	145,10	V	32252	V
2016/07/26 22	SR	8,81	V	0,12	V	126,57	V	0,00	V	0,23	V	143,46	V	30488	V
2016/07/26 23	SR	6,22	V	0,07	V	123,83	V	0,00	V	0,22	V	142,43	V	30647	V
2016/07/26 24	SR	26,25	V	0,08	V	92,49	V	0,00	V	0,22	V	141,15	V	28854	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-44.9	0.1-0.4	79.5-152.2	0.0-0.0	0.2-0.3	141.1-151.8	28854.2-33659.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	0.2	104	0	0.3	145.1	31191.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: