

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/27 01	SR	17,66	V	0,11	V	100,90	V	0,00	V	0,23	V	141,13	V	29828	V
2016/07/27 02	SR	25,42	V	0,15	V	96,82	V	0,00	V	0,23	V	141,15	V	29057	V
2016/07/27 03	SR	17,81	V	0,09	V	99,35	V	0,00	V	0,22	V	141,68	V	30051	V
2016/07/27 04	SR	7,75	V	0,08	V	123,20	V	0,00	V	0,24	V	142,56	V	31208	V
2016/07/27 05	SR	32,42	V	0,27	V	97,68	V	1,95	V	0,24	V	143,33	V	29640	V
2016/07/27 06	SR	13,63	V	0,16	V	111,70	V	0,00	V	0,24	V	143,93	V	30366	V
2016/07/27 07	SR	17,33	V	0,13	V	109,20	V	0,00	V	0,24	V	145,19	V	31174	V
2016/07/27 08	SR	23,70	V	0,20	V	103,43	V	0,00	V	0,48	V	145,20	V	30632	V
2016/07/27 09	SR	26,77	V	0,14	V	102,52	V	0,00	V	0,25	V	144,32	V	30571	V
2016/07/27 10	SR	14,93	V	0,14	V	116,30	V	0,00	V	0,25	V	145,05	V	31509	V
2016/07/27 11	SR	19,48	V	0,18	V	104,41	V	0,00	V	0,36	V	144,80	V	30491	V
2016/07/27 12	SR	12,05	V	0,13	V	119,88	V	0,00	V	0,27	V	145,02	V	31964	V
2016/07/27 13	SR	14,39	V	0,16	V	112,72	V	0,00	V	0,33	V	144,87	V	31095	V
2016/07/27 14	SR	25,88	V	0,17	V	97,39	V	3,21	V	0,28	V	145,04	V	30937	V
2016/07/27 15	SR	44,57	V	1,31	V	94,36	V	4,98	V	0,31	V	144,49	V	28312	V
2016/07/27 16	SR	9,72	V	0,23	V	121,71	V	0,00	V	0,33	V	146,65	V	31027	V
2016/07/27 17	SR	14,34	V	0,27	V	118,63	V	0,00	V	0,31	V	147,18	V	30114	V
2016/07/27 18	SR	11,57	V	0,17	V	114,05	V	0,00	V	0,29	V	146,94	V	30879	V
2016/07/27 19	SR	2,89	V	0,29	V	201,56	V	0,00	V	0,39	V	147,79	V	34109	V
2016/07/27 20	SR	13,00	V	0,24	V	139,40	V	0,00	V	0,26	V	145,60	V	31041	V
2016/07/27 21	SR	13,81	V	0,15	V	114,35	V	0,00	V	0,24	V	143,99	V	30683	V
2016/07/27 22	SR	23,97	V	0,17	V	101,20	V	0,00	V	0,24	V	143,77	V	29528	V
2016/07/27 23	SR	24,72	V	0,17	V	99,84	V	0,00	V	0,24	V	144,17	V	29343	V
2016/07/27 24	SR	35,93	V	0,18	V	85,22	V	0,00	V	0,26	V	144,34	V	28750	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-44.6	0.1-1.3	85.2-201.6	0.0-5.0	0.2-0.5	141.1-147.8	28312.2-34109.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.3	0.2	111.9	0.4	0.3	144.5	30512.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: