

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/28 01	SR	23,70	V	0,12	V	89,67	V	0,00	V	0,25	V	145,10	V	29942	V
2016/07/28 02	SR	33,85	V	0,10	V	82,73	V	0,00	V	0,23	V	145,26	V	28955	V
2016/07/28 03	SR	36,02	V	0,15	V	86,48	V	0,00	V	0,23	V	144,20	V	28241	V
2016/07/28 04	SR	10,73	V	0,10	V	112,57	V	0,00	V	0,26	V	146,40	V	31456	V
2016/07/28 05	SR	16,80	V	0,15	V	110,93	V	0,00	V	0,27	V	149,18	V	32337	V
2016/07/28 06	SR	16,64	V	0,10	V	100,91	V	0,00	V	0,33	V	150,18	V	31306	V
2016/07/28 07	SR	7,53	V	0,09	V	121,51	V	0,00	V	0,27	V	150,83	V	32618	V
2016/07/28 08	SR	7,11	V	0,12	V	128,09	V	0,00	V	0,27	V	151,47	V	33397	V
2016/07/28 09	SR	6,94	V	0,11	V	131,86	V	0,00	V	0,28	V	151,92	V	33553	V
2016/07/28 10	SR	10,21	V	0,02	V	113,56	V	0,00	V	0,28	V	150,10	V	32673	V
2016/07/28 11	SR	12,43	V	0,04	V	113,08	V	0,00	V	0,29	V	149,31	V	32965	V
2016/07/28 12	SR	8,22	V	0,04	V	123,52	V	0,00	V	0,33	V	148,70	V	32402	V
2016/07/28 13	SR	15,78	V	0,08	V	117,28	V	0,00	V	0,29	V	147,31	V	31709	V
2016/07/28 14	SR	15,10	V	0,09	V	119,95	V	0,00	V	0,29	V	146,11	V	32212	V
2016/07/28 15	SR	2,80	V	0,07	V	153,55	V	0,00	V	0,32	V	138,20	V	33959	V
2016/07/28 16	SR	20,17	V	0,13	V	128,03	V	0,00	V	0,31	V	136,84	V	32866	V
2016/07/28 17	SR	52,99	V	0,23	V	98,61	V	0,06	V	0,34	V	143,76	V	30130	V
2016/07/28 18	SR	63,79	V	0,32	V	81,67	V	0,23	V	0,33	V	142,94	V	30220	V
2016/07/28 19	SR	32,45	V	0,26	V	95,56	V	0,00	V	0,30	V	144,25	V	30904	V
2016/07/28 20	SR	60,23	V	0,48	V	109,93	V	0,08	V	0,33	V	146,96	V	30928	V
2016/07/28 21	SR	22,00	V	0,19	V	115,49	V	0,00	V	0,28	V	145,90	V	29986	V
2016/07/28 22	SR	11,68	V	0,15	V	151,57	V	0,04	V	0,27	V	145,77	V	31466	V
2016/07/28 23	SR	51,15	V	0,29	V	112,27	V	0,33	V	0,26	V	145,12	V	29184	V
2016/07/28 24	SR	22,25	V	0,14	V	137,17	V	0,02	V	0,26	V	146,57	V	30619	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-63.8	0.0-0.5	81.7-153.5	0.0-0.3	0.2-0.3	136.8-151.9	28240.7-33958.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.4	0.1	114	0	0.3	146.3	31417.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: